

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR APLINKOSAUGOS SKYRIAUS VADOVAS

POTVARKIS

DĖL LEIDIMO AB „APŠVIETIMAS“ DIRBTI AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ĮRENGINIUOSE

2017 m. rugsėjo 12 d. Nr. 85
Vilnius

Vadovaudamasis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1-207, VIII skyriaus reikalavimais, AB LESTO Elektros tinklo tarnybos direktoriaus – generalinio direktoriaus pavaduotojo 2015 m. liepos 30 d. nurodymu Nr. 236 patvirtintos „Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka“ (toliau – Tvarka) reikalavimais ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 642 patvirtintu Bendrovės įrenginiuose vykdomų darbų ir reikalavimų rangovams, vykdančiams tokius darbus, sąrašu (toliau – Sąrašas) bei UAB „APŠVIETIMAS“ 2017-09-05 raštu (GD-5113),

1. Leidžiu UAB „APŠVIETIMAS“
 - 1.1. dalyvaujant Bendrovės skelbiamuose šio potvarkio 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4, 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., punktuose nurodytų darbų konkursuose pateikti šį potvarkį kaip vieną iš kvalifikacijos įrodymui pateikiamų dokumentų, kai tai numatyta Pirkimo sąlygose;
 - 1.2. darbuotojams pagal jiems suteiktas apsaugos nuo elektros kategorijas ir teises vykdyti Bendrovės elektros įrenginiuose ir jų teritorijose šiuos darbus:
 - 1.2.1. Darbo kodas 0.3. - operatyviniai perjungimai 10 kV įtampos tinklo įrenginiuose, įskaitant ir 10 kV žiedinio tinklo įrenginiuose;
 - 1.2.2. Darbo kodas 1.2. – 10 kV OL ir ST montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.3. Darbo kodas 2.1. – 0,4 kV OKL montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.4. Darbo kodas 2.2. – 10 kV OLI ir ST montavimo ir remonto darbai;
 - 1.2.5. Darbo kodas 3.3. – 0,4-10 kV KL 200 m. ir ilgesnių bei MT montavimo darbai;
 - 1.2.6. Darbo kodas 3.4. – 10 kV KL bandymo darbai darbai;
 - 1.2.7. Darbo kodas 6.1. – statybiniai darbai iki 10 kV įtampos elektros įrenginiuose;
 - 1.2.8. Darbo kodas 7.1. – atvado prijungimas/atjungimas prie 0,4 kV oro ir oro kabelių linijos, esant įtampai ant srovinių dalių;
 - 1.2.9. Darbo kodas 7.2. – automatinio jungiklio keitimas įvadinėje apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą;
 - 1.3. Vykdyti darbus tik pasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą (toliau - Aktas) tarp Bendrovės ir UAB „APŠVIETIMAS“. Tais atvejais kai vadovaujantis sutarties tarp Bendrovės ir UAB „APŠVIETIMAS“ (toliau – Sutartis) nuostatomis UAB „APŠVIETIMAS“ pasitelks rangovus ir/ar subrangovus ir/ar tais atvejais kai Bendrovė išduos raštišką sutikimą

UAB „APŠVIETIMAS“ Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus ir/ar subrangovus, vykdyti darbus tik pasirašius Aktą tarp UAB „APŠVIETIMAS“ ir pasitelktų rangovų ir/ar subrangovų.

2. Pave du:

2.1. Tvarkos 24 ir 25 punktuose nurodytiems darbuotojams:

2.1.1. su UAB „APŠVIETIMAS“ įgaliotais asmenimis pasirašyti Aktą, kuriame nustatyti darbų organizavimo ir vykdymo tvarką ir atsakomybę už saugą darbe ir pasirašyto Akto kopiją įkelti į Bendrovės vidinį tinklalapį „ESONETAS“ (Esonetas → Rangovų archyvas → Atsakomybės ribų aktai);

2.1.2. atvykusius dirbti UAB „APŠVIETIMAS“ darbų vadovus ir darbų vykdytojus instrukuoti pagal Bendrovės „Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija fiziniams ir juridiniams asmenims, dirbantiems Bendrovės elektros objektuose“ Nr. DS-10-17 ir pagal šios instrukcijos 6 punkte nurodytus dokumentus, instrukuoti apie darbo vietų ypatumus, apie atliekamų darbų tvarką ir atsakomybę už saugą darbe, nurodyti pavojingus ir kenksmingus rizikos veiksnius, supažindinti su schemomis elektros įrenginių, kuriuose bus vykdomi darbai (rangovui prašant jas išduoti), nurodyti kieno dispečeriniame valdyme yra elektros įrenginiai. Instruktavimą įforminti padalinio „Rangovo ir komandiruito personalo saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale“.

2.2. Bendrovės Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui paskelbti UAB „APŠVIETIMAS“ darbuotojų sąrašą Bendrovės vidiniame tinklalapyje „ESONETAS“ (Esonetas → Rangovų archyvas → Leidimai).

3. Nustat au, kad šis potvarkis galioja iki 2018-09-12.

Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos
skyriaus vadovas

Vytautas Jucius