

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTŲ RAŠYTINIŲ PAKLAUSIMŲ

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo automobilių stovėjimo aikštelės J. Ambrazevičiaus - Brazaičio g. 19, Marijampolė statybos darbų mažos vertės pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. vasario 19 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejiirkimai.lt>, Pirkimo ID 6609909.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. vasario 19 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-98 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2 punktu, 2026 m. vasario 25 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius prašymus:

1. Klausimas. Pateikto projekto sąnaudų žiniaraštyje 17 pozicijoje numatytas 69 m² „Trinkelų dangos palojimas su 3cm. **sauso betono** sluoksniu Skaldos pagrindo sluoksnis, fr.0/45, $Ev_2 \geq 120,150$ mm; Apsauginis šalčiui atsparus sl., $Ev_2 \geq 80$ Mpa, **180 mm**; Žemės sankasa, $Ev_2 \geq 45$ Mpa.“, tačiau brėžinyje 2314-01-SSP-B-5 pateikta šaligatvio trinkelų dangos konstrukcija: betoninės trinkelės, 6 cm arba 8 cm; **nesurištasis medžiagų mišinys** 3 cm; 0/45 skaldos pagrindas 15 cm; šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 20 cm. Prašome patikslinti trinkelų dangos įrengimo darbų apimtį sąnaudų žiniaraščio 18 pozicijoje.

Atsakymas į 1 klausimą. Trinkelų dangos palojimas 8 cm su 3 cm **sauso betono** ir **10 cm** skaldos sluoksniu.

2. Klausimas. Pateikto projekto sąnaudų žiniaraštyje 18 pozicijoje numatytas 220 m² „Trinkelų dangos palojimas su 3cm. **sauso betono** sluoksniu ant esamų pagrindų“, tačiau brėžinyje 2314-01-SSP-B-5 pateikta šaligatvio trinkelų dangos konstrukcija ant esamų pagrindų: trinkelės 6-8 cm; pasluoksnis (**skaldelė**) 3 cm; **skaldos pagrindas 10 cm**; esamas sluoksnis. Prašome patikslinti trinkelų dangos įrengimo ant esamų pagrindų darbų apimtį.

Atsakymas į 2 klausimą. Trinkelų dangos palojimas 8 cm su 3 cm **sauso betono** ir **10 cm** skaldos sluoksniu.

3. Klausimas. Projekto sąnaudų žiniaraštyje 22 pozicijoje numatytas 60 m „Taktinis vaikščiojimo paviršius 30 cm. pločio su 9 įspėjamaisiais indikatoriais. 40x40 cm. ir 3- 40x100 cm.“ Ar taktinis paviršius numatytas įrengti iš 200x100x80 mm betoninių trinkelų su įspėjamaisiais paviršiais? Ar ant esamų ar naujų pagrindų? Prašome nurodyti taktilinio paviršiaus plotą kvadratiniais

metrais ir pateikti reikalavimus taktiliniam paviršiaus medžiagai ir pagrindų konstrukcijai.

Atsakymas į 3 klausimą. Esamų ir naujai rengiamų pagrindų detalės duotos brėžinyje B-5. Taktilinis paviršius vienodas visur (200x200x80). Plotas 18 m².

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų rašytinių paklausimų
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-25 Nr. SA-2009 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-25 13:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-25 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-25 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“