





Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis iki sklypų ribų

Prisijungimo vieta: esamas v.s. dujotiekis PE d110
Kalvų Sodų 2-oji g., Vilniaus m.
Prijungimo darbus atliks AB "ESO"

Požeminė PL sklendė DN80 su PE (d90)
galais ir valdymo stiebu

- Pirmais metais statomas dujotiekis - - - - -
Pirmais metais pajungiami vartotojai 
Kalvų Sodų 2-oji g. 28, Vilniaus m.
Rokantiškių g. 115, 153, Vilniaus m.
Rokantiškių Sodų g. 24, Vilniaus m.
Rokantiškių Sodų 7-oji g. 2, 44, Vilniaus m.
Rokantiškių Sodų 8-oji g. 25, 26, 37, 41, 43, Vilniaus m.
Rokantiškių Sodų 9-oji g. 18, 35, 37, 38, 45, 56, Vilniaus m.
Rokantiškių Sodų 10-oji g. 9, 11, 14, 23, 26, 44, Vilniaus m.
Rokantiškių Sodų 11-oji g. 11, 27, Vilniaus m.
Rokantiškių Sodų 12-oji g. 6, 19, 33, 39, Vilniaus m.
Rokantiškių Sodų 14-oji g. 1A, 11, Vilniaus m.
Rokantiškių Sodų 16-oji g. 4, 5, 8, Vilniaus m.
Rokantiškių Sodų 17-oji g. 11, 13, 16, Vilniaus m.
DSRIt (Q6+G4T) - 37 vnt.
Pirmais metais statomo dujotiekio ilgis:
PE d110 - 538 m
PE d90 - 868 m
PE d40 - 1935 m
PE d20 - 144 m
Bendras pirmais metais statomo dujotiekio ilgis - 3485 m
Požeminis PE d40 čiaupas su valdymo stiebu - 
Vėlesniais metais statomas dujotiekis - - - - -
Vėlesniais metais pajungiami vartotojai 
Bendras vėlesniais metais statomo dujotiekio ilgis - 3882 m
Bendras pirmais ir vėlesniais metais statomo dujotiekio ilgis - 7367 m
Schemoje nurodytas dujotiekio ilgis yra preliminarus
Dujotiekio schema yra preliminarinė
Kvartalo riba 

Suderinta:
Technologijų komanda
vyr. inžinierius Renat Jakubovskij

Schemą rengė:
Dujų tinklo plėtros komanda
inžinierius Justinas Tėvelis