

(2017-ESO-2505) 35 kV oro linijų Prienų raj. sav., Bagrėno kaimas rekonstravimo darbų pirkimo Tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas su galimais alternatyviais pasiūlymais

Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas

Eil. Nr.	Medžiagų ir (ar) įrengimų pavadinimas	1 Tipas	1 Gamintojas	1 Aprašymas, psl. ⁽³⁾	2 Tipas	2 Gamintojas	2 Aprašymas, psl.
1.	35 kV kabelis	AXLJ-TT TSLE 1x240/35	Draka	Priedas Nr.1	AHXCMK-WTC/PE (WTR) 1x240/35	Energokomplekt	Priedas Nr.2
2.	35 kV galinė mova	CHE-F 20,8/36 (42) kV	Cellpack	Priedas Nr.3			
3.	35 kV jungiamoji mova	CHMSV 42 kV	Cellpack	Priedas Nr.3			
4.	Vamzdis šviesolaidžiui HDPE 40x3,7	Evoduct	Evopipes	Priedas Nr.6			
5.	Šviesolaidinis kabelis 24SK	Z-(VX)OTKtsdDb	TF Kable	Priedas Nr.7	A-DF(ZN)B2Y	Standard Cableteam	Priedas Nr.24
6.	Signalinis laidas SL-1	SL 1,5	AB „Lietkabelis“	Priedas Nr.8			
7.	Ryšių spinta	TS8	Rittal	Priedas Nr.9	SZE2	ZPAS	Priedas Nr.10
8.	Cinkuoti žeminių elementai	KM120	KM Grom	AB ESO 31.1.2	Obo	OBO	AB ESO 31.1.1
9.	Variuoti žeminių elementai	ERICO	ERICO	AB ESO 31.2.2	G100 11,12,12,13,14,15	CBM Galmar	AB ESO 31.2.1
10.	Vamzdis skirtas kloti atviru būdu, D110	Evocab Hard	Evopipes	AB ESO 9.2.1	750N	Pipelife	AB ESO 9.2.2
11.	Vamzdis skirtas kloti uždaru būdu, D110	Evocab Sting	Evopipes	AB ESO 9.1.1	1250N	Pipelife	AB ESO 9.1.3
12.	Signalinė juosta	„Dėmesio Kabelis“	AB „Plasta“	AB ESO 27.1.1	„Dėmesio Kabelis“	UAB „Maišelis“	Priedas Nr.22
13.	35 kV Virštampių ribotuvas II kl.	MWK40	ABB	Priedas Nr.14			
14.	35 kV Virštampių ribotuvas transformatorių neutralės apsaugai	MWK24	ABB	Priedas Nr.15			
15.	35 kV Atraminis izoliatorius	C4-200-II	LAPP Insulators	Priedas Nr.16			
16.	Valdymo ir matavimo kabeliai	MCMO	Draka	Priedas Nr.17			

14.	35 kV Viršįtampių ribotuvas transformatorių neutralės apsaugai	MWK24	ABB	Priedas Nr.15		
15.	35 kV Atraminis izoliatorius	C4-200-II	LAPP Insulators	Priedas Nr.16		
16.	Valdymo ir matavimo kabeliai	MCMO	Draka	Priedas Nr.17		
17.	Elektroninis zondas el. kabeliui	1402-XR EMSII	3M Dynatel	Aprašymai		
18.	Ryšių šulinys	RKŠ-2-3	UAB „Ryšininkas“	Priedas Nr.19		
19.	Elektroninis zondas šviesolaidžiui	1401-XR EMSII	3M Dynatel	Aprašymai		
20.	Zondo ieškiklis	1420 - ID	3M Dynatel	Aprašymai		
21.	Plastikinis šulinys šviesolaidžiui	EVO TC900/700/450	Evopipes	Priedas Nr.20		
22.	Optinių jungčių adapteriai	SC Duplex adapter	Diamond	Priedas Nr.21		
23.	G/b stulpelis trasos žymėjimui su KMP	G/b stulpelis su KMP dėžute	UAB „Ryšininkas“	Priedas Nr.23		
24.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	AP160N	GTEC	Priedas Nr.25		
25.	Ethernet tinklo komutatoriai	IE3000-4TC	Cisco	Priedas Nr.26		
26.	Apsaugos nuo viršįtampių prietaisas LAN įrenginiams	LDY-C/RJ45	Lerdn	Priedas Nr.27		
27.	Ugniasienės	Fortigate 60D	Fortinet	Priedas Nr.28		
28.	Inverteris	INVW122	Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH,	Priedas Nr.29		

Gamybos direktorius Darius Bauža
(Tiekejo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas⁽¹⁾)

¹ Jei Pasūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

² Visos siūlomoms medžiagoms ir įrenginiams gali turėti alternatyvą.

³ Tiekejamas pateikia nuorodą (dokumentas, skyrius, puslapio numeris) į Pasūlyme pateikiamą dokumentaciją, kurioje yra pateikti siūlomų medžiagų ir įrenginių techniniai aprašymai, iš kurių būtų galima spręsti apie įrenginių ir medžiagų atitikimą techniniams reikalavimams (specifikacijoms).