

Uždaroji akcinė bendrovė ANDETA

Šalčininkų r. sav., Zavišonių k., Pramonės g. 16, LT- 17265, tel. +370 659 51642

el.p. ana.burinskaja@gmail.com Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre. Įm.k. 302760713. PVM k. LT100006845017

Strėvininkų socialinės globos namai

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDIENOS GRANULIŲ PIRKIMO**

2018 m. kovo 16 d.

(Data)

Tiekėjo pavadinimas	UAB ANDETA
Tiekėjo adresas	Šalčininkų r. sav., Zavišonių k., Pramonės g. 16, LT- 17265
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė Ana Burinskaja
Telefono numeris	+370 659 51642
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	ana.burinskaja@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo sąlygose;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Mes siūlome medienos granules už:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vnt.	Mato vnt Kaina eurais be PVM	Mato vnt kaina eurais su PVM	Suma eurais be PVM (3x5)	Suma eurais su PVM (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Medienos granulės	260	t.	159,00	192,39	41340,00	50021,40
	Iš viso:						50021,40

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – Penkiasdešimt tūkstančių dvidešimt vienas EUR keturiasdešimt Ct.

(žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8681,40 EUR.

2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
	2	3
	Sausojo kuro apatinis izochorinis šilumingumas- nemažiau 19 MJ/kg	19,727 MJ/kg
	Pelenų kiekis – ne daugiau 0,5 %	0,3 %
	Drėgmė – ne daugiau 7 %	6 %
	Granulių diametras 6 - 8 mm	6 ir 8 mm
	Granulių ilgis – iki 40 mm	30 mm
	Sieros kiekis – mažiau 0,03 %	0,02 %

/Pastaba. Lentelės 1–2 skiltis pildo perkančioji organizacija./ 3 skiltį pildo Tiekėjas

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Tiekėjo deklaracija	1
2.	ESI	2
3.	Laboratorinių tyrimų ataskaita	1

4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo langų eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Informacija, kurios atskleidimas privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, nebus laikoma konfidencialia.

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subteikėjų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.



Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ana Burinskaja".

Ana Burinskaja

(Vardas ir pavardė)



TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 196827

Tyrimo protokolo išdavimo data
Užsakovas (pavadinimas, adresas)

2018.02.02
UAB "Andeta", buveinė Pramonės g. 16, Zavišonių km., LT-17265
Šalčininkų r.

Tyrimo objektas:
Tyrimo metodika:

Kietasis biokuras- medienos granulės
Pagrindinių kokybinių rodiklių nustatymas pagal standartus LST EN 18134-2:2017, LST EN 18134-3:2016, LST EN 18122:2016; ISO 18125:2017 (išskyrus punktus 8.3;8.4;8.6;9.7.2;10.3.3;10.3.4 ir priedus A;B;D3;D4)

Tyrimų rezultatai:

Ėminio Nr.	Tyrimo pradžia	Tyrimo pabaiga	Visuminė drėgmė M_{ar} , %	Sausojo kuro apatinis izochorinis šilumingumas, $q_{v,net,d}$, MJ/kg (kcal/kg)	Sausojo kuro viršutinis izochorinis šilumingumas, $q_{v,gr,d}$, MJ/kg (kcal/kg)	Pelenų kiekis sausajai būsenai A_d , %
GR_6mm_1227	18-02-01 14:38	18-02-02 18:08	6,0 ✓	19,727 (4712) ✓	21,001 (5016)	0,3 ✓

Sąlygos:

- Pagal standarto ISO 18125:2017 G priedą naudojamose vertės: H_{daf} kiekis 6,2 %, S kiekis 0,02 %
- Aplinkos temperatūra: 23,2°C; Santykinė oro drėgmė: RH: 24%
- Ėminys gautas tvarkingas, hermetiškumas išsaugotas

Matavimo priemonės ir įranga:

Matavimo priemonės ir įrangos pavadinimas, tipas, identifikacinis numeris	Kalibravimo liudijimo Nr.	Išplėstinė neapibrezti U (aprepties daugiklis $k=2$)/matavimo paklaida	Tyrimas
Svarstyklės ML 104/01 Nr.IK06026-2	S1.3-1491	$U = \pm 0,00024$ g	Pelenų kiekis
Svarstyklės ME 3002 Nr.IK05181	S1.3-1483	$U = \pm 0,082$ g	Visuminė drėgmė
Svarstyklės ML 104/01 Nr.IK05658	S1.3-1487	$U = \pm 0,00047$ g	Šilumingumas, bendros analizės drėgmė
Džiovinimo spinta LSIK-B2/VC222 Nr.IK02685-8	002214	$U = \pm 0,59$ °C	Bendros analizės drėgmė
Kaitinimo krosnis LV150H1CN Nr.IK02681	000197	$U = \pm 0,91$ °C	Pelenų kiekis
Automatinė šilumo biuretė Nr.R.5219.5	1473	$U = \pm 0,0013$ ml	Šilumingumas
Termohigrometras Nr.R.7331.1	871; K-029	$U = \pm 0,067$ °C/ $\pm 1,81$ %	Šilumingumas
Termohigrometras Nr.R.7327.1	867; K-030	$U = \pm 0,067$ °C/ $\pm 1,81$ %	Pelenų kiekis
Termohigrometras Nr.R.7330.1	870; K-028	$U = \pm 0,067$ °C/ $\pm 1,81$ %	Visuminė drėgmė
Automatinis kalorimetras Parr 6400 Nr.IK02676 ir PPM benzoinė rūgštis	112013 (SRM 39j)	$\pm 0,1$ %; 6318,4 $\pm$ 8,4 cal/g	Šilumingumas

PASTABOS: Tyrimų rezultatai susiję tik su šio ėminio tiriamuoju objektu.

Be raštiško laboratorijos sutikimo tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimą atliko

Tvirtina:

(parašas)

(parašas)

Inžinierė chemikė
Neringa Laugalytė

(vardas ir pavardė)
Inžinikos vadovė
Neringa Laugalytė

(vardas ir pavardė)