

2017-08-08

**Dėl (Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m., pirkimo**

UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – Pirkėjas) vykdomame **(Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m.**, pirkime (2017 m. birželio 23 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas). Pirkėjas, vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, savo iniciatyva tikslina Pirkimo sąlygas ir pateikia atsakymus į tiekėjų klausimus:

Tikslinamos Pirkimo sąlygos:

1. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 2.1 punktą ir išdėstome jį taip:

„2.1. Pirkimo objektas – **(Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m.** (toliau tekste – Darbai).“

2. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 2.7 punktą ir išdėstome jį taip:

„2.7. Detali informaciją apie reikalavimus Pirkimo objektui bus pateikiama kiekviename Užsakyme (SPS 4 priedas Pagrindinės sutarties projektas Priedas Nr. 2), kuris bus pateikiamas visiems atnaujinto varžymosi metu Laimėjusiems Dalyviams, su kuriais bus sudaryta Preliminarioji Sutartis.“

3. Naikiname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 3.3 punktą ir atitinkamai keičiame Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 pastraipos numeraciją.

4. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 3.6 (buvęs 3.7) punktą ir išdėstome jį taip:

„3.6. Tiekėjas, numatantis samdyti Ūkio subjektus darbams, kuriems nėra taikomi atskiri kvalifikaciniai reikalavimai nurodomi SPS priedo Nr. 5 (Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos) 1-oje lentelėje, yra atsakingas už tai, kad numatomi pasitelkti Ūkio subjektai Pirminio pasiūlymo pateikimo dienai yra įgiję reikiamą kvalifikaciją perduodamiems darbams atlikti ir turi tai patvirtinančius dokumentus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (šie dokumentai kvalifikacijos tikrinimo metu nėra pateikiami). Įgaliojusi ir/ar Įgaliojusi organizacija turi teisę kvalifikacijos tikrinimo ar Sutarties vykdymo metu prašyti Tiekėjo, kad šis pateiktų Ūkio subjektų kvalifikaciją atlikti perduodamus darbus patvirtinančius dokumentus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.“

5. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 4.2.5 punktą ir išdėstome jį taip:

„4.2.5 darbų įkainių lentelę SPS 7 priedas ir Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB „Energijos skirstymo operatorius“, sąrašas SPS 8 priedas, kuriose Tiekėjas nurodo siūlomas kainas, būtina pateikti duomenų failų formatais .pdf ir .xls.“

6. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 4.2.6 punktą ir išdėstome jį taip:

„4.2.6 Tiekėjo siūlomų medžiagų ir įrenginių tipus, užpildant SPS Priede Nr. 6 pateiktą lentelę, pagal lentelėje esančias instrukcijas. Pildant lentelę, kiekvienai pozicijai reikia nurodyti tik vieną įrenginių ir medžiagų gamintoją, išskyrus [www.eso.lt](http://www.eso.lt) nurodytame „Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją sąrašė“ pateiktas medžiagas ir įrenginius,

kuriems galima nurodyti ne daugiau kaip 2 įrenginių ir medžiagų gamintojus, ir tai nebus laikoma alternatyviu Pasiūlymu;“

7. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 4.3.1 punktą ir išdėstome jį taip:  
„4.3.1. 1.-SPS 2 priedas (Pasiūlymo forma)“;  
„2.-SPS 7 priedas (Darbų įkainiai excel), SPS 8 priedas (Perkamų medžiagų lentelė excel)“;  
„3.-SPS 5 priedas (MKRAD)“.

8. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 5.2 punktą ir išdėstome jį taip:  
„5.2 Tuo atveju, kai Tiekėjo siūlomas Darbų įkainis yra didesnis nei nurodyta SPS priedo Nr. 7 stulpelyje „Maksimalus priimtinas darbų įkainis, EUR be PVM“ bus laikoma, kad tokio Tiekėjo Galutinis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.6 punktas) ir bus atmetamas. Tuo atveju, kai Tiekėjo siūlomas medžiagų įkainis yra didesnis nei nurodyta SPS priede Nr. 8 pateiktos lentelės stulpelyje „Maksimalus įkainis, EUR be PVM“, laikoma, kad tokio Tiekėjo Galutinis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.6 punktas) ir bus atmetamas.“

9. Papildome Specialiąsias pirkimo sąlygas (SPS) 8 skyriumi ir išdėstome jį taip:

### 8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1 Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Laimėjęs Dalyvis pateikia įgaliojusiai organizacijai Sutarties reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko garantija arba kito tarptautinio banko, turinčio ne žemesnį nei A reitingą ir pateiktas rašytine forma. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau, negu galioja pati Sutartis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 000,00 EUR.

10. Papildome Specialiąsias pirkimo sąlygas (SPS) nauju SPS 8 priedu – „Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB „Energijos skirstymo operatorius“, sąrašas“.

11. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 2 priedą Pasiūlymo forma:  
3.2 punktas Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę.

Pirkimo pavadinimas ir trumpas aprašymas	Suma, EUR (be PVM)		Atlikimo terminas
(Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m.	A*		Pagal Užsakovo ir Tiekėjo pasirašytą užsakymą darbams, kuriame nurodomas konkrečių darbų sąrašas ir darbų atlikimo terminas.
Medžiagų, kurias tiekis AB „Energijos skirstymo operatorius“ siūlomos kainos**	B**		
Pasiūlymo kaina (C = A*0,995 + B*0,005) EUR be PVM:	C		
PVM:			
Pasiūlymo kaina EUR su PVM:			

\* (A) suma nurodoma iš SPS Priede Nr. 7 užpildytos lentelės.

\*\* (B) suma nurodoma susumuojant SPS Priede Nr. 8 užpildytos lentelės siūlomus įkainius.

12. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 2 priedą Pasiūlymo forma:  
Patiksliname – konfidencialumo lentelę, pridedame aktualią redakciją.

13. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 5 priedą MKRAD:  
Patiksliname kvalifikacijos lentelę ir naikiname Subrangovams ir ūkio subjektams (specialistams) galimų perduoti darbų sąrašą. Pridedame aktualią redakciją.

14. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 3 priedo Preliminarios Sutarties BD 10.8 punktą ir išdėstome jį taip:

„10.8. Atnaujinto varžymosi metu Užsakovas raštu kreipiasi į visus Rangovus (Rangovų šios Preliminariosios sutarties prieduose nurodytais el. pašto adresais), su kuriais sudarytos Preliminariosios sutartys, ir pateikia jiems Užsakymą ir patvirtintą techninį projektą bei prašo iki nurodyto termino, bet neilgiau kaip per 5 d.d., pateikti Atnaujintus pasiūlymus.“

15. Tiksliname SPS Priedo Nr. 3 Preliminarios sutarties SD 1.1 ir 1.2 punktus ir išdėstome juos taip:

„1.1. Šios Preliminariosios sutarties objektas yra Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM **Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m.**, aprašyti šioje Preliminariojoje sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.

1.2. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais atlikti Elektros tinklo įrengimo darbus, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM **Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m.** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Preliminariojoje sutartyje nurodytais sąlygomis ir tvarka.“

16. Tiksliname SPS Priedo Nr. 3 Preliminarios sutarties SD 5.1. punktą, papildome 5.1.1 ir 5.1.2 papunkčiais ir išdėstome juos taip:

„5.1.1. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkis tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimties tūkstančių eurų 00 ct) be PVM;

5.1.2. 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 144 000,00 EUR (vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM.“

17. Papildome SPS Priedo Nr. 3 Preliminarios sutarties SD priedų sąrašą Priedu Nr. 6 – „Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas“.

18. Papildome Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 3 priedą Preliminarios Sutarties BD priedais Nr. 1 „Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo“, Nr. 2 „Įkainių perskaičiavimo formulė“ ir Nr. 3 „Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų pažeidimus taisyklės“.

19. Papildome Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 3 priedą Preliminarios Sutarties BD 6.3 punktu ir išdėstome jį taip:

6.3 Sutarties SD priede nurodyti Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties BD priede Nr. 2 nurodytais sąlygomis.

Pateikiame atsakymus į Tiekėjų pateiktus klausimus:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Prašome nurodyti minimalius darbų atlikimo terminus, pagal kuriuos Rangovas galėtų įsivertinti savo pajėgumus atlikti darbus ir pateikti konkurencingą pasiūlymą.	<p>Papildome SPS Priedą Nr. 3 Preliminarios sutarties SD 5.1.1 ir 5.1.2 punktais ir išdėstome juos taip:</p> <p>5.1.1 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkis tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimties tūkstančių eurų 00 ct) be PVM;</p> <p>5.1.2 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 144 000,00 EUR (vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų 00 ct) be PVM.</p> <p><i>Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr.3 Preliminarios sutarties SD (Aktuali redakcija)</i></p>
2.	Preliminarioji sutartis bus pasirašoma su 5 dalyviais ir jos galiojimas bus vieneri metai. Praėjus vieneriems metams 1, 2 ar 3 Rangovai informuoja Užsakovą, kad nebepratęsia preliminaros sutarties. Prašome paaiškinti, ar Užsakovas tokioje situacijoje toliau vykdys atnaujintą varžymąsi tarp likusių Rangovų ar bus nutraukinėjamos preliminaros sutartys su visais Rangovais ir skelbiamas naujas pirkimas?	Informuojame, kad sutartis nebus nutraukiama ir nebus skelbiamas naujas pirkimas, o atnaujintas varžymasis bus vykdomas su tiekėjais, kurių sudarytos preliminaros sutartys galios.
3.	Prašome paaiškinti kokius dokumentus Užsakovas pateiks Rangovui atnaujinto varžymosi metu, kad Rangovas galėtų įsivertinti visus darbus ir pateikti konkurencingą pasiūlymą.	<p>Papildome SPS Priedą Nr. 3 Preliminarios sutarties BD 10.8 punktą ir išdėstome jį taip:</p> <p>10. 8. Atnaujinto varžymosi metu Užsakovas raštu kreipiasi į visus Rangovus (Rangovų šios Preliminariosios sutarties prieduose nurodytais el. pašto adresais), su kuriais sudarytos Preliminariosios sutartys, ir pateikia jiems Užsakymą ir patvirtintą techninį projektą bei prašo iki nurodyto termino, bet neilgiau kaip per 5 d.d., pateikti Atnaujintus pasiūlymus.</p> <p><i>Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr.3 Preliminarios sutarties BD (Aktuali redakcija)</i></p>
4.	Prašome paaiškinti kaip pildyti SPS-6 priedą „Tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašą su galimais alternatyviais pasiūlymais“, jei langeliai „Gaminys iš ESO sąrašo“ yra pažymėti kaip neredaguojami ir nepildomi, o mes planuojame 1.3, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 36, 48, 49, eilutėse naudoti medžiagas iš ESO sąrašo.	Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 6 Medžiagų lentelė.
5.	Kaip pildyti eilutes Nr. 1.1 ir 1.7 nes galima nurodyti tik vieną tipą, o realiai modulinėse transformatorinėse su SF6 ar su oro izoliacija įranga skiriasi.	Tuo atveju, kai siūlomi narveliai SF6 dujomis ar oro izoliacija, galima į vieną langelį įrašyti abu – narvelius su SF6 dujomis ir narvelius su hermetizuoto oro izoliacija. Kitais atvejais į vieną langelį rašomas vieno gamintojo vienas gaminys.

6.	SPS 6 priedas Medžiagų lentelė pildymo instrukcijos 8 eilutėje rašoma „Reikalinga užpildyti tik tas eilutes, kuriose reikia įvykdyti konkretaus pirkimo darbus” Ar teisingai supratome, kad eilučių Nr. 13, 14, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, nereikia pildyti, nes SPS 7 priede „Darbų įkainiai“ anksčiau paminėtoms eilutėms darbai neperkami.	Patiksliname, kad atsižvelgus į pateiktą klausimą nėra būtina medžiagų lentelėje pildyti šių eilučių, 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74. Visas kitas eilutes siūlomų medžiagų lentelėse reikia pildyti.
7.	SPS priedas Nr.7 Darbų įkainiai. kodėl šio priedo exelinėje lentelėje nėra maksimalių įkainių verčių stulpelio?	Informuojame, kad papildome Excel lentelę maksimalių įkainių verčių stulpeliu.  <i>Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 7 Darbų įkainiai (Aktuali redakcija)</i>
8.	Darbų įkainių lentelėje nėra numatyti darbai kaip pvz.TP, SP 35 skirstyklų ir narvelių montavimas ir kt. darbai, o siūlomų medžiagų ir įrenginių lentelėje prašote pateikti medžiagas ir įrenginius kurių nėra darbų įkainiuose. Prašome patikslinti siūlomų medžiagų ir įrenginių lentelę?	Patiksliname, kad atsižvelgus į pateiktą klausimą nėra būtina medžiagų lentelėje pildyti šių eilučių, 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74. Visas kitas eilutes siūlomų medžiagų lentelėse reikia pildyti.  <i>Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 6 Medžiagų lentelę</i>
9.	<p>Prašome patikslinti dėl mažų maksimalių kainų šiems įkainiams. Max įkainiai tokie pat kaip prieš kelis metus o, ESO reikalavimai įrengimams, medžiagoms ir darbams keitėsi kelis kartus, bet tai maksimalių kainų nepakeitė. Pagal pateiktas max kainas kai kuriems darbams šios sumos neužtenka medžiagoms pirkti.</p> <p>23. Kabelių spintos montavimas su dviem apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių kirtiklių bloku max kaina 380€ - KS ir lentelių kaina -355 €</p> <p>24. Kabelių spintos montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių kirtiklių bloku max kaina 400€ - KS ir lentelių kaina -460 €</p> <p>25. Kabelių spintos montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių kirtiklių bloku max kaina 445€ - KS ir lentelių kaina -360 €</p> <p>26. Kabelių spintos montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių kirtiklių bloku max kaina 500€ - KS ir lentelių kaina -460 €</p> <p>36. Kabelių spintos keitimas į tranzitinę su dviem apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių kirtiklių bloku max kaina 480€ - KS ir lentelių kaina -335 €</p> <p>121. Geodezinė nuotrauka virš 50 m max kaina 170€, . Objektui nuo 35000€ iki 144000 € trasų ilgis gali būti keli kilometrai ir už 170€ niekas topo nuotraukos nedaro.</p> <p>123. Geodezinis nužymėjimas virš 50 m max. Kaina 130€. Objektui nuo 35000€ iki 144000 € trasų ilgis gali būti keli kilometrai ir už 130€ niekas nužymėjimo nedaro.</p> <p>138. 10 kV saugiklių keitimas max kaina 70 €, kai 16A 10 kV saugikliai 3vnt kainuoja 96€ (3x32)</p> <p>144. 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas, keitimas. Neaiškų kokie ribotuvai I ar II klasės. Max kaina 120€ kai I klasės ribotuvų medžiagos kainuoja 96,5€, o II klasės ribotuvų -205€</p> <p>165. Stulpinės ST iki 63 kVA montavimas max kaina 2600€ kai vien medžiagos pagal naujus ESO reikalavimus su apskaitos skydu 11m atramomis sudaro 2244€, o kur dar darbo užmokestis, mechanizmai ir kitos išlaidos. Pastaruoju metu 63 kVA ST dažnai montuojama ant 13m atramų ir tokiu atveju medžiagų kaina sudarys visą ST kainą.</p> <p>166. Stulpinės ST iki 400 kVA montavimas max kaina 2850€ kai vien medžiagos pagal naujus ESO reikalavimus su apskaitos skydu sudaro 2574€, o kur dar darbo užmokestis, mechanizmai ir kitos išlaidos</p>	<p>Atsižvelgiant į pateiktas pastabas tiksliname SPS Priedą Nr. 7 Darbų įkainiai:</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktas pastabas koreguojame darbų įkainį eil.nr.23 (Kabelių spintos montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta) ir padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 490 Eur be PVM.</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktas pastabas koreguojame darbų įkainį eil.nr.24 (Kabelių spintos montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta) ir padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 520 Eur be PVM.</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktas pastabas koreguojame darbų įkainį eil.nr.25 (Kabelių spintos montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietų) ir padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 580 Eur be PVM.</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktas pastabas koreguojame darbų įkainį eil.nr.26 (Kabelių spintos montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietų) ir padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 650 Eur be PVM.</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktas pastabas koreguojame darbų įkainį eil.nr.36 (Kabelių spintos keitimas į tranzitinę dvių apskaitų spintą, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta) ir padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 520 Eur be PVM.</p> <p>Atsižvelgiant į pastabą, įkainį eil.nr.121 padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 250 Eur be PVM. Papildomai įtraukiama naujas įkainis eil.nr.122(Geodezinė nuotrauka virš 300 m esant - skaitmeninei, neskaitymeninei topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomai))</p> <p>Atsižvelgiant į pastabą, keičiame įkainį eil.nr.123 padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 200 Eur be PVM. Atnaujinus darbų įkainius numeracija keičiasi į eil.nr.124.</p> <p>Papildomai įtraukiama naujas įkainis eil.nr.125 (Geodezinis nužymėjimas virš 300 m, vienam objektui).</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktas pastabas koreguojame darbų įkainį eil.nr.138 (10 kV saugiklių keitimas) ir padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 140 Eur be PVM. Atnaujinus darbų įkainius numeracija keičiasi į eil.nr.140</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktas pastabas panaikiname darbų įkainį eil.nr.144 (10 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimas, keitimas) ir įtraukiame tris naujus įkainius: įkainio eil.nr.146 (10 kV I kl. lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimas, keitimas) paliekant maksimalų priimtina darbų įkainį 120 Eur be PVM; įkainio eil.nr.147 (10 kV II kl. lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimas, keitimas) su maksimaliu priimtinu darbų įkainiu 240 Eur be PVM;</p>

		<p>įkainio eil.nr.148 (10 kV lauko tipo kibirkštinių iškroviklių montavimas, keitimas) su maksimaliu priimtina darbų įkainių 220 Eur be PVM;</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktas pastabas koreguojame darbų įkainį il.nr.165 (Stulpinės transformatorinės (iki 63 kVA) montavimas) ir padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 3400 Eur be PVM. Atnaujinus darbų įkainius numeracija keičiasi į eil.nr.169</p> <p>Atsižvelgiant į pateiktas pastabas koreguojame darbų įkainį eil.nr.166 (Stulpinės transformatorinės (iki 400 kVA) montavimas) ir padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 3750 Eur be PVM. Atnaujinus darbų įkainius numeracija keičiasi į eil.nr.170</p> <p><i>Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 7 Darbų įkainiai (Aktuali redakcija)</i></p>
10.	<p>Prašome patikslinti maksimalią kainą 145 įkainiui (10 kV oro linijos trumpo jungimo indikatorius montavimas, keitimas), maksimali suma 390,00 Eur. Už šią sumą buvo galima nupirkti ir sumontuoti indikatorį kuris atitiko AB ESO reikalavimą Nr. 16.3, tačiau nebegalioja: (Nuo 2016-08-03 d. reikalavimai nebegalioja ir į projektus nebeteikiami). Šiuo metu naudojami reikalavimai Nr. 16.2-10 kV oro linijos trumpo jungimo indikatorius su nuotoliniu duomenų perdavimu, kurio kaina yra tris kartus didesnė už maksimalią sumą.</p>	<p>Informuojame, kad tiksliname Nr. 145 „10 kV oro linijos trumpo jungimo indikatorius montavimas, keitimas“ maksimalų darbų įkainio sumą į 1100,00 Eur be PVM. Atnaujinus darbų įkainius numeracija keičiasi į eil.nr.149. Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 7 Darbų įkainiai.</p> <p><i>Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 7 Darbų įkainiai (Aktuali redakcija)</i></p>
11.	<p>Prašome patikslinti ar reikia pildyti siūlomų medžiagų lentelės šiuos punktus : 1.2; 1.3, 1.7; 5; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 70; 71; 72; 73; 74, kadangi darbų įkainių lentelėje nėra nurodyti darbai, kurių atlikimo metu būtų naudojami minėtų punktų įrengimai ir medžiagos, praktiškai visi šie įrenginiai yra naudojami skirstomųjų punktų ir rajoninių pastochių rekonstrukcijoms.</p>	<p>Patiksliname, kad atsižvelgus į pateiktą klausimą nėra būtina medžiagų lentelėje pildyti šių eilučių, 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74. Visas kitas eilutes siūlomų medžiagų lentelėse reikia pildyti.</p>
12.	<p>Prašom patikslinti max kainą 145 įkainiui (10kV OL trumpo jungimo indikatorius). Nes pagal ESO reikalavimus nuo 2016-08-03 dabar naudojami indikatoriai su kodu 16.2, kurių kainą 3kartus didesnė už max kainą.</p>	<p>Informuojame, kad tiksliname Nr. 145 „10 kV oro linijos trumpo jungimo indikatorius montavimas, keitimas“ maksimalų darbų įkainio sumą į 1100,00 Eur be PVM. Atnaujinus darbų įkainius numeracija keičiasi į eil.nr.149. Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 7 Darbų įkainiai.</p> <p><i>Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 7 Darbų įkainiai (Aktuali redakcija)</i></p>
13.	<p>Medžiagos ir įrenginiai yra ESO patvirtintų gaminių sąraše, o SPS 6 priede Medžiagų lentelėje nurodyta kad jie nepatvirtinti ir neleidžiama jų įrašyti, todėl turime pateikti medžiagų aprašymus ir sertifikatus, nes pateikta senos formos lentelė. Ar galite pateikti naujesnės formos medžiagų ir įrenginių lentelę?</p>	<p><i>Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 6 Medžiagų lentelė.</i></p>
14.	<p>2016 m. ESO pristatydamą struktūrinius pokyčius informavo Rangovus, kad ESO bus 5 regionai: Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Kaunas ir Vilnius. Šiame pirkime yra perkami darbai Alytaus regione. Prašome paaiškinti, kokie rajonai sudaro Alytaus regioną.</p>	<p>(2017-ESO-1454) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Alytaus regione apima savivaldybes: Vilkaviškio rajonas, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Kalvarijos, Alytaus rajonas, Alytaus miesto, Lazdijų rajonas, Druskininkų savivaldybę, Varėnos rajonas.</p> <p>Taip pat patiksliname:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. (2017-ESO-1458) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Panevėžio regione apima savivaldybes: Panevėžio miestas, Panevėžio rajonas, Kėdainių rajonas, Kupiškio rajonas, Pasvalio rajonas, Biržų rajonas, Rokiškio rajonas.</li> <li>1.2. (2017-ESO-1456) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Šiaulių regione apima savivaldybes: Šiaulių miesto, Šiaulių rajonas, Akmenės rajonas, Mažeikių rajonas, Joniškio rajonas, Pakruojo rajonas, Radviliškio rajonas, Kelmės rajonas, Raseinių rajonas.</li> </ol>

		<p>1.3. (2017-ESO-1460) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Utenos regione apima savivaldybes: Anykščių rajonas, Utenos rajonas, Zarasų rajonas, Ignalinos rajonas, Visagino miestas, Švenčionių rajonas, Molėtų rajonas, Ukmergės rajonas.</p> <p>1.4. (2017-ESO-1451) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Kauno regione apima savivaldybes: Kauno miestas, Kauno rajonas, Jonavos rajonas, Kaišiadorių rajonas, Prienų rajonas, Birštonas, Šakių rajonas, Jurbarko rajonas.</p> <p>1.5. (2017-ESO-1455) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Klaipėdos regione apima savivaldybes: Skuodo rajonas, Kretingos rajonas, Plungės rajonas, Telšių rajonas, Rietavos rajonas, Šilalės rajonas, Tauragės rajonas, Pagėgių, Šilutės rajonas, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Neringos.</p>
15.	Prašome patikslinti, kokiems konkrečiau rajonams numatytas šis pirkimas.	(2017-ESO-1425) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos rajonas, Elektrėnai, Trakų rajonas, Šalčininkų rajonas, Vilniaus rajonas, Vilniaus miestas.
16.	Prašome patikslinti SPS 6 priedą Medžiagų lentelę. Kadangi daug medžiagų negalima įrašyti į Gaminyš iš ESO sąrašo eilutes.	<i>Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 6 Medžiagų lentelę.</i>
17.	Ar šiame pirkime perkami darbai nuo nulio iki begalybės, ar nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 144.000,00 EUR be PVM?	Informuojame, kad šiame pirkime darbai perkami nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 144.000,00 EUR be PVM.
18.	Ar šiame pirkime bus vienas laimėtojas, ar keli? Jei keli, tai kiek?	SPS Priedą Nr.3 Preliminarios sutarties SD 5.3 punktas Preliminarioji sutartis bus sudaryta su 5 mažiausias kainas pateikusiais ir tiekėjų eilėje įrašytais tiekėjais.
19.	Jei laimėtojai keli, tai ar su visais bus pasirašomos sutartys?	SPS Priedą Nr.3 Preliminarios sutarties SD 5.3 punktas Preliminarioji sutartis bus sudaryta su 5 mažiausias kainas pateikusiais ir tiekėjų eilėje įrašytais tiekėjais. Paaiškiname viena preliminarini sutartis su 5 tiekėjais SPS Priedas Nr. 3, o vėliau po atnaujinto varžymosi pagrindinė sutartis bus sudaroma su atnaujintą varžymąsi laimėjusiu tiekėju SPS Priedas Nr. 4.
20.	Ar šio pirkimo darbai apima naujus vartotojus ir investicinius objektus?	Informuojame, kad šio pirkimo darbai apima naujus vartotojus ir investicinius objektus.
21.	Kadangi paraleliai šiam pirkimui yra vykdomi ir rajonų pirkimai (pvz. „(2017-ESO-1565) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslaugos ir įrengimo darbų, kurių vertė iki 145 000,00 EUR be PVM bei avarinių tinklo remonto ir techninės priežiūros darbų, Klaipėdos regiono Klaipėdos m. sav., Klaipėdos r. sav. (Gargždai), Neringos r. sav.“), tai kuris laimėtojas turės pirmenybę vykdyti darbus, ar šio pirkimo ar pavyzdyje nurodyto pirkimo?	Informuojame, kad pirkimų sutartys, pateikti minimalius darbų užsakymo kiekius, kurie garantuoja tiekėjams iš anksto numatomas pajamas. Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad nustatytos Pirkimų ir atitinkamai sutarčių sąlygos garantuoja tiekėjams, kad laimėjus kurį nors pirkimą arba dalį pirkimų, sutartys bus faktiškai vykdomos ir bus teikiami užsakymai sutartyse nurodytomis apimtimis.
22.	Šio pirkimo pasiūlymo garantijos dydis 1.000,00 EUR, o tarkime (pvz. „(2017-ESO-1565) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslaugos ir įrengimo darbų, kurių vertė iki 145 000,00 EUR be PVM bei avarinių tinklo remonto ir techninės priežiūros darbų, Klaipėdos regiono Klaipėdos m. sav., Klaipėdos r. sav. (Gargždai), Neringos r. sav.“) pasiūlymo garantija turi būti ne mažesnė kaip 15.000,00 EUR, ar tai ne klaida? Nes keli rajonai turi didesnę pasiūlymo garantijos dydį nei visas regionas, prašome paaiškinti.	Paaiškiname, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą ir dydį turi teisę pasirinkti (nustatyti) pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto specifiką, apimtį, sudėtingumą, planuojamų sudaryti sutarčių trukmę ir kt. kriterijus. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimą dėl pasiūlymų galiojimo užtikrinimo reikalingumo ir jo dydžio nustatymo, kiekvieno pirkimo atveju turi vertinti prievolių neįvykdymo tikėtiną riziką ir galimus nuostolius. Atkreipiame dėmesį, kad pirkimuose, kuriuose bus taikoma atnaujinto varžymosi procedūra, preliminarios sutartys bus sudaromos su 5 tiekėjais, o pagrindinė sutartis kiekvieno atnaujinto varžymosi metu (konkrečiam užsakymui) bus sudaroma tik su vienu atnaujintą varžymąsi laimėjusiu tiekėju, todėl pasiūlymo ir sutarties garantų dydžiai mažesni negu Jūsų minimame pirkime, kuriame sutartis bus sudaroma iš karto su 1 pirkimą laimėjusiu tiekėju. Perkančioji organizacija, nustatydamą tokius pasiūlymo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžius, įvertino

		galimą sutarčių netinkamo vykdymo arba nevykdymo riziką ir galimybę tokiu atveju pasitelkti kitus rangovus.
23.	Prašome tiksliai nurodyti datą, iki kada turi galioti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas. Ar bus tas terminas keičiamas dar kartą nukėlus pasiūlymo pateikimo laiką?	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas turi galioti tiek, kiek galioja pasiūlymas. Nukėlus pasiūlymų pateikimo terminą, tiekėjai turės atitinkamai pratęsti ir pasiūlymų galiojimo užtikrinimus. Pabrėžtina, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas privalo galioti ir būti pateiktas pasiūlymų pateikimo dieną.
24.	Prašome patikslinti darbu įkainių lenteles, kadangi Jose skiriasi darbų kiekis, lentelėje be maksimalių priimtinių darbų įkainių yra daugiau darbų nei lentelėje su maksimaliais priimtinais darbų įkainiais.	Informuojame, kad nėra projektavimo įkainių ir šviesolaidinio kabelio tiesimo įkainių.
25.	Prašome pateikti atnaujintą „SPS 6 priedo Medžiagų lentelę“ lentelę su papildytais gaminiais atitinkančiais ESO techninius reikalavimus.	<i>Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 6 Medžiagų lentelę</i>
26.	Prašome patvirtinti, kad užsakovas pateiks Micro TSPĮ spintą, nes įkainio išaiškinime nėra numatyta pati spinta kaip medžiaga, tik jos sumontavimas ir prijungimas: įkainyje įvertinti visus Micro TSPĮ įrengimo, sumontavimo ir prijungimo darbus (Micro TSPĮ spintos tvirtinimas MT numatytoje vietoje, įvertinant visas, reikalingas montavimui medžiagas (tvirtinimo elementai, kabelio pajungimo gnybtai ir t.t.).	Paaškiname, kad darbų įkainyje Nr.194 „Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ reikia įvertinti Micro TSPĮ spintos montavimą su spinta, 1 vnt.
27.	Prašome patikslinti ar galima subrangovams numatytiems darbams pateikti kelis subrangovus?	Paaškiname, kad taip, subrangovams numatytiems darbams (konkrečiam darbui) galima numatyti kelis subrangovus.
28.	PF priedas Nr. 2 Medžiagų įkainiai 4.3 ir 4.4 įkainiai 10 kV įtampos su 1x630 ir 2x630 kVA transformatoriais modulinės tranzitinės transformatorinės ar turima omenyje požeminės MTT?	Paaškiname, kad PF priede Nr. 8 AB ESO tiekiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas 4.3. ir 4.4. neturima omenyje požeminių modulinę tranzitinę transformatorinių. PF priede Nr. 8 AB ESO tiekiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas 4.3. (10-0.4 kV įtampos su dviem 630 kVA galios transformatoriais modulinė modulinė transformatorinė ) ir 4.4. (10-0.4 kV įtampos su vienu iki 630 kVA transformatoriais modulinė modulinė ) turima omenyje modulinės tranzitinės transformatorinės (naudotas, kurios yra sandėlyje, naujų nebus gaminama), kurių techninių reikalavimų kodai yra 15.2.1. ir 15.2.8.
29.	Prašome patvirtinti, kad pasiūlymo formos priede Nr. 1 „Darbų įkainiai“ įkainyje Nr. 196 „Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ Micro TSPĮ įrangą į įkainį neįtraukta, jos tiekėjui nereikės pateikti	Paaškiname, kad priede Nr. 7 „Darbų įkainiai“ įkainyje Nr.194 „Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ reikia numatyti visus darbus susijusius su Micro TSPĮ montavimu, t. y. įkainyje reikia įvertinti Micro TSPĮ įrangos montavimą su įranga, Micro TSPĮ spintos montavimą su spinta 1 vnt. bei Micro TSPĮ prijungimą.
30.	Ar darbų įkainių lentelėje 1 priedas įkainio eilutė 196 (nenurodyta ar TSPĮ spintas pateiks AB ESO ar rangovas)?	Paaškiname, kad priede Nr. 7 darbų įkainyje Nr.194 „Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ reikia įvertinti Micro TSPĮ spintos montavimą su spinta 1 vnt.
31.	Kaip nustatėte montavimo darbų įkainius "lubas", prašome supažindinti su įkainių sudarymo metodika?	Paaškiname, kad maksimalus priimtinas darbų įkainis nustatomas remiantis esamomis ilgalaikėmis sutartimis jų analize bei rinkos darbų kainomis. Pažymime, kad nuolat pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai, teikdami pasiūlymus, dažnai pasiūlo dar mažesnius darbų įkainius negu buvo nustatęs Užsakovas pirkimo sąlygose, todėl pagrįstai darytina išvada, kad profesionalūs tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje, yra pajėgūs vykdyti sutartinius įsipareigojimus savo pasiūlymuose nurodytais darbų įkainiais.
32.	Kokiems darbams galima pasitelkti Subrangovus?	Informuojame, kad pagal patikslintus Pirkimo dokumentus, subrangovų pasitelkimas nėra ribojamas.
33.	Elektros skydų standartinė spalva – RAL 7032. Užsakovas turi teisę užsakant pasirinkti vieną iš šių spalvų - RAL 6005, RAL 7021, RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003. Skydų dažymo išlaidos turi būti įvertintos darbų įkainiuose. <b>Kodėl</b> nėra atskiros eilutės	Paaškiname, kad skydų dažymo išlaidos spalvomis pagal RAL 7032, RAL 6005, RAL 7021, RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003 turi būti įvertintos skydų montavimo darbų įkainiuose. Atsižvelgiant į tai papildomų montavimo darbų įkainių su nestandartinės spalvos skydais nebus.



	nestandartinės spalvos skydams, nes jų kaina yra kelis kartus didesnė nei standartinių? Prašome įtraukti papildomas eilutes nestandartinės spalvos skydams.	
34.	10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varinė gysla turi būti naudojami: kabelių linijose tarp 10/0,4 kV transformatorių, tarp transformatorių ir 10 kV skirstomųjų punktų. Kabelių linijos klojamos tik žemėje (nesant išvadų į oro linijas, kabelių kolektorių, lovų, kanalų ir pan.). 10 kV trigysliai (viename apvalkale) plastikine izoliacija turi būti naudojami: tiesiant kabelių linijas žemėje, kai bent viena iš galinių movų yra „stulpinė“, taip pat tiesiant kabelių linijas per kolektorius, tunelius lovių ir pan.; Ar galima visur naudoti 10 kV trigyslius (viename apvalkale) plastikine izoliacija kabelius?	Paaškiname, kad įrengiant naujas, rekonstruojant ar remontuojant esamas 10 kV elektros linijas, atsižvelgiant į esamus ir perspektyvinius EE srautus, naudoti šių tipų laidininkus, t. y. viengyslis aliuminio laidininko kabelis naudojamas išvadams iš TP į oro linijas ir 10 kV skirtųjų įvadams iš galios transformatoriaus. Visais kitais atvejais naudojamas trigyslis aliuminio laidininkų kabelis su bendru izoliacijos apvalkalu.
35.	Ar įkainyje TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas max priimtina darbu įkainyje įvertintas tik TSPĮ pajungimas ir tam darbui reikalingos medžiagos?	Paaškiname, kad priede Nr. 7 „Darbų įkainiai“ įkainyje „Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ reikia numatyti visus darbus susijusius su Micro TSPĮ montavimu, t. y. įkainyje reikia įvertinti Micro TSPĮ įrangos montavimą su įranga, Micro TSPĮ spintos montavimą su spinta 1 vnt. bei Micro TSPĮ prijungimą.
36.	Ar tame įkainyje įvertinti ir TSPĮ įranga bei jos derinimas bei projektavimas? Jei į šį punktą įtrauktas įrangos sumontavimas, pati įranga ir derinimo bei projektavimo darbai, tai toks įkainis yra per mažas.	Paaškiname, kad darbų įkainyje „Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ reikia numatyti visus darbus susijusius su Micro TSPĮ montavimu, t. y. įkainyje reikia įvertinti Micro TSPĮ įrangos montavimą su įranga, Micro TSPĮ spintos montavimą su spinta 1 vnt. bei Micro TSPĮ prijungimą.
37.	Prašome pateikti aktualią Tiekėjo perkamų medžiagų ir įrenginių lentelę paliekant tik tas pozicijas, kurios turi būti užpildytos šiam pirkimui kaip ir ankstesniuose UAB Verslo aptarnavimo centras vykdomuose analogiškos apimtys pirkimuose: •„(7655) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai Vilniaus II reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180532; •„(7612) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai Vilniaus I reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180530; •„(7627) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai Klaipėdos II reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180531; •„(7515) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai Kauno II reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180527; •„(7530) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai Šiaulių reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180528; •„(7569) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai Utenos reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180529; •„(7494) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai Panevėžio reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180526; •„(7412) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai Alytaus reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180524;	Patiksliname, kad medžiagų ir įrenginių lentelė koreguota nebus todėl atsižvelgus į pateiktą klausimą informuojame, kad nėra būtina medžiagų lentelėje pildyti šių eilučių, 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74. Visas kitas eilutes siūlomų medžiagų lentelėse reikia pildyti.

	leidžiant kiekvienai medžiagai nurodyti alternatyvius tipus.	
38.	SPS 7 priedas Darbų įkainiai pateikti be max įkainių, o SPS "5.2 punktas Tuo atveju, kai Tiekėjo siūlomas Darbų įkainis yra didesnis nei nurodyta SPS priedo Nr. 7 stulpelyje „Maksimalus priimtinas darbų įkainis, EUR be PVM“ bus laikoma, kad tokio Tiekėjo Galutinis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.6 punktas) ir bus atmetamas"	Paaškiname, kad Tiekėjas pasiūlęs didesnes kainas už nurodytas priede Nr. 7 darbų įkainių kainas neatitiks pirkimo sąlygų ir jo pasiūlymas bus atmestas. Papildomai informuojame, kad visų tipinių darbų įkainių išsaikinimai pateikti priedė Nr. 7. Taip pat visuose darbų įkainiuose turi būti numatyti franko išlaidos, prašome vadovautis išaiškinimu punktu Nr.7 „Visi įkainiai darbai turi būti numatyti su franko išlaidomis (naujų įrenginių ir medžiagų atvežimas, esamų demontuotų įrenginių ir medžiagų išvežimas į AB ESO sandėlį bei atliekamo grunto ir statybinių šiukšlių išvežimas, utilizavimas). Papildomuose darbuose neturi būti atskirai franko išlaidų nes išlaidos numatytos darbų įkainiuose. Taip pat visuose įkainiuose turi būti įvertintas atliekamų darbų sezoniškumas."
39.	Medžiagos ir įrenginiai yra ESO patvirtintų gaminių sąrašė, o SPS 6 priede Medžiagų lentelėje nurodyta kad jie nepatvirtinti ir neleidžiama jų įrašyti, todėl turime pateikti medžiagų aprašymus ir sertifikatus, nes pateikta senos formos lentelė. Ar galite pateikti naujesnės formos medžiagų ir įrenginių lentelę?	Pateikiame patikslintą SPS Priedą Nr. 6 Medžiagų lentelė.
40.	Ar turime užpildyti visas eilutes medžiagų ir įrenginių lentelėje ir pateikti aprašymus, nors darbų įkainiuose tokie darbai ir medžiagos nenumatytos pvz.:10kV kompensacinės ritės ir eile kitų medžiagų ir įrenginių?	Patiksliname, kad atsižvelgus į pateiktą klausimą nėra būtina medžiagų lentelėje pildyti šių eilučių, 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 43; 54; 55; 56; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 72; 74. Visas kitas eilutes siūlomų medžiagų lentelėse reikia pildyti.
41.	Prašome patikslinti, kokie darbai bus duodami rangovui, pasirašius sutartį su šio konkurso laimėtoju ir koks preliminarus objektų skaičius. Pagal anksčiau vykdytus pirkimus " Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai kurių vertė iki 35.000", buvo taikomi apribojimai, kad vienas tiekėjas gali teikti pasiūlymus tik 2-juose regiono rajonuose, šiame konkurse visas Alytaus regionas nustatytas kaip viena neskaidoma pirkimo dalis, nors LEEA ir ESO vadovų susitikime buvo išaiškinta , kad šis pirkimas bus skiriamas į dvi dalis: I-a dalis Varėnos, Druskininkų, Alytaus sav., II-a dalis Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir Lazdijų sav. Ar pajėgus vienas rangovas atlikti darbus visose savivaldybėse vienu metu, kai nustatyti tokie trumpi darbų terminai.	Informuojame, kad pirkimai Alytaus regione, kurių vertė nuo 0 Eur be PVM iki 144 000,00 Eur be PVM yra išskaidyti į dvi dalis, o pirkimai Alytaus regione, kurių vertė nuo 35 000,00 Eur be PVM iki 144 000,00 Eur be PVM nebus skaidomi į dvi dalis.
42.	Pirkimo dokumentuose nepateikta forma, kurioje būtų nurodytos užsakovo pateikiamos medžiagos. Kurias medžiagas planuoja pateikti užsakovas ir jų nereikia įvertinti įkainių lentelės pozicijose. Ar nereikia įsivertinti užsakovo pateikiamų medžiagų kainų atskiru priedu, kaip buvo numatyta kituose metinuose konkursuose?	Pridedame lentelę kurias medžiagas planuoja pateikti užsakovas ir reikia įsivertinti įkainių lentelės pozicijose.
43.	Darbų įkainių lentelėje nėra pozicijų, kuriuose būtų reikalingi RAA ir TSPĮ darbai. Ar reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai turėti AB "Energijos skirstymo operatorius" leidimą darbams pagal kodus 4.2; 4.3 nėra pertekliniai, kas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymui.	Paaškiname, kad RAA darbai numatomi montuojant Modulinės transformatorines su 10kV SF6 dujų arba hermetizuoto oro izoliacijos narveliais. Patiksliname, kad TSPĮ darbai numatomi įkainyje eil.Nr.194 Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas.
44.	Kokiu pagrindu įkainių lentelėje nustatyti maksimalūs priimtini įkainiai. Poz. 121 geodezinės nuotraukos, kai trasos ilgis virš 50m, maksimalus priimtinas įkainis 170 Eur, poz. 123 geodezinio nužymėjimo virš 50m maksimalus priimtinas įkainis 130 Eur, objekto kurio vertė iki 144 000 Eur, kabelio trasos ilgis gali siekti iki 5000, todėl nurodyti maksimalūs įkainiai keletą kartų mažesni, nei faktinės išlaidos tokių apimčių geodeziniais darbams atlikti.	Atsižvelgiame į pastabą, priede Nr.7 įkainį eil.nr.121 padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 250 Eur be PVM. Papildomai įtraukiama naujas įkainis eil.nr.122(Geodezinė nuotrauka virš 300 m esant - skaitmeninei, neskaitmeninei topografinė nuotrauka, vienam objektui (išpildomoji)). Atsižvelgiame į pastabą, keičiame įkainį eil.nr.123 padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 200 Eur be PVM Atnaujinus darbų įkainius numeracija keičiasi į eil.nr.124. Papildomai įtraukiama naujas įkainis eil.nr.125 (Geodezinis nužymėjimas virš 300 m, vienam objektui).
45.	Klausimas: Ar įkainyje TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas max priimtinaame darbų įkainyje įvertintas tik TSPĮ pajungimas ir tam darbui reikalingos medžiagos?	Paaškiname, kad priede Nr. 7 „Darbų įkainiai“ įkainyje Nr. 194 „Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ reikia numatyti visus darbus susijusius su Micro TSPĮ

		montavimu, t. y. įkainyje reikia įvertinti Micro TSP įrangos montavimą su įranga jos derinimas bei projektavimas, Micro TSP spintos montavimą su spinta 1 vnt. bei Micro TSP prijungimą.
46.	Klausimas: Ar tame įkainyje įvertinti ir TSP įranga bei jos derinimas bei projektavimas? Jei į šį punktą įtrauktas įrangos sumontavimas, pati įranga ir derinimo bei projektavimo darbai, tai toks įkainis yra per mažas.	Paaškiname, kad priede Nr. 7 „Darbų įkainiai“ įkainyje Nr. 194 „Micro TSP įrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ reikia numatyti visus darbus susijusius su Micro TSP montavimu, t. y. įkainyje reikia įvertinti Micro TSP įrangos montavimą su įranga jos derinimas bei projektavimas, Micro TSP spintos montavimą su spinta 1 vnt. bei Micro TSP prijungimą. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas koreguojame darbų įkainį (Micro TSP įrengimas, sumontavimas ir prijungimas) ir padidiname maksimalų priimtina darbų įkainį iki 2000 Eur be PVM (priedas Nr. 1 pridedamas).

Pridedame:

1. Specialiosios pirkimo sąlygos (2017-ESO-1460) (Aktuali redakcija);
2. SPS 5 priedas MKRAD (Aktuali redakcija);
3. SPS 3 priedas Preliminariosios sutarties SD (Aktuali redakcija);
4. SPS 3 priedas Preliminariosios Sutarties BD (Aktuali redakcija);
5. SPS 2 priedas Pasiūlymo forma (Aktuali redakcija);
6. SPS 6 priedas Medžiagų lentelė (Aktuali redakcija);
7. SPS 7 priedas Darbų įkainiai (Aktuali redakcija);
8. SPS 8 priedas Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB ESO sąrašas
9. Preliminarios Sutarties BD Priedas Nr. 3;
10. Preliminarios Sutarties BD Priedas Nr. 2;
11. Preliminarios Sutarties BD Priedas Nr. 1

Rengė: Projektų vadovė Vita Girniūtė, tel. Nr. 8 611 46 193