

2017-11-02

Dėl (Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m., pirkimo

UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – Pirkėjas) vykdomame (Nr. 2017-ESO-1425) elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Vilniaus regione apima savivaldybes: Širvintos raj., Elektrėnus, Trakų raj., Šalčininkų raj., Vilniaus raj., Vilniaus m., pirkime (2017 m. birželio 23 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas). Pirkėjas, vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, savo iniciatyva tikslina Pirkimo sąlygas ir pateikia atsakymus į tiekėjų klausimus:

Pateikiame atsakymus į Tiekėjų pateiktus klausimus:

Klausimas:

SPS 8 priede Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB ESO, 4 skyriuje "10 kV modulinės transformatorinės" 4.3 ir 4.4 punktuose yra nurodytos betoninės transformatorinės, kurių maksimalus įkainis atitinkamai duotas 15000,00 / 20000,00 Eur. Įrangos tiekėjui iškilo klausimas ar betoninės transformatorinės turi būti su įranga ar ne, nes pagal nurodytą aprašymą "vertinant MTT kainą prašoma įsivertinti maksimalius galimus kiekius žiūrint į ESO techninius reikalavimus 15.1.9 / 15.1.10". Tokiu atveju tiekėjas vertina betoninės transformatorinės kainą su didžiausia įmanoma 10 kV skirstykla, visais adapteriais, viršįtampių ribotuvais, kabeliais, 0,4 kV dalimi su plačiausia įranga remiantis ESO reikalavimais. Dėl to kaina kelis kartus didesnė nei nurodytas maksimalus įkainis. Prašome patikslinti ar kaina turi būti vertinama su įranga ar be jos? Jei kaina turi būti vertinama su įranga, prašome padidinti maksimalius įkainius.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad betoninės transformatorinės turi būti įvertintos su pilna komplektacija. Atsižvelgdami į pastabas, tiksliname SPS 8 priedo Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB ESO sąrašas (toliau – SPS 8 priedas) maksimalius įkainius Nr. 4.3, 4.4.

Klausimas:

Prašome patikslinti, ar SPS 8 priede (Aktuali redakcija 2017.10.10) prie medžiagų aprašymų reikia surašyti siūlomų medžiagų tipus?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad SPS Priede Nr. 8 reikia surašyti tik tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių kainas. Atsižvelgdami į pastabą, tiksliname SPS 8 priedą.

Informuojame, kad tikslinami SPS 8 ir SPS 7 priedas Darbų įkainiai (toliau – SPS 7 priedas):

SPS 7 priede tikslinami įkainiai Nr.12, 14, 15, 17, 18, 20-27, 29, 36, iš jų yra išskaičiuota medžiaga ĮAS ir KS, o paliki darbai. ĮAS ir KS skydus su pamatu, tvirtinimo elementais ir medžiagomis pateikia AB ESO jei nenurodyta kitaip (ĮAS ir KS skydai turi būti pilnai sukomplektuoti su saugiklių-kirtiklių blokais be saugiklių ir be automatinių jungiklių, įvertinti šynų sistemą, laidus iki elektros skaitiklio, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Elektros skydų standartinė spalva – RAL 7032. Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip.

SPS 8 priede prašome įsivertinti ĮAS ir KS medžiagas Nr. 6.1.- 6.8., 7.1.- 7.2., 8.1.- 8.7.

Priedame:

1. SPS 8 priedas Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB ESO sąrašas (Aktuali redakcija);
2. SPS 7 priedas Darbų įkainiai (Aktuali redakcija).