

SUTARTIS NR. SUT-18-2187

DĖL GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRANGOS PIRKIMO

Kaunas,

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau tekste - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarnosios akcinės bendrovės „Eproma“ (toliau tekste - **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Dariaus Kirvaičio.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs neskelbiamą apklausą dėl gaisrinės signalizacijos įrangos pirkimo, pagal pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą techninę specifikaciją įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis: (žr. 1 priedą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis)

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma **7.308,16**, (septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoni eurai 16 ct) įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdančios sutartį pristatytų prekių kiekio.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisykles perskaičiuotos kainos (įkainis) įforminamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.7. **Pirkėjas** užsako prekes dalimis, pagal poreikius.

1.8. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.

1.10. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirinkimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu Eivenių g. 2, Kaunas.

2.2. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.

2.3. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.4. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia prekių kokybės dokumentus.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pagal techninėje specifikacijoje (žr. 2 priedą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis) numatytus reikalavimus.

3.2. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** sandėlininkas prekių gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas sąskaitoje - faktūroje bei savo parašą patvirtina sandėlio spaudu.

3.3. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas konstatavus. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija.

3.4. Komisijai nustatčius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 1 sav. turi trūkstamą kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas-faktūras. **Pardavėjas** PVM sąskaitą faktūrą **Pirkėjui** turi pateikti naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresu ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 1 darbo dieną pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. Už atsakymą pristatyti užsakytų visų ar dalies prekių, jų nepristatymą arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku (pagal sutarties 2.2. punkte nurodytus terminus), **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 30 % nepristatytų prekių vertės baudą. Už pakartotiną atsakymą pristatyti prekes arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku, **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

5.4. Jeigu **Pardavėjo** kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, **Pardavėjas Pirkėjui** įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

6. Subtiekėjai, jų keitimo tvarka:

6.1. **Pardavėjas** Sutarties vykdymo metu turi teisę pakeisti subtiekėją kitu kai:

6.1.1. Subtiekėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimą Tiekėjui;

6.1.2. Subtiekėjas yra bankrutuojantis;

6.1.3. Subtiekėjas yra restruktūrizuojamas;

6.1.4. Subtiekėjui vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka;

6.1.5. Subtiekėjui inicijuota priverstinė likvidavimo procedūra;

6.1.6. Subtiekėjui yra inicijuotos 6.1.2 – 6.1.5 punktuose analogiškos procedūros;

6.2. **Pardavėjas** gali pakeisti subtiekėjus tik gavęs išankstinį **Pirkėjo** sutikimą dėl kito siūlomo subtiekėjo. Apie ketinimą keisti subtiekėją **Pardavėjas** privalo įspėti **Pirkėją** iš anksto raštu ir nurodyti priežastis, dėl kurių **Pardavėjas** ketina keisti subtiekėją, nurodyti būsimus subtiekėjus ir jų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei taikoma). **Pirkėjas** ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo gavimo dienos privalo pranešti **Pardavėjui** apie savo sprendimą, jei sprendimas yra neigiamas – nurodyti priežastis.

6.3. Subtiekėjų keitimas visada įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu, kuris nuo įsigaliojimo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas ir nutraukimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn.

8.2. **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pardavėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.2.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;

8.2.2. paaiškėjo, kad **Pardavėjas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

8.2.3. paaiškėjo, kad su **Pardavėju** neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

8.2.4. **Pardavėjas** nevykdo įsipareigojimų, numatytų pagal Sutartį, nesilaiko Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų ar yra kitokio pobūdžio **Pardavėjo** veikimas, neveikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos šios Sutarties vykdymui.

8.3. **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai **Pirkėją**, nutraukti Sutartį, jei:

8.3.1. ne dėl **Pardavėjo** kaltės **Pirkėjas** vėluoja sumokėti daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

8.3.2. **Pirkėjas** nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

8.4. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu prieš laiką bet kuriuo metu.

8.5. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios Sutarties nutraukimo.

8.6 Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.7. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.8.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.8.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

8.9. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

9. Atsakingi asmenys:

9.1. Asmenys atsakingi už sutarties vykdymą:

	Pardavėjo atstovas	Pirkėjo atstovas
Vardas, pavardė	Darius Pasiukevičius	Nerijus Beiga
Pareigos	Prekybos padalinio vadovas	Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnybos vadovas
Adresas	Studentų g. 2B, Kaunas LT-50246	Eivenių g. 2, Kaunas LT-50161
Telefonas	+370 37 454033	+370 37 326805
Faksas	+370 37 454033	
Elektroninio pašto adresas	darius.pasiukevicius@eproma.lt	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt

9.2. Pirkėjo asmuo atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas. Viešųjų pirkimų specialistė, Lina Laurinaitienė.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB "Eproma"

Studentų g. 2B, Kaunas LT-50246

Juridinio asmens kodas 133797095

PVM mokėt. kodas LT33797095

A.s. LT78 7044 0600 0309 3479

Banko kodas 70440

AB SEB bankas

Direktorius
Darius Kirvaitis
2018 m. _____



Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, Kaunas LT-50161

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėt. kodas LT351634917

A.s. LT31 4010 0425 0006 3371

Banko kodas 40100

AB Luminor bankas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevicius
2018 m. _____



Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt. be PVM, Eur	PVM tarifas	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas
		Gaisrinės signalizacijos įranga							
1	31625000-3	Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas LST EN ISO 13943:2012 arba lygiavertis - Aplinkos darbinė temperatūra: -300C iki +700C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V - 3,5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas) 200μA; - Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. (budintis režimas) 300μA; - Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; - Daviklio išėjimo srovė I, kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Daviklio korpuso spalva – balta; - Pajungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm2; - Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE - Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis	vnt	80	33,760	21%	2700,80	3267,97	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, ESMI dūmų jutiklis 22051E, Žymėjimas sąskaitoje: AD22051E

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt. be PVM, Eur	PVM tarifas	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas
2	31625000-3	Adresinis temperatūrinis daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -300C iki +700C; - Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V – 3,5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I be indikacijos (budintys režimas) – 200 μA; - Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. budintis režimas) – 300 μA; - Daviklio išėjimo įtampa U, kai daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; - Daviklio išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Daviklio korpusas PVC medžiaga arba lygiavertė; - Vieno daviklio saugomas plotas iki 55 m2 maksimalus patalpos aukštis 10,5m - Suveikimo temperatūros riba 580C - Daviklio korpuso spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm2; - Daviklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG; Bendras daviklio žymuo ESMI 52051E, ESMI52051 EI arba lygiavertis	vnt	20	28,000	21%	560,00	677,60	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija ESMI temperatūros jutiklis 52051E, Žymėjimas sąskaitoje: AD52051RE

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt. be PVM, Eur	PVM tarifas	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas
3	31625000-3	Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Aplinkos darbinė temperatūra -300C iki +700C; - Saugos klasė ne žemesnė kaip IP 20; - Bazinio pagrindo korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Bazinio pagrindo spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm2; - Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP01V (atitinkmuo – B501 arba B501DG) arba lygiavertis.	vnt	100	4,720	21%	472,00	571,12	Schneider Electric, ESMI Jutiklio pagrindas B501AP, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, Žymėjimas sąskaitoje: ADB501AP
4	31625000-3	Nuotolinis gaisro daviklio indikatorius turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis; - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Aplinkos darbinė temperatūra -300C iki +700C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Jutiklio įtampa U (nuolatinė) nuo 5V iki 36V; - Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Jutiklio korpuso spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm; - Matmenys, gabaritai nedidesnis 80x20mm; - Jutiklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG arba analogas; Bendras daviklio žymuo – ERL-10 Mini Disc, arba lygiavertis.	vnt	50	5,80	21 %	290,00	350,90	Schneider Electric, ESMI ERL-10 Mini Disk, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, Žymėjimas sąskaitoje: ADM

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt. be PVM, Eur	PVM tarifas	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas
5	31625000-3	Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -300C iki +700C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Mygtuko srovė I aliarmo metu iki 5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) – 24V; - Maksimali srovė I (budintis režimas) 300μA; - Maksimali srovė su izoliatoriumi grandinėje (budintis režimas) – 400μA; - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24 - Mygtuko išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V iki 10,8mA; - Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm2; Bendras daviklio žymuo – MCP5, arba lygiavertis.	vnt	30	43,95	21%	1318,50	1595,39	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, ESMI, aliarmo mygtukas MCP5, Žymėjimas sąskaitoje: ADMCP5A/S R2G
6	31625000-3	Adresinis relinis kontaktas automatikos valdymui turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra: -30C iki +70C - Modulio suderinamumas su esančia sistema. - Maksimali srovė (budintis režimas) 500mA; - Darbinė įtampa– 15-30VDC - Išmatavimai: 24x94x94mm; Bendras žymuo – EM201E arba lygiavertis	vnt	5	39,66	21%	198,30	239,94	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, ESMI relinis modulis EM201E, Žymėjimas sąskaitoje: ADEM201E

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt. be PVM, Eur	PVM tarifas	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Gamintojas/ produkto pavadinimas
7	31625000-3	Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Aplinkos darbinė temperatūra -300C iki +700C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Sirenos srovė I, kai maitinimo įtampa 24V iki 5,77mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 29V; - Maksimali srovė (budintis režimas) 450μA; - Garsumas, kai maitinimo įtampa 24V iki 95dB; - Apsaugos klasė – IP24C su baze B501 AP IP 44 su baze BPWE10 arba lygiavertis - Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis-aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; - Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; - Sirenos korpuso spalva – raudona; - Prisiūgimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm2; - Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WSO-PER-N33 arba lygiavertis.	vnt	10	50,02	21%	500,20	605,24	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, ESMI gaisrinė sirena WSO-PER-N33, Žymėjimas sąskaitoje: ADWSO
Bendra pasiūlymo kaina								7308,16	

GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų egzempliorius

(Pagal 2018 m. paraišką Nr. VPP-4599)

547-18-2187

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Kiekis
1	Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas LST EN ISO 13943:2012 arba lygiavertis - Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V - 3,5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas) 200μA; - Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. (budintis režimas) 300μA; - Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; - Daviklio išėjimo srovė I, kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Daviklio korpuso spalva – balta; - Pajungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm²; - Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE - Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis	Vnt.	80
2	Adresinis temperatūrinis daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; - Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V – 3,5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas – 200 μA; - Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. budintis režimas) – 300 μA; - Daviklio išėjimo įtampa U , kai daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; - Daviklio išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Daviklio korpusas PVC medžiaga arba lygiavertė; - Vieno daviklio saugomas plotas iki 55 m² maksimalus patalpos aukštis 10,5m - Suveikimo temperatūros riba 58°C - Daviklio korpuso spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm²; - Daviklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG; Bendras daviklio žymuo ESMI 52051E, ESMI52051 EI arba lygiavertis	Vnt.	20
3	Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; - Saugos klasė ne žemesnė kaip IP 20; - Bazinio pagrindo korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Bazinio pagrindo spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP0IV (atitinkmuo – B501 arba B501DG) arba lygiavertis.	Vnt.	100
4	Nuotolinis gaisro daviklio indikatorius turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis; - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Jutiklio įtampa U (nuolatinė) nuo 5V iki 36V; - Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Jutiklio korpuso spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm; - Matmenys, gabaritas nedidesnis 80x20mm; - Jutiklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG arba analogas; Bendras daviklio žymuo – ERI-10 Mini Disc, arba lygiavertis.	Vnt.	50
5	Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Naudojimo sąlygos – patalpoje;	Vnt.	30

	- Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio $\leq 1000\text{m}$; - Mygtuko srovė I aliarmo metu iki 5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) – 24V; - Maksimali srovė I (budintis režimas) 300μA; - Maksimali srovė su izoliatoriumi grandinėje (budintis režimas) – 400μA; - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24 - Mygtuko išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V iki 10,8mA; - Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; Bendras daviklio žymuo – MCP5, arba lygiavertis.			
6	Adresinis relinis kontaktas automatikos valdymui turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra: -30C iki +70C - Modulio suderinamumas su esančia sistema. - Maksimali srovė (budintis režimas) 500mA; - Darbinė įtampa– 15-30VDC - Išmatavimai: 24x94x94mm; Bendras žymuo – EM201E arba lygiavertis	Vnt.	5	
7	Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio $\leq 1000\text{m}$; - Sirenos srovė I, kai maitinimo įtampa 24V iki 5,77mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 29V; - Maksimali srovė (budintis režimas) 450μA; - Garsumas, kai maitinimo įtampa 24V iki 95dB; - Apsaugos klasė – IP24C su baze B501 AP IP 44 su baze BPWE10 arba lygiavertis - Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis-aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; - Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; - Sirenos korpuso spalva – raudona; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WSO-PER-N33 arba lygiavertis.	Vnt.	10	

Papildomi reikalavimai:

1. Gaisrinės signalizacijos įrangą pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 14 darbo dienų.
2. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. **(Tiekėjui privaloma užpildyti, teikiant pasiūlymą).**

