

SUSITARIMAS

DĖL 2025 M. RUGPJŪČIO MĖN. 22d. SUDARYTO SUSITARIMO PAKEITIMO

2025 m. rugsėjo 24 d.

Joniškis

Uždaroji akcinė bendrovė Joniškio autobusų parkas, juridinio asmens kodas 157536164, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 54, Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Algirdo Lataičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus iš vienos pusės (toliau – Pirkėjas) ir

UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, kurio registruota buveinė yra Laisvės pr. 10, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (-as) verslo sprendimų departamento vadovo Donato Burbos, veikiančio (-ios) pagal 2025-01-06 įgaliojimą Nr. _25_IGN_IG_0002 iš kitos pusės (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis atviro konkurso būdu atlikto pirkimo (CVP IS pirkimo ID 3375227) sąlygomis sudarė viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, dėl 2 vnt. elektrinių autobusų elektros įkrovimo stotelių Alpitronic HYC50, 50 kW (toliau – Prekės) su montavimu ir galimybe stebėti ir valdyti transporto priemonių baterijų įkrovimo procesą. Reikalavimai Prekėms bei garantinio laikotarpio aptarnavimas nustatyti sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“.

2025 m. rugpjūčio mėn. 22 d. Šalys sudarė susitarimą dėl 2025m. liepos 31d. elektrinių autobusų įkrovimo stotelių su montavimu pirkimo – pardavimo sutarties Nr. (3.11) – ST-25/8 pakeitimo ir susitarė keisti Tiekėjo siūlytas prekes 2 vnt. elektrinių autobusų elektros įkrovimo stotelių Alpitronic HYC50, 50 kW į 2 vnt. elektrinių autobusų elektros įkrovimo stotelių ABB C50.

Sudarė šį susitarimą ir susitarė:

1. Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. rugpjūčio mėn. 22 d. pasirašius susitarimą paaiškėjo, kad naujai siūlomos elektrinių autobusų stotelės ABB C50 nėra tinkamos dėl per ilgų gamybos terminų.
2. Šalys nori, kad įranga Pirkėjui būtų sumontuota laiku ir pilnai atitiktų Pirkėjo poreikius.
3. Atsiradus galimybei Pirkėjui pasiūlyti 2 vnt. to pačio modelio, kurios buvo siūlytos Tiekėjo pradiniam pasiūlyme, bet geresnių specifikacijų, t.y. su 2 (dvejomis) prieigomis stoteles Alpitronic HYC50.
4. Vadovaujantis sutarties 13.1. punkto nuostatomis, Šalys susitaria 2025 m. rugpjūčio mėn. 22 d. susitarime aprašytą įrangą pakeisti į įrangą, kuri buvo numatyta / pasiūlyta Tiekėjui pateikiant pradinį pasiūlymą, t.y. į 2 vnt. elektrinių autobusų įkrovimo stotelių Alpitronic HYC50, pakeičiant tik prieigų skaičių. Vietoje Tiekėjo pradiniam pasiūlyme numatytų stotelių Alpitronic HYC50 su 1 (viena) prieiga, numatyti Alpitronic HYC50 su 2 (dvejomis) prieigomis.
5. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
6. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu, visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.
7. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.
8. Prekių pobūdis, įkainiai, kitos sutarties nuostatos susitarimu nekeičiami.

Pirkėjas:**UAB Joniškio autobusų parkas**

Vilniaus g. 54, LT-84166 Joniškis

Įmonės kodas 157536164

PVM mokėtojo kodas LT100008860617

Tel. 0 426 54901

A. S. LT35 7044 0600 0237 5476

El. paštas: joniskioap@gmail.com

Bankas AB SEB bankas

Bankas: AB SEB bankas

Direktorius

Algirdas Lataitis

Tiekėjas:**UAB „Ignitis“**

Laisvės per. 10, LT-04215, Vilnius

Įmonės kodas 303383884

PVM mokėtojo kodas LT100008860617

Tel. 0 699 37040

A.S. LT44 7044 0600 0799 3076

El. paštas: verslas@ignitis.lt

Bankas: AB SEB bankas

Verslo sprendimų departamento vadovas

Donatas Burba

ELEKTRINIŲ AUTOBUSŲ ELEKTROS ĮKROVIMO STOTELIŲ SU MONTAVIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 1.1. Šiame pirkime bus sudaryta sutartis dėl 2 vnt. elektrinių autobusų elektros įkrovimo stotelių su montavimu ir galimybe stebėti ir valdyti transporto priemonių baterijų įkrovimo procesą.
- 1.2. Pirkimo objektas apima įkrovimo stotelių ir jų įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą, transportavimą, montavimą ant paruošto pagrindo ar kito pado, ant kurio pagal gamintojo reikalavimus turi būti sumontuotos stotelės, prijungimą, įdiegimą, bandymą, techninį aptarnavimą ir pilną remontą garantiniu laikotarpiu.
- 1.3. Pagalbiniai darbai, apimantys stotelių pagrindo ar kito pado įrengimą, įvadinio elektros maitinimo kabelio atvedimą iki maitinimo prijungimo taškų, atliekami pirkėjo.
- 1.4. Siūlomą įrenginį turi sudaryti įranga, pasižyminti ilgalaikiu patikimu darbu bei ilgaamžiškumu ir naujausiais pažangiais technologiniais sprendimais.
- 1.5. Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos);
- 1.6. Įrenginys privalo būti vientisas, pilnai surinktas, numatytas lengvas ir paprastas, aiškiai aprašytas montavimas pagal schemą;
- 1.7. **Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys Tiekėjo siūlomų įkrovimo stotelių techninius parametrus ir jų atitikimą nustatytiems reikalavimams (gamintojo deklaracija, įrangos aprašymai, sertifikatai ir pan.);**
- 1.8. Įkrovimo stotelių pristatymo, sumontavimo/įvedimo į eksploataciją adresas: Vilniaus g. 58A, Joniškis (UAB Joniškio autobusų parko dirbtuvių teritorija).

2. ELEKTROS ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINIS APRAŠYMAS, REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Rodiklis	Siūlomi Tiekėjo techniniai parametrai (įrašyti dokumento, patvirtinančio atitikimą lentelėje nurodytiems reikalavimams pavadinimą, punktą ar psl.)
1.	Stotelių skaičius	2 vnt.	2 vnt. (Pasiūlymo forma)
2.	DC išėjimo galingumas	Ne mažiau 50 kW ir ne daugiau 60 kW	50 kW (Techninė specifikacija/Duomenų lapai, 1 psl.)
3.	DC išėjimo galingumas, kada kraunamas 1 autobusas	Ne mažiau 50 kW ir ne daugiau 60 kW	50 kW (Techninė specifikacija/Duomenų lapai, 1 psl.)
4.	DC išėjimo galingumas, kada kraunami 2 autobusai	Ne mažiau 25 kW ir ne daugiau 30 kW	25 kW (Techninė specifikacija/Duomenų lapai 3 psl. 2 skyriaus, 1 eilutė)
5.	Jungties standartas	CCS 2	CCS 2 (Techninė specifikacija/Duomenų lapai, 2 psl.)

6.	Jungties tipas	Combo-2	Combo 2 (Techninė specifikacija/Duomenų lapai, 2 psl. 1 eilutė. Combo 2 alternatyvus CCS 2pavadinimas)
7.	Stotelės jungčių (krovimo prieigų) skaičius	1 arba 2	2 (Techninė specifikacija/Duomenų lapai specifikacija, 1 psl.)
8.	Integruotų kabelių ilgis	Ne mažiau kaip 3,9 m.	4,45 m. su kabelių laikiklių sistema (Techninė specifikacija/Duomenų lapai, 3 psl. 2 skyriaus 4 eilutė)
9.	Fazės/linijos	3 fazės	3 (Techninė specifikacija/Duomenų lapai, 3 psl. 1 eilutė)
10.	Eksplotavimo vieta.	Patalpoje/Lauke	Patalpoje ir Lauke (Techninė specifikacija/Duomenų lapai, 2 psl.)
11.	Darbinė temperatūra	Ne mažiau kaip -30...+50 °C	Nuo -30 °C iki +55 °C (Techninė specifikacija/Duomenų lapai, 2 psl. 4 eilutė)
12.	Programinė įranga turi užtikrinti lokalius ir nuotolinius funkcionalumus	13.1. Krovimo prieigų sąrašas, būklės sekimas; 13.2. Įkrovimo sesijų detalizacija su įkrautos energijos apskaita; 13.3. Pilna krovimų istorija; 13.4. Galios ribojimų nustatymai; 13.5. Nuotolinė ir lokali diagnostika; 13.6. Galimybę nuskaityti autobusų baterijos įkrovimo būseną (SOC būseną).	Taip (Papildomos programinės įrangos, kurią Tiekėjas įsipareigoja įdiegti, funkcija)
13.	Stotelės turi jungtis į bendrą lokalų tinklą adaptyvaus galios balansavimo užtikrinimui su galimybe nuskaityti įkraunamos transporto priemonės baterijos įkrovimo lygį (%) aplenkiant nuotolinį valdymą OCPP protokolą.	Taip	Taip (Techninė specifikacija/Duomenų lapai, 2 psl. 3 eilutė)
14.	Ryšys	Ethernet (LAN); 4G.	Mobilus 4G LTE/2G, Ethernet 10/100Base-TX, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 ir 5 GHz (Techninė specifikacija/Duomenų lapai, 4 psl.)
15.	Programinės įrangos atnaujinimas	Automatinis	Automatinis

			(Programinės įrangos, kurią Tiekėjas įsipareigoja įdiegti, funkcija)
16.	Įkrovos protokolų atnaujinimas	Automatinis	Automatinis (Techninė specifikacija/Duomenų lapai 3 psl. 3 eilutė, 4 psl. 1 ir 4 eilutė)
17.	Programinė įkrovimo įranga privalo būti lietuvių kalba	Taip	Taip (Įrangos Techninėje specifikacijoje/Duomenų lapuose ši informacija neteikiama. Programinė įkrovimo įranga turi kalbos pasirinkimo funkciją. Laimėjus konkursą Tiekėjas įsipareigoja kartu su įranga pateikti instrukciją lietuvių kalba, kurioje aprašyta ir kalbos pasirinkimo funkcija).
18.	Kartu su įranga pateikiama instrukcija lietuvių kalba	Taip	Taip (Įrangos Techninėje specifikacijoje/Duomenų lapuose tokia informacija neteikiama. Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas įsipareigoja laimėjus konkursą, pateikti instrukciją lietuvių kalba)
19.	Stotelei suteikiama gamintojo garantija.	Ne trumpesnė nei 24 mėn.	24 mėn. (standartinė garantija visoje ES)
20.	Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo užtikrinti dalių ar komponentų tiekimą ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo	Taip	Taip (Tiekėjas įsipareigoja, teikdamas pasiūlymą)
21.	Garantinio laikotarpio aptarnavimas ir pilnas remontas	Ne trumpesnis nei 24 mėn.	24 mėn. (standartinė garantija visoje ES)
22.	Pristatymas, sumontavimas ir perdavimas eksploatuoti	Ne ilgiau kaip 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.	Ne ilgiau kaip 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. (Tiekėjas įsipareigoja, teikdamas pasiūlymą)
23.	Tiekėjas turi pristatyti, sumontuoti įrangą pirkėjo nurodytoje vietoje ir visos išlaidos turi būti įskačiuotos į įrangos kainą	Taip	Taip (Tiekėjas įsipareigoja teikdamas pasiūlymą)

PASTABOS:

1. Jeigu specifikacijose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, technologija, medžiaga gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jurgita Paulauskienė', written in a cursive style.

Viešojo sektoriaus projektų vadovė

Jurgita Paulauskienė