



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams


2026-03- Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI (MULTISENSORINIO KAMBARIO ĮRENGIMAS)“ PIRKIMO NUMERIS 6705224

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (supaprastinto) viešojo pirkimo „Šakių „Varpo“ mokyklos paprastojo remonto darbai (multisensorinio kambario įrengimas)“, pirkimo numeris 6705224 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjų klausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo dokumentus.

1. Klausimas. (kalba netaisyta) *Prašome pateikti betoninių laiptų pakopų išmatavimus, kad rangovas galėtų teisingai įvertinti jų kainą.*

Patikslinkite prašau pakopų išmatavimus: Laiptų iš surenkamų pakopų rekonstrukcija, keičiant pakopas ir g/b laiptų elementus (15vnt.) k9=1.15



Atsakymas. Betoninių laiptų pakopos išmatavimai: Ilgis: 1,64 m. Aukštis: 16-17 cm. Plotis: 29 cm.

2. Klausimas. (kalba netaisyta) *Prašome patikslinti darbų pobūdį ir darbus aprašyti techninėje specifikacijoje su atliekamų darbų aprašymu. Taip pat detalizuokite, kaip turi atrodyti šio tipo darbas:*

- Palubinių pakabų be medinių įdėklų montavimas (esamo šildymo ir kt. vamzdyno pakabų keitimas) - įkelkite nuotrauką arba pavyzdį šio norimo atlikti darbo,

- Horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos pamaišymo mazgų su siurbliais ir triegiais ventiliais įrengimas - trūksta informacijos koks tiksliai turi būti šildymas, ar bus pajungtas į bendrą šildymo sistemą, ar bus reikalinga atskirai?

- Sienų aptaisymas gipskartonio plokštėmis (2 eilėms), klijuojant prie pagrindo (laiptinės sienų remontas) - kokių tikslu reikalinga klijuoti antrąjį g/k sluoksnį.

Atsakymas. - Esami šilumos vamzdynai sumontuoti ant senų savadarbių laikiklių. Rangovas turi įsivertinti jų pakeitimą rinkoje esančiais sertifikuotais laikikliais. Perkančioji organizacija negali pateikti konkretaus pavyzdžio, todėl įkeliama asociatyvi nuotrauka.



- Reikalinga demontuoti esamus šildymo sistemos radiatorius, juos užaklinti ir užtikrinti, kad sistema veiks toliau.
- Antras g/k sluoksnis rengiamas su tikslu kokybiškai išlyginti esamas rūšio laiptinės sienas, kurios sudarytos iš pamatinių blokų ir vertikalioje ašyje prasikeičia iki 10mm.

Klausimas. (kalba netaisyta) *Prašome pateikti objekto nuotrauką, kad įvertinti realiai objekto būklę.*

Atsakymas. Perkančioji organizacija pateikia objekto nuotrauką būklės įsivertinimui.

PRIDEDAMA:

1. Objekto nuotraukos (4 vnt).

Komisijos pirmininkas

Remigijus Dumčius

J. Simonavičienė, tel. (+370 345) 66133, el. p. jurgita.simonaviciene@sakiai.lt









DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-06 Nr. VPR-163
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Dumčius Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-06 10:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-10 16:54 - 2030-10-10 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Resized_20260305_140041.jpeg
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Resized_20260305_140049.jpeg
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Resized_20260305_140010.jpeg
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Resized_20260305_135947.jpeg
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-06 nuorašą suformavo Jurgita Simonavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-06 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“