

**AUTONOMINĖS ELEKTROS STOTIES SU ĮRENGIMO DARBAIS PIRKIMO – PARDAVIMO  
SUTARTIS NR. 57-164**

2018 m. lapkričio 27 d.  
Vilnius

**UAB „Varicom“**, įmonės kodas 122274784, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 20, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Dieninio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas), ir

**Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos**, įstaigos kodas 188639721, kurio registruota buveinė yra Pamėnkalnio g. 21, Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Rymanto Mockevičiaus, veikiančio pagal Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 284 (2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1361 redakcija), (toliau – Užsakovas),

kartu gali būti vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, Pardavėjui laimėjus mažos vertės pirkimą apklausos būdu, sudarė Autonominės elektros stoties su įrengimo darbais pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

### 1. Sutarties dalykas

1.1. Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui parduoti Autonominės elektros stotį (toliau – **Prekė**) bei atlikti Autonominės elektros stoties įrengimo darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas įsipareigoja pristatyti Prekę bei atliktus Darbus priimti (nupirkti) ir sumokėti Sutarties 3.1 punkte nurodytą kainą. Prekės bei Darbų aprašymas, reikalavimai Prekei bei Darbams pateikiami Sutarties priede, kuris yra neatskiriamas šios Sutarties dalis. Darbai atliekami pagal Techninį darbo projektą Nr. 2018-TDP-E (toliau – Techninis darbo projektas), su kuriuo Tiekėjas yra susipažinęs pirkimo procedūrų vykdymo metu.

1.2. Sutartis vykdoma 2 etapais:

I etapas – Tiekėjas pristato Užsakovui visą reikalingą įrangą (DG, UPS, AR) iki **2018 m. gruodžio 15 d.** Prekės pristatymo terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų laikotarpiui, jeigu Prekės pristatymas vėluoja dėl logistinių ir/arba nuo Prekės gamintojo priežasčių. Šiuo atveju Tiekėjas Užsakovui pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

II etapas – Tiekėjas iki **2019 m. gegužės 15 d.** sumontuoja, suderina ir perduoda funkcionuojančią sistemą Užsakovui.

1.3. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus Miestas. Darbų atlikimo vieta konkretizuojama Sutarties vykdymo metu.

### 2. Šalių teisės ir pareigos

#### 2.1. Tiekėjas įsipareigoja:

2.1.1. savo lėšomis ir transportu pristatyti Prekę ir atlikti Darbus Sutarties 1.2 punkte nurodytais terminais;

2.1.2. pristatyti Prekę, atitinkančią Sutarties priede nurodytą Prekės būklę užtikrinant atitikimą tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

2.1.3. atlikti Darbus pagal Sutartį už Sutarties kainą, kuri nustatyta Sutarties 3 punkte, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

2.1.4. Užsakovui pageidaujant, sudaryti sąlygas tikrinti Darbų atlikimo kokybę bei suteikti informaciją apie Darbų atlikimo eigą;

2.1.5. nedelsiant atsižvelgti į Užsakovo pareikštas pastabas dėl pristatytų Prekių, atliekamų Darbų kokybės, terminų;

2.1.6. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui pristatyti Prekę ar atlikti Darbus nustatytais terminais;

2.1.7. savo pareigas atlikti laiku, rūpestingai, tinkamai ir kokybiškai pagal Sutartį, jos priede bei Techniniame darbo projekte pateiktus reikalavimus;

2.1.8. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

2.1.9. atliekant Darbus, bendradarbiauti su Užsakovu;

2.1.10. įrengdamas autonominės elektros stotį, laikytis Techninio darbo projekto sprendinių;

2.1.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

#### 2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. priimti nuosavybėn Šalių sutartu laiku pristatytą Prekę bei sutartu laiku atliktus Darbus, jeigu jie (Prekė ir Darbai) atitinka Sutartyje, Sutarties priede bei Techniniame darbo projekte nustatytus ir Prekei bei Darbams taikomus kitus kokybės reikalavimus;

2.2.2. sumokėti Tiekėjui už Prekę bei Darbus Sutarties 3 punkte nustatyta tvarka ir terminais;

2.2.3. pateikti Tiekėjui Techninį darbo projektą;

2.2.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

2.3. Užsakovas turi teisę tikrinti Prekės bei Darbų kokybės atitikimą numatytiems reikalavimams bei pranešti Tiekėjui apie pastebėtą neatitikimą reikalavimams.

2.4. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie savo buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

2.5. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neplatavimo politikos.

2.6. Tiekėjas atsako už visus pagal Sutartį priimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

### 3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1. Sutarties kaina yra **24475,88** Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt penki eurai ir 88 ct (su PVM):

| Eil. Nr.            | Medžiagos                                                  | Kiekis | Mat. vnt. | Vieneto kaina, EUR be PVM | Kaina EUR su PVM |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|------------------|
| 1.                  | Elektros stotis su dyzeliniu vidaus degimo varikliu        | 1      | vnt.      | 8900,00                   | 10769,00         |
| 2.                  | Netrūkios kintamosios elektros srovės šaltinis             | 1      | vnt.      | 5990,00                   | 7247,90          |
| 3.                  | Elektros stoties valdymo ir nuotolinio stebėjimo priemonės | 1      | vnt.      | 380,00                    | 459,80           |
| 4.                  | ARI skydas                                                 | 1      | vnt.      | 4300,00                   | 5203,00          |
| 5.                  | Paslaugos susijusios su įrangos įsigijimu                  |        |           | 258,00                    | 312,18           |
| 6.                  | Instaliavimo, derinimo ir pridavimo eksploatacijai darbai  |        |           | 400,00                    | 484,00           |
| Suma viso (su PVM): |                                                            |        |           |                           | 24475,88         |

3.2. Į Sutarties kainą įskaityta Prekės ir Darbų kaina, visi mokesčiai ir rinkliavos, sąskaitų pateikimo per „E.sąskaita“ sistemą mokestis bei kitos išlaidos reikalingos Sutarties vykdymui.

3.3. Atskiri Sutarties etapai, nurodyti Sutarties 1.2 punkte, perduodami Pirkėjui pasirašant Prekės perdavimo – priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

3.4. Atsiskaitymai už Prekę vykdomi Pardavėjui išrašius sąskaitą – faktūrą. Pirkėjas už Prekę su Pardavėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą, ne vėliau kaip **per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų** nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Pardavėjo nurodytą sąskaitą. Šalys susitaria, kad PVM sąskaita-faktūra yra išrašoma ir pateikiama Pirkėjui tik tuomet kai Šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą. PVM sąskaitą-faktūrą Paslaugų teikėjas pateikia Pirkėjui per informacinę sistemą "E. sąskaita". Mokėjimai bus vykdomi lygiomis dalimis, mokant už kiekvieną pridurtą etapą.

3.5. Pirmam Sutarties etapui galimas išankstinis mokėjimas iki 100 proc. Išankstinio mokėjimo dydis turi būti ne didesnis nei įrangos kaina, fiksuota Sutarties 3.1 punkte. Visais atvejais šis mokėjimas turi būti užtikrinamas banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiamas rašto originalas) visai išankstinio mokėjimo sumai. Tiek banko garantija, tiek draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 mėn. ilgiau nei numatoma Sutarties etapo vykdymo trukmė.

3.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties kaina dėl pasikeitusio kainų lygio nėra perskaičiuojama. Sutarties galiojimo metu, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, kaina perskaičiuojama nuo pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo momento.

3.7. Jeigu einamaisiais metais ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių bus apribojamos ar perskirstomos lėšos skiriamos Užsakovui, jis turi teisę atsisakyti tam tikrų Sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų ar negautų Prekių pirkimo, informavęs apie tai Tiekėją.

### 4. Prekės ir Darbų kokybė

4.1. Šalys susitaria, kad:

4.2. Tiekėjas garantuoja, kad perduodama Prekę bei atlikti Darbai atitinka Sutartyje, Sutarties priede bei Techniniame darbo projekte nurodytus kokybės reikalavimus ir sąlygas ir kad šios Sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų.

4.3. Užsakovas, Prekės pristatymo dieną turi teisę patikrinti Prekės kokybę. Pirkėjui patikrinimo metu nustatant, kad Prekę neatitinka Sutarties sąlygų arba nustatyti kiti trūkumai, nedelsiant apie pastebėtus

Prekės trūkumus informuoja Tiekėją ir nustato terminą, per kurį pastebėti trūkumai privalo būti pašalinti. Tiekėjas trūkumus šalina savo lėšomis, neskaičiuodamas jokių papildomų mokesčių Užsakovui. Tinkamai pašalinus trūkumus, pasirašomas Prekės perdavimo-priėmimo aktas.

4.4. Jeigu Užsakovas Prekės pristatymo dieną nepateikia Tiekėjui pastabų, laikoma, kad Prekę yra be trūkumų ir Užsakovas privalo pasirašyti Prekės perdavimo-priėmimo aktą.

4.5. Užsakovas, Tiekėjui atlikus Darbus, per 3 (tris) darbo dienas turi teisę patikrinti atliktų Darbų atitikimą Sutarties priede bei Techniniame darbo projekte nurodytiems reikalavimams ir sąlygoms. Užsakovui patikrinimo metu nustatius, kad Darbai neatitinka Sutarties sąlygų arba nustatyti kiti trūkumai, nedelsiant apie pastebėtus trūkumus informuoja Tiekėją ir nustato 3 (tris) darbo dienų terminą, per kurį pastebėti trūkumai privalo būti pašalinti. Tiekėjas trūkumus šalina savo lėšomis, neskaičiuodamas jokių papildomų mokesčių Užsakovui. Tinkamai pašalinus trūkumus, pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

4.6. Jeigu Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nepateikia Tiekėjui pastabų, laikoma, kad Darbai yra be trūkumų ir Užsakovas privalo pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

4.7. Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, jei reikalavimų Prekės/Darbų kokybei pažeidimas yra esminis Sutarties pažeidimas.

4.8. Prekei bei visiems su Preke susijusiems (atliktiems) darbams taikomas Sutarties priede nustatytas garantijos terminas. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto<sup>1</sup> pasirašymo momento. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu nemokamai pašalinami visi gedimai (trūkumai), kilę ne dėl Užsakovo kaltės.

## 5. Šalių atsakomybė

5.1. Šalys įsipareigoja:

5.1.1 tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

5.1.2. Jei Tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės pavėluoja sutartu laiku perduoti Prekę Užsakovui, Tiekėjas moka Užsakovui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neperduotų prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.1.3. Jei Užsakovas laiku ir tinkamai neatsiskaito už Prekę, jis Tiekėjui moka 0,2 proc. dydžio nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.1.4. Tiekėjas, laiku neatlikęs Sutartyje numatytų Darbų, moka Užsakovui 0,2 procento dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės kiekvieną pavėluotą dieną.

5.1.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priimtus įsipareigojimus.

5.1.6. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, kaltoji Šalis, kitai Šaliai pareikalavus, sumoka 10 procentų dydžio baudą, skaičiuojant nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės.

## 6. Ypatingosios sąlygos

6.1. Šalys neatsako už viena kitai padarytus turtinius nuostolius, kuriuos sąlygoja įstatymų pasikeitimai, valstybės organų priimti nutarimai ir potvarkiai, streikai, blokados arba kitos aplinkybės, trukdančios vykdyti Sutartį ir, kurios nėra atsiradusios dėl Sutarties Šalių tiesioginės ar netiesioginės veiklos arba neveikimo, taip pat kurių Sutarties Šalys nenumatė ir negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, t. y. dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių.

6.2. Force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių atveju šalys vadovaujasi Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

6.3. Šalys privalo pranešti kitai Šaliai apie savo įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių per 10 dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.

## 7. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti, arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatyme ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

7.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra Neatsiejami Sutarties dalis.

7.3. Jei viena iš Šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį, prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų raštu įspėjusi kitą Šalį ir pateikusi pagrįstus motyvus.

<sup>1</sup> II etape Šalių pasirašytas Prekės perdavimo – priėmimo aktas laikomas galutiniu Prekės perdavimo – priėmimo aktu.

## 8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.

8.2. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai galioja tik tuo atveju, jei yra sudaryti raštu ir Šalių tinkamai pasirašyti.

8.3. Jeigu kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojančia arba anuliuojama, likusios Sutarties dalys lieka galioti.

8.4. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami draugiškomis abiejų Sutarties Šalių pastangomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

8.5. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.6. Sutartyje esanti, su ja susijusi, o taip pat šios Sutarties vykdymo metu tiek sąmoningai, tiek ir atsitiktinai atskleista informacija yra konfidenciali tiek Sutarties vykdymo metu, tiek Sutarčiai nustojus galioti. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam šios Sutarties vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios reikalauja valstybės institucijos, turinčios ją gauti pagal įstatymus ar kitus teisės aktus, taip pat kitais įstatymuose nustatytais atvejais.

8.7. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus.

8.8. Kilus ginčui, aiškinantis tikruosius Šalių ketinimus, remiamasi šiais dokumentais:

- Pirkimo dokumentais ir jų paaiškinimais;
- Pardavėjo pateiktu pasiūlymu;
- Šia sutartimi;
- Sutarties vykdymo metu tarp Šalių vykusio susirašinėjimo dokumentais.

8.9. Pirkėjo įgaliotas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Romas Martinavičius (mob. tel. 8 612 95797, el. paštas: [romas.martinavicius@vad.lt](mailto:romas.martinavicius@vad.lt)). Pirkėjo įgaliotas asmuo, atsakingas už Sutarties viešinimą – Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Gurinovičienė, tel. Nr. 8 706 63 165, el. p. [daiva.gurinovicene@vad.lt](mailto:daiva.gurinovicene@vad.lt).

8.10. Pardavėjo įgaliotas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Gintautas Smilgevičius, tel. Nr. +37068789266, el. p. [gintautas@varicom.lt](mailto:gintautas@varicom.lt)

8.11. Ši Sutartis turi priedą – Techninę specifikaciją, 7 lapai.

### Šalių rekvizitai, parašai ir antspaudai:

#### Tiekėjas

UAB „Varicom“

Vytauto g. 20, Vilnius  
Įmonės kodas 122274784  
PVM m/k LT222747811  
A/s Nr. LT807044060001098735  
Bankas: AB SEB bankas  
Tel. 2721082, faks. 2124551  
El. p.: [gintautas@varicom.lt](mailto:gintautas@varicom.lt)

Direktorius

Eugenijus Dieninis



#### Užsakovas

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos  
Pamėnkalnio g. 21, Vilnius LT-01114  
Įmonės kodas 188639721  
Ne PVM mokėtojas  
A/s Nr. LT 65 7300 0100 0245 7836  
Bankas: AB „Swedbank“  
Tel. 8 706 631111, faks. 8 706 63100  
El. p.: [lrvad@vad.lt](mailto:lrvad@vad.lt)

Direktorius

Rymantas Mockevičius



Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  
Finansų skyriaus vedėja

Jolanta Kanopkienė  
2018.11.27

Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM  
Elektroninės apsaugos skyrius  
Vyriausiasis specialistas

Romas Martinavičius  
2018.11.27

Tiesiogiai vidaus tyrimų skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Jolanda Batura  
2018-11-27

Vadovybės apsaugos departamento prie VRM

Bendrųjų reikalų skyriaus  
vyresnioji specialistė

Daiva Gurinovičienė  
2018.11.27

2018 m. lapkričio 27 d.  
Sutarties Nr. ST-164  
Priedas

## AUTONOMINĖS ELEKTROS TIEKIMO SISTEMOS ĮDIEGIMAS

**Statinio adresas:** Vilniaus miestas. Tikslus adresas bus nurodytas Sutarties vykdymo metu.

**Paskirtis:** užtikrinti nepertraukiamą elektros tiekimą namui ir postui, dingus miesto elektros tinklo įtampai;

**Perkama įranga:** elektros stotis su dyzeliniu vidaus degimo varikliu (toliau - DG), netrūkos kintamosios elektros srovės šaltinis (toliau – UPS), automatinio paleidimo įtaisai (toliau - ARI);

**Perkami darbai:** autonominės elektros tiekimo sistemos (toliau – Sistemos), kurią sudaro DG, UPS, ARI ir Sistemos nuotolinio monitoringo panelė, įdiegimas;

**Bendrieji reikalavimai** elektros tiekimas iš ESO į gyvenamą namą ir apsaugos postą yra iš atskirų įvadų – namui 12 kW ir postui 10 kW. Reikia įrengti autonominę elektros tiekimo sistemą su bendru generatoriumi abiem pastatams, UPS-as numatomas tik apsaugos sistemoms (apsaugos poste). Namui UPS-as nenumatytas. Taip pat sistemoje privalo būti 2 automatinio paleidimo įtaisai (ARI) nuo kiekvienos linijos, t. y. jeigu bent vienoje iš šių linijų dingsta elektros tiekimas iš ESO, sistema pereina į rezervinio elektros tiekimo režimą abiem pastatams. Į apsaugos postą turi ateiti informacija apie ARI, UPS, DG, kuro būsenas. DG galingumas negali būti mažesnis, kaip ESO tiekiami abiem statiniams kartu paėmus, t. y. ne mažiau, kaip 22 kW. UPS galingumas negali būti mažesnis, kaip 10 kW. Sistemos komponentai parenkami ir jų diegimas atliekamas vadovaujantis Techniniu darbo projektu Nr. 2018-TDP-E (toliau – Projektas), kurį Užsakovas pateiks Tiekėjui. Užsakovas savo lėšomis ir pajėgomis organizuoja visų reikalingų jėgos kabelių paklojimą iki taškų, kur bus montuojami DG, ARI ir UPS. Duomenų perdavimo kabelį nuo nuotolinio monitoringo panelės iki DG kloja Tiekėjas. Tiekėjas privalės Užsakovui parduoti, sumontuoti, suderinti, pademonstruoti ir perduoti Sistemą. Visi sprendiniai, kurie neatitinka projekto turi būti derinami su Projekto autoriumi ir Užsakovu.

Tiekėjas turės atlikti šiuos paruošiamuosius darbus - su statinio generaliniu statybos rangovu suderinti betoninės aikštelės matmenis ir konstrukciją, kuri atitiktų generatoriaus svorį ir išmatavimus, bei tiksliai nurodyti kabelių išvedimo vietas. Generalinis statybos rangovas atliks betoninės aikštelės įrengimo darbus.

Tiekėjas privalės įrengti sistemą taip, kad ji pilnai funkcionuotų ir būtų tinkama eksploatacijai. DG turi būti pateiktas su pilnu eksploatacinių skysčių komplektu, įskaitant žieminiu kuru užpildytą kuro baką. Jeigu Užsakovas nenumatė ar neaprašė sistemos mazgų dėl ko Sistema nefunkcionuotų, tiekėjas privalo numatyti ir įtraukti trūkstamus mazgus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra aprašyti projekte ar ne.

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1.1. Elektros stotis su dyzeliniu vidaus degimo varikliu

| Eil. Nr. | Parametras                               | Reikalavimai                                                                                                                                                                                                   | Pasiūlymo duomenys<br><i>Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka</i>                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | įrenginio gamintojas, modelis ir versija | nurodyti tikslų modelį. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į viešai prieinamą šaltinį.                                                                                                                          | G0035BD2LS<br><a href="https://grupel.eu/en/">https://grupel.eu/en/</a>                                                                                                                                                                     |
| 2.       | pastatymo sąlygos                        | įrenginys turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis                                                                                                                                                         | Yra pritaikytas lauko sąlygoms                                                                                                                                                                                                              |
| 3.       | korpusas                                 | konteinerinė konstrukcija, mažinanti triukšmo lygį ir apsauganti nuo atmosferos poveikio su avarine visų variklio skysčių surinkimo talpa. Pagamintas iš metalo dengto cinko sluoksniu ir nudažytas atmosferos | konteinerinė konstrukcija, mažinanti triukšmo lygį ir apsauganti nuo atmosferos poveikio su avarine visų variklio skysčių surinkimo talpa. Pagamintas iš metalo dengto cinko sluoksniu ir nudažytas atmosferos poveikiui atspariais dažais. |

|                                         |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                             | poveikiui atspariais dažais.                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                                      | aplinkos temperatūra, prie kurios būtų užtikrintas sklandus DG paleidimo darbas t. y. užvedimo sistema, elektronika, variklis, generatorius | nuo -30 iki 30 °C                                                                     | nuo -30 iki 30 °C                                                                                                                                                                                                             |
| <i>elektros mašina</i>                  |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.                                      | elektros mašinos modelis                                                                                                                    |                                                                                       | TAL042C Leroy Somer<br><a href="http://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/5224_en.pdf">http://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/5224_en.pdf</a>                                                                        |
| 6.                                      | fazių skaičius                                                                                                                              | 3                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.                                      | atsparumo nuo šalutinio dulkių ir drėgmės poveikio klasė                                                                                    | ne žemesnė kaip IP23                                                                  | IP23                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.                                      | apvių izoliacijos klasė                                                                                                                     | ne žemesnė kaip H                                                                     | H                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.                                      | generuojamos įtampos sinusoidės iškraipymai be apkrovos                                                                                     | ne daugiau kaip 3,5%                                                                  | ≤3,5%                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.                                     | generuojamos įtampos sinusoidės iškraipymai esant subalansuotai apkrovai                                                                    | ne daugiau kaip 5%                                                                    | ≤ 5%                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.                                     | generuojama galia, kai PF=0.8, 400 V, 50 Hz nominali PRP                                                                                    | ne mažiau 28 kVA                                                                      | 28kVA                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.                                     | generuojama galia, kai PF=0.8, 400 V, 50 Hz trumpalaikė STP                                                                                 | ne mažiau 31 kVA                                                                      | 31kVA                                                                                                                                                                                                                         |
| 13.                                     | efektyvumas esant PF=0.8, 400 V, 50Hz (STP/PRP)                                                                                             | ne mažiau 87,2 / 87,9%                                                                | 87,2 / 87,9%                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>dyzelinis vidaus degimo variklis</i> |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.                                     | vidaus degimo variklio modelis                                                                                                              |                                                                                       | BAUDOUIN 4M06G33/5<br><a href="https://www.baudouin.com/wp-content/uploads/2018/07/Baudouin-PowerKit-Brochure-03.18_WEB.pdf">https://www.baudouin.com/wp-content/uploads/2018/07/Baudouin-PowerKit-Brochure-03.18_WEB.pdf</a> |
| 15.                                     | klasė                                                                                                                                       | ne žemesnė kaip G2                                                                    | G2                                                                                                                                                                                                                            |
| 16.                                     | variklio taktų skaičius                                                                                                                     | 4                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.                                     | kuras                                                                                                                                       | dyzelinas                                                                             | Dyzelinas                                                                                                                                                                                                                     |
| 18.                                     | aušinimas                                                                                                                                   | skysčiu                                                                               | skysčiu                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.                                     | apsisukimų reguliatorius                                                                                                                    | elektroninis, užtikrinantis stabilų 50 Hz dažnį nuo tuščios eigos iki pilno apkrovimo | Elektroninis, palaikantis stabilę 50Hz dažnį nuo 0 iki 110% apkrovos                                                                                                                                                          |
| 20.                                     | kuro suvartojimas, esant 100% nominaliai (PRP) apkrovai                                                                                     | ne daugiau 8 l/h                                                                      | 7.6l/h                                                                                                                                                                                                                        |
| 21.                                     | kuro talpykla                                                                                                                               | ne mažiau 40l                                                                         | 45l                                                                                                                                                                                                                           |
| 22.                                     | užvedimas                                                                                                                                   | automatinis nuo 12V                                                                   | Automatinis, nuo 12V starterio                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                |                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                | starterio                                                                                          |                                                                                                    |
| 23. | švino rūgšties starterinės akumuliatorinės 12V baterijos galia | ne mažiau 60Ah                                                                                     | 60Ah                                                                                               |
| 24. | variklio karterio pašildymo sistema                            | būtina                                                                                             | yra                                                                                                |
| 25. | triukšmą izoliuojantis gaubtas                                 | būtinai                                                                                            | yra                                                                                                |
| 26. | DG sukeliamas garso slėgio lygis                               | ne daugiau 61 dB(A) @7m                                                                            | 61dB(A) esant 7m atstumui                                                                          |
| 27. | DG komplektuojamas su                                          | akumuliatoriumi, automatine baterijų pakrovimo sistema, eksploataciniais skysčiais, kuru bandymams | akumuliatoriumi, automatine baterijų pakrovimo sistema, eksploataciniais skysčiais, kuru bandymams |
| 28. | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba                           | būtina                                                                                             | yra                                                                                                |
| 29. | Garantija įrenginiui                                           | Ne mažiau 2 metai nuo įrenginio paleidimo eksploatacijai momento                                   | 2 metai nuo įrenginio paleidimo eksploatacijai momento                                             |

#### 1.2. Netrūkios kintamosios elektros srovės šaltinis

| Eil. Nr. | Parametras                                                                 | Reikalavimai                                                                          | Pasiūlymo duomenys<br><i>Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka</i>                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | įrenginio gamintojas, modelis ir versija                                   | nurodyti tikslų modelį. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į viešai prieinamą šaltinį. | Socomec, Masters MGP4GP310SLC1<br><a href="https://www.socomec.com/files/live/sites/system/site/files/UPS/PDF_catalogue/pdf_web_GB/2016/dcg_142023_44-45_024_mastersgp_cat.pdf">https://www.socomec.com/files/live/sites/system/site/files/UPS/PDF_catalogue/pdf_web_GB/2016/dcg_142023_44-45_024_mastersgp_cat.pdf</a> |
| 2.       | fazių skaičius                                                             | 3                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.       | vardinė pilnoji galia                                                      | ne mažiau 10 kVA                                                                      | 10 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.       | vardinė aktyvinė galia                                                     | ne mažiau 10 kW                                                                       | 10 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.       | aktyvios galios tankis esant 35°C ir užimamam plotui ≤ 0,35 m <sup>2</sup> | ne mažiau 25 kW/m <sup>2</sup>                                                        | 25 kW/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.       | įėjimo įtampa                                                              | 400VAC 3F+N 50Hz                                                                      | 400VAC 3F+N 50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.       | įėjimo įtampos tolerancijos ribos                                          | 240-480VAC                                                                            | 240-480VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.       | įėjimo dažnio tolerancijos ribos                                           | +/- 10Hz                                                                              | +/- 10Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.       | įėjimo galios faktorius                                                    | ne mažesnis kaip 0,9                                                                  | 0,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.      | išėjimo įtampa                                                             | 400VAC 3F+N 50Hz                                                                      | 400VAC 3F+N 50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.      | išėjimo dažnio tikslumas                                                   | +/-0,01 Hz                                                                            | +/-0,01 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.      | prietaiso efektyvumas, patvirtintas                                        | ne mažesnis kaip 96%                                                                  | 96%, patvirtinta TUV SUD nepriklausomoje laboratorijoje                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                           |                                                                  |                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     | sertifikuotoje bei nuo gamintojo nepriklausančioje laboratorijoje ( TÜV SÜD arba lygiavertėje)                                            |                                                                  |                                                              |
| 13. | topologijos standartas                                                                                                                    | VFI-SS-111                                                       | VFI-SS-111                                                   |
| 14. | turi atitikti arba aprašytas pagal šiuos standartus                                                                                       | EN 60950-1, EN 62040-1, EN 62040-3, EN 50272-2, EN 60529         | EN 60950-1, EN 62040-1, EN 62040-3, EN 50272-2, EN 60529     |
| 15. | leistinos darbo aplinkos sąlygos                                                                                                          | temperatūra 15-25°C, santykinė drėgmė 0 – 95%                    | temperatūra 15-25°C, santykinė drėgmė 0 – 95%                |
| 16. | triukšmo lygis vieno metro atstumu, esant pilnai apkrovai                                                                                 | ne daugiau 55 dBA                                                | <52dBA                                                       |
| 17. | akumuliatorių baterijų projektinis tarnavimo amžius pagal Eurobat standartą                                                               | ne mažiau 10 metų                                                | 10 metų pagal Eurobat standartą                              |
| 18. | akumuliatorių baterijų užtikrinamas autonominis UPS darbo laikas, esant pilnai ( 10kW) apkrovai                                           | ne mažiau 10 minučių                                             | 10min esant 10kW apkrovimui                                  |
| 19. | nuotolinis UPS darbinis parametrus ir aliarmus atvaizduojantis pultas, skirtas įrengti iki 75m atstumu nuo pačio UPS su 75m ilgio kabeliu | būtina                                                           |                                                              |
| 20. | korpusas                                                                                                                                  | TOWER tipo su integruotomis akumuliatorių baterijomis viduje     | TOWER tipo su integruotomis akumuliatorių baterijomis viduje |
| 21. | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba                                                                                                      | būtina                                                           | yra                                                          |
| 22. | Garantija įrenginiui                                                                                                                      | Ne mažiau 2 metai nuo įrenginio paleidimo eksploatacijai momento | 2 metai nuo įrenginio paleidimo                              |

## 1.3. ARJ skydas

| Eil. Nr. | Parametras                         | Reikalavimai                                                | Pasiūlymo duomenys<br><i>Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka</i> |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | ARJ gamintojas, modelis ir versija | nurodyti tikslų modelį. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į | Gamintojas "ELECTRIC BOX", UAB. Bus gaminama pagal                                                 |

|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  | viešai prieinamą šaltinį.                                                                                                                                                                                          | projekto nurodymus, tai specifinio užsakymo gaminys.                                                                                                                                                         |
| 2.  | tipas                                                            | 400V 3F+N skirstymui su aklina įžeminta neutrale                                                                                                                                                                   | 400V 3F+N skirstymui su aklina įžeminta neutrale                                                                                                                                                             |
| 3.  | paskirtis                                                        | elektros linijų apsauga nuo perkrovų ir trumpo jungimo                                                                                                                                                             | Komutuoti elektros energiją tinklas/elektros generatorius gyvenamam namui ir atskirai apsaugos postui, elektros linijų apsauga nuo perkrovų ir trumpo jungimo                                                |
| 4.  | montuojama įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra  | būtina                                                                                                                                                                                                             | Bus sumontuota įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra                                                                                                                                          |
| 5.  | skydo korpusas                                                   | metalinis arba plastikinis, atsparus mechaniniams pažeidimams, jei montuojamas lauke – atsparus, drėgmei, dulkėms ir UV spinduliams t.y. apsaugos laipsnis turi atitikti aplinkos sąlygas ( lauke ne mažiau IP44 ) | metalinis arba plastikinis, atsparus mechaniniams pažeidimams, jei montuojamas lauke – atsparus, drėgmei, dulkėms ir UV spinduliams t.y. apsaugos laipsnis atitiks aplinkos sąlygas ( lauke ne mažiau IP44 ) |
| 6.  | įvadinų aparatų gnybtai                                          | Turi garantuoti reikiamo skerspjuvio kabelių gyslų pajungimą (pagal aparatų nominalias galias)                                                                                                                     | garantuoja reikiamo skerspjuvio kabelių gyslų pajungimą (pagal aparatų nominalias galias)                                                                                                                    |
| 7.  | skyde turi būti palikta ne mažiau kaip 20% rezervinės erdvės     | būtina                                                                                                                                                                                                             | bus                                                                                                                                                                                                          |
| 8.  | sujungimo schema ir elementai                                    | vadovautis projektu                                                                                                                                                                                                | Pagal projektą                                                                                                                                                                                               |
| 9.  | funkciniai reikalavimai                                          | ARĮ turi valdyti 3 elektros energijos tiekimo šaltinius: I įvada iš ESO, II įvadą iš ESO, III įvadą nuo DG                                                                                                         | ARĮ valdys 3 elektros energijos tiekimo šaltinius: I įvada iš ESO, II įvadą iš ESO, III įvadą nuo DG                                                                                                         |
| 10. | ARĮ pritaikytas darbui vidutinio klimato zonoje lauko sąlygomis  | būtina                                                                                                                                                                                                             | ARĮ pritaikytas darbui vidutinio klimato zonoje lauko sąlygoms                                                                                                                                               |
| 11. | galimybė pereiti nuo automatinio į rankinį režimą ir atvirkščiai | būtina                                                                                                                                                                                                             | Yra galimybė pereiti nuo automatinio į rankinį režimą ir atvirkščiai                                                                                                                                         |
| 12. | vartotojo instrukcija lietuvių kalba                             | būtina                                                                                                                                                                                                             | yra                                                                                                                                                                                                          |
| 13. | garantija įrenginiui                                             | Ne mažiau 2 metai nuo įrenginio paleidimo eksploatacijai momento                                                                                                                                                   | 24 mėnesiai nuo eksploatacijos pradžios                                                                                                                                                                      |

#### 1.4. Elektros stoties valdymo ir nuotolinio stebėjimo priemonės

| Eil. Nr. | Parametras                               | Reikalavimai                                                                          | Pasiūlymo duomenys<br><i>Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka</i> |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Įrenginio gamintojas, modelis ir versija | nurodyti tikslų modelį. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į viešai prieinamą šaltinį. | Gamintojas GRUPEL. Skydas su DSE2520 valdikliu, Gaminamas specialiai šiam projektui.               |
| 2.       | DG apsaugos nuo                          | per didelių apsukų, žemo alyvos slėgio, žemo alyvos                                   | per didelių apsukų, žemo alyvos slėgio, žemo alyvos                                                |

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                       | lygio, žemo kuro lygio, perkrovos, per aukštos aušinimo skysčio temperatūros, akumuliatoriaus krovimo gedimo, fazių sekos sutrikimo, užvedimo klaidos, per žemos/aukštos įtampos, per aukšto/žemo dažnio | lygio, žemo kuro lygio, perkrovos, per aukštos aušinimo skysčio temperatūros, akumuliatoriaus krovimo gedimo, fazių sekos sutrikimo, užvedimo klaidos, per žemos/aukštos įtampos, per aukšto/žemo dažnio |
| 3.  | komunikacijos prievadas, protokolas                   | RS 485, Modbus                                                                                                                                                                                           | RS 485, Modbus                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | menu lietuvių kalba                                   | būtina                                                                                                                                                                                                   | yra                                                                                                                                                                                                      |
| 5.  | LCD displejus                                         | ne mažiau kaip 132x64 pikselių                                                                                                                                                                           | Pikselių skaičius 132x64                                                                                                                                                                                 |
| 6.  | LED ir LCD aliarmo indikacija                         | būtina                                                                                                                                                                                                   | LED ir LCD aliarmų indikacija                                                                                                                                                                            |
| 7.  | galios monitoringas kVA/kW                            | būtinasis                                                                                                                                                                                                | yra                                                                                                                                                                                                      |
| 8.  | nesubalansuotos apkrovos apsauga                      | būtina                                                                                                                                                                                                   | yra                                                                                                                                                                                                      |
| 9.  | kuro sąnaudų monitoringas ir žemo kuro lygio aliarmas | būtina                                                                                                                                                                                                   | yra                                                                                                                                                                                                      |
| 10. | generatoriaus krovimo gedimo aliarmas                 | būtinasis                                                                                                                                                                                                | yra                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | įvykių atmintis                                       | ne mažiau 250                                                                                                                                                                                            | 250                                                                                                                                                                                                      |
| 12. | avarinis stabdymo mygtukas                            | būtinasis                                                                                                                                                                                                | yra                                                                                                                                                                                                      |
| 13. | naudotojo instrukcija lietuvių kalba                  | būtina                                                                                                                                                                                                   | yra                                                                                                                                                                                                      |
| 14. | garantija įrenginiui                                  | ne mažiau 2 metai nuo įrenginio paleidimo eksploatacijai momento                                                                                                                                         | 2 metai nuo pridavimo eksploatacijai momento                                                                                                                                                             |

#### 1.5. Paslaugos susijusios su įrangos įsigijimu

| EIL. NR. | PARAMETRAS                                                                                                                                                                                                   | KIEKIS | REIKALAVIMAI                                                                                                                                                | PASIŪLYMO DUOMENYS<br><i>Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka</i>                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Garantinis laikotarpis visai įrangai ir darbams                                                                                                                                                              |        | Ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo įrangos paleidimo eksploatacijai momento                                                                                      | 2 metai nuo pridavimo eksploatacijai                                                                                                                                                                         |
| 2.       | Darbuotojų apmokymas darbui su įranga                                                                                                                                                                        | 4      |                                                                                                                                                             | Apmokysim 4 darbuotojus                                                                                                                                                                                      |
| 3.       | Įrangos naudojimosi ir priežiūros/aptašnavimo instrukcijos                                                                                                                                                   |        | turi būti pateikta visų atskirų mazgų ir jų veikimo kaip vieningos sistemos aprašymas lietuvių kalba elektroniniame (pdf, ms word) ir popieriniame variante | Bus pateiktos tiekiamų įrenginių instrukcijos ir aprašymai lietuvių kalba                                                                                                                                    |
| 4.       | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja atlikti visas garantines techninio aptašnavimo procedūras, kurios yra numatytos įrangos gamintojo priežiūros reglamente, bet ne rečiau kaip vieną kartą metuose |        | būtina                                                                                                                                                      | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja atlikti visas garantines techninio aptašnavimo procedūras, kurios yra numatytos įrangos gamintojo priežiūros reglamente, bet ne rečiau kaip vieną kartą metuose |

|    |                                                                                                                                                               |  |                                |                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5. | Techninio aptarnavimo metu kartą metuose kečiamas dyzelinis kuras                                                                                             |  | kuras privalo būti žieminis    | Techninio aptarnavimo metu kuras pakeičiamas į žieminį |
| 6. | Garantinio laikotarpio metu, jei gedimo pašalinimas nereikalauja specifinių detalių, kurias reikia užsakyti pas įrangos gamintoją, gedimo pašalinimo terminas |  | ne daugiau vienos darbo dienos | Per vieną dieną                                        |
| 7. | Garantinio laikotarpio metu, jei gedimo pašalinimas reikalauja specifinių detalių, kurias reikia užsakyti pas įrangos gamintoją, gedimo pašalinimo terminas   |  | ne daugiau 20 darbo dienų      | Iki 20 darbo dienų imtinai                             |

### Šalių rekvizitai, parašai ir antspaudai:

#### Tiekėjas

UAB „Varicom“

UAB „VARICOM“  
Direktoriaus pavaduotojas  
*Gintautas Smilgevičius*  
\_\_\_\_\_  
Direktorius  
Eugenijus Dieninis  
A.V.




#### Užsakovas

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

\_\_\_\_\_  
Direktorius

Rymantas Mockevičius



Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM  
Elektroninės apsaugos skyrius  
Vyriausiasis specialistas

Romas Martinavičius  
2018 m. 11 mėn. 27 d.