

**ŠILUMOS ŪKIO PRIŽIŪRĖTOJO ŠILDYMO SEZONUI PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROJI DALIS**

1.1. Šioje techninėje specifikacijoje apibrėžiami reikalavimai **Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijai** (toliau – perkančioji organizacija) šilumos ūkio prižiūrėtojo šildymo sezonui paslaugoms (toliau – paslaugos) pirkti.

1.2. Pirkimo objektas ir pirkimo dalis neskaidomas.

1.3. Paslaugų teikimo laikotarpis - 2025–2026 metų šildymo sezonas.

1.4. *Perkančiosios organizacijos numatomos pirkti šilumos ūkio prižiūrėtojo šildymo sezonui paslaugos vykdomos gimnazijos katilinėje, esančioje J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai, pastato unikalus Nr. 3993-0004-3021:*

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Šilumą generuojančių įrenginių paruošimas šildymo sezonui	vnt.	2	Atliekama vieną kartą prieš šildymo sezoną
2.	Šildymo apskaitos, matavimo bei kontrolės prietaisų (manometrų ir termometrų) metrologinė patikra	kompl.	2	Atliekama vieną kartą prieš šildymo sezoną
3.	Patikrinti įrenginių (siurblių, pavarų, vožtuvų, uždarymo bei reguliavimo vožtuvus) techninį stovį	kompl.	1	Nuolat
4.	Purvarinkių išplovimas	kompl.	1	Atliekama vieną kartą prieš šildymo sezoną
5.	Katilinės įrenginių hidraulinis bandymas	vnt.	1	Atliekama vieną kartą prieš šildymo sezoną
6.	Šilumos tiekimo tinklų hidraulinis bandymas	vnt.	1	Atliekama vieną kartą prieš šildymo sezoną
7.	Šilumą generuojantis įrenginys – automatizuotas granulių padavimas bei pelenų šalinimas	vnt.	1-350 kw 2-150 kw	Generuojama galia, 500 kW
8.	Šildomas plotas*	m ²	5811,4	Šildomos patalpos šildymo sezono metu, su šilumą generuojančiais įrenginiais
9.	Šilumos ūkį laikyti techniškai tvarkingą ir eksploatuoti jį patikimai ir saugiai.	kompl.	1	Nuolat
10.	Siekti, kad šiluma būtų vartojama efektyviai ir būtų užtikrintas reikalingas šilumos poreikis vartotojams.	kompl.	1	Nuolat
11.	Esant poreikiui organizuoti šilumos ūkio remontą	kompl.	1	Nuolat

*Šildomas plotas susideda iš: gimnazijos pastatų – 5811,4 m².

2. REIKALAVIMAI ŠILUMOS ŪKIO PRIŽIŪRĖTOJO PASLAUGOMS

2.1. Naujas detales, mazgus ir medžiagas, reikalingas numatytų paslaugų atlikimui, Paslaugų teikėjas tik suderinęs su Perkančiąja organizacija gali įtraukti į išlaidas, už jų savikainą (naujų detalių, mazgų ir medžiagų įsigijimo kaina su pridėtinėmis išlaidomis – mokesčiai, būtini sumokėti tiekėjui toms detalėms, mazgams ir medžiagoms įsigyti) ir Perkančiajai organizacijai pareikalavus pateikti šių detalių ir medžiagų pirkimo dokumentus.

3. KAINODARA IR ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

3.1. Paslaugų teikėjas, nustatydamas kainą, turi įvertinti visus jam priklausančius mokėti mokesčius ir kitas patiriamas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas (darbo užmokesčio sąnaudos, kitos išlaidos: transporto kuras, išlaidos einamosioms medžiagoms, faktiškai patirtos išlaidos, pelno norma) bei 1.4. punkte numatomas paslaugas.

3.2. Mokėjimai už suteiktas Paslaugas tiekėjui gali būti vykdomi ir dalimis.

3.3. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti sėkmingą, sklandžią paslaugų teikimo eigą, nepriklausomai nuo to, ar paslaugas teikia pats Paslaugų teikėjas ar jo samdomos kitos įmonės, kurių pateiktose sąskaitose nurodomos faktinės išlaidos.

3.4. Paslaugos bus teikiamos nenutrūkstamai nuo Vilkaviškio r. savivaldybės Mero potvarkio dėl šildymo sezono 2025/2026 metų pradžios ir Vilkaviškio r. savivaldybės Mero potvarkio dėl šildymo sezono 2025/2026 metų pabaigos paskelbimo.

4. ŠILUMOS ŪKIO PRIEŽIŪROS RIBA

4.1. Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato šilumos ūkio priežiūros riba yra nuo šilumos gamybos įrenginio iki mokyklos šilumos mazge esančio sujungimo su pastato magistraliniu vamzdynu.

4.2. Atliekant priežiūrą už vidaus pastato šildymo sistemą (už tiekimo-vartojimo ribos) patirti kaštai dengiami Vartotojo.

4.3. Katilinėse esančių šilumos gamybos ir tiekimo įrenginių smulkaus remonto išlaidos dengiamos Paslaugų teikėjo.

5. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS, VYKDANT ŽALIAJĄ PIRKIMĄ

5.1. Pirkimas turi atitikti žaliojo pirkimo reikalavimus nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 31 punkto t. y., kad paslaugai teikti Tiekėjas turi įsipareigoti naudoti tik biomasės kurą.