

Uždaroji akcinė bendrovė „CASTRADE“
Lūšių g.27-2,LT-08101,Vilnius,Lietuva;tel.85 2758129;faks.85 2726328,
VĮ Registrų centro Vilniaus filialas;i/k 111578177;PVM kodas LT115781716

UAB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

**PASIŪLYMAS
DĖL SIURBLIO PIRKIMO**

2019-02-28 Nr. _____
VILNIUS

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Castrade“
Tiekėjo adresas	Lūšių g.27-2,Vilnius ,LT-08101
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytoldas Zdanavičius
Telefono numeris	+370 698 80688
El. pašto adresas	vytoldas@castrade.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) mažos vertės skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Gamykla gamintoja	Markė, žymėjimas	Kiekis, kompl.	Kaina, EUR (be PVM)
1.	Kondensato siurblys	KSB,Vokietija	ETB 200-150-315CCSAV10D504504 B	1	13.900,00
PVM 21 proc.					2.919,00
VISO SU PVM					16.819,00

Pasiūlymo kaina trylika tūkstančių devyni šimtai Eur(sumą žodžiais), ir PVM 2919,00 Eur, kaina iš viso yra šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniolika Eur (suma žodžiais).

Prekę pristatoma ir pridudama per 60 kalendorines dienas po Sutarties pasirašymo.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1.	Siurblio techninis aprašymas	Ne	
2.	Siurblio techninis pasas	Ne	

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.


UAB „Castrade“ generalinis direktorius

Artūras Cicėnas

**Siurblio ETB 200-150-315 CCSAV10D504504 B
techninis aprašymas**

1. Siurblio tipas – horizontalus sausai statomas vienos pakopos monoblokinis siurblys.
2. Darbinio taško parametrai:
 - našumas – 417,04 m³/h;
 - spaudimas – 33,01 m v.st.
 - terpės temperatūra – 90 C.
3. Korpuso ir darbo rato medžiaga – nerūdijantis plienas 1.4408.
4. Įsiurbimo flanšo DN200, išmetimo - DN150.
5. Siurblio tvirtinimo būdas – prie pagrindo (pamato).
6. Korpuso maksimalus leistinas slėgis – 16 bar.
7. Terpės-kondensatas iki 110 C.
8. Veleno sandarinimas – viengubas mechaninis sandariklis.
9. Elektros variklis:
 - galingumas P₂=45 kW;
 - apsisukimai 1477 aps/min;
 - polių skaičius 4;
 - efektingumo klasė IE3;
 - konstrukcijos tipas V 15, KSB gamybos, dydis 225 M;
 - srovė trifazė 50 Hz, 400 V;
 - apsaugos klasė IP 55;
 - apvijų izoliacijos klasė F;
 - darbo režimas – ilgalaikis;
 - pritaikytas darbui su dažnio keitikliu.
10. Siurblio agregato svoris - 597 kg.
11. Siurblio komplektacija – su elektros varikliu.
12. Siurbliui suteikiama 24 mėnesių garantija skaičiuojant nuo pardavimo datos, (greitai besidėvinčiom dalims apibrėžtom standartu DIN24296 B3.2 garantija netaikoma).
13. Su siurbliu bus pateikta siurblio ir elektros variklio eksploatacinė instrukcija ir techninis aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis, atitikties sertifikatai.
14. Gamintojas KSB yra įdiegęs ISO 9001 serijos kokybės valdymo sistemą.
15. Gaminys turi „CE“ žymėjimą.

UAB „CASTRADE“ inžinierius



Vytoldas Zdanavičius