



**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2026- Nr. VPSD-
į 2026-03-04 pranešimą 558998
2026-03-10 pranešimą 566558

**DĖL PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO TYZENHAUZŲ G. 5, ROKIŠKYJE, STATYBOS IR
ROKIŠKIO MIESTO TYZENHAUZŲ GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
PIRKIMO**

Klausimas. Pėsčiųjų ir dviračių tako Tyzenhauzų g. 5, Rokiškio mieste supaprastintame statybos projekte aiškinamojo rašto 4.8 punkte rašoma, kad „Tako atkarpoje nuo Pk 1+50 iki Pk 2+20 vykdant žemės judinimo darbus didesniame nei 0,3 m gylyje, kartu reikia atlikti archeologinius žvalgymus, kadangi šioje vietoje yra tikimybė fiksuoti XIX a. per. datuojamas struktūras, kurios gali būti siejamos su ūkvedžio namo statybos laikmečiu.“ Bet nei darbų kiekių žiniaraštyje nei įkainuotų veiklų sąrašė šių darbų nėra. Ar šie darbai bus reikalingi vykdyti?

Atsakymas. Prieš vykdant darbus reikalinga atlikti papildomus archeologinius žvalgomuosius tyrinėjimus. Atsižvelgiant į tai, patikslintas įkainuotų veiklų sąrašas (pridedama). Atitinkamai dėl padidėjusių laiko sąnaudų atliekant tyrinėjimus, sutarties projekte patikslintas darbų atlikimo terminas (pridedama).

Klausimas. Rokiškio miesto Tyzenhauzų gatvės kapitalinio remonto techninio darbo projekto bendrojoje techninėje specifikacijoje 6 skyrius. VANDENS NUVEDIMAS 1.1.3 Vandens ištekėjimo dėžė nuoroda į konkretų gaminį. Analogiškų išmatavimų gaminio nepavyksta rasti. Kaip įsivertinti šią poziciją?

Atsakymas. Vandens surinkimo dėžė yra firminis gaminys, tačiau gali būti naudojami analogiškų arba geresnių parametrų kitokie gaminiai, užtikrinantys techniniame darbo projekte numatytą funkciją. Šie gaminiai prieš įrengimą turėtų būti suderinti su perkančiąja organizacija ir projekto rengėju.

Klausimas. Rokiškio miesto Tyzenhauzų gatvės kapitalinio remonto techninio darbo projekto bendrojoje techninėje specifikacijoje 7 Skyrius. METALINĖ GATVĖS TVORELĖ rašoma: „Gatvės tvorelė numatoma pėsčiųjų srautams atskirti nuo gatvės ar kelio važiuojamosios dalies, reguliuoti eismą.“ O brėžinyje „Dangų, eismo organizavimo, nužymėjimo ir aukščių planas“ nubrėžta kelkraštyje žaliųjų plotų pusėje. Tvorelė visiškai nepažymėta skersiniame pjūvyje. Kurioje vietoje turi būti ji įrengta?

Atsakymas. Tvorelės vieta nurodyta dangų, eismo organizavimo, nužymėjimo ir aukščių plano brėžinyje Nr. SS2231-01-01-TDP-BD/S.B-01.

Klausimas. Rokiškio miesto Tyzenhauzų gatvės kapitalinio remonto techninio darbo projekto bendrojoje techninėje specifikacijoje 7 Skyrius. METALINĖ GATVĖS TVORELĖ rašoma: „Standartinis atstumas tarp statramsčių 1,20-2,85 m“. Prašome konkretizuoti atstumą tarp statramsčių centrų, nes nuo to priklauso jų kiekis ir tvorelės gamybos kaštai.

Atsakymas. Techninėse specifikacijose nenurodytas konkretus atstumas tarp statramsčių ir paliekama pasirinkimo laisvės rangovui pagal turimą gaminių specifikaciją. Atstumas tarp statramsčių turi būti techninėje specifikacijoje nurodytose ribose.

Klausimas. Rokiškio miesto Tyzenhauzų gatvės kapitalinio remonto techninio darbo projekto bendrojoje techninėje specifikacijoje 7 Skyrius. METALINĖ GATVĖS TVORELĖ rašoma: „Įrengimo būdas - įbetonuojant“. Nėra konkretizuota kokių būdų įbetonuoti tvorelės statramsčius (gylis, diametras, armavimas) Prašome konkretizuoti.

Atsakymas. Techninėje specifikacijoje nenurodomi konkretūs pamatų parametrai. Jie priklauso nuo tvorelės gaminių tipo ir jos specifikacijos. Rangovas pasirinkęs tvorelės gaminį, turi įrengti tam gaminiui reikalavimus atitinkantį pamatą, užtikrinantį gaminių stabilumą ir ilgaamžiškumą.

Klausimas. Rokiškio miesto Tyzenhauzų gatvės kapitalinio remonto techninio darbo projekto Susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 2. Žemės darbai yra pozicija 2.2 Esamo grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir paskleidimas vietoje šlaitų formavimui. Bet pagal skersinius dangų pjūvius matome, kad reiks pakelti sankasos dugną geros sanklodos gruntu, o pozicijos šiam darbui nėra. Prašome pakoreguoti kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Techniniame darbo projekte numatyta, kad sankasa įrengiama panaudojant esamą gruntą (sąnaudų kiekio žiniaraščio 2.2. p.). Jei statybos metu paaiškėja, kad esamas gruntas yra netinkamas, tuomet rangovas turėtų kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl papildomų darbų atlikimo pakeičiant gruntus į tinkamus.

Klausimas. Rokiškio miesto Tyzenhauzų gatvės kapitalinio remonto techniniame darbo projekte nurodyta: „Atliekant žemės judinimo darbus (nuo t.1 iki t.2-žiūr. b-01 lapas 2, šalia pėsčiųjų perėjos ir nuo t.3 iki t.4-žiūr. b-01 lapas 4), vadovautis PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ 12.3 p., prieš vykdant žemės judinimo darbus nejudintose žemės vietose turi būti atlikti archeologiniai tyrimai.“ Ar šie darbai nurodyti kiekių žiniaraštyje grafoje Nr. 60 Šurfavimas 10 vnt.?

Atsakymas. Archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai turi būti atlikti ir įkainoti įkainotų veiklų sąrašo Eil. Nr. 20.

Klausimas. Rokiškio miesto Tyzenhauzų gatvės kapitalinio remonto techniniame darbo projekte nurodytose kelio apšvietimo šviestuvų montavimo vietose, nuo šviestuvo Nr. 9 prasideda pakelės griovys, toliau didelis reljefo peraukštėjimas. Ar neturėtų kiekių žiniaraštyje būti įvertinti grunto sukėlimo kiekiai?

Atsakymas. Gatvės apšvietimo šviestuvų atramos (nuo Nr. 9) įrengiamos šalia kelkraščio, išlaikant reikalaujamą atstumą iki važiuojamosios dalies arba nesant galimybei – šlaite.

Klausimas. Pėsčiųjų ir dviračių tako Tyzenhauzų g. 5, Rokiškio mieste supaprastintame statybos projekte Elektrotechnika. Gatvės apšvietimo el. tinklai techninėje specifikacijoje 4.10 „Atramos“ nurodytos specifinis gaminsys. Prašome nurodyti tiekėją, nes gamintojas neduoda kainų. O gal užsakovas pat juos nupirks, reikalinga įsivertinti tik jų sumontavimas?

Atsakymas. Informuojame, kad tiekėjai visus darbus, nurodytus supaprastintame projekte, atlieka savo lėšomis, įskaitant ir tako apšvietimo atramų įsigijimą. Perkančioji organizacija nenurodo konkrečių atramų tiekėjų ar gamintojų. Tiekėjai turi įvertinti, kad apšvietimo atramos yra specifinės ir tai gali turėti įtakos jų kainai.

Prašymas. Dėl iškilusių klausimų sustoja pasiūlymo rengimas, todėl prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą.

Atsakymas. Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsimas iki 2026 m. kovo 24 d. 9 val. 45 min.

PRIDEDAMA:

1. Supaprastinto viešojo pirkimo „Pėsčiųjų ir dviračių tako Tyzenhauzų g. 5, Rokiškyje, statybos ir Rokiškio miesto Tyzenhauzų gatvės kapitalinio remonto darbai“ atviro konkurso specialiosios sąlygos. Versija Nr. 2.
2. Specialiųjų sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“. Versija Nr. 2.
- 3..Specialiųjų sąlygų 9 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“. Versija Nr. 2.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Augustinas Blažys, tel. +370 610 38 605, el. paštas a.blazys@rokiskis.lt
Dalia Bulovienė, tel. +370 615 34 032, el. paštas d.buloviene@rokiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO TYZENHAUZŲ G. 5, ROKIŠKYJE, STATYBOS IR ROKIŠKIO MIESTO TYZENHAUZŲ GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-13 Nr. VPSD-206
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-13 09:59:20 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-13 09:59:31 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-03-13 10:39:06)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-13 10:39:07 DBSIS