

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, vykdant supaprastintą skelbiamą Vandentiekio įvadų prijungimo medžiagų dalių pirkimą (Pirkimo sąlygos patvirtintos 2019 m. kovo 14 d. Komisijos protokolu Nr.PR-VP-356) (pirkimo numeris – 425955) (toliau – Pirkimas):

1) Klausimas:

Ar galima į konkursą įvadams siūlyti besrieges jungtis?

Su srieginėmis jungtimis praktiškai neįmanoma 10 metų garantija. Žinant srieginių jungčių montavimo būdą, įrankiais dažnai pažeidžiamas dažų sluoksnis ir tada GSK padengimas praranda prasmę. Siūlytume tokiai įmonei kaip „Vilniaus vandenys“ perkamiems produktams ypač, kai pirkimas taikomas 3 metų laikotarpiui, orientuotis į pažangesnes vandens tiekimo technologijas.

Atsakymas:

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ pirkime nurodo, kad sklendė turi būti pritaikyta tiesiogiai prijungti prie komplektuojamo balno, todėl galima siūlyti ir kitas gamintojo siūlomas jungimo technologijas. Gamintojas gali siūlyti skirtingų gamintojų ir/ar modelių sklendes kiekvienai pozicijai, numatytas Techninės Specifikacijos Priede Nr. 2 (tačiau ne daugiau kaip vieną gamintoją ir modelį kiekvienai pozicijai), bet siūlomos sklendės turi atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus.

Tiekėjas turi garantuoti 10 metų nemokamą kokybės garantiją, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar prekių gamybos klaidų, *bet ne dėl netinkamo Pirkėjo montavimo ar sandėliavimo defektų*, bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 18.2.1. punktu nukeliame Paraiškų pateikimo terminą iki CVP IS sistemoje nurodyto termino.

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

B. Kuliešiūtė, tel. 8 61930572, el. p. brigita.kuliesiute@vv.lt