

tavira

UAB „TAVIRA“

Šiltnamių g. 58, LT-53371 Noreikiškių km., Kauno raj. Įmonės kodas: 302476727, PVM kodas 100005160515. Tel. +370-601-26262 * +370 37 712880. El. Paštas info@baseinai.lt

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokesčio kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS DĖL SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS PIRKIMO NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU „JONAVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PLAUKYMO BASEINO VANDENS RUOŠIMO (FILTRAVIMO) SISTEMOS ĮRENGIMO PASLAUGOS PIRKIMAS“

2019-06-11

KAUNAS (Sudarymo vieta)

Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us).

Subteikėjo (-ų) / ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) / ūkio subjektų grupės narių adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) / ūkio subjektų grupės narius	
Kokiosios pirkimo daliai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ir jų pavadinimas (-ai) / ūkio subjektų grupės narius	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis (vienetais)	Vieneto įkainis Eur be PVM	Vieneto įkainis Eur su PVM	Bendra kaina Eur su PVM (4 stulpelis* 6 stulpelis)
1	2	3	4	5**	6***	7
1.	Plaukymo baseino vandens ruošimo (filtravimo) sistemos įrengimas	Kompl.	1	9540.86	11544.44	11544.44
Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM)						11544.44

Kaina žodžiais: Vieniolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt keturi eurai 44ct.

* 5 stulpelyje „Vieneto įkainis EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), 2 (du) skaičius po kablelio.

** Jei 5 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

*** 6 stulpelyje „Įkainis EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

Į Paslaugų/Prekių įkainį įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai (įskaitant sistemos „E.Sąskaita“ mokestį).

Pasiūlymas galioja 90 k.d. nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos, nustatyto pirkimo dokumentuose arba pirkimo dokumentuose nustatytą laiką.

Direktorius
Vitas Polakauskas

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:


Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	

Pastaba. Teikėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	

Direktorius



(Parašas)

— Vitas Pakamanis —
(Vardas ir pavardė)


Direktorius
Vitas Pakamanis



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
JONAVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PLAUKYMO BASEINO VANDENS RUOŠIMO
(FILTRAVIMO) SISTEMOS ĮRENGIMO PASLAUGOS
APRAŠYMAS

Eil. Nr.	Pavadinimas
1	2
1	Plaukymo baseino vandens ruošimo (filtravimo) sistemos įrengimas

1. *Pagrindiniai technologiniai reikalavimai įrangai:*
 - 1.1. Šviežio vandens papildymas 0,03 m³ vienam besimaudančiam žmogui per parą.
 - 1.2. Baseino vandens mechaninis valymas, filtrų plovimas ir kitų technologinių procesų valdymas – mechaninis. Tam abiem filtrams atskirai privalo būti įrengtos šešių padėčių sklendės.
 - 1.3. Cirkuliacinis siurblys, turi turėti papildomą plaukų gaudytuvą ir grubaus valymo filtrą.
2. *Baseino vandens šildymas:*
 - 2.1. Vandens šildytuvai – nerūdijančio plieno (vanduo/vanduo tipo).
3. Filtrų užpildymui naudojama filtravimo medžiaga – dviejų frakcijų kvarcinis smėlis, nurodytas gamintojo instrukcijoje.
4. *Vamzdynas:*
 - 4.1. Spaudiminės sistemų linijos montuojamos plastikiniais PVC klįjuojamais vamzdžiais.
 - 4.2. Vamzdyno bei kitos įrangos tvirtinimui naudoti cinkuoto metalo, plastiko arba nerūdijančio plieno gaminius ir vamzdžio laikiklius.
 - 4.3. Vamzdynas turi būti atsparus Cl poveikiui (ne mažiau kaip 10 mg/l).
5. *Papildomi reikalavimai:*
 - 5.1. Įrengimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.
 - 5.2. Įrangai suteikiama 2 metų garantija.


 Direktorius
 Vitas Pakernanis