



**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
GAMYBOS IR EKOLOGIJOS TARNYBA**

PANEVĖŽIO M. TERMOFIKACINIO VANDENS KOKYBĖS RODIKLIAI

2019 m. gegužės 15d.
Panevėžys

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Matavimo vnt. | Kokybės rodikliai |
|----------|--------------------------------|--|-------------------|
| 1. | Bendras kietumas | mg-ekv/dm ³ | 0,04 – 0,15 |
| 2. | Šarmingumas pagal fenolfaleiną | mg-ekv/dm ³ | 0,1 - 0,7 |
| 3. | Bendras šarmingumas | mg-ekv/dm ³ | 5,5 - 6,5 |
| 4. | Karbonatinis indeksas | (mg-ekv/dm ³) ² | 0,2 – 1,0 |
| 5. | Laisvos anglirūgšties kiekis | mg/dm ³ | nėra |
| 6. | Ištirpusios deguonies kiekis | μg/dm ³ | 5 - 15 |
| 7. | Geležies junginių kiekis | mg/dm ³ | 0,05 - 0, 2 |
| 8. | Rodiklis pH | - | 8,5 – 8,95 |
| 9. | Suspenduotų medžiagų kiekis | mg/dm ³ | 0,5 – 2,5 |

Inžinierė

Jolanta Januškevičienė