

Uždaroji akcinė bendrovė „CASTRADE“

Lūšių g.27-2,LT-08101,Vilnius,Lietuva;tel.85 2758129;faks.85 2726328,

VĮ Registrų centro Vilniaus filialas;i/k 111578177;PVM kodas LT115781716

UAB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

**PASIŪLYMAS
DĖL TINKLO SIURBLIO DĖL PANEVĖŽIO RK-1
PIRKIMO**

2019-06-12 Nr. _____

VILNIUS

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „CASTRADE“
Tiekėjo adresas	Lūšių g.27-2,LT-08101,Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Generalinis direktorius Artūras Cicėnas
Telefono numeris	8-52758129
El. pašto adresas	vilnius@castrade.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) mažos vertės skelbime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Gamykla gamintoja	Markė, žymėjimas	Kiekis, kompl.	Kaina,EUR (be PVM)
1.	Tinklo siurblys dėl Panevėžio RK-1	KSB,Vokietija	ETN 125-100-250 GGSAA11GD309002B	1	6.580,00
PVM 21 proc.					1.381,80
VISO SU PVM					7.961,80

Pasiūlymo kaina- šeši tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt Eur 00 ct (suma žodžiais), ir PVM 1.381,80 Eur, kaina iš viso yra septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt vienas Eur 80 ct (suma žodžiais).

Prekę pristatoma ir pridudama per 40 d. po sutarties sudarymo.

Siūloma prekę visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1.	Siurblio techninis aprašymas	Ne	
2.	Siurblio techninis pasas	Ne	

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

UAB „Castrade“ generalinis direktorius



Artūras Cicėnas

Tinklo vandens siurblio su elektros varikliu

ETN 125 –100 – 250 GGSAA11GD309002B

techninė specifikacija

1. Tipas – išcentrinis vienapakopis horizontalus.
2. Siurblio ir variklio tvirtinimo būdas – padinis ant bendro rėmo.
3. Siurblio-variklio sujungimo būdas – jungiamoji mova.
4. Darbo rato medžiaga- ketus EN-GJL-250.
5. Siurblio korpuso medžiaga- ketus EN-GJL-250.
6. Darbinė terpė – termofikatas.
7. Didžiausias leidžiamas slėgis PS=16 bar.
8. Didžiausia leidžiamoji temperatūra TS=110 C.
9. Darbinės terpės temperatūra – nuo +5 C iki +55 C.
10. Nominalus (darbo taško)slėgis -95,5 m v.st.
11. Nominalus siurblio našumas- 250,01 m³/h.
12. Minimalus našumas - 50 m³/h.
13. Siurblio slėgis dirbant minimaliu našumu – 102,03 m.
14. Mažiausias leidžiamas slėgis įvade NPSH – 6,48 m.
15. Naudojimo aplinka-nesprogi/-10 C iki +40 C.
16. Veleno sandarinimas- riebokšlinis BQ1EGG-WA;
17. Guoliai – visam tarnavimo laikui sutepti rutuliniai guoliai;
18. Elektros variklis:
 - trifazis 400 V;50 Hz;90 kW;2978 aps/min.;
 - apsaugos laipsnis IP55;
 - izoliacijos klasė F;
 - efektingumo klasė IE3;
 - apvijų termoapsauga – 3 PTC rezistoriai.
19. Siurblys bus sukomplektuotas su PN16 atsakomaisias flanšais DN125 ir DN100 bei tvirtinimo varžtais.
20. Garantija – 24 mėn.(natūraliai besidėvinčiom dalims apibrėžtom standartu DIN24296 B3.2 garantija netaikoma).
21. Siurblio gamintoja-KSB,Vokietija;
22. Su siurbliu bus pateiktia eksploatacinė dokumentacija lietuvių ir anglų kalba.

UAB „CASTRADE“ inžinierius



Vytoldas Zdanavičius