



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

2019-06-11 Nr. 438591-1

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pateikiame atsakymą į gautą tiekėjo klausimą dėl konkurso „Tinklo siurblio dėl Panevėžio RK-1 pirkimas“ pirkimo dokumentų paaiškinimo:

Klausimas: norėtume pastebėti, kad ES slėgio įrenginių direktyva PED 2014/68/EU (97/23/EEC) netaikoma siurbliams. Prašome pakoreguoti reikalavimus.

Atsakymas: Įvertinus tai, kad ES Slėgio įrengimų direktyva PED 2014/68/EU (97/23/EEC) siurbliams netaikoma, šį reikalavimą techninėje specifikacijoje laikyti negaliojančiu.

Pirkimo organizatorė
Jurgita Adomaitytė-Zykvienė