

PREKIŲ ATITIKIMO LENTELĖ

PAT_MP-X-TO-01					Dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kuriame pateiktas parametro atitikimo pagrindimas
Techniniai parametrai ir reikalavimai		Dydis, sąlyga	Nurodoma „ATITINKA“ ir kur reikia nurodomi siūlomi parametrai		
Bendrieji parametrai					
1.	Medžiaga	Prekės korpusas turi būti iš aliuminio, plastiko, nerūdijančio plieno arba kitų korozijai atsparių ir lengvai prižiūrimų medžiagų. Vandens paleidimo mygtukai, čiaupai turi būti iš nerūdijančio plieno.	Atitinka, korpusas yra iš aliuminio, plastiko, nerūdijančio plieno. Vandens paleidimo mygtukai, čiaupai - iš nerūdijančio plieno.	ESD; techn. info - Meet_PAT_MP-X-TO-01	
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo	– skirta geriamam vandeniui	ESD; techn. info - Meet_PAT_MP-X-TO-01	
3.	Darbinis slėgis	Ne mažiau nei 4 bar	Atitinka, Max slėgis 6 bar	ESD; techn. info - Meet_PAT_MP-X-TO-01	
4.	Kokybė	Prekė turi būti skirta naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės	Atitinka, – skirta geriamam vandeniui	ESD; techn. info - Meet_PAT_MP-X-TO-01	
5.	Komplektacija	Prekė turi būti pritaikyta naudoti lauke	Atitinka, – skirta naudoti lauke	ESD; techn. info - Meet_PAT_MP-X-TO-01	
		Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų - srieginė išorinė jungtis, kurios diametras nuo dn 15 iki dn 50 (coliais ½“ iki 2“).	Atitinka, – prijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų - srieginė vidinė jungtis, kurios diametras dn 15 (vandentiekis) ir dn 50 (nuotekos) (coliais ½“ ir 2“).	ESD; techn. info - Meet_PAT_MP-X-TO-01	
Kartu su Preke pateikiama vandens žarna skirta prijungimui prie geriamojo vandens šaltinio (ne trumpesnė nei 10 m), vandens žarna skirta sujungti ir vandenį tiekti iš vienos stotelės į kitą stotelę, nuotekų nuvedimo žarna (ne trumpesnė nei 4			Atitinka, – bus pateikta vandens žarna skirta prijungimui prie geriamojo vandens šaltinio (10m), vandens žarna skirta sujungti ir vandenį tiekti iš vienos stotelės į kitą stotelę, taip nuotekų nuvedimo žarna (4m) ir nuotekų	Bus pateikta	

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	PAT_MP-X-TO-01	
		<p>m) ir nuotekų nuvedimo žarna skirta sujungti stotelių nuotekų nuvedimą iš kiekvienos stotelės į bendrą nuvedimo tašką. Žarnos vandens tiekimui turi būti skirtos naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės.</p> <p>Mobili vandens tiekimo stotelė turi turėti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Galimybę atsigerti žmogui (be talpos, t. y. tiesiai iš fontanuojančio čiaupo). • Galimybę prisipildyti gertuvę (talpą). <p>Jei viena stotelė neturi galimybės turėti abu čiaupus, tuomet gali būti sukomplektuota iš dviejų atskirų mobilių vandens tiekimo stotelių.</p> <p>Turi būti galimybė stotelę sujungti su kita mobiliąja stotele ar keliomis mobiliosiomis stotelėmis, taip sudarant eilę stotelių, kurioms vanduo tiekiamas iš vieno taško.</p>	<p>nuvedimo žarna skirta sujungti stotelių nuotekų nuvedimą iš kiekvienos stotelės į bendrą nuvedimo tašką. Žarnos vandens tiekimui skirtos naudoti geriamojo vandens sistemoje.</p>	<p>techn. info - Meet_PAT_MP-X-TO-01</p>
		<p>Atitinka,</p> <ul style="list-style-type: none"> – fontanėlio išpildymas - su galimybe atsigerti žmogui (be talpos ir galimybe prisipildyti gertuvę (talpą). 	<p>ESD; techn. info - Meet_PAT_MP-X-TO-01</p>	
5.	Vizualizacija	<p>Atitinka,</p> <ul style="list-style-type: none"> – mobili stotelė turi galimybę sujungti ją su kita mobiliąja stotele ar keliomis mobiliosiomis stotelėmis, taip sudarant eilę stotelių, kurioms vanduo tiekiamas iš vieno taško <p>Atitinka,</p> <ul style="list-style-type: none"> – mobili stotelė turi numatytą vietą vizualinės informacijos ir prekinio ženklo pateikimui <p>Atitinka,</p> <ul style="list-style-type: none"> – mobili stotelė turi numatytą Prekės viršutinės dalies apšvietimą iš vidaus. 	<p>techn. info - Meet_PAT_MP-X-TO-01</p>	
6.	Montavimas	<p>Atitinka,</p> <ul style="list-style-type: none"> – mobili stotelė turi mobilių pagrindą, kuris užtikrintų Prekės stabilumą. Sujungiant kelias mobiliąsias vandens tiekimo stoteles į eilę, pagrindas turi būti be tarpų (t. y. 	<p>techn. info - Meet_PAT_MP-X-TO-01</p>	

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	PAT_MP-X-TO-01	
		vientisas), kad pagrindas uždengtų stoteles tarpusavyje jungiančius vamzdžius, bet taip pat užtikrinti lengvą priejimą prie jungčių esant poreikiui (pvz. išimant vieną pagrindo detalę). Pagrindas turi būti metalinis.	tiekimo stoteles į eilę, pagrindas bus be tarpų	
7.	Matmenys	<ul style="list-style-type: none"> • Prekės išmatavimai (be mobilaus pagrindo) turi neviršyti 170 x 100 x 10 cm ir neturi būti mažesni nei 110 x 40 x 10 cm • Prekės svoris (be mobilaus pagrindo) turi neviršyti 40kg • Mobilaus pagrindo išmatavimai nėra ribojami. • Mobilaus pagrindo svoris turi neviršyti 80kg. 	Atitinka, – mobili stotelė bus 150 x 88 x 10 cm – svoris apie 55kg	
			techn. info - Meet_PAT_MP-X-TO-01	

(pareigos, vardas, pavardė ir parašas)