



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2019-05-29 Nr. /4. 1. 24./ 23-2404

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją kreipėsi tiekėjas dėl supaprastinto pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu „Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen., Kretingos r. (ruožas nuo sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 (Šiauliai-Palanga) iki sankryžos su Ramiaja gatve), statybos darbai“ (toliau – Konkursas), pirkimo numeris 435615, su prašymu atsakyti į klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimai	Perkančiosios organizacijos atsakymai, pateiktas vadovaujantis Konkurso sąlygų 2.8.1 ir 2.8.2 punktais
1.	Elektrotechnikos dalyje (gatvės apšvietimo) TDP nurodytas skirtingas Apšvietimo valdymo spintos IP techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. Prašome patikslinti, kokį IP vertinti Tiekėjams, IP44 ar IP54 ?	Atsakydami į klausimą paaiškiname, jog Apšvietimo valdymo spintos hermetiškumo klasė ne mažiau IP44.
2.	Elektrotechnikos dalyje (gatvės apšvietimo) TDP techninėse specifikacijose nurodyti Apšvietimo valdymo spintos reikalavimai atitinka metalinės spintos reikalavimus, o žiniaraštyje nurodyta plastikinė. Prašome patikslinti, kokią Apšvietimo valdymo spintą vertinti Tiekėjams, plastikinę ar metalinę ?	Projekte Tiekėjai turi vertinti plastikinę spintą.
3.	Elektrotechnikos dalyje (gatvės apšvietimo) TDP Vienlinijinėje schemoje UL-18-0118-02-TDP-E.B-03 Apšvietimo valdymo spintoje automatiniai jungikliai parinkti ne pagal EİBT, t. y. nurodytas įvadinis automatinis jungiklis 63A (3F), o spintoje KAS (iš kurios užsimaitina) tik 10A	Projekto UL-18-0118-02-TDP-E.B-03 Apšvietimo valdymo spintos schemoje numatytas 63A įvadinis kirtiklis, o ne automatinis jungiklis. Išėjime skaičiuojamoji fazinė srovė yra 2A, todėl parinkti automatiniai jungikliai 6A yra pakankami.


(3F), bei per mažos galios (amperažo) linijiniai automatiniai jungikliai 6A (1F). Prašome patikslinti šių automatinių jungiklių galią.	
--	--

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija, vykdant supaprastintą pirkimą, vykdomą atviro konkurso būdu „Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen., Kretingos r. (ruožas nuo sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 (Šiauliai-Palanga) iki sankryžos su Ramiąja gatve), statybos darbai“, priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2019 m. birželio 3 d. 10 val. 00 min.

Pasiūlymai priimami CVP IS priemonėmis iki 2019 m. birželio 3 d. 10 val. 00 min.

Pranešame, kad apie naują pasiūlymų pateikimo terminą bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkė



Violeta Turauskaitė

Aušra Margevičienė, tel. (8 445) 70308, el. paštas ausra.margeviciene@kretinga.lt
 Artūras Reinikis, tel. (8-445) 75 114, arturas.reinikis@kretinga.lt