

| Eil Nr | Klausimai | Atsakymai |
|--------|---|--|
| 1 | Prašome paaiškinti ar bus teikiamas 0,4 kV oro linijos apkrovų balansavimo įrenginys? | Paaiškiname, kad 0,4 kV oro linijoje montuojamus apkrovų balansavimo įrenginius tiekia Užsakovas. Į įrenginio komplektą įeina ir tvirtinimo metalo konstrukcijos. Atsižvelgiant į klausimą tiksliname Užsakovo tiekiamų medžiagų priedą, esantį www.eso.lt skiltyje Partneriams. |
| 2 | Prašome paaiškinti ar bus teikiamas 0,23 kV oro linijos vienfazis įtampos reguliatoriaus? | Paaiškiname, kad 0,23 kV oro linijoje montuojamus vienfazius įtampos reguliatorius tiekia Užsakovas. Į įrenginio komplektą įeina ir tvirtinimo metalo konstrukcijos. Atsižvelgiant į klausimą tiksliname Užsakovo tiekiamų medžiagų priedą, esantį www.eso.lt skiltyje Partneriams. |
| 3 | Prašome į sutarties 1.33 punktą įtraukti, kad žodinis nurodymas privalo būti patvirtintas tekstiniu pranešimu, elektroniniu laišku, ir/ar per Informacinę sistemą. | Paaiškiname, kad tam tikrais Sutartyje numatytais atvejais (pvz. esant avariniams darbams) žodinis Užsakovo nurodymas yra kertinis momentas, kuriam patvirtinimo raštu Užsakovas nenumato. Rangovas, gavęs žodinį nurodymą dėl Sutartyje numatytų Darbų atlikimo gali perduoti pranešimą Užsakovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu laišku ir/ar per Informacinę sistemą apie tokio Užsakovo nurodymo faktą. Toks veiksmas Rangovui užtikrintų savalaikį pranešimą apie gautą Užsakymą. |
| 4 | Prašome patikslinti sutarties 4.5 punktą išdėstant taip: „Užsakovas turi teisę pagrįstai atsisakyti dalies Užsakyme suderintų Darbų. Tokiu atveju Sutarties Šalys turi suderinti nevykdytinų Darbų kiekį ir vertę, atitinkama apimtimi sumažinti Užsakymo kainą ir, jeigu reikalinga, susitarti dėl atsiradusių nuostolių atlyginimo . Vadovaujantis Sutartimi ir Rangovo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis, toks pokytis fiksuojamas Informacinėje sistemoje.“ | Paaiškiname, kad Užsakovas bet kuriuo atveju turi teisę atšaukti ar nutraukti Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai, tinkamai atliktus Darbus ir/ar medžiagas pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Pagrįstumas - vertinamoji sąvoka, todėl jos įvedimas nesprendžia jokios problemos, priešingai - sudaro sąlygas ginčams, nes Rangovas gali galvoti, kad atsisako pagrįstai, o Užsakovas manytų, kad toks Rangovo pagrįstumas nepagrįstas. Nutraukus darbus yra atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus. Sutarties 15.10. punktas numato, kad „Užsakovui nesilaikant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Rangovas turi teisę kreiptis dėl patirtų tiesioginių nuostolių kompensavimo su tokį faktą patvirtinančiais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami.“ |
| 5 | Prašome patikslinti sutarties 4.8 punktą išdėstant taip: „Rangovas patvirtina, kad į įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti siekiant užtikrinti gaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį Darbų organizavimą, nepertraukiamą Darbų vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kainą, taip pat bet kokių darbų, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kainą. | Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas privalo veikti taip, kad vykdydamas darbus nepadarytų žalos Užsakovo turtui. Užsakovo turto apsaugojimas nėra paslauga, kurią teikia Rangovas. Šias sąnaudas Rangovas privalo įsitraukti į savo įkainius. Sutarties 4.9 punktas numato, kad „Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.“ |

| | | |
|----|---|--|
| 6 | <p>Prašome patikslinti sutarties 4.9 punktą išdėstant taip: „Rangovas neprisiima visos rizikos dėl to, kad ne nuo Rangovo Uždavymu priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisę sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.“</p> | <p>Paaiškiname, kad Rangovui yra patikėtas objektas daryti Darbus, Rangovas atsako pilna atsakomybe už objekto apsaugą ir už bet kokius kitus su objekto apsauga susijusius kaštus ir/ar jų padidėjimą. Esant nenumatytoms aplinkybėms vykdant Darbus, Uždavymas pagal Rangovo pagrįstą prašymą gali būti vertinamas dėl papildomų darbų skyrimo. Rangovo vykdomų darbų kainos padidėjimas gali būti pateisinamas tik priežastimis, priklausančiomis nuo Uždavymo.</p> |
| 7 | <p>Prašome patikslinti sutarties 4.12 punktą išdėstant taip: „Rangovo parengto Pasiūlymo Darbams pateikimas Uždavymui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai susipažino su Uždavymo Uždavyme nurodytomis pageidaujamos Darbų apimtimis ir visais su Darbais susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti reikalingų Perkamų medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo pateikiamame Pasiūlyme Darbams nurodytą Uždavymo kainą. Pateikdamas Pasiūlymą Darbams tvirtinti Uždavymui, Rangovas įsipareigoja už Pasiūlyme Darbams nurodytą kainą atlikti visus Uždavyme nurodytus Darbus (tik tuos darbus, kurie konkrečiai nurodyti Uždavyme, tiek kitus su Uždavymu tiesiogiai susijusius darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Uždavymas negalėtų naudotis pagal paskirtį).“</p> | <p>Paaiškiname, kad Uždavymas teikia Uždavymą Darbams, tačiau Rangovas vykdydamas Uždavymą gali susidurti su situacija, kai reikia atlikti Darbų, kurie nenumatyti Uždavyme. Uždavymo vykdymo metu paaiškėjus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti Uždavymo pateikimo metu, Rangovas gali kreiptis į Uždavymą dėl papildomų darbų įsigijimo. Uždavyme netikslinga vardinti visų medžiagų ir darbų, būtinų Darbų rezultatui pasiekti. Rangovas, kaip savo srities profesionalas privalo įsivertinti, kokie darbai yra būtini tinkamam rezultatui pasiekti. Svarbu ir tai, kad punkte nurodyta „tiesiogiai susijusius darbus“, t. y., tokius, be kurių atlikimo negalėsime rezultatu naudotis pagal paskirtį.</p> |
| 8 | <p>Prašome patikslinti sutarties 5.4 punktą išdėstant taip: „Visos kitos išlaidos, nenumatytos Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose arba 5.2 punkte numatytos Išlaidos, atsiradusios dėl nepagrįsto Rangovo vėlavimo atlikti Darbus, Uždavymo atskirai nekompensuojamos“</p> | <p>Informuojame, kad išlaidos, numatytos Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose Rangovui kompensuojamos pagal Sutartyje numatytą tiesioginių išlaidų kompensavimo modelį, o visas kitas išlaidas Rangovas privalo įtraukti į darbų ir/ar medžiagų įkainius.</p> |
| 9 | <p>Prašome patikslinti sutarties 6.4 punktą išdėstant taip: „Uždavymo Rangovui telefonu ir/arba tekstinio pranešimu ir/arba el. paštu ir/arba per Informacinę sistemą pateiktas Uždavymas Avariniams darbams yra laikomas įteiktu tokio veiksmo atlikimo (faktinio informacijos gavimo) momentu ir tai yra laikoma Rangovo reagavimo laiko atskaitos pradžia. Žodinis nurodymas privalo būti patvirtintas tekstinio pranešimu, elektroniniu laišku ir/ar per Informacinę sistemą.“</p> | <p>Paaiškiname, kad „Faktinio informacijos gavimo momentas" yra laikomas tada, kai Rangovas perskaito laišką ar pažiūri į Informacinėje sistemoje gautą pranešimą. Avarinių darbų atveju svarbus itin greitas reagavimas, todėl Rangovas turi užtikrinti, kad nurodytais būdais Uždavymo pateikta informacija būtų gaunama iš karto. Tam tikrais Sutartyje numatytais atvejais (pvz. esant avariniams darbams) žodinis Uždavymo nurodymas yra kertinis momentas, kuriam patvirtinimo raštu Uždavymas nenumato. Rangovas, gavęs žodinį nurodymą dėl Sutartyje numatytų Darbų atlikimo gali perduoti pranešimą Uždavymui tekstinio pranešimu, elektroniniu laišku ir/ar per Informacinę sistemą apie tokio Uždavymo nurodymo faktą. Toks veiksmas Rangovui užtikrintų savalaikį pranešimą apie gautą Uždavymą.</p> |
| 10 | <p>Prašome patikslinti sutarties 6.5 punktą išdėstant taip: „Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas motyvuotai negali atsisakyti vykdyti Uždavymo pateiktą Uždavymą.“</p> | <p>Paaiškiname, kad metinė rangos sutartis suformuota taip, jog Uždavymas tikisi iš Rangovo besąlyginio Uždavymų priėmimo ir vykdymo. Atvejus, kai Rangovas negali priimti ir įvykdyti Uždavymo Uždavymo, Šalys gali spręsti derybų būdu atskirai tokios Rangovo atsisakymo galimybės neįtvirtinant Sutartyje. „Motyvuotai" - vertinamoji sąvoka ir tokios nuostatos perkėlimas į Sutartį galėtų sąlygoti situaciją, kai Rangovui pasidaro per brangu vykdyti konkretų Uždavymą ir/arba jis tam neturi darbuotojų, nes jie atostogauja/serga ir pan. Atsisakymas tokiu pagrindu būtų lyg ir motyvuotas,</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | tačiau būtų nepasiekti ilgalaikės sutarties sudarymo tikslai. Tokia galimybė (motyvuotai atsisakyti) keltų riziką ir tinkamam Užsakovo įsipareigojimų (pvz., prieš naujus klientus) vykdymui, nes turėdami metinį rangovą ir įsipareigodami klientą prijungti per X dienų negalėtume užtikrinti, kad klientą visais atvejais elektros energijos skirstymo paslauga pasieks laiku. |
| 11 | <p>Prašome patikslinti sutarties 6.9 punktą išdėstant taip: „Užsakovas turi teisę atšaukti vykdomą Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai atliktus Darbus ir dėl tokio sprendimo atsiradusius nuostolius. Jeigu Rangovas užsakė darbams reikalingas Perkamas medžiagas iki Užsakymo atšaukimo momento ir nėra galimybės tokio užsakymo atšaukti, Užsakovas atsiskaito ir už įsigytas medžiagas darbų atlikimui bei jų transportavimą, o Rangovas tokias medžiagas grąžina į Užsakovo sandėlį. Atvejais, kuomet yra žinoma, jog užsakytos medžiagos gali būti panaudotos vykdant kitą Užsakymą, Užsakovas už tas medžiagas atsiskaito ir suderinęs su Rangovu nurodo Rangovui kitą objektą, į kurį Rangovas medžiagas pristato ir kuriame tos medžiagos bus panaudotos. Užsakovas apie atšaukiamus Užsakymus Rangovą informuoja raštu arba per Informacinę sistemą.“</p> | <p>Informuojame, kad Užsakovas bet kuriuo atveju turi teisę atšaukti ar nutraukti Užsakymą ir atsiskaityti su Rangovu už faktiškai, tinkamai atliktus Darbus ir/ar medžiagas pagal Sutartyje numatytas sąlygas. Nutraukus darbus yra atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus. Sutarties 15.10. punktas numato, kad "Užsakovui nesilaikant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Rangovas turi teisę kreiptis dėl patirtų tiesioginių nuostolių kompensavimo su tokį faktą patvirtinančiais dokumentais, jeigu tokie nuostoliai yra patiriami."</p> |
| 12 | <p>Prašome patikslinti sutarties 6.10 punktą išdėstant taip: „Po parengto ir suderinto Projekto (kai teikiamas Užsakymas Projekto parengimui ir rangos darbų atlikimui kartu) arba tais atvejais, kai Projektas jau pridėdamas kartu su Užsakymu, Rangovas per Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytą terminą privalo pateikti Pasiūlymą Darbams, kurį tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbai atliekami pagal parengtą ir suderintą Projektą ir bet kuriuo Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Pasiūlymą Darbams pagal Projektą nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir tinkamai, tai Rangovas ir/ar Užsakovas turi teisę papildyti Užsakymą nenumatytų (papildomu) darbų kiekiais, išlaidomis ir sąnaudomis, juos pateikiant ir suderinant per Informacinę sistemą privalo atlikti visus Darbus už kainą, nurodytą Rangovo parengtame ir Užsakovo patvirtintame Pasiūlyme Darbams.“</p> | <p>Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas yra savo srities profesionalas, kuris ne tik gali, bet ir privalo tinkamai įvertinti projekte numatytus Darbus ir perkelti juos į Pasiūlymą Darbams numatant visus darbus, reikalingus rezultatui pasiekti. Užsakovo pagrįstas lūkestis yra, kad ši pareiga būtų profesionaliai įvykdyta, o ne Užsakymo vykdymo metu, taip užtikrinant finansų planavimą ir užkertant kelią potencialiam piktnaudžiavimui.</p> |
| 13 | <p>Prašome patikslinti sutarties 6.11 punktą išdėstant taip: „Užsakymo vykdymo metu atsiradus patvirtintame Projekte nenumatytų darbų ir/ar Perkamų medžiagų poreikiui, kurie nurodyti Sutarties Darbų/medžiagų įkainių lentelėse ir/ar Rekomendacijose (papildomi darbai/medžiagos), tačiau nebuvo įtraukti į suderintą Pasiūlymą Darbams, Rangovas ir/ar Užsakovas turi teisę papildyti Užsakymą nenumatytų darbų/medžiagų kiekiais, juos pateikiant ir suderinant per Užsakovo nurodytą Informacinę sistemą. Esant nenumatytų darbų/medžiagų poreikiui, derinamas Darbų atlikimo termino pratęsimas Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka. Šis punktas (p. 6.11) nėra taikomas tuo atveju, jei Rangovas, rengiantis Projektą (jeigu Projektas reikalingas) ir vykdantis Darbus vienu Užsakymu, nenumatytus darbus/medžiagas galėjo įsivertinti Projekto rengimo metu, iki Projekto patvirtinimo.“</p> | <p>Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas yra savo srities profesionalas, kuris ne tik gali, bet ir privalo tinkamai įvertinti projekte numatytus Darbus ir perkelti juos į Pasiūlymą Darbams numatant visus darbus, reikalingus rezultatui pasiekti. Užsakovo pagrįstas lūkestis yra, kad ši pareiga būtų profesionaliai įvykdyta iš karto, o ne Užsakymo vykdymo metu, taip užtikrinant finansų planavimą ir užkertant kelią potencialiam piktnaudžiavimui.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 14 | <p>Prašome patikslinti sutarties 6.12 punktą išdėstant taip: „Užsakymo vykdymo metu atsiradus nenumatytų (papildomų) darbų ir/ar Perkamų medžiagų poreikiui, kurie nurodyti Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ esančiose Darbų/medžiagų įkainių lentelėse ir/ar Rekomendacijose, tačiau nebuvo įtraukti į suderintą Užsakymą, Rangovas ir/ar Užsakovas turi teisę papildyti Užsakymą nenumatytų (papildomų) darbų kiekiais, išlaidomis ir sąnaudomis, juos pateikiant ir suderinant per Informacinę sistemą. Šis punktas (p. 6.12) netaikomas Darbams pagal Rangovo parengtą Projektą arba Darbams pagal Užsakovo pateiktą Projektą (šie atvejai aprašyti Sutarties 6.10 ir 6.11 punktuose).“</p> | <p>Paaiškiname, kad Sutartimi perkami darbai, už kuriuos atsiskaitoma pagal Sutartyje nustatytus Darbų įkainius. „Išlaidų ir sąnaudų“ sutarties kainodaroje nėra numatyta, išskyrus tiesiogiai kompensuojamas išlaidas, numatytas Sutarties 5 skyriuje, todėl ir tokių išlaidų ar sąnaudų sutarties vykdymo metu atsirasti negali.</p> |
| 15 | <p>Prašome patikslinti sutarties 7.6 punktą išdėstant taip: „Rangovas įsipareigoja Projektą derinti galiojančiuose teisės aktuose, nustatančiuose reikalavimus šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės ir/ar savivaldybės institucijų, žemės ar kito nekilnojamojo daikto, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, kurių apsaugos zonose planuojami Darbai, savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei Projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, siekti gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidžiama tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą.“</p> | <p>Paaiškiname, kad „siekti“ yra vertinamoji sąvoka, kuri veda prie šios pareigos nevykdymo esant bent menkiausiai kliūčiai ją įvykdyti. Užsakovas sudarydamas sutartį su Rangovu sąmoningai numatė pareigą Rangovui vykdyti visus derinimus ir leidimus, nes Rangovas turi tiesioginį kontaktą su vystomo objekto suinteresuotomis trečiosiomis šalimis. Esant situacijai, kai Rangovas negauna reikiamų sutikimų ar leidimų, Rangovas nedelsiant kreipiasi į Užsakovą su prašymu įsijungti sprendžiant esamą situaciją.</p> |
| 16 | <p>Prašome patikslinti sutarties 7.7 punktą išdėstant taip: „Jei reikia, Rangovas įsipareigoja siekti gauti žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininkų ir/ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinių, nuomininkų, naudotojų ir/ar valstybinių institucijų sutikimus (pritarimus), suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje (savivaldybės) ir/ar privačioje žemėje ar kituose nekilnojamuose daiktuose (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.). Kai dėl atliekamų Darbų žemės sklypams taikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Rangovas taip pat siekia gauti turi būti gautas žemės savininkų sutikimą dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo.“</p> | <p>Paaiškiname, kad „siekti“ yra vertinamoji sąvoka, kuri veda prie šios pareigos nevykdymo esant bent menkiausiai kliūčiai ją įvykdyti. Užsakovas sudarydamas sutartį su Rangovu sąmoningai numatė pareigą Rangovui vykdyti visus derinimus ir leidimus, nes Rangovas turi tiesioginį kontaktą su vystomo objekto suinteresuotomis trečiosiomis šalimis. Esant situacijai, kai Rangovas negauna reikiamų sutikimų ar leidimų, Rangovas nedelsiant kreipiasi į Užsakovą su prašymu įsijungti sprendžiant esamą situaciją.</p> |
| 17 | <p>Prašome patikslinti sutarties 7.10 punktą išdėstant taip: „Rangovas įsipareigoja siekti gauti žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų (patikėtinių) pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams.“</p> | <p>Paaiškiname, kad „siekti“ yra vertinamoji sąvoka, kuri veda prie šios pareigos nevykdymo esant bent menkiausiai kliūčiai ją įvykdyti. Užsakovas sudarydamas sutartį su Rangovu sąmoningai numatė pareigą Rangovui vykdyti visus derinimus ir leidimus, nes Rangovas turi tiesioginį kontaktą su vystomo objekto suinteresuotomis trečiosiomis šalimis. Esant situacijai, kai Rangovas negauna reikiamų sutikimų ar leidimų, Rangovas nedelsiant kreipiasi į Užsakovą su prašymu įsijungti sprendžiant esamą situaciją.</p> |
| 18 | <p>Prašome patikslinti sutarties 7.19 punktą išbraukiant: išimties tvarka dėl Informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionalumo – raštinio ar žodinio informavimo data</p> | <p>Informuojame, kad Rangovas privalo sekti elektroninius laiškus, pranešimus per Informacinę sistemą. Šią informaciją Rangovas „faktiškai“ gauna tada, kada laiškas „įkrenta“ į jo pašto dėžutę ar per Informacinę sistemą. Todėl tikslinimas į „faktinę gavimo datą“ nėra reikalingas ir įneša daugiau sumaišties, nors reiškia tą patį.</p> |
| 19 | <p>Prašome patikslinti sutarties 8.4 punktą išdėstant taip: „Rangovo kontrahento sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra gali būti laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu būtų galima pratęsti Darbų atlikimo terminą.“</p> | <p>Informuojame, kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 6.212 str. nustato, kad skolininko kontrahentų įsipareigojimų nevykdymas negali būti laikomas nenugalima jėga, atleidžiančia skolininką nuo įsipareigojimų vykdymo. Šis sutarties punktas suformuluotas laikantis Civilinio kodekso nuostatų analogijos.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 20 | Prašome patikslinti sutarties 8.5 punktą išdėstant taip: „Užsakovas tenkina Rangovo prašymą dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo, jeigu Rangovo prašyme nurodytos aplinkybės yra pagrįstos argumentais ir faktiniais įrodymais, įskaitant susijusius su Sutarties 5.1. – 5.2 p. ar 7.7 – 7.11. p. minimų subjektų veiksmais.“ | Paaiškiname, kad Užsakovas tenkina Rangovo prašymą dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo Sutarties 8.2 punkte numatytais atvejais pagal Sutarties priede Nr. 7 „Darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos“ numatytas aplinkybes. |
| 21 | Prašome patikslinti sutarties 9.1 punktą išdėstant taip: „Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai įforminami tik visiškai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus ar Darbų Etapus kiekvienam objektui atskirai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo dokumentų pateikimo dienos , teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka, t. y.:“ | Informuojame, kad Dokumentų priėmimo ir patvirtinimo terminai numatyti Sutarties priede Nr. 6 „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ (18 eilutė). |
| 22 | Prašome patikslinti sutarties 10.4 punktą išdėstant taip: „Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos www.eso.lt tinklapyje skiltyje "Partneriams" Teikiamų medžiagų sąraše ar atitinkamos Perkamos medžiagos nėra nurodytos Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo Užsakovo lėšomis – Užsakovas privalo apmokėti tokių medžiagų įsigijimo sąskaitas . Perkamos ir Teikiamos medžiagos privalo atitikti Užsakovo keliamus ir Pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus“ | Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas yra savo srities profesionalas, kuris ne tik gali, bet ir privalo tinkamai įvertinti numatytus Darbus ir perkelti jiems atlikti reikalingas medžiagas į Pasiūlymą Darbams numatant visas medžiagas, reikalingas rezultatui pasiekti. Užsakovo pagrįstas lūkestis yra, kad ši pareiga būtų profesionaliai įvykdyta iš karto, o ne Užsakymo vykdymo metu, taip užtikrinant finansų planavimą ir užkertant kelią potencialiam piktnaudžiavimui. |
| 23 | Prašome patikslinti sutarties 10.7 punktą išdėstant taip: „Jei Teikiamų medžiagų, nurodytų www.eso.lt tinklapyje, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas negali pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo Užsakovo lėšomis – Užsakovas privalo apmokėti tokių medžiagų įsigijimo sąskaitas . Tokios Rangovo Užsakovo lėšomis įsigytos Perkamos medžiagos turi būti iš www.eso.lt tinklapyje viešai paskelbto medžiagų sąrašo ir negali viršyti Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ nurodytų Teikiamų medžiagų įkainių.“ | Informuojame, kad kai Užsakovas neteikia Teikiamų medžiagų arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas negali pateikti reikalingų Darbams atlikti medžiagų, Rangovas tokias medžiagas turi nurodyti Pasiūlyme ir įsigyti savo lėšomis. Medžiagos privalo būti iš www.eso.lt tinklapyje paskelbto medžiagų sąrašo ir negali viršyti Sutarties priede Nr. 9 „Pasiūlymo forma“ nurodytų Teikiamų medžiagų įkainių. Už į Pasiūlymą neįtrauktas medžiagas, kurias Pasiūlymo teikimo metu Rangovas galėjo numatyti, atskirai neapmokama. |
| 24 | Prašome patikslinti sutarties 10.9 punktą išdėstant taip: „Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos Užsakyme, ar atitinkamos Perkamos medžiagos nėra nurodytos Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo Užsakovo lėšomis – Užsakovas privalo apmokėti tokių medžiagų įsigijimo sąskaitas ir šios išlaidos turi būti įvertintos įkainių vertėse . Perkamos ir Teikiamos medžiagos privalo būti iš www.eso.lt tinklapyje nurodyto sąrašo.“ | Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas yra savo srities profesionalas, kuris ne tik gali, bet ir privalo tinkamai įvertinti numatytus Darbus ir perkelti jiems atlikti reikalingas medžiagas į Pasiūlymą Darbams numatant visas medžiagas, reikalingas rezultatui pasiekti. Užsakovo pagrįstas lūkestis yra, kad ši pareiga būtų profesionaliai įvykdyta iš karto, o ne Užsakymo vykdymo metu, taip užtikrinant finansų planavimą ir užkertant kelią potencialiam piktnaudžiavimui. |
| 25 | Prašome patikslinti sutarties 12.2.27 punktą išdėstant taip: „ siekti gauti žemės ar kitų nekilnojamųjų daiktų savininkų (patikėtinių), nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje ar kituose nekilnojamuose daiktuose (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą bei visų reikalingų dokumentų parengimą; siekti gauti žemės savininkų (patikėtinių) sutikimus dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo.“ | Paaiškiname, kad „siekti“ yra vertinamoji sąvoka, kuri veda prie šios pareigos nevykdymo esant bent menkiausiai kliūčiai ją įvykdyti. Užsakovas sudarydamas sutartį su Rangovu sąmoningai numatė pareigą Rangovui vykdyti visus derinimus ir leidimus, nes Rangovas turi tiesioginį kontaktą su vystomo objekto suinteresuotomis trečiosiomis šalimis. Esant situacijai, kai Rangovas negauna reikiamų sutikimų ar leidimų, Rangovas nedelsiant kreipiasi į Užsakovą su prašymu įsijungti sprendžiant esamą situaciją. |

| | | |
|----|--|--|
| 26 | <p>Prašome patikslinti sutarties 12.2.35 punktą išdėstant taip: „<i>jei reikalinga, savo Užsakovo lėšomis (Užsakovas privalo apmokėti su tuo susijusias sąskaitas) atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, kuriuos vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja, jei tokių paslaugų suteikimas yra iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą Užsakymą. Po Paslaugų suteikimo, Rangovas, teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir kt.)</i>“;</p> | <p>Informuojame, kad atsiradus tokiam poreikiui (leidimų atlikti darbus gavimui), Rangovas apie tai gali informuoti Užsakovą ir pagrįstos patirtos išlaidos kompensuojamos remiantis Sutarties 5 skyriuje numatytais sąlygomis. Rangovui neinformavus apie poreikį tokioms sąnaudoms iš anksto, šias sąnaudas jis privalo padengti savo lėšomis. Toks principas yra pagrįstas ir teisingas, nes Užsakovas privalo turėti galimybę iš anksto apsvarstyti ir priimti sprendimus dėl tokių sąnaudų, kurias jis privalės kompensuoti, patyrimo.</p> |
| 27 | <p>Prašome patikslinti sutarties 12.5 punktą išdėstant taip: „<i>Techninio ir Darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų privalo gauti Rangovas Užsakovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas Užsakovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteikia Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.</i>“</p> | <p>Paaškiname, kad tokiais pokyčiais iškreipiama Sutarties esmė - Užsakovo lūkestis Sutarties sudarymui yra gauti tokią paslaugą, o ne turėti savo organizacijoje resursą tokiems Darbams vykdyti.</p> |
| 28 | <p>Prašome patikslinti sutarties 13.7 punktą išdėstant taip: „<i>Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems Darbams tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip pat, kad Darbai neareštuoti ir kad jie nėra teismo ginčo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei į perduodamus Darbus. Rangovui pažeidus šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Bendrą Sutarties kainą, sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal šią Sutartį ir/arba nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Rangovas sutinka, kad netinkama Darbų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami priėmimo – perdavimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais.</i>“</p> | <p>Paaškiname, kadangi netinkama kokybė gali sąlygoti nuostolių Užsakovui atsiradimą, Užsakovas turi turėti teisę neatlikti mokėjimų, kol kokybė nebus tinkama. Tai yra viena iš nuostolių atlyginimo užtikrinimo galimybių. Ši nuostata yra proporcinga priemone užtikrinti Užsakovo teisėtų interesų gynimą ir Rangovo sutartinių įsipareigojimų tinkamą vykdymą.</p> |
| 29 | <p>Prašome patikslinti sutarties 16.4 punktą išdėstant taip: „<i>Visą informaciją, gautą Sutarties vykdymo metu, Užsakovas Šalys gali naudoti savo ir/ar bet kurios „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupei priklausančios įmonės ir/ar Užsakovo Šalių tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos bendrovės ir/ar Užsakovo Šalis tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančios bendrovės vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus laikoma Sutarties pažeidimu.</i>“</p> | <p>Informuojame, kad tokia nuostata negalima, nes Užsakovas turi turėti teisę į disponavimą informacija apie Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą/nevykdymą, o analogiškai Rangovui tokia teisė suteikiama būti negali, nes Rangovas vykdydamas Sutartį susipažįsta su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ginamų subjektų asmenine informacija (fizinį asmenų vardais, pavardėmis, adresais ir pan.). Rangovo ir Užsakovo pareigos bei teisės dėl disponavimo konfidencialia informacija kilusia iš Sutarties vykdymo atskirai įtvirtintos Sutarties 16 skyriuje.</p> |
| 30 | <p>Prašome patikslinti sutarties 18.4 punktą išdėstant taip: „<i>Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, sumokėjęs už iki tokio pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus bei dėl tokio sprendimo atsiradusius nuostolius. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.</i>“</p> | <p>Informuojame, kad Sutarties 18.13. punktas numato, jog "Nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja: <...> (i) imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;". Po Sutarties nutraukimo Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl patirtų nuostolių atlyginimo.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 31 | Prašome patikslinti sutarties 18.5 punktą išdėstant taip: „Rangovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teisimą, nutraukti Sutartį prieš 180 (šimtą aštuoniasdešimt) 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui.“ | Paaiškiname, kad Rangovui yra nustatytas ilgesnis įspėjimo apie vienašališką Sutarties nutraukimą terminas, todėl, kad Užsakovas vykdo su viešuoju interesu susijusią funkciją - siekia užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos skirstymo paslaugą klientams. Toks terminas numatytas Užsakovui paliekant realias galimybes atlikti pirkimo procedūras naujai sutarčiai sudaryti. |
| 32 | Prašome patikslinti sutarties 18.7.2 punktą išdėstant taip: „Rangovas <i>dėl savo kaltės</i> daugiau kaip du kartus iš eilės praleido dalies Darbų atlikimo terminą, jei Darbai yra tęstinio pobūdžio;“ | Atkreipiame dėmesį, kad Sutartyje yra numatytas Darbų termino pratęsimo instrumentas, kuris užtikrina, jog Rangovui laiku ir tinkamai pagrindžiant vėlavimo aplinkybes, būtų pratęsti Darbų atlikimo terminai. Taip pat yra įtvirtinta galimybė dėl netesybų netaikymo po Užsakymo įvykdymo dėl Užsakovo kaltės. |
| 33 | Prašome papildyti Sutarties projektą ir įtraukti nuostatą, kurioje būtų aiškiai nustatytas maksimalus užsakymų kiekis, kuris galėtų būti pateiktas rangovui per 1 darbo dieną. | Informuojame, kad Užsakovas negali įtakoti ar prognozuoti Avarinių darbų atvejų ar naujų klientų srauto, tačiau Užsakovo įsipareigojimai prieš Klientą nesikeičia nuo Klientų apimčių ar avarijų skaičiaus, todėl Rangovas taipogi privalo užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą nepriklausomai nuo Užsakymų skaičiaus. Taipogi informuojame, kad priede „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“ numatytas Užsakymų terminas Planiniams darbams nuo 21 iki 60 d. d., siekiant užtikrinti tolygų Darbų įgyvendinimą, tačiau Užsakymai gali būti teikiami ir tą pačią dieną. |
| 34 | Prašome papildyti Sutarties projekto 6 priedą ir įtraukti nuostatą: „Už vėlavimą priimti atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas moka 0,05% dydžio delspinigius nuo atliktų darbų kainos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina patirtus tiesioginius nuostolius, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM.“ | Paaiškiname, kad Sutartyje Užsakovui nėra galimybės pratęsti numatyto termino darbų priėmimui (priešingai nei Rangovui suteiktos galimybės pratęsti Darbų atlikimo terminus), todėl netesybų taikymas nėra proporcinga priemonė. Už laikotarpį, kai Užsakovas laiku nepriima atliktų Darbų nustatytais terminais, bus netaikomos netesybos arba pratęsimas Darbų atlikimo terminas. |
| 35 | Prašome papildyti Sutarties projekto 6 priedą ir įtraukti nuostatą: „Užsakovas, atšaukęs planinį atjungimą ir apie tai neinformavęs Rangovo prieš 24 (dvidešimt keturias) val., moka Rangovui 300 EUR už kiekvieną atvejį ir atlygina Rangovo patirtus nuostolius.“ | Paaiškiname, kad Užsakovas atšaukia planinį atjungimą likus mažiau nei 24 (dvidešimt keturioms) valandoms tik išskirtiniais atvejais dėl nenumatytų aplinkybių, todėl sankcija už informavimą vėliau nei per 24 (dvidešimt keturias) valandas būtų neproporcinga. |
| 36 | Prašome papildyti Sutarties projekto 6 priedą ir įtraukti nuostatą: „Už vėlavimą atsiskaityti už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar nupirktas medžiagas Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas moka 0,05% dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos, bet ne mažiau 20,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina patirtus tiesioginius nuostolius, bet ne daugiau kaip 30% Užsakymo kainos EUR be PVM.“ | Atkreipiame dėmesį, kad Sutarties 11.3 punkte numatyta, kad „Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties 11.1. punkte numatytus įsipareigojimus, Rangovui pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo kainos, bet ne mažiau 20,00 (EUR be PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutarties 11.1. punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 30 proc. nuo Užsakymo kainos (EUR be PVM).“ |
| 37 | Pakeisti Sutarties projekto 6 priedo 1 lentelės 30 eilutę „Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymas“ ir išdėstyti ją taip: „100,00 EUR už kiekvieną dokumentais pagrįstą ir įrodytą atvejį esant Kliento pateiktam skundai, Užsakovo darbuotojui nustatius ar pagal anoniminių pranešimą.“ | Atsižvelgdami į tiekėjo pateiktus argumentus, tiksliname Sutarties 6 priedo 1 lentelės 30 eilutę „Klientų aptarnavimo standarto nesilaikymas“ ir išdėstome ją taip, „100,00 EUR už kiekvieną dokumentais pagrįstą ir įrodytą atvejį esant Kliento pateiktam skundai“. |

| | | |
|----|---|---|
| 38 | Pakeisti Sutarties projekto 6 priedo lentelės išaiškinimo 17 p. ir išdėstyti jį taip: „Užsakovui pareikalavus ir Rangovui sutikus, jis gali būti įpareigotas atlikti Darbus besiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje arba nesiribojančioje su Sutarties objektu teritorijoje (avariniams darbams), Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už Darbus atitinkamose teritorijose Rangovui mokama 1 lentelėje numatyto koeficientu didesnis įkainis. “ | Paaiškiname, kad vienas iš pagrindinių Sutarties tikslų yra užtikrinti visokeriopą, nepertraukiamą Darbų vykdymą visoje Lietuvos teritorijoje. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už darbus kitose nei numatyta Sutartyje teritorijose padidintu tarifu, siekdamas užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos skirstymo paslaugos teikimą klientams. Teikdamas Užsakymus kitose teritorijose negu numatyta Sutartyje, Užsakovas vadovaujasi proporcingumo bei protingumo kriterijais ir realiai vertina Rangovo galimybes bei pajėgumus, nepiktnaudžiaudamas Sutartimi suteikta teise. |
| 39 | Prašome į sutartį įtraukti punktą, kad techninis prižiūrėtojas pateikdamas Techninio įvertinimo aktą, pateiktų ir kiekvieno defekto nuotrauką. Rangovas ištaisęs defektus galėtų taip pat pateikti nuotraukas. | Informuojame, kad Užsakovas neįsipareigoja papildomai pateikti defektų nuotraukas, kadangi visi defektai aprašomi Techninio įvertinimo akte. |
| 40 | Sutarties 4.11p. Prašome nurodyti per kiek dienų Užsakovas įsipareigoja patvirtinti sąmatą, kai naudojama lokalinė sąmata su kainų pasiūlymais. | Informuojame, kad Sutarties 4.11 punkte numatytų darbų/medžiagų kainų patvirtinimui Užsakovo terminai yra nurodyti Sutarties priede „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“, Eil. Nr. 12 (teikiant Pasiūlymą Darbams), bei Eil. Nr. 19 (atsiradus nenumatytais aplinkybėmis). |
| 41 | Sutarties 9.5p. Prašome nurodyti terminą per kiek laiko Užsakovas patvirtina prašymą dėl dalinio aktavimo. | Informuojame, kad siekiant taikyti Sutarties 9.5 p. sąlygą, Rangovas turi informuoti ir pagrįsti atsiradusias nenumatytas aplinkybes, atitinkamai kartu pateikti prašymą dėl dalinio aktavimo. Nenumatytų aplinkybių vertinimo terminai yra nurodyti Sutarties priede „Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos“, Eil. Nr. 19, atsiradus nenumatytais aplinkybėmis, dėl kurių reikalingas termino pratęsimas ir dalinis aktavimas. |
| 42 | Prašome nurodyti per kiek dienų ir kokia forma Užsakovas įsipareigoja pateikti elektros tinklo techninius duomenis, jeigu jų bus neįmanoma rasti Užsakovo informacinėse sistemose. | Informuojame, kad vadovaujantis Sutarties 12.1.1. punktu, Duomenys pateikiami naudojantis Užsakovo informacinėmis sistemomis, kurias galima rasti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“. Įsitikinęs, kad Informacinėse sistemose trūksta elektros tinklo techninių duomenų, Užsakovas įsipareigoja pateikti trūkstamus duomenis per 2 d. d. nuo Rangovo kreipimosi per Informacinę sistemą. |
| 43 | Įkainių Eil. Nr. 358 - Topografinės nuotraukos parengimas apskaičiuojamas ha, o ne vnt. Prašome patikslinti mato vnt į ha. | Paaiškiname, kad Rangovas privalo įsivertinti topografinės nuotraukos įkainį pagal statistinį vidurkį ir pateikti pagal tokius mato vienetų, kurie yra Užsakovo nurodyti. |
| 44 | <p>Prašome atsakyti į klausimus</p> <p>Jei Tiekėjas nori Sutarties vykdymui papildomai pasitelkti subtiekėją (darbams, kuriems nekeliami kvalifikacijos reikalavimai), tokiu atveju Tiekėjas privalo užpildyti Deklaraciją dėl Subtiekėjų pasitelkimo pirkime. Ar deklaracijoje reikia pildyti ir tuos Subtiekėjus, kurie buvo nurodyti Tiekėjui teikiant prašyme dalyvauti Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo sistemoje? Ar užtenka tik paminėti Sutarties vykdymui papildomai pasitelktą subtiekėją?</p> <p>Jei papildomai pasitelktas subtiekėjas užsiimantis analogiška ūkine veikla, kaip ir subtiekėjas kuris yra nurodytas kvalifikacijos vertinimo sistemoje. Kaip tuo atveju atsakyti į Deklaracijoje esanti klausimą:</p> | <p>Paaiškiname, kad Pasiūlymo formos Priedą Nr. 5. „Deklaracija dėl Subtiekėjų pasitelkimo pirkime“ reikia užpildyti, tik tuo atveju jei ketinama pasitelkti tuos subtiekėjus, kurie nebuvo nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje ir nurodyti tik naujai pasitelkiamus subtiekėjus.</p> <p>Paaiškiname, jog atsakydami į Deklaracijoje esantį klausimą turite pasirinkti „Taip“ ir aprašyti analogiška ar panašia veikla užsiimančių asmenų veiklą.</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>2. Ar tarp Pirkime dalyvaujančio Tiekėjo ir (ar) jo pasitelkiamų Subtiekėjų yra bent du asmenys, užsiimantys analogiška ūkine veikla, pavyzdžiui, teikiančių analogiškas ar panašias paslaugas, parduodančių ar tiekiančių analogiškas ar panašias prekes?</p> <p><input type="checkbox"/> Taip</p> <p><input type="checkbox"/> Ne</p> <p>Jeigu atsakymas „Taip“, nurodomi analogiška ar panašia veikla užsiimantys asmenys ir jų veikla:</p> | |
| 45. | <p>Konkurse pareiktos sutarties projekte 4.10 punkte yra numatyta, kad įkainiai perskaičiuojami Sutarties priede Nr. 2 „Įkainių perskaičiavimo sąlygos“ numatytais atvejais ir tvarka. Taip pat numatyta, kad įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti mažinami atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.</p> <p>Klausimas: prašome patikslinti kokiais atvejais įkainiai bus mažinami atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.</p> | <p>Paaiškiname, jog Sutartis sudaroma 3 (trejų) metų laikotarpiui, todėl pasikeitus situacijai rinkoje ir/ar ekonominei situacijai šalyje tolimesnis Sutarties vykdymas Užsakovui gali būti pernelyg brangus. Ši nuostata įtraukta į Sutartį atvejams, kai tolimesnis Sutarties vykdymas potencialiai taptų ekonomiškai nenaudingas, paliekant opciją Šalims susitarti dėl galimybių sėkmingai tęsti bendradarbiavimą nenutraukiant Sutarties.</p> |
| 46. | <p>Prašome patikslinti pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodikos p. 2.4. Kokiu būdu Užsakovas patikrins ar rangovas moka pasiūlyme nurodytą mažiausio darbo užmokesčio dydį už sutarties vykdymą atsakingiems darbuotojams. Priklausomai nuo darbų užsakymų skaičiaus darbuotojai gali dirbti pagal šio pirkimo sutartį ne pilną mėnesį, ne pilną darbo dieną. Kaip rangovas gali užtikrinti, kad apsitelkiamų subtiekėjų darbuotojams būtų mokomas pateiktas pasiūlyme darbo užmokesčio dydis, jei kai kurių darbų subtiekėjai gali būti pasitelkiami tik keletą kartų per visą sutarties vykdymo laiką.</p> | <p>Paaiškiname, jog pirkimo metu pasiūlyme nurodyto mažiausio darbo užmokesčio dydžio perkančioji organizacija netikrins. Tiekėjo pateikti duomenys bus traktuojami kaip teisingi.</p> <p>Sutarties vykdymo metu iš Rangovo bus prašoma pateikti bet kokius dokumentus patvirtinančius faktą, jog Rangovo įsipareigotas minimalus darbo užmokestis buvo išmokėtas Rangovo darbuotojui.</p> <p>Jei Rangovas sutarčiai vykdyti pasitelkia subrangovus, tai yra jo atsakomybė užtikrinti, jog subrangovai laikosi mažiausio darbo užmokesčio dydžio mokėjimo savo darbuotojams.</p> |
| 47. | <p>Prašome patikslinti darbų įkainį Nr. 387 (0,4 kV oro linijoje apkrovų balansavimo įrenginio montavimas), kadangi neaišku ar patį balansavimo įrenginį, su tvirtinimo metalo konstrukcijomis pateiks AB "ESO" ar turi įsivertinti Rangovas?</p> <p>Prašome patikslinti darbų įkainį Nr. 388 (0,23 kV oro linijoje vienfazio įtampos reguliatoriaus montavimas), kadangi neaišku ar pats įtampos reguliatorius, su tvirtinimo metalo konstrukcijomis pateiks AB "ESO" ar turi įsivertinti Rangovas?</p> | <p>Paaiškiname, kad 0,4 kV oro linijoje montuojamus apkrovų balansavimo įrenginius tiekis Užsakovas. Į įrenginio komplektą įeina ir tvirtinimo metalo konstrukcijos.</p> <p>Paaiškiname, kad 0,23 kV oro linijoje montuojamus vienfazius įtampos reguliatorius tiekis Užsakovas. Į įrenginio komplektą įeina ir tvirtinimo metalo konstrukcijos.</p> <p>Atsižvelgiant į klausimą tiksliname Užsakovo tiekiamų medžiagų priedą, esantį www.eso.lt skiltyje Partneriams.</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| 48. | <p>ESO pateiktoje medžiagų įkainių lentelėje nr. 600 maksimalus priimtinas ESO įkainis yra 85000Eur. Kaip suprasti šio įkainio taikymą, kada bendra sutarties vertė yra iki 50000Eur. Gaunasi, kad vien tik MT kaina viršija bendrą sutarties vertę. Prašome paaiškinti.</p> <p>Darbų įkainių lentelėje pozicija nr.347 Mikro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas yra numatyta 1700Eur suma šių darbų atlikimui, tačiau atlikus tiekėjų apklausą šios sumos nepakanka, nes tokių darbų atlikimą jie įsivertina 2300Eur. Prašome padidinti šį įkainį.</p> <p>Prašome paaiškinti darbų įkainių lentelės pozicijos Nr.358 įkainį. Kokiu atveju jį taikyti?</p> | <p>Informuojame, kad medžiagų įkainių lentelėje, pozicijoje nr. 600 numatytas maksimalus įkainis maksimalios komplektacijos modulinei transformatorinei, taipogi informuojame, kad Užsakovas šias modulines transformatorines planuoja teikti rangovui, atitinkamai jos yra įtrauktos į Užsakovo teikiamų medžiagų sąrašą. Pirkime dalyvaujantis Rangovas turi galimybę nusimatyti mažesnę nei 50.000,00 Eur be PVM kainą. Užsakovui neturint tokio tipo moduliinių transformatorinių tiekimo sutarties, būtų Užsakomos Rangovo siūlomos modulinės transformatorinės, kitu atveju Užsakymas, viršijantis 50.000 Eur be PVM nebūtų teikiamas.</p> <p>Informuojame, kad įkainių maksimalios vertės buvo skaičiuojamos remiantis keliais praktikoje plačiai naudojamais aspektais: rinkos apklausomis, anksčiau turėtų sutarčių su rangovais pasiūlytų įkainių dydžiais, vertinant medžiagų savikainą bei atskirų įrangos tiekėjų konsultacijas. Vertinant tai, kas išvardinta, darytina išvada, jog įkainių „lubos“ yra nustatytos pagrįstai bei atitinka šiuometinės rinkos sąlygas. Sutarties išankstinio derinimo metu rangovinėms organizacijoms teikiant pastabas dėl įkainių dydžių, buvo peržiūrimi visi įkainių lentelėse esantys įkainiai. Įkainiai buvo iš naujo vertinami ir dar kartą perskaiciuojami. Ne maža dalis įkainių maksimalių verčių buvo padidinta atsižvelgus į rangovų pastabas.</p> <p>Papildomai pažymime, jog paskutinėje įkainių derinimo iki pirkimo stadijoje buvo suteikta galimybė rangovams teikti pagrįstas, argumentuotas ir pamatuotas pastabas įkainių dydžiams, tačiau buvo gautas neapibrėžtas, logiškais argumentais ar skaičiavimais neparemtas, deklaratyvus pobūdžio raštas, kurio objektyviai pasverti ir įvertinti neįmanoma.</p> <p>Papildomai pažymime, kad dalis analogiškų pirkimų jau įgyvendinti ir pirkimų dalyviai pateikė priimtinas kainas, neviršijančias maksimalių nustatytų ribų.</p> <p>Informuojame, kad darbų įkainis Nr. 358 naudojama tik tais atvejais kai reikalinga tik topografinė nuotrauka nerengiant projekto arba stabdomas objektas ir reikalinga kompensacija rangovui už patirtas išlaidas.</p> <p>Atsižvelgdami į Jūsų klausime pateiktus argumentus, tiksliname Sutarties 13.5 punktą ir išdėstome jį taip:</p> <p>„13.5. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei siekiant išvengti galimo interesų konflikto, pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo jokiais įmanomais būdais ir/ar pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas.“</p> |
| 49. | <p>Sutarties projekto (SPS priedas Nr.1) 13.5 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, įstatymams ir Konstitucijai. Užsakovas negali reikalauti nedirbti rangovo darbuotojams (sudarytos darbo sutartys su darbuotojais) rangovo numatytus darbus, nepriklausomai nuo užsakovo. Užsakovo darbuotojas gali dirbti nepagrindiniame darbe savo nuožiūra pas bet kurį darbdavį.</p> <p>Sutarties 13.5 punktui kategoriškai prieštaraujame.</p> | |

| | | |
|-----|---|---|
| | | Papildomai paaiškiname, kad neteisingai suprantate nuostatos esmę. Užsakovas neriboja darbuotojo galimybių įsidarbinti, Užsakovas nustato Rangovui pareigą nepasitelkti Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui. |
| 50. | Dėl Sutarties projekto 13.5 punkto „Pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas.“ Šiuo punktu tam tikru mastu suvaržoma Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė laisvai pasirinkti darbą ar verslą ir kartu ribojama asmens galimybė gauti didesnes pajamas. Dažnu atveju ESO darbuotojai (operatyvinio remonto, elektromonteriai) parą dirba ESO, kitas tris dienas puse etato dirba pas rangovus. Dažniausiai rangovai būna apmokinę (atestavę) tuos darbuotojus įvairiose elektros darbų srityse. Nevadovaujančių ESO darbuotojų darbinimosi rangovų įmonėse draudimas manome yra nepagrįstas. | Atsižvelgdami į Jūsų klausime pateiktus argumentus, tiksliname Sutarties 13.5 punktą ir išdėstome jį taip: „13.5. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą bei siekiant išvengti galimo interesų konflikto, pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo jokiais įmanomais būdais ir/ar pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) dienas.“ Papildomai paaiškiname, kad neteisingai suprantate nuostatos esmę. Užsakovas neriboja darbuotojo galimybių įsidarbinti, Užsakovas nustato Rangovui pareigą nepasitelkti Užsakovo darbuotojų šios Sutarties vykdymui. |
| 51. | Prašome į medžiagų lentelę įtraukti SZ traversas ir SZ traversas su atitraukėjais. | Informuojame, kad medžiagas, kurios nėra įtrauktos į medžiagų lentelę Rangovas privalo įsivertinti į sustambintą darbų įkainį. |
| 52. | Medžiagų įkainių lentelės 211, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251 pozicijose trūksta medžiagos tipą/parametrą nurodančių parametrų. Prašome nurodyti. | Informuojame, kad konkretus medžiagų tipas nėra nurodomas tam, kad Rangovas nebūtų įpareigotas pirkti konkretaus gamintojo tiekiamų medžiagų. Tokiu būdu (nenurodant konkretaus tipo), Rangovas gali rinktis įvairių gamintojų medžiagas atitinkančias reikalavimus. Medžiagų parametrams nustatyti pakankamai informacijos nurodyta skiltyje „medžiagų ir įrenginių pavadinimas“. |
| 53. | Peržiūrėjus medžiagų įkainių lentelę 274 ir 282 įkainių pozicijoje nurodytas 224 amperažas. Vadovaudamiesi ESO tvarkomis "0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai techniniuose reikalavimuose Nr. 13.2.1" nėra nurodyta naudoti 224A saugiklius. Prašome patikslinti. | Informuojame, kad pagal ESO nustatytas tvarkas, tokios medžiagos nebenaudojamos naujai vykdomuose darbuose. Išskyrus remonto darbus, kur reikalinga pakeisti seniau sumontuotas medžiagas tokiomis pačiomis. |
| 54. | Medžiagų įkainių lentelėje pasigedome 303-305, 341, 425 pozicijose medžiagos tipą/parametrą nurodančių parametrų. Prašome patikslinti. | Informuojame, kad konkretus medžiagų tipas nėra nurodomas tam, kad Rangovas nebūtų įpareigotas pirkti konkretaus gamintojo tiekiamų medžiagų. Tokiu būdu (nenurodant konkretaus tipo), Rangovas gali rinktis įvairių gamintojų medžiagas atitinkančias reikalavimus. Medžiagų parametrams nustatyti pakankamai informacijos nurodyta skiltyje „medžiagų ir įrenginių pavadinimas“. |
| 55. | Medžiagų įkainių lentelėje pasigedome 453-501 pozicijose medžiagos tipą/parametrą nurodančių parametrų. Atkreipiame dėmesį, kad medžiagas apibūdinantys parametrai padėtų išvengti papildomų klausimų ir neapibrėžtumų įgyvendinat sutartį. | Informuojame, kad konkretus medžiagų tipas nėra nurodomas tam, kad Rangovas nebūtų įpareigotas pirkti konkretaus gamintojo tiekiamų medžiagų. Tokiu būdu (nenurodant konkretaus tipo), Rangovas gali rinktis įvairių gamintojų medžiagas atitinkančias reikalavimus. Medžiagų parametrams nustatyti pakankamai informacijos nurodyta skiltyje „medžiagų ir įrenginių pavadinimas“. |

| | | |
|-----|--|--|
| 56. | Prašome paaiškinti, kaip bus aktuojamas medžiagų transportavimas, jeigu Užsakovas pateiks medžiagas (g/b atramos ir t.t.), kurias Rangovas turi pasiimti iš Užsakovo nurodytos vietos. Atkreipiame dėmesį, kad Rangovas pateikdamas medžiagas, transportavimą įvertina į medžiagos kainą. | Informuojame, kad darbų įkainių bendruose išaiškinimuose nurodyta, kad visos transportavimo išlaidos, tai yra medžiagų atvežimas ir išvežimas bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos, su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus, taip pat darbuotojų vežimo iki darbo vietos išlaidos turi būti įsivertintos Rangovų Darbų įkainiuose. |
| 57. | Ar medžiagos, kurias tieks Užsakovas, bus pasiimamos iš vienos vietos? Ar Užsakovui tiekiant medžiagas buvusias eksploatacijoje, šios medžiagos bus sukomplektuotos ir nereikės atvykus į ESO sandėlį, jų susirinkti ir susirasti pačiam? | Informuojame, kad Rangovui, atvykus į ESO sandėlį pasiimti medžiagų kurias teikia Užsakovas, nereikia vaikščioti po sandėlį ir susirinkti jų pačiam. Medžiagas paruošia Užsakovas. |
| 58. | Medžiagų įkainių lentelės 551 ir 553 pozicijose nurodytos medžiagos vadovaujantis ESO tvarkomis yra nenaudojamos. Prašome patikslinti. | Informuojame, kad pagal ESO nustatytas tvarkas, tokios medžiagos nebenaudojamos naujai vykdomuose darbuose. Išskyrus remonto darbus, kur reikalinga pakeisti seniau sumontuotas medžiagas tokiomis pačiomis. |
| 59. | Prašome paaiškinti, kaip Rangovas turės elgtis konkrečioje situacijoje: atvykus atlikti darbų pagal suderintus įkainius 79-84 ir radus, kad kabelio mova sumontuota nesivadovaujant Užsakovo patvirtintais albumais. Rangovas turi informuoti atsakingus asmenis ir susiderinti papildomus darbus? | Informuojame, kad visais atvejais, kai darbų eigoje atsiranda papildomų darbų, nenumatytų pirminio užsakymo metu, poreikis, Rangovas privalo apie tai pranešti Užsakovui ir tolimesnius veiksmus suderinti su atsakingu Užsakovo asmeniu. |
| 60. | Atvykus atlikti darbų pagal suderintus įkainį lentelėje Nr. 136. pradėjus pereinamojo izoliatoriaus keitimo darbus ir radus pažeistas tarpines, aktavimas vyks pagal atskirus susitarimus? | Informuojame, kad Rangovas, gavęs užsakymą darbams, privalo juos atlikti pilnai ir iki galo naudodamas visas reikalingas medžiagas ir darbus pilnam užsakymo atlikimui. Gavęs užsakymą pereinamojo izoliatoriaus keitimo darbams, Rangovas privalo atlikti visus darbus pilnam užsakymo įvykdymui, į ką įeina ir tarpinių keitimas. |
| 61. | Vykdamas pereinamojo izoliatoriaus keitimo darbus pažeistos tarpinės bus aktuojamos atskiru įkainiu ar turi būti įtrauktos į įkainį? | Informuojame, kad pažeistos tarpinės turi būti įvertintos pereinamojo izoliatoriaus keitimo įkainyje. |
| 62. | Darbų įkainių lentelės 142 įkainis. Prašome paaiškinti, ar Rangovas alyvą pasiima iš artimiausio sandėlio. Prašome patvirtinti, kad nebus tokių situacijų, jog alyvą reikia paimti iš Klaipėdos, nors sutartis pasirašyta dėl darbų Kauno rajone. | Informuojame, kad Rangovas turi pasiimti alyvą iš artimiausio Užsakovo sandėlio, kuriame yra pakankamai Rangovui reikalingos alyvos. |
| 63. | Darbų įkainių lentelės 143 -144 įkainiai. Prašome paaiškinti, jeigu pakeitus galios transformatorių reikia papildomai montuoti šynų prailginimą, kaip bus aktuojama. Jeigu pakeitus transformatorių KT dėl aukščių skirtumų atsiranda ertmės, kaip dėl jų užsandinimo? | Paaiškiname, kad jeigu pakeitus galios transformatorių reikia papildomai montuoti šynų prailginimą, papildomai turi būti naudojamas darbų įkainis Nr. 244 „Aluminio šynlaidžio montavimas/keitimas (m)“. Taip pat, jei pakeitus transformatorių KT dėl aukščių skirtumų atsiranda ertmės, jos turi būti užsandinamos naudojant papildomą įkainį Nr. :253 „Korozijos pažeistų vietų/skylių/plyšių užsandinimas skardomis TR/MT/KT“. |
| 64. | Darbų įkainių lentelės 161 įkainis. Prašome patikslinti įkainio išaiškinimą, nes nėra išskirtas šynų sekcijų skaičius. | Informuojame, kad vykdamas „Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (Be statybinės dalies. Pilna tech. priežiūra pagal tech. kortą)“ įkainis yra taikomas esant vienai šynų sekcijai (10kV, 0.4kV, galios transformatoriui). Tačiau esant |

| | | |
|-----|--|--|
| | | daugiau nei vienai sekcijai (dvi, keturios ir daugiau), šis įkainis dauginamas iš atitinkamų šynų sekcijų skaičiaus. Pvz. Mūrinė transformatorinė turi dvi 10kV šynų sekcijas, dvi 0,4kV šynų sekcijas, du galios transformatorius, tuomet įkainyje įrašyta sumas dauginama iš dviejų. |
| 65. | Darbų įkainių lentelės 207 įkainio išaiškinime prašoma patikrinti įžeminimo sujungimą prieš dažant. Prašome paaiškinti, kam reikalingas toks darbas atliekant tik dažymo darbus. | Paaiškiname, kad šie darbai privalo būti atlikti tam, kad patikrinti įžeminimo sujungimo būklę prieš atliekant dažymo darbus. |
| 66. | <p>Prašome paaiškinti ar elektros įrenginių, linijų atjungimo gavimo terminas (10k.d) yra įskaičiuojamas į darbų įvykdymo terminą.</p> <p>Pvz.: Rangovui gavus užsakymą „Naujų klientų objekto prijungimo darbams“, kuriems pagal darbų specifiką reikalingas elektros įrenginių, linijos atjungimas, kuris yra iš karto užsakomas, o gaunamas tik po 10 k. d. Ar šis laukimo terminas 10 k. d. bus įskaičiuotas į darbų įvykdymo terminą, nors rangovas galėtų darbus pradėti iš karto.</p> | Informuojame, kad elektros įrenginių, linijų atjungimo gavimo terminas įskaičiuotas į rangos darbų atlikimo terminą. Rangovas lygiagrečiai atlieka darbus, kuriems nėra reikalingas atjungimas. |
| 67. | Užpildžius įkainių ir medžiagų lenteles, taikant leistinus maksimalius įkainius, galutinė suma viršija numatytą sutarties vertę, ar nebus tokiu atveju atmestas pasiūlymas? | Informuojame, kad minima suma bus naudojama tik Tiekėjų pasiūlymų palyginimui, todėl, šiuo atveju, Pirkimo sutarties vertės viršijimas nebus laikomas pasiūlymo atmetimo priežastimi. |
| 68. | Darbų įkainių lentelėje yra nurodytos dvi paskutinės pozicijos: Eil. Nr. 387 "0,4 kV oro linijoje apkrovų balansavimo įrenginio montavimas" bei Eil. Nr. 388 "0,23 kv oro linijoje vienfazio įtampos reguliatoriaus montavimas". Prašome papildyti Medžiagų įkainių lentelę šiomis dvejomis trūkstamomis medžiagų pozicijomis. | Paaiškiname, kad 0,4 kV oro linijoje montuojamus apkrovų balansavimo įrenginius bei 0,23 kV oro linijoje montuojamus vienfazius įtampos reguliatorius tiekis Užsakovas. Į įrenginio komplektą įeina ir tvirtinimo metalo konstrukcijos. Atsižvelgiant į klausimą tiksliname Užsakovo tiekiamų medžiagų priedą, esantį www.eso.lt skiltyje Partneriams. |