

## DĖL ATSAKIMO (-Ų) PATEIKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, vykdant supaprastintą skelbiamą Vidaus geriamojo vandens fontanėlių pirkimui (Pirkimo sąlygos patvirtintos 2019 m. balandžio 23 d. Komisijos protokolu Nr.VP-234-1 ) (pirkimo numeris – 432108) (toliau – Pirkimas):

1) Klausimas:

Galite pateikti nuotrauką ar brėžinį, kaip turi atrodyti dviejų aukščių lygių vidaus geriamojo vandens fontanėliai? Ar galima du skirtingų aukščių fontanėlius sustatyti?

Atsakymas:

Perkantysis subjektas nepateiks nuotraukų ar brėžinių. Tačiau paaiškiname, kad tai yra vidaus geriamojo vandens fontanėlis su dvejomis skirtingo aukščio atsigėrimui skirtomis vietomis (angl. *Bi-level*). Pateikus tinkamą techninį sprendimą (tai yra dvi atskiros atsigėrimui skirtos vietos tarpusavyje sujungtos korpusu arba apsaugine siennele), galimas ir dviejų atskirų fontanėlių komplektavimas, montuojant juos skirtinguose aukščiuose. Dviejų aukščių vidaus geriamojo vandens fontanėliai turi būti pritaikyti atsigerti vandens ir suaugusiems ir vaikams.

2) Klausimas:

Koks turi būti fontanėlio apsaugos aukštis nuo sienų aptaškymo?

Atsakymas:

Konkretūs apsaugos nuo aptaškymo vandeniui matmenys nėra numatyti. Apsauga turi užtikrinti, jog tekantis vanduo neaptaškytų neapsaugotų sienų vietų.

## ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

B. Kuliešiūtė, tel. 8 61930572, el. p. brigita.kuliesiute@vv.lt