

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Vilniaus vandenys“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekė** – Kogeneracinės jėgainės MWM TCG2020 V12 Tech. Nr. JVS1 cirkuliacijos siurblys (toliau – Prekė).

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Kogeneracinės jėgainės MWM TCG2020 V12 Tech. Nr. JVS1 cirkuliacijos siurblys (toliau – Prekė).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/ESAMA SITUACIJA

- 3.1. Pirkimo objekto apimtys (toliau – Objektas) :

Eil. Nr.	Rodiklis	Rodiklio reikšmė
1	Gamintojas	LOWARA
2	Modelis	FCS 65-160/75/P
3	Serijos Nr.	101201020
4	Siurblio tipas	Sausai statomas/ cirkuliacinis
5	Laisvas dalelių praėjimas	-
6	Maksimalus debitas	78 m ³ /h
7	Maksimalus kėlimo aukštis	24 m
8	Padavimo ir išmetimo prijungimai	-
9	Vardinė galia (P2)	7,5 kW
10	Įtampa	400 V
11	Dažnis	50 Hz
12	Atsparumas nuo dulkių ir drėgmės	IP55
13	Skirtas sprogiai aplinkai	-
	Siurbiamos terpės duomenys	
14	Terpė	Termofikatas
15	Sausos medžiagos kiekis terpėje	-
16	Tankis	1000 kg/m ³
17	Temperatūra	Iki 140 °C

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Vilniaus m. nuotekų valykla Titnago g. 74, Vilnius

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Perkamo siurbliui reikalavimai:
 - 5.1.1. Debitas – nuo 75 iki 80 m³/h;
 - 5.1.2. Kėlimo aukštis – nemažiau 24 m;
 - 5.1.3. Vardinė galia P2- nedaugiau 7,5 kW;
 - 5.1.4. Siurblio tipas - Sausai statomas/ cirkuliacinis;
 - 5.1.5. Atsparumas nuo dulkių ir drėgmės ne mažiau kaip IP55;

- 5.1.6. Terpė – Termofikatas;
- 5.1.7. Tankis – 1000 kg/m^3 ;
- 5.1.8. Temperatūra – iki 140°C .

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per – 20 d.d. nuo sutarties pasirašymo dienos, Pirkėjo nurodytu adresu.

7. PREKĖS KOKYBĖ

- 7.1. Prekės turi būti kokybiškos ir Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės Pirkėjas patirs nuostolių (jei bus sugadinta Pirkėjo turima įranga ir dėl netinkamos Prekės kokybės bus patiriamos įrenginio prastovos).