

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Vilniaus vandenys“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekė** – Sraigtinio siurblio YBA 1550x10530 motoreduktorius (toliau – Prekė).

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Sraigtinio siurblio YBA 1550x10530 motoreduktorius (toliau – Prekė).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/ESAMA SITUACIJA

3.1. Šiuo pirkimu siekiama įsigyti prekių – 2 vnt.

3.2. Pirkimo objekto esama situacija :

Eil. Nr.	Prekės parametras	Reikalaujama Prekės charakteristika
1.	Gamintojas	ZTS
2.	Markė	TSA031-302-06-2
3.	Serijos Nr.	3743939
4.	Pagaminimo metai	1990
5.	El. variklio apsukos	1480 1/min
6.	Reduktoriaus išėjimo apsukos	31,5 1/min
7.	El. variklio Galia	75 kW
8.	Įtampa	380/440V
9.	Dažnis	50 Hz
10.	Srovė	140 A
11.	Apsaugos klasė	IP 54

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Vilniaus m. nuotekų valykla Titnago g. 74, Vilnius

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Siūlomos Prekės Privalo būti visiškai suderinamos su esamu įrenginiu.
- 5.2. Reikalavimai siūlomai prekei:

Eil. Nr.	Prekės parametras	Reikalaujama Prekės charakteristika
1.	El. variklio apsukos	Nuo 1480 iki 1500 1/min
2.	Reduktoriaus išėjimo apsukos	Nuo 31,5 iki 50 1/min

3.	El. variklio Galia	Ne daugiau 75 kW
4.	Įtampa	Nuo 380 iki 440V
5.	Dažnis	50 Hz
6.	Srovė	Ne daugiau 140 A
7.	Apsaugos klasė	Ne mažesnė nei IP 55
8.	El. Variklio Efektyvumo klasė	Ne mažesnė nei IE 3
9.	Reduktoriaus išėjimo veleno diametras	140 mm
10.1	Montavimui reikalingos papildomos dalys: Pusmovė	Privalo būti suderinta su siurbliu
10.2	Montavimui reikalingos papildomos dalys: reduktoriaus tepalas	Kiekis ir markė parenkama pagal siūlomą motoreduktorių
10.3	Montavimui reikalingos papildomos dalys: medžiagos naujam pamatui	Pamato tipas ir medžiagos parenkamos pagal siūlomą motoreduktorių

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per – 70 d.d. nuo sutarties pasirašymo dienos, Pirkėjo nurodytu adresu.

7. PREKĖS KOKYBĖ

- 7.1. Prekės turi būti kokybiškos ir Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės Pirkėjas patirs nuostolių(jei bus sugadinta Pirkėjo turima įranga ir dėl netinkamos Prekės kokybės bus patiriamos įrenginio prastovos).