

UAB "LUKTARNA", ŠVENČIONIŲ KURO BAZĖ

Kaltanėnų 58, Švenčionėliai LT-18209. Įmonės kodas 178715423. Tel. (8~387) 65336

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS NR. 2-1081

Įmonė pardavėja: UAB "LUKTARNA". Švenčionių r.sav.Kaltanėnų 58 Švenčionėliai Įmonės kodas 178715423

Produkto pavadinimas: DYZELINAS C klasė su RRME

Standarto pavadinimas: LST EN 590:2014+AC KN:27102011

Ėminio paėmimo data: 2015 06 01 Ėminio paėmimo vieta Kaltanėnų 58, Švenčionėliai, talpykla

Nr.6,8,9,10,14,39,21,24,25,26,27,28,31,41.

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai	Metodai
1. Cetaninis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,4	LST EN ISO 5165
2. Cetaninis indeksas, ne mažesnis	46,0	50,0	LST EN 15195
3. Tankis, esant 15 °C, kg/m³	820,0-845,0	838,1	LST EN ISO 4264
4. Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % masės, ne didesnis	8	4	LST EN ISO 3675
5. Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	9,6	LST EN ISO 12185
6. Pliūpsnio temperatūra, °C aukštesnė kaip	Aukštesnė 55	58,0	LST EN 12916
7. Koksingumas (produkto distiliavimo 10 % likučio), % masės, ne didesnis	0,30 *	0,04	LST EN ISO 20846
8. Pelenų kiekis, % masės, ne didesnis	0,01	0,01	LST EN ISO 2719
9. Vandens kiekis, mg/kg, ne didesnis	200	27	LST EN ISO 10370
10. Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	3	LST EN ISO 6245
11. Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a	LST EN ISO 12937
12. Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m³, ne didesnis	25	4	LST EN ISO 2160
13. Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	34	LST EN ISO 12205
14. Tepumo savybės, patikslintos pagal skersmens nusidėvėjimą (wsd 1,4) esant 60 °C, µm, ne daugiau	460	219	LST EN ISO 12156-1
15. Klampa, esant 40 °C, mm²/s	2,00-4,50	2,58	LST EN ISO 3104
16. Distiliacijos charakteristikos: distiliato kiekis esant 250 °C, % tūrio, ne didesnis distiliato kiekis esant 350 °C, % tūrio, ne mažesnis 95%distiliota kiekis esant temperatūrai, C ne aukštesnei	65 85 360	39 94 354	LST EN ISO 3405
17. Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	Minus 5	Minus 10	LST EN 116
18. Alkilnitratų kiekis, % tūrio	nustatoma **	0,078	LST EN ISO 13759
19.			-
20.RRME kiekis % tūris	6,50-7,0 ***	6,60	LST EN 14078
21. Įvesto RRME tankis, esant 15 C pagal dozojamo RRME tankio tyrimų domenį, kg/m³	nurodomas	882,8	LST EN ISO 3675
22. Magnio kiekis mg/l, ne didesnis	2,0	<0,5	

Rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva, kokybės pažymėjimo Nr. 109651 **Pagal Privalomuosius kokybes rodiklius

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2014 AC;2014 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/DI-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikos vartojamų naftos produktų, biodegalų, ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ su 2014-06-25 įsakymo Nr. 1-170/DI-562/3-257-(E) redakcija, reikalavimus

Gabenimo dokumento Nr. SKV-0006188 data 2015 06 01

Brokerė-apskaitininkė

Jadvyga Rudzinskaja

