



PRISIJUNGIMO SĄLYGOS Nr. 19.74

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio departamento miesto tvarkymo skyrius, (8 46) 39 60 95, +370 62091741, karolis.sakarnis@klaipeda.lt.

Objekto pavadinimas ir adresas: Apšvietimas viešojoje erdvėje pravažiavimas Pievų Tako g. 14-16, Klaipėda.

Patikslinimas: Šios prisijungimo sąlygos išduodamos viešosios erdvės pravažiavimo Pievų Tako g. 14-16 naujų apšvietimo tinklų įrengimui bei prijungimui prie UAB „Gatvių apšvietimas“ eksploatuojamų apšvietimo tinklų.

1. Projektuojamos teritorijos gretimybėse yra gatvių apšvietimo įranga:
 - 1.1. Pievų Tako g. požeminis kabelis 4x35Al, apšvietimo dekoratyvinės atramos su šviesos diodų (LED) šviestuvais, prijungti prie valdymo skydo VS43 (SP-61, I. Kanto g. 44T).
2. Naujai apšvietimo įrangai suprojektuoti ir įrengti:
 - 2.1. požeminę kabelinę liniją ne mažiau kaip 5x16 mm² Al;
 - 2.2. šviestuvus su šviesos diodais (LED), su autonominio pritemdymo funkcija užprogramuota gamykloje;
3. Naujai kabelinei apšvietimo linijai el. tiekimą suprojektuoti iš artimiausios Pievų Tako gatvės atramos.
4. Jei bus viršyta leistina prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų galia gauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ technines sąlygas ir jas įvykdyti.
5. Kabelius projektuoti apsauginiame montažiniame vamzdyje. Kabelį, patenkantį po važiuojamąja dalimi apsaugoti vamzdžiu, kurio atsparumas gniuždymui ne mažiau kaip 1250 N.
6. Gatvių apšvietimo įrangos gamintojai privalo turėti ISO 9001 sertifikatą. Visi gaminiai privalo būti sertifikuoti ES sertifikatais, turėti: CE ženklinimo deklaraciją, Europos akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus išduotus šviestuvų gamintojui, tipinių bandymų protokolų kopijas kiekvienam šviestuvo tipui, pateikti gamintojo apkrovų skaičiavimo ataskaitą kiekvienam atramos tipui.
 - 6.1. reikalavimai apšvietimo šviestuvams: vadovautis šių Sąlygų punktu 9;
 - 6.2. reikalavimai atramoms: vadovautis šių Sąlygų punktu 9.
7. Gauti gatvių apšvietimo tinklų savininko sutikimą, leidžiantį kabinti ir eksploatuoti eismo reguliavimo priemones (visų tipų kelio ženklai ir veidrodžiai), kurie bus sumontuoti ant gatvių apšvietimo tinklų.
8. Darbus veikiančiuose gatvių apšvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis „Elektros įrengimų eksploatavimo saugos taisyklių“ (LR EM 2010-03-30 įsakymas Nr. 1-100; įsakymo pakeitimas – 2012-10-23 d. įsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais.
9. Projektuojamų šviestuvų bei atramų dizainą derinti su UAB „Gatvių apšvietimas“, jų stilių parinkti vadovaujantis Klaipėdos senamiesčio ir miesto istorinės dalies dekoratyvinio apšvietimo schema (KMSA direktoriaus 2019-09-05 įsakymas Nr. AD1-1199).
10. Dokumentaciją, brėžinius pateikti PDF failų, MS Word, AutoCAD formatais.
11. Projektą rengti pagal prie sąlygų pridėdamą atmintinę.

Techninio skyriaus vyr. specialistas

(sąlygų rengėjas: pareigos, parašas, pavardė, telefono Nr.)

Žilvinas Meižys, tel. (8 46) 31 33 54