

TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINĖS DUJINIO GESINIMO SISTEMOS PALAIKYMUI

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas – Užsakovo turimos serverinės patalpos automatinės dujinio gesinimo sistemos, t. y. automatinės dujinio gesinimo sistemos komponentų priežiūros, periodinio aptarnavimo bei remonto paslaugos.

1.2. Perkamų paslaugų paskirtis – užtikrinti tinkamą Užsakovo serverinės patalpos Vilniuje apsaugą nuo gaisro užtikrinant greitą ir efektyvų gaisro gesinimo dujomis sistemos suveikimą, tokiam poreikiui iškilus.

1.3. Užsakovo turimos automatinės dujinio gesinimo sistemos komponentai:

EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.
VALDYMO ĮRANGA			
1.	Valdymo ir stebėsenos pultas	vnt.	1
2.	Relinių išėjimų modulis	vnt.	2
3.	Optinis dūmų detektorius	vnt.	6
4.	Optinio dūmų detektoriaus bazė	vnt.	6
5.	Sirena vidaus patalpoms, raudona, 24V	vnt.	4
6.	Gesinimo paleidimo mygtukas	vnt.	1
7.	Švieslentė "Dujos išeiti"	vnt.	1
8.	Švieslentė "Dujos neiti"	vnt.	1
9.	Magnetinis kontaktas	kompl.	1
10.	Akumuliatorius 12V, 7Ah	vnt.	4
11.	Maitinimo šaltinis	vnt.	1
12.	Aspiracinis detektorius	vnt.	1
13.	ABS vamzdis 25mm	m	24
14.	ABS alkūnė 25mm	vnt.	14
15.	ABS trišakis 25mm	vnt.	2
16.	ABS mova 25mm	vnt.	3

EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.
17.	ABS išardoma mova 25mm	vnt.	6
18.	ABS aklė 25mm	vnt.	4
19.	Lanksti jungtis 25mm, 30cm ilgio	vnt.	4
20.	Laikiklis ABS vamzdžiui	vnt.	30
21.	Oro paėmimo įvado lipdukai	vnt.	12
22.	Dūmų tabletės testavimui	vnt.	6
23.	Kabelis 2x0,8	m	450
24.	Laidas geltona/žalia Cu 1x4,0 mm ²	m	20
25.	Kabeliniai kanalai 10m (su montažiniais tvirtinimo elementais)	Kompl.	1
MECHANINĖ ĮRANGA			
26.	Balionas su gesinimo medžiaga 80l, 42 bar	vnt.	2
27.	Gesinimo medžiaga Novec1230	kg	133
28.	Slėgio manometras	vnt.	1
29.	Baliono apkaba	vnt.	2
30.	Standusis išardomas vamzdžio prijungimas 2“	vnt.	1
31.	Purkštukas 1“, 360°	vnt.	2
32.	Purkštukas 1/2“, 180°	vnt.	1
33.	Vamzdis 1“	m	12
34.	Vamzdis 3/4“	m	6
35.	Vamzdis 1/2“	m	6
36.	Mova 2“	vnt.	1
37.	Redukcinis nipelis 2“ x 1“	vnt.	1
38.	Nipelis 1“	vnt.	1
39.	Alkūnė 1“	vnt.	5
40.	Trišakis 1“	vnt.	1
41.	Mova 1“	vnt.	2
42.	Redukcinis nipelis 1“ x 3/4“	vnt.	4
43.	Trišakis 3/4“	vnt.	3
44.	Aklė 3/4“	vnt.	2
45.	Redukcinis nipelis 3/4“ x 1/2“	vnt.	1
46.	Mova 1/2“	vnt.	1

EIL. NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.
47.	Trišakis ½"	vnt.	1
48.	Alkė ½"	vnt.	1
49.	Alkė ½" (sandarumo bandymui)	vnt.	1
50.	Alkė 1" (sandarumo bandymui)	vnt.	2
51.	Vamzdžio laikiklis 1"	kompl.	10
52.	Vamzdžio laikiklis ¾"	kompl.	10
53.	Vamzdžio laikiklis ½"	kompl.	5
54.	Instaliacinės medžiagos	kompl.	1
55.	Sriegių sandarinimo klijai	vnt.	1
56.	Sriegių sandarinimo juosta	vnt.	1
57.	Patalpos sandarumo matavimai	kompl.	1
58.	Slėgio reguliavimo vožtuvas 500 x 100	vnt.	1
59.	Sieninis flanšas 500 x 10	vnt.	1

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- 2.1. Automatinė dujinio gesinimo sistema turi būti funkcionali (pasiekama) pagal principą „24 valandos per dieną, 7 dienos per savaitę, 365 dienos per metus“. Iš viso per metus apsaugos ir praėjimo kontrolės sistemos dėl gedimų (incidentų) ar profilaktikos gali nefunkcionuoti ne daugiau 72 valandų;
- 2.2. Tiekėjas privalo užtikrinti tokius automatinės dujinio gesinimo sistemos palaikymo, iškvietimo ir remonto paslaugų teikimo terminus:
 - 2.2.1. Aptarnavimas ir konsultavimas užtikrinamas – darbo dienomis nuo 7:30 iki 17:00 valandos;
 - 2.2.2. remonto darbus - darbo dienomis nuo 7:30 iki 17:00 valandos;
 - 2.2.3. reagavimo laikas po pranešimo apie gedimą - ne daugiau 4 valandų.
- 2.3. Užtikrinti atsarginių detalių tiekimą;
- 2.4. Per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos Tiekėjas turi parengti ir su Užsakovu suderinti automatinės dujinio gesinimo sistemos palaikymo paslaugų vykdymo planą.

3. REIKALAVIMAI APSAUGOS IR PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMŲ PALAIKYMUI IR APTARNAVIMUI

- 3.1. Automatinės dujinio gesinimo sistemos palaikymą ir aptarnavimą privalo sudaryti šios paslaugos:
- 3.1.1. Automatinės dujinio gesinimo sistemos komponentų vizualinis patikrinimas - atliekamas 1 kartą sutarties galiojimo laikotarpiu ;
 - 3.1.2. Autonominės dujinio gesinimo sistemos testavimas, suveikdinant - atliekamas 2 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu;
 - 3.1.3. Autonominės dujinio gesinimo sistemos testavimas, imituojant gedimus - atliekamas 2 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu;
 - 3.1.4. Gesinimo paskirstymo vamzdyno ir gesinimo įrenginių patikrinimas - atliekamas vieną kartą sutarties galiojimo laikotarpiu;
 - 3.1.5. Maitinimo šaltinio ir rezervinio maitinimo šaltinio patikrinimas - atliekamas 3 kartus sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 3.2. Vartotojų konsultavimas dėl sistemos naudojimosi vykdomas pagal užsakovo poreikį.
- 3.3. Atliekant aptarnavimus aptikti netinkami naudoti komponentai pakeičiami naujais (išlaidas padengia Užsakovas įvertinęs poreikį).

4. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- 4.1. Visiems naujai įrengtiems ar pakeistiems techniniams komponentams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių (akumuliatoriams 12 mėnesių) garantija, kuri skaičiuojama nuo perdavimo - priėmimo aktų pasirašymo dienos.
- 4.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo teikti paslaugas savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
- 4.3. Aptarnavimo laikotarpio metu Tiekėjas privalo pakeisti sugedusią įrangą (modulį, įrangos komplektą) remonto laikotarpiui ekvivalentišką (Lietuvos Respublikos teritorijoje, įrangos instaliacijos vietoje), ne vėliau kaip per tris darbo dienas po pranešimo apie gedimą gavimo. Už pakeistą įrangą bei detales apmoka Užsakovas. Įrangos bei detalių pakeitimo poreikis bus vertinamas atskirai.

UŽSAKOVAS

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“

Direktorius
Rimantas Juknevičius

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „IT&T systems“

Direktorius
Raimundas Tribandis

.....
A.V.

.....
A.V.