


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŠALTINIS									
RM-2 ARI									
/ 1.9									
-2SF8 C 1.6A -2SF9 C 3.2A -2SF10 C 3.2A -2SF11 C 3.2A									
MAITINIMO LINDA									
Automatinis jungiklis: Numeris; Tipas; Nominali srovė A; Atkabiklio tipas srovė A;									
Paleidimo aparatas: (valdymo įrenginys) Numeris; Tipas; Nominali srovė A;									
Laidininko/kabelio tipas ir skersgūvis mm ² Linijos ilgis, m									
-2506 3x2,5 mm² 10 m -2507 4x10 mm² 15 m									
VIETUJE (RM-2 ARI)									
ELEKTROS IMTUVAS									
Sąlyginis žymėjimas plane									
Numeris plane									
AI, %									
Pins, kW									
Psk, kW									
Srovė, A									
Intuvo pavedinimas									
RM-2 naujai projektuojama valdymo spinta									
Esamo skydelio maitinimas									
Rezervas									
Rezervas									
PS-1									
0.1 %									
5 kW									
1 kW									
2 A									
Reguliacinio mazgas Nr.2 ARI spintos vienalinijinė schema									
140121S1RSI-02-TP-PVA.BR13									
BREŽINIO ŽYMUO									
LAPAS									
2									
LAPŲ									
3									
LAIDA									
A									

Vizuota el. parašu

VSVE 117

140121S1RSI-02-TP-PVA.BR13



Vizuota el. parašu

Reguliavimo mazgas Nr.2 ARĮ spintos vaizdas

BRÉŽINIO ŽYMUO


140121S1RSL-02-TP-PVA,BR13

LAIDA

LAPU

A

A




A	2014-09	Projekto korekcija pagal užsakovo pastabas. Protokolas Nr. 140612-2			
Laida	Data	Kėlimų priežiūris			
		Kulautuvos g. 45a LT-47190 Kaunas Tel. (+370 37) 360234 Faks. (+370 37) 360358			
		UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočiūnų g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas			
20448	PDV	D. Jančiauskas	2014-09	VŠK-2 kabelinių konstrukcijų išdėstymo eskizas	Laida
	PDA	A. Popa	2014-09		A
Etapas	UAB „Vilniaus energija“				Lapais
TP	140121S1RSL-02-TP-PVA.BR15				1
					Lapų
					1

Vizuoti el. parašu
117
Administracijos
Nijolė Burakienė

UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2),
Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jodonių g.
13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
CVP, Naujai projektuojamų įrenginių žiniaraštis			
-CI102	Žiūrėti projekto ER dalyje. Įrengimas specifiкуotas ER dalyje.		1
-DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Esamos įrangos demontavimas, naujos įrangos montavimas.	TS - 3	1
-DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
-ODF1...-ODF3	Opinio kabelio skaidulos antgalio privirinimo darbai. Komplekte su antagliu.	TS - 3	16
-ODF1;-ODF2	4 skaidulių šviesolaidinio kabelio odf bloką montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką.	TS - 3	2
-ODF3	8 skaidulių šviesolaidinio kabelio odf bloką montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką.	TS - 3	1
-PK001...-PK008	Optinis (FO) patch kabelis Multimode Ilgis 50 cm.	TS 2.2	8
-ODF1;-ODF2	Optinio kabelio paskirstymo dėžutė (ODF), montuojama į spintą. Skirta optiniam kabeliui iki 4 skaidulų.	1-IV-33	2
-ODF3	Optinio kabelio paskirstymo dėžutė (ODF), montuojama į spintą. Skirta optiniam kabeliui iki 8 skaidulų.	1-IV-33	1
-CVP_BCR2	PCoIP kliento stotelė , 4x1920x1200, 4x DP, 4x USB RAM 512 MB.	TS 1-I-6	1
-CVP_BCR1; -CVP_BCR3	Kompiuterio vaizduoklis 24", LCD/LED Maitinimas 230 VAC, skiriamoji geba 1920x1080	TS 1-I-7	2
-4600;-4601	Tinklo kabelis Cat.7e Ekranuotas, su folija, 4x2xAWG24/1	TS 2.2	95,00
-4602	Optinis (FO) kabelis Multimode 50/125, 8 skaidulos	1-IV-35	150,00

A	2014-09	Projekto korekcija pagal užsakovo pastabas. Protokolas Nr. 140612-2				
Laida	Data	Keitimų priežastis				
			Kulautuvos 45a, LT-47190 Kaunas Tel. (+370 37) 360234, Fax.: (+370 37) 360358		UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas	
20448	PDV	D. Jankauskas		2014-09	Komunikacinė įranga, kabeliai	Laida
	PDA	A. Popa		2014-09		A
Etapas	UAB „Vilniaus energija“				140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ01	Lapas
TP						Lapų
						1 8

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
E-2 KT valdymo pulte naujai montuojamos įrangos žiniaraštis ir kabeliai			
-KTVP_BCR2	PCoIP kliento stotelė , 4x1920x1200, 4x DP, 4x USB RAM 512 MB.	TS 1-I-6	1
-KTVP_BCR1; -KTVP_BCR3	Kompiuterio vaizduoklis 24", LCD/LED Maitinimas 230 VAC, skiriamoji geba 1920x1080	TS 1-I-7	2
-4800	Tinklo kabelis Cat.7e Ekranuotas, su folija, 4x2xAWG24/1	TS 2.2	25,00
Vizuota el. parašu VSE 117 Administracija Nijolė Bureikienė			
Komunikacinė įranga, kabeliai		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ01	Lapas 2
			Lapų 8
			Laida A

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis						
E-2 AMT-2 serverinėje naujai montuojamos įrangos žiniaraštis ir kabeliai									
-DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1						
-DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1						
-DARBAI1	Valdymo sistemos programavimo darbai.	TS 6.4	1						
-OS_BCR1; -OS_BCR2	Operatoriaus stoties kompiuteris, procesorius Intel Xeon 3,0 Ghz/2x500GB RAID1/8 GB RAM, 2x ETH prievadai, Windows 7, 64Bit, vaizdo plokštė keturiems monitoriams, papildoma tinklo (ETH) plokštė	1–I–3	2						
-PK1...-PK4	Protokolų sąsajos keitiklis : Mbus į Modbus TCP Maitinimas 230V AC	1-IV-38	4						
-OS_BCR1; -OS_BCR2	PCoIP plokštė , 4x1920x1200, PCI-e x 1, RJ45 Ethernet 10/100/1000 Base-T	1–I–5	2						
-4500...-4507	Tinklo kabelis Cat.7e Ekranuotas, su folija, 4x2xAWG24/1	TS 2.2	24,00						
-OS_BCR1; -OS_BCR2	Visos reikalingos valdiklio licenzijos bei programinė įranga. Kiekis pateikiamas komplektais.	1–I–1	2						
Vizuota el. parašu VSVE 117 Administratore Nijolė BUREIKIENĖ									
Komunikacinė įranga, kabeliai		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ01	<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>A</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	3	8	A
Lapas	Lapų	Laida							
3	8	A							

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
E-2 ITRT serverinėje, spintoje KS E2-44/1B-B naujai montuojamos įrangos žiniaraštis			
-DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1
-DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
-SW1	Kompiuterinio tinklo šakotuvai, 8 x RJ 45 Ethernet 10/100 + 2 FO jungtys, maitinimas 2 x 24 VDC.	1-II-1	1
-SW1	1000BASE-LX/LH SFP kompiuterinio tinklo šakotuvo modulis SM/MM FO prijungimui.	1-II-2	2

Vizuota el. parašu

WVE 117

Administracinė
Nijolė Burakienė

Komunikacinė įranga, kabeliai	140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ01	Lapas	Lapų	Laida
		4	8	A

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis						
E-2 Valdiklių patalpa, spintoje 1920CBA10GH001 naujai montuojamos įrangos žiniaraštis, ryšio kabeliai									
-DARBAI1	Valdymo sistemos programavimo darbai.	TS 6.4	1						
-DARBAI2	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1						
-DARBAI2	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1						
-DARBAI2	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1						
-ODF1	Optinio kabelio skaidulos antgalio privirinimo darbai. Komplekte su antagliu.	TS - 3	8						
-ODF1	8 skaidulių šviesolaidinio kabelio odf bloką montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką.	TS - 3	1						
-PK001...-PK004	Optinis (FO) patch kabelis Multimode Ilgis 50 cm.	TS 2.2	4						
-ODF1	Optinio kabelio paskirstymo dėžutė (ODF), montuojama į spintą. Skirta optiniam kabeliui iki 8 skaidulų.	1-IV-33	1						
-CI20	PN/PN coupleris skirtas dviejų PROFINET sistemų susijungimui Maitinimas 24V DC dubliuotas	1-IV-41	1						
-CI10	Profinet remote I/O komunikacinis modulis, RJ45 10/100 Mbps, DIN montavimo, komplekte su montavimo padu	1-IV-9	1						
-SFP	1000BASE-LX/LH SFP kompiuterinio tinklo šakotuvo modulis SM/MM FO prijungimui.	1-II-2	2						
-4900...-4902	Tinklo kabelis Cat.7e Ekranuotas, su folija, 4x2xAWG24/1	TS 2.2	6,00						
-4904;-4905	UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64	TS 2.2	155,00						
-4903	Optinis (FO) kabelis Multimode 50/125, 8 skaidulos	1-IV-35	320,00						
Vizuota el. parašu VVE 117 Administratore Nijolė Burakienė									
Komunikacinė įranga, kabeliai		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ01	<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>5</td><td>8</td><td>A</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	5	8	A
Lapas	Lapų	Laida							
5	8	A							

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
E-2 GK-4 valdiklių patalpa, spintoje 1924CRE01 naujai montuojamos įrangos žiniaraštis, ryšio kabeliai			
-ODF1	Optinio kabelio skaidulos antgalio privirinimo darbai. Komplekte su antagliu.	TS - 3	8
-ODF1	8 skaidulių šviesolaidinio kabelio odf blokų montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką.	TS - 3	1
-PK001...-PK004	Optinis (FO) patch kabelis Multimode Ilgis 50 cm.	TS 2.2	4
-ODF1	Optinio kabelio paskirstymo dėžutė (ODF), montuojama į spintą. Skirta optiniam kabeliui iki 8 skaidulų.	1-IV-33	1
-SFP1	1000BASE-LX/LH SFP kompiuterinio tinklo šakotuvo modulis SM/MM FO prijungimui.	1-II-2	2
-4700	Optinis (FO) kabelis Multimode 50/125, 8 skaidulos	1-IV-35	300,00

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
E-2 Mag31 spintoje (RM-1) naujai montuojamos įrangos žiniaraštis, ryšio kabeliai			
-DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1
-DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
-ODF1;-ODF2	Opinio kabelio skaidulos antgalio privirinimo darbai. Komplekte su antagliu.	TS - 3	8
-ODF1;-ODF2	4 skaidulių šviesolaidinio kabelio odf blokų montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką.	TS - 3	2
-PK001...-PK004	Optinis (FO) patch kabelis Multimode Ilgis 50 cm.	TS 2.2	4
-ODF1;-ODF2	Optinio kabelio paskirstymo dėžutė (ODF), montuojama į spintą. Skirta optiniam kabeliui iki 4 skaidulų.	1-IV-33	2
-PK1	Protokolų sąsajos keitiklis : Mbus į Modbus TCP Maitinimas 230V AC	1-IV-38	1


Vizuota el. parašu

WVE 117

Administratorė
Nijolė Bureikienė

Komunikacinė įranga, kabeliai	140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ01	Lapas	Lapų	Laida
		7	8	A

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis	
E-2 Mag32 spintoje (RM-2) naujai montuojamos įrangos žiniaraštis, ryšio kabeliai				
-DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1	
-DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1	
-ODF1;-ODF2	Optinio kabelio skaidulos antgalio privirinimo darbai. Komplekte su antgaliu.	TS - 3	8	
-ODF1;-ODF2	4 skaidulų šviesolaidinio kabelio odf blokų montavimas, matuojant parametrus prieš montavimą ir sumontavus bloką.	TS - 3	2	
-PK001...-PK004	Optinis (FO) patch kabelis Multimode Ilgis 50 cm.	TS 2.2	4	
-ODF1;-ODF2	Optinio kabelio paskirstymo dėžutė (ODF), montuojama į spintą. Skirta optiniam kabeliui iki 4 skaidulų.	1-IV-33	2	
-PK1	Protokolų sąsajos keitiklis : Mbus į Modbus TCP Maitinimas 230V AC	1-IV-38	1	
Vizuota el. parašu VSE 117 Administratorė Nijolė Burokienė				
Komunikacinė įranga, kabeliai		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ01		
		Lapas	Lapų	Laida
		8	8	A

Žymėjimas		Techninės charakteristikos			TS Žymuo	Kiekis
VŠK-1, BH-AS-1 spintos įrenginių žiniaraštis						
-FU1...-FU81;-XA1		Saugiklis 5x20mm, 100mA			1-IV-1	101
-DARBAI1		Spintos montavimo darbai. Naujos įrangos montavimas.			TS - 3	1
-DARBAI4		Spintos pastatymo darbai. Naujos spintos pastatymo darbai.			TS - 3	1
-BH-AS-1		Dokumentų laikiklis, klijuojamas prie skydo durų			TS - 9	1
-DARBAI2		Spintos montavimo medžiagos (laidai, sujungimo kab., kitos medž.)			TS - 2	1
-DARBAI3		Spintos projektinės dokumentacijos atlikimo darbai.			TS - 9	1
-CI1;-CI2		Optinio ModuleBus komunikacinis modulis (2vnt.), DIN montavimo, palaiko iki 12 I/O modulių, su adresu išrinkimo jungikliu, komplekte su montavimo padu.			1-IV-31	2
-SF1;-SF2		Automatinis išjungiklis 2P, S202 6 A, C char.			1-IV-1	2
-SF3;-SF4		Automatinis išjungiklis 2P, S202 10 A, C char.			1-IV-1	2
-AI1...-AI7		Analoginių įėjimų modulis 8 AI 4...20mA 12 bit, su montavimo padu Maitinimas 24V DC			1-IV-12	7
-TU1		I/O modulių prijungimo padas su signalų prijungimo gnybtais, montuojamas ant DIN, iki 16 signalų prijungimui, max 50 V, 2A kanalui.			1-IV-32	1
-AO1		Analoginių išėjimų modulis 8 AO 14 bit, 4...20 mA, su montavimo padu, maitinimas 24V DC			1-IV-30	1
-DI1...-DI9		Diskretinių įėjimų modulis 32xDI, 24 VDC, su montavimo padu Maitinimas 24V DC			1-IV-10	9
-DO1...-DO5		Diskretinių išėjimų modulis 32xDO, 24 VDC, su montavimo padu Maitinimas 24V DC			1-IV-11	5
-TU3		I/O modulių prijungimo padas su signalų prijungimo gnybtais, montuojamas ant DIN, iki 32 signalų prijungimui, max 50 V, 2.5A kanalui.			1-IV-32	1
-3K1...-3K14		Tarpinė relė, 2NO kontaktai, 24V DC su padu (skirta nuolatinei srovei komutuoti iki 1,2A (220V DC) panaudojant abu kontaktus)			1-IV-2	14
-2K1...-2K28		Tarpinė relė, 2NO kontaktai, 220V DC su padu			1-IV-2	28
-T1...-T4		Galvaninis atskyriklis 4..20mA Maitinimas 24V DC			1-IV-37	4
-BH-AS-1		Montažinės 2000 mm aukščio plokštės sujungimo plokštelė			1-VI-1	1
-BH-AS-1		Montažinės spintos šoninės sienos, komplektas, 2000 X 600 mm, dažytos RAL 7035 (pilka)			1-VI-1	1
-BH-AS-1		Cokolio šoninės dalys, 600x200 mm			1-VI-1	1
-BH-AS-1		Cokolio priekinė ir galinė dalys, 800x200 mm			1-VI-1	2
-BH-AS-1		Montažinė spinta 800x2000x600, su montažine plokšte Vienų durų, dažyta RAL 7035 (pilka)			1-VI-1	2
A	2014-09	Projekto korekcija pagal užsakovo pastabas. Protokolas Nr. 140612-2				
Laida	Data	Keitimų priežastis				
				Kulautuvos 45a, LT-47190 Kaunas Tel. (+370 37) 360234, Fax.: (+370 37) 360358		UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas
20448	PDV	D. Jankauskas		2014-09	VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai	Laida
	PDA	A. Popa		2014-09		A
Etapas	UAB „Vilniaus energija“ 				140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	Lapas
TP						1

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
VŠK-1, BH-AS-1 spintos įrenginių žiniaraštis			
-FU1...-FU81;-XA1	Sujungimo gnybtas 6 mm² su laikikliu saugikliui, pilkas, 10-36 VAC/VDC Montuojamas ant DIN bėgelio, su raudonu LED nudegusio saugiklio indikacijai	1-IV-3	101
-XM1;-XR1;-XR2; -XS1...-XS3;-XTS1	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	507
Vizuota el. parašu VSE 117 Administratorė Nijolė Burokenė			
VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai	140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	Lapas 2	Lapų 16 Laida A

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
VŠK-1, BS-0 esamos spintos įrenginių žiniaraštis			
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1
-PK1	Protokolų sąsajos keitiklis : Mbus į Modbus TCP Maitinimas 230V AC	1-IV-38	1
-4001	Tinklo kabelis Cat.7e Ekranuotas, su folija, 4x2xAWG24/1	TS 2.2	10,00
-X1	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	7

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis						
VŠK-1, BS-1 esamos spintos įrenginių žiniaraštis									
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Esamos įrangos demontavimas, naujos įrangos montavimas.	TS - 3	1						
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1						
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1						
-1K1...-1K18	Tarpinė relė, 2CO kontaktai, 230V AC Su testavimo jungikliu, su padu.	1-IV-2	18						
-K1...-K12	Tarpinė relė, 2CO kontaktai, 24V DC Su testavimo jungikliu, su padu.	1-IV-2	12						
-BS-1_X1;-BS-1_X2	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	102						
Vizuota el. parašu VŠE 117 Administratorė Nijolė Burokenė									
VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>4</td><td>16</td><td>A</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	4	16	A
Lapas	Lapų	Laida							
4	16	A							

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
VŠK-1, BS-2 esamos spintos įrenginių žiniaraštis			
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Esamos įrangos demontavimas, naujos įrangos montavimas.	TS - 3	1
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1
-1K1...-1K9	Tarpinė relė, 2CO kontaktai, 230V AC Su testavimo jungikliu, su padu.	1-IV-2	9
-K1...-K6	Tarpinė relė, 2CO kontaktai, 24V DC Su testavimo jungikliu, su padu.	1-IV-2	6
-BS-2_X1;-BS-2_X2	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	42

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis						
VŠK-1, BS-3 esamos spintos įrenginių žiniaraštis									
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Esamos įrangos demontavimas, naujos įrangos montavimas.	TS - 3	1						
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1						
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1						
-1K1...-1K24	Tarpinė relė, 2CO kontaktai, 230V AC Su testavimo jungikliu, su padu.	1-IV-2	24						
-K1...-K16	Tarpinė relė, 2CO kontaktai, 24V DC Su testavimo jungikliu, su padu.	1-IV-2	16						
-BS-3_X1;-BS-3_X2	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	121						
Vizuota el. parašu VŠVE 117 Administratorė Nijolė Burakaitė									
VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>6</td><td>16</td><td>A</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	6	16	A
Lapas	Lapų	Laida							
6	16	A							

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
VŠK-1, BS-4 esamos spintos įrenginių žiniaraštis			
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Esamos įrangos demontavimas, naujos įrangos montavimas.	TS - 3	1
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1
-1K1...-1K21	Tarpinė relė, 2CO kontaktai, 230V AC Su testavimo jungikliu, su padu.	1-IV-2	21
-K1...-K14	Tarpinė relė, 2CO kontaktai, 24V DC Su testavimo jungikliu, su padu.	1-IV-2	14
-BS-4_X1;-BS-4_X2	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	133

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
VŠK-1, 6kV SRSI, S4-6 sekcija, 46 narvelio įrenginių žiniaraštis			
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1
-S4-6.46-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1
-XTS1	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13
</			

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis						
VŠK-1, 6kV SRSI, S5-6 sekcija, 66 narvelio įrenginių žiniaraštis									
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1						
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1						
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1						
-S5-6.66-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1						
-XTS1	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13						
Vizuota el. paraša VSE 117 Administratorė Nijolė Burckienė									
VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>9</td><td>16</td><td>A</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	9	16	A
Lapas	Lapų	Laida							
9	16	A							

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis						
VŠK-1, 6kV SRSI, S6-6 sekcija, 94 narvelio įrenginių žiniaraštis									
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1						
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1						
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1						
-S6-6.94-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1						
-XTS1	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13						
Vizuota el. paraša VŠVE 117 Administratorė Nijolė Burakienė									
VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>10</td><td>16</td><td>A</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	10	16	A
Lapas	Lapų	Laida							
10	16	A							

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis						
VŠK-1, 6kV SRSĮ, S7-6 sekcija, 4 narvelio įrenginių žiniaraštis									
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1						
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1						
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1						
-S7-6.4-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1						
-XTS1	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13						
Vizuota el. parašu VSVE 117 Administratorė Nijolė Burakienė									
VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>11</td><td>16</td><td>A</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	11	16	A
Lapas	Lapų	Laida							
11	16	A							

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis						
VŠK-1, 6kV SRSI, S8-6 sekcija, 19 narvelio įrenginių žiniaraštis									
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1						
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1						
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1						
-S8-6.19-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1						
-XTS1	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13						
Vizuota el. parašu VSE 117 Administratorė Nijolė Burakauskaitė									
VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>12</td><td>16</td><td>A</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	12	16	A
Lapas	Lapų	Laida							
12	16	A							

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
VŠK-1, 6kV SRSI, S8-6 sekcija, 27 narvelio įrenginių žiniaraštis			
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1
-S8-6.27-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1
-XTS1	Sujungimo gnybtas 2.5 mm ² , pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13

Vizuota ol. parašu

VSV 117

Administratore
Nijolė Burakienė

VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai	140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	Lapas	Lapų	Laida
		13	16	A

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS žymuo	Kiekis
VŠK-1, 6kV SRSI, S6-6 sekcija, 83 narvelio įrenginių žiniaraštis			
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1
-S6-6.83-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1
-XTS1	Sujungimo gnybtas 2.5 mm ² , pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13

Vizuota el. parašu

VSE 117

Administratorė
Nijolė BUDŽINSKAITĖ

VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai	140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	Lapas	Lapų	Laida
		14	16	A

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis						
VŠK-1, S-4 esamos spintos įrenginių žiniaraštis									
DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1						
DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1						
DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1						
-T1...-T3	Galvaninis atskyriklis 4..20mA Maitinimas 24V DC	1-IV-37	3						
-XA1;-XA2	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	12						
Vizuota el. parašu VSVE 117 Administratorė Nijolė Buroklėnė									
VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	<table><tr><td>Lapas</td><td>Lapų</td><td>Laida</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td>A</td></tr></table>	Lapas	Lapų	Laida	15	16	A
Lapas	Lapų	Laida							
15	16	A							

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS žymuo	Kiekis
VŠK-1, Matavimo prietaisų žiniaraštis			
-NDG10CP110	Diferencinis slėgio jutiklis. Analoginis išėjimo signalas 4..20 mA. Matavimo ribos reguliuojamos. Maksimumas +/- 25bar	1-VI-2	1
Vizuota el. parašu VSVE 117 Administratorė Nijolė Burakienė			
VŠK-1 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai		Lapas	Lapų
		16	16
		Laida	
		A	
		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ02	

Žymėjimas		Techninės charakteristikos			TS Žymuo	Kiekis
VŠK-2, BH-AS-2 spintos įrenginių žiniaraštis						
-FU1...-FU37;-XA1		Saugiklis 5x20mm, 100mA			1-IV-1	48
-DARBAI1		Spintos montavimo darbai. Naujos įrangos montavimas.			TS - 3	1
-DARBAI4		Spintos pastatymos darbai. Naujos spintos pastatymos darbai.			TS - 3	1
-BH-AS-2		Dokumentų laikiklis, klijuojamas prie skydo durų			TS - 9	1
-DARBAI2		Spintos montavimo medžiagos (laidai, sujungimo kab., kitos medž.)			TS - 2	1
-DARBAI3		Spintos projektinės dokumentacijos atlikimo darbai.			TS - 9	1
-SF1;-SF2		Automatinis išjungiklis 2P, S202 6 A, C char.			1-IV-1	2
-SF3;-SF4		Automatinis išjungiklis 2P, S202 10 A, C char.			1-IV-1	2
-AI1...-AI3		Analoginių įėjimų modulis 8 AI 4...20mA 12 bit, su montavimo padu Maitinimas 24V DC			1-IV-12	3
-TU1		I/O modulių prijungimo padas su signalų prijungimo gnybtais, montuojamas ant DIN, iki 16 signalų prijungimui, max 50 V, 2A kanalui.			1-IV-32	1
-CI1		Optinio ModuleBus komunikacinis modulis (2vnt.), DIN montavimo, palaiko iki 12 I/O modulių, su adresu išrinkimo jungikliu, komplekte su montavimo padu.			1-IV-31	1
-AO1		Analoginių išėjimų modulis 8 AO 14 bit, 4...20 mA, su montavimo padu, maitinimas 24V DC			1-IV-30	1
-DI1...-DI4		Diskretinių įėjimų modulis 32xDI, 24 VDC, su montavimo padu Maitinimas 24V DC			1-IV-10	4
-DO1;-DO2		Diskretinių išėjimų modulis 32xDO, 24 VDC, su montavimo padu Maitinimas 24V DC			1-IV-11	2
-TU2		I/O modulių prijungimo padas su signalų prijungimo gnybtais, montuojamas ant DIN, iki 32 signalų prijungimui, max 50 V, 2.5A kanalui.			1-IV-32	1
-3K1...-3K10		Tarpinė relė, 2NO kontaktai, 24V DC su padu (skirta nuolatinei srovei komutuoti iki 1,2A (220V DC) panaudojant abu kontaktus)			1-IV-2	10
-2K1...-2K20		Tarpinė relė, 2NO kontaktai, 220V DC su padu			1-IV-2	20
-T1;-T2		Galvaninis atskyriklis 4..20mA Maitinimas 24V DC			1-IV-37	2
-BH-AS-2		Montažinės spintos šoninės sienos, komplektas, 2000 X 600 mm, dažytos RAL 7035 (pilka)			1-VI-1	1
-BH-AS-2		Montažinė spinta 1200x2000x600, su montažine plokšte Dviejų durų, dažyta RAL 7035 (pilka)			1-VI-1	1
-BH-AS-2		Cokolio šoninės dalys, 600x200 mm			1-VI-1	1
-BH-AS-2		Cokolio priekinė ir galinė dalys, 1200x200 mm			1-VI-1	1
-FU1...-FU37;-XA1		Sujungimo gnybtas 6 mm² su laikikliu saugikliui, pilkas, 10-36 VAC/VDC Montuojamas ant DIN bėgelio, su raudonu LED nudegusio saugiklio indikacijai			1-IV-3	48
A	2014-09	Projekto korekcija pagal užsakovo pastabas. Protokolas Nr. 140612-2				
Laida	Data	Keitimų priežastis				
			Kulautuvos 45a, LT-47190 Kaunas Tel. (+370 37) 360234, Fax.: (+370 37) 360358		UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas	
20448	PDV	D. Jankauskas		2014-09	VŠK-2 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanauđų žiniaraščiai	Laida
	PDA	A. Popa		2014-09		A
Etapas					Lapas	Lapų
TP	UAB „Vilniaus energija“  117				140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ03	18

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis	
VŠK-2, BH-AS-2 spintos įrenginių žiniaraštis				
-XR1;-XS1;-XTS1	Sujungimo gnybtas 2.5 mm ² , pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	230	
Vizuota el. parašu VŠVE 117 Administratorė Nijolė Burokienė				
VŠK-2 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai	140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ03	Lapas	Lapų	Laida
		2	8	A

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
VŠK-2, 6kV SRSI, S5-6 sekcija, 70 narvelio įrenginių žiniaraštis			
-DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1
-DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
-DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1
-S5-6.70-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1
-XTS2	Sujungimo gnybtas 2.5 mm ² , pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13

Vizuota el. parašu

VSE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

VŠK-2 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai	140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ03	Lapas	Lapy	Laida
		3	8	A

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
VŠK-2, 6kV SRSI, S4-6 sekcija, 49 narvelio įrenginių žiniaraštis			
-DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1
-DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
-DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1
-S4-6.49-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1
-XTS2	Sujungimo gnybtas 2.5 mm ² , pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13

Vizuota el. parašu

VŠVE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

VŠK-2 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai	140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ03	Lapas	Lapų	Laida
		4	8	A

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
VŠK-2, 6kV SRSĮ, S3-6 sekcija, 34 narvelio įrenginių žiniaraštis			
-DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1
-DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
-DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1
-S3-6.34-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1
-XTS2	Sujungimo gnybtas 2.5 mm ² , pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13
Vizuota el. parašu VSVE 117 Administratore Nijolė BUREIKIENĖ			
VŠK-2 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai		Lapas	Lapų
140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ03		5	8
		Laida A	

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
VŠK-2, 6kV SRSĮ, S2-6 sekcija, 14 narvelio įrenginių žiniaraštis			
-DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1
-DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
-DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1
-S2-6.14-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1
-XTS2	Sujungimo gnybtas 2.5 mm ² , pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratorė
Nijolė Burckienė

VŠK-2 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai	140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ03	Lapas	Lapų	Laida
		6	8	A

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
VŠK-2, 6kV SRSI, S1-6 sekcija, 3 narvelio įrenginių žiniaraštis			
-DARBAI1	Spintos modernizavimo darbai. Naujos įrangos montavimas, prijungimas.	TS - 3	1
-DARBAI1	Spintos paleidimo derinimo darbai.	TS - 6	1
-DARBAI1	Esamos projektinės dokumentacijos atnaujinimo darbai.	TS - 9	1
-S1-6.3-T1	Universalus programuojamas keitiklis. Maitinimas 20 ... 30 V DC. Įėjimo signalas 0 A ... 11 A, Išėjimo signalas – 0 V ... 10V arba 4 mA ... 20 mA.	1-IV-36	1
-XTS2	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	13
</			

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis	
VŠK-2, Matavimo prietaisų žiniaraštis				
-NDG20CP110	Diferencinis slėgio jutiklis. Analoginis išėjimo signalas 4..20 mA. Matavimo ribos reguliuojamos. Maksimumas +/- 25bar	1-VI-2	1	
Vizuota el. parašu VSVE 117 Administratorė Nijolė Bureikienė				
VŠK-2 valdymo spintos ir modernizuojamų spintų sanaudų žiniaraščiai	140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ03	Lapas	Lapų	Laida
		8	8	A

Žymėjimas	Techninės charakteristikos	TS Žymuo	Kiekis
Turbinų salė, TH-AS-1 spintos įrenginių žiniaraštis			
-TH-AS-1	Dokumentų laikiklis, kljuojamas prie skydo durų	TS - 9	1
-DARBAI1	Spintos montavimo darbai. Naujos įrangos montavimas.	TS - 3	1
-DARBAI2	Spintos montavimo medžiagos (laidai, sujungimo kab., kitos medž.)	TS - 2	1
-DARBAI3	Spintos projektinės dokumentacijos atlikimo darbai.	TS - 9	1
-DARBAI4	Spintos pastatymos darbai. Naujos spintos pastatymos darbai.	TS - 3	1
-FU1...-FU13;-X1	Saugiklis 5x20mm, 100mA	1-IV-1	20
-AI1;-AI2	Analoginių įėjimų modulis 8 AI 4...20mA 12 bit, su montavimo padu Maitinimas 24V DC	1-IV-12	2
-CI1	Optinio ModuleBus komunikacinis modulis (2vnt.), DIN montavimo, palaiko iki 12 I/O modulių, su adresu išrinkimo jungikliu, komplekte su montavimo padu.	1-IV-31	1
-DI1;-DI2	Diskretinių įėjimų modulis 32xDI, 24 VDC, su montavimo padu Maitinimas 24V DC	1-IV-10	2
-DO1;-DO2	Diskretinių išėjimų modulis 32xDO, 24 VDC, su montavimo padu Maitinimas 24V DC	1-IV-11	2
-SF1;-SF2	Automatinis išjungiklis 2P, S202 6 A, C char.	1-IV-1	2
-SF3;-SF4	Automatinis išjungiklis 2P, S202 10 A, C char.	1-IV-1	2
-TU1;-TU2	I/O modulių prijungimo padas su signalų prijungimo gnybtais, montuojamas ant DIN, iki 16 signalų prijungimui, max 50 V, 2A kanalui.	1-IV-32	2
-TU3;-TU4	I/O modulių prijungimo padas su signalų prijungimo gnybtais, montuojamas ant DIN, iki 32 signalų prijungimui, max 50 V, 2.5A kanalui.	1-IV-32	2
-TH-AS-1	Montažinė spinta 1000x2000x600, su montažine plokšte Dviejų durų, dažyta RAL 7035 (pilka)	1-VI-1	1
-TH-AS-1	Cokolio priekinė ir galinė dalys, 1000x200 mm	1-VI-1	1
-TH-AS-1	Montažinės spintos šoninės sienos, komplektas, 2000 X 600 mm, dažytos RAL 7035 (pilka)	1-VI-1	1
-TH-AS-1	Cokolio šoninės dalys, 600x200 mm	1-VI-1	1
-FU1...-FU13;-X1	Sujungimo gnybtas 6 mm² su laikikliu saugikliui, pilkas, 10-36 VAC/VDC Montuojamas ant DIN bėgelio, su raudonu LED nudegusio saugiklio indikacijai	1-IV-3	20
-X2;-X3	Sujungimo gnybtas 2.5 mm², pilkas Montuojamas ant DIN bėgelio	1-IV-3	108
A	2014-09	Projekto korekcija pagal užsakovo pastabas. Protokolas Nr. 140612-2	
Laida	Data	Keitimų priežastis	
	AXISindustries Kulautuvos 45a, LT-47190 Kaunas Tel. (+370 37) 360234, Fax.: (+370 37) 360358		UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas
20448	PDV	D. Jankauskas	2014-09
	PDA	A. Popa	2014-09
Vizuota el. parašu			
Etapas	VSE 117		Lapas
TP	UAB „Vilniaus energija“ Administratore Nijolė Burokenė		140121S1RSL-02-TP-PVA.SŽ04
			1
			1