

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau- Perkantysis subjektas) siunčia atsakymą (-us) į tiekėjo (-ų) klausimą (-us) vykdant skelbiamas derybas dėl **Nuotekų kolektoriaus Geležinio Vilko g. Jasinskio g. rekonstrukcijos darbų pirkimo** (Pirkimo sąlygos patvirtintos 2020 m. balandžio 14 d. Komisijos protokolu registracijos Nr. PR-VP20-403) (pirkimo numeris – 482176) (toliau – Pirkimas):

1) Klausimas:

Prašome pateikti D1200mm nuotekų vamzdyno, per kurį siūlote nukreipti nuotekas, schemą.

Atsakymas:

Schema pridedama kartu su siunčiamu raštu.

2) Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad nuotekų kolektoriaus rekonstrukcijai numatoma CIPP technologija naudojant stiklo audinio pluošto medžiagą (rankovę) impregnuotą poliesterio derva (UP), jos polimerizacijai naudojant ultravioletinius spindulius (UV) bus tinkama vykdant šią sutartį.

Atsakymas:

Patvirtiname, kad technologija yra tinkama.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 53 straipsnio 5 dalies punktu ir atsižvelgiant į tai, kad atsakymo pateikimas neturi esminės įtakos Paraiškų pateikimui, **Perkantysis subjektas Paraiškų pateikimo termino nepratęsia.**

PRIDEDAMA: Schema.

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

