

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau- Perkantysis subjektas) siunčia atsakymą (-us) į tiekėjo (-ų) klausimą (-us) vykdant skelbiamas derybas dėl **Nuotekų kolektoriaus Geležinio Vilko g. Jasinskio g. rekonstrukcijos darbų pirkimo** (Pirkimo sąlygos patvirtintos 2020 m. balandžio 14 d. Komisijos protokolu registracijos Nr. PR-VP20-403) (pirkimo numeris – 482176) (toliau – Pirkimas):

1) Klausimas:

Prieš kolektoriaus remonto darbų pradžią bus plaunamas nuotekų vamzdynas. Prašome atsakyti, ar bus galima išplautą iš vamzdžių dumblą pristatyti į UAB „Vilniaus vandenys“ valymo įrenginius? Jeigu ne, tuomet prašome nurodyti, kokia Vilniaus mieste įstaiga gali priimti tvarkyti išplautą dumblą.

Atsakymas:

UAB „Vilniaus vandenys“ negali priimti nuotakyno valymo atliekų (kodas 20 03 06), nes neturi teisės jų tvarkyti. Siunčiame kelis galimus šių atliekų tvarkytojus iš Atliekų tvarkytojų registro: Kauno mechaninio biologinio apdorojimo įmonė (MBA) priklausanti Kauno atliekų tvarkymo centrui ir Ecoramus, UAB. Papildomos informacijos prašome ieškoti Atliekų tvarkytojų valstybės registro internetinėje svetainėje. Ten yra visi duomenys apie įmones, kurios gali tvarkyti atliekas, jų tvarkymo vietas, tvarkomas atliekas ir atliekų tvarkymo veiklas.

2) Klausimas:

Prie pirkimo dokumentų pridėtosose šulinių kortelėse yra nurodyti šulinių gyiliai ir skersmenys, taip pat ir landų gylis. Daugeliu atvejų landos yra gerokai gilesnės nei numatyta statybos techniniame reglamente, pvz. landa D700 mm, gylis 1,26 m ar landa D1000 mm, gylis 3,15 m. Prašome patvirtinti, kad nuotekų kolektoriaus remonto darbų metu bus reikalinga pakeisti landas pagal esamą situaciją, t. y. tik esamo gylio landas iki perdangos plokštės – paaukštinti šulinio darbinį stovą ir perdangos plokštės keisti nauja nereikės.

Atsakymas:

Informuojame, kad reikia pakeisti landas pagal esamą situaciją iki perdangos plokštės. Perdangos plokštės keisti nereikia.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 18.1.2 punkto nuostatomis, pratęsiamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas **iki 2020 m. gegužės 25 d., 09:00 val.**

