



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TVIRTINU:

AB „Panevėžio energija“
Gamybos direktorius
Rolandas Bitcheris
2020 m. 07 mėn. 07 d.

Techninė specifikacija Panevėžio RK -1 vandens šildymo katilo Nr. 8 remonto darbų atlikimui

1. Objektas: „Panevėžio RK -1 vandens šildymo katilo Nr. 8 remontas“
2. Užsakovas: AB „Panevėžio energija“.
3. Adresas: AB „Panevėžio energija“ Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1 Panevėžys Pušaloto 191.
4. Įrengimas: Vandens šildymo katilas Nr. 8 AVR –S 12000. Katilo gamintojas: AGRO Forst & Energietechnik GmbH. Austrija. Katilo gamyklinis Nr.2014-0151. Pagamintas 2014 metais. Katilas įregistruotas LR potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. Identifikavimo kodas KA-02-00557. Kuras – biokuras. Projektinis slėgis katile 1,8 MPa; Projektinė vandens temperatūra 150°C; Katilo našumas 12 MW. Katilo konstrukcija: vertikalus kaitravamzdžių. Vandens šildymo katilo tūris 44,129 m³.
5. Planuojama darbų atlikimo data: 2020 m. rugpjūčio mėnuo. (33 metų savaitė).
6. Katilo remonto laikas iki 7 kalendorinių dienų.
7. Konkurso dalyviui sudaromos sąlygos apsilankyti katilinėje, susipažinti su remontuojamo katilo dokumentacija, įvertinti ir numatyti papildomas sąnaudas, kad atlikti šioje specifikacijoje įvardintus darbus.

8. Remonto darbų apimtis

- 8.1. Rangovas paruošia ir suderina paruošiamųjų darbų ir remonto atlikimo grafiką.
- 8.2. Kaitravamzdžių keitimas – 6 vnt. Rėtinės planas su keičiamų vamzdžių vieta pažymėti priede Nr. 1.
- 8.3. Vamzdžių sujungimas su rėtine- suvirinant. Vamzdžių ilgis: 6021mm ±10mm. Vamzdžių išorinis diametras – 88,9 mm. Sienelės storis - 3,6 mm. Vamzdžių plieno markė – P265GH TC1/St 45,8 I. Vamzdžiai besiūliai, be sujungimų.
- 8.4. Katilo paruošimas hidrauliniam bandymui ir hidraulinis bandymas 22,5 bar. slėgiu (Pprojekt. x 1,25) su Rangovo turima įranga.
- 8.5. Remontinės dokumentacijos sudarymas.

9. Darbų vykdymo sąlygos

- 9.1. Užsakovas paruošia darbo vietą remontui: nudrenuoja katilą, sudeda akles. Užsakovas užpildo vandeniu katilą dėl hidraulinio bandymo.
- 9.2. Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles.

10. Garantijos, tinkamumas naudoti

10.1. Pagal sudarytą rejeistrą Rangovas perduoda Užsakovui vieną komplektą techninės dokumentacijos: kaitravamzdžių keitimo darbų ataskaitą. Naudotų medžiagų gamintojo išduoti sertifikatai pateikiami anglų arba rusų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

10.2. Garantinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.

Priedas Nr. 1 Katilo rėtinės vaizdas su pažymėtais keičiamais vamzdžiais.

Priedas Nr. 2 Katilo bendro vaizdo nuotrauka.

Priedas Nr. 3 katilo gamyklinės lentelės nuotrauka.

Sudarė: Panevėžio RK-1 viršininkas

Egidijus Balčėtis

Suderinta:

GET viršininkas


Tadas Jautakis

IVS viršininkas

Virginijus Petraška

VŠK-8 rietine iš viršaus

2020-07-01







AB „Panevėžio energija“

**PASIŪLYMAS
DĖL PANEVĖŽIO RK-1 VŠK NR.8 REMONTO
DARBŲ PIRKIMO**

2020-07-15 Nr.S-67

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Remanas“
Tiekėjo adresas	Ateities 23A, LT 52167 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Birutė Grėbliūnienė
Telefono numeris	
El. pašto adresas	remanas@remanas.lt

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome atlikti darbus už šią kainą:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Mato vieneto kaina, EUR (be PVM)	Kiekis*	Viso kaina, EUR (be PVM)
1.	Kaitravamzdžių (6 vnt) keitimo darbai	kompl.	2 690,00	1	2 690,00
2.	Kiekvieno sekančio kaitravamzdžio keitimas	vnt.	170,00	1	170,00
3.	Katilo paruošimas hidrauliniam bandymui ir hidraulinis bandymas	vnt.	300,00	1	300,00
VISO:					3 160,00
PVM 21 proc.					663,60
IŠ VISO SU PVM:					3 823,60

*kiekis orientacinis. Bus apmokama pagal faktiškai atliktus darbus.

Pasiūlymo kaina 3 160,00 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt eurų), ir PVM 663,60 Eur, kaina iš viso yra 3 823,60 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt trys eurai 60 ct).

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Atliekamų darbų pavadinimas	Darbų apimtis, (EUR be PVM/proc.)
1	2	3	4
-	-	-	-

* dalyvis savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai (apimtis eurai ar dalis procentais) ketinama pasitelkti subrangovus ir kokius subrangovus, jeigu jie yra žinomi;
Jei subrangovas nėra žinomas pildomi šios lentelės 3 ir 4 stulpeliai

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta **Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje**. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Dainius Šuščevičius
Direktorius



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS

Nr. T-1301

UAB „REMANAS“, 304430148

Kaunas, Ateities pl. 23A

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede)

Reg. data 2017 m. balandžio 6 d.

Galioja iki 2022 m. balandžio 4 d.

L.e. viršininko pareigas

A.V.

(parašas)

Andrius Daščioras

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2018 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. 9976
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2018 m. sausio 17 d. sprendimą Nr. 9976,

UAB „REMANAS“ 304430148
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)


Kaunas, Ateities pl. 23A

kuriame išduotas atestatas Nr. T-1301, suteikiama teisė verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais:

9. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN remonto darbai.
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)
10. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN bandymo darbai.
11. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
21. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio remonto darbai.
22. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio bandymo darbai.
23. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
24. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.
25. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.
26. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
27. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.
28. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai.
29. Turbinų iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.
30. Turbinų didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.
32. Didesnės kaip 1 MW galios turbinų apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2022 m. balandžio 4 d.

L. e. viršininko pareigas



(parašas)

Andrius Daščioras
(vardas, pavardė)