

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

- 1.1. Šilumos skaitiklių, kurių sąlyginis diametras DN15, DN20, DN25, DN32 ir DN40 metrologinės patikros paslaugos.
- 1.2. Preliminarios metrologinės patikros paslaugų apimtys pagal skaitiklių tipus ir diametrus nurodytos 1 priede.
- 1.3. Užsakovas neįsipareigoja per visą sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti visą 1 priede nurodytą paslaugų apimtį ar bet kokią jos dalį.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

- 2.1. Šilumos skaitiklių, kurių sąlyginis diametras DN15, DN20, DN25, DN32 ir DN40 metrologinė patikra – tai AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau - Užsakovas) priklausančių, priskirtų teisei metrologijai, šilumos skaitiklių periodinė ir neeilinė metrologinė patikra, atitinkanti Lietuvos Respublikos (LR) teisės aktų, matavimo priemonių reglamentų, standartų ir kitų norminių dokumentų keliamus reikalavimus.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS, APRAŠYMAS

- 3.1. Įvadinį atsiskaitomųjų šilumos skaitiklių, priskirtų teisei metrologijai, metrologinę patikrą turi atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos akredituota arba paskirta įmonė (laboratorija).
- 3.2. Patikros periodiškumas nurodytas aktualios redakcijos 2014 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakyme Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“.
- 3.3. Šilumos skaitiklių metrologinė patikra turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos institucijų patvirtinta bendrosios patikros metodika BPM 8871101-45:2001 arba lygiaverte.
- 3.4. Metrologinės patikros vykdymui šilumos skaitikliai pateikiami be specialaus paruošimo patikros atlikimui.
- 3.5. Paslaugos teikėjas turi atlikti šilumos skaitiklių pradinį paruošimą metrologinei patikrai, t. y. nuvalyti senas tarpines ir atlikti cheminį praplovimą.
- 3.6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos transportavimo, cheminio praplovimo, metrologinių žymenų, sertifikatų ir metrologinės patikros išlaidos.
- 3.7. Transportuojant skaitiklius į ir iš paslaugos atlikimo vietos, turi būti užtikrinta, kad transportavimo metu nebus pažeisti ar sugadinti šilumos skaitikliai (numatyta speciali transportavimo tara ar įranga, kurią pateikia Paslaugos teikėjas).
- 3.8. Už transportavimo metu pažeistus šilumos skaitiklius atsako Paslaugos teikėjas ir remontą atlieka savo lėšomis.
- 3.9. Po Užsakovo atsakingo darbuotojo pranešimo elektroniniu paštu ar telefonu, sukomplektuotus metrologinei patikrai skaitiklius Paslaugos teikėjas per 2 (dvi) darbo dienas pasiima iš Užsakovo (Elektrinės g. 2, Vilnius arba kitos su Paslaugos teikėju suderintos vietos Vilniuje) ir savo transportu išgabena į patikros atlikimo vietą. Vieno užsakymo minimalus šilumos skaitiklių kiekis - 30 vnt., maksimalus -100 vnt.
- 3.10. Skaitiklių priėmimas įforminamas Paslaugos teikėjui pasirašant Užsakovo važtaraštį, kuriame be privalomų duomenų ir įmonių rekvizitų nurodoma skaitiklio markė, skaičiuotuvo gamyklinis ir inventorinis numeris, srauto jutiklio sąlyginis diametras ir kiekis.
- 3.11. Patikrintus ar sugedusius skaitiklius Paslaugos teikėjas pristato Užsakovui (Elektrinės g. 2, Vilnius arba į kitą su Užsakovu suderintą vietą Vilniuje) darbo dienomis nuo 8 iki 16 val., ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną suderinęs tai su Užsakovo atstovu.
- 3.12. Perduodamas skaitiklius Paslaugos teikėjas pateikia jų krovinio važtaraštį, kuriame, be privalomų duomenų ir įmonių rekvizitų, turi būti nurodyti 3.10. punkte reikalaujami duomenys.
- 3.13. Visi skaitikliai turi būti pažymėti Metrologijos inspekcijos nustatytos formos metrologinės patikros žymeniu.
- 3.14. Patikros metu nustačius skaitiklio gedimą ar nustačius skaitiklį netinkamu naudoti, skaitiklis grąžinamas su matavimo priemonės neatitikties pažyma.
- 3.15. Šilumos skaitiklių metrologinė patikra turi būti atlikta per 8 (aštuonios) darbo dienas (įskaitant ir transportavimo laiką).
- 3.16. Užsakovui gali atsirasti poreikis daliai skaitiklių (iki 5 procentų nuo bendro preliminarusio kiekio) metrologinę patikrą atlikti per 1-2 darbo dienas. Tokią paslaugą ir atlikimo terminą Užsakovas su Paslaugos teikėju susiderina prieš 2 (dvi) darbo dienas el. paštu iki paslaugos užsakymo. Tokiai pagreitinatai paslaugai taikomi standartiniai paslaugų įkainiai.
- 3.17. Po skaitiklių metrologinės patikros atlikimo, 6 mėn. laikotarpyje kilus įtarimams dėl skaitiklių teisingo veikimo, Paslaugos teikėjas privalo savo sąskaita pakartotinai atlikti metrologinę patikrą.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Paslaugos teikėjas kartu su skaitikliais, kuriems atlikta metrologinė patikra, Užsakovui turi pateikti šiuos lietuvių kalba išrašytus dokumentus:

4.1.1. Lietuvos Metrologijos inspekcijos nustatytos formos metrologinės patikros sertifikatus,

4.1.2. pagal atskirą Užsakovo prašymą metrologinės patikros protokolo kopijas.

Techninės specifikacijos 1 priedas.

Preliminarios šilumos skaitiklių metrologinės patikros paslaugų apimtys pagal skaitiklių tipus ir diametrus

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Srauto jutiklio DN	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur.	Viso kaina, Eur
1.	Šilumos skaitiklių SKS-3 su srauto jutikliais UD-01, 2WR7, SDU-3, Sono 2500CT, Sharky VMC087, SDU-1L Qalcosonic F2 metrologinė patikra	15	880		0
		20	1060		0
		25	360		0
		32	3060		0
		40	1350		0
		Viso:			6710

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Srauto jutiklio DN	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur.	Viso kaina, Eur
2.	Šilumos skaitiklių Qalcomet Heat1 ir Qalcomet E1 su srauto jutikliais SDU-3, SDU-1L, Qalcosonic flow 2, Qalcosonic F2 metrologinė patikra	15	130		0
		20	220		0
		25	380		0
		32	300		0
		40	260		0
Viso:			1290		0

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Srauto jutiklio DN	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur.	Viso kaina, Eur
3.	Šilumos skaitiklių SKM-1M metrologinė patikra	20	190		0
		25	300		0
		32	280		0
Viso:			770		0