

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

PIRKIMO NR. 486448 /SUT-20-1605

Du tūkstančiai dvidešimtų metų 06 mėnesio 04 diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Eproma“, juridinio asmens kodas 133797095, kurios registruota buveinė yra Studentų g.2B, LT-50246 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kirvaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **priešgaisrinės signalizacijos įrangos** (toliau - Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMU ligoninė Kauno klinikos Eivenių g.2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	7.413,00 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai trylika eurų, 00 ct)
PVM	1.556,73 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai ir 73 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	8.969,73 Eur (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai ir 73 ct)

2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekiejais galimybė: nėra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtose Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.



4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiujų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Nerijus Beiga	Darius Pasiukevičius
Adresas	Eivenių g. 2, Kaunas	Studentų g.2 B, LT-50246 Kaunas
Telefonas	(837) 32 68 05	(8-37) 45 40 33
Faksas		
El. paštas	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt	darius.pasiukevicius@eproma.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Vaida Juodrienė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Nerijus Beiga	Darius Pasiukevičius
Adresas	Eivenių g. 2, Kaunas	Studentų g.2 B, LT-50246 Kaunas
Telefonas	(837) 32 68 05	(8-37) 45 40 33
Faksas		
El. paštas	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt	darius.pasiukevicius@eproma.lt



9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2. Sutarties priedai:

9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.5.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaraavimo atveju vadovaujama Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB "Eproma"

Studentų g.2B, LT-50246 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133797095
PVM mokėt.kodas LT337970917
A.s LT78 7044 0600 0309 3479
Banko kodas 7044
AB "SEB" bankas

Direktorius

Darius Kirvaitis

2020 m. 02.02. d.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB "Swedbank"

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2020 m. 02.02. d.

PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Kiekis	Gamintojas/ produkto pavadinimas
1	Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis Naudojimo sąlygos – patalpoje; Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki $+70^{\circ}\text{C}$; Pastatymo aukštis virš jūros lygio $\leq 1000\text{m}$; Mygtuko srovė I aliarmo metu iki 5mA ; Darbinė įtampa U (nuolatinė) – 24V ; Maksimali srovė I (budintis režimas) $300\mu\text{A}$; Maksimali srovė su izoliatoriumi grandinėje (budintis režimas) – $400\mu\text{A}$; Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24 Mygtuko išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V iki $10,8\text{mA}$; Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – $2,5\text{mm}^2$; Bendras daviklio žymuo – MCP5, arba lygiavertis.	Vnt.	10	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Technologica S.r.l., Italija, ESMI, aliarmo mygtukas MCP5
2	Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki $+70^{\circ}\text{C}$; Pastatymo aukštis virš jūros lygio $\leq 1000\text{m}$; Sirenos srovė I, kai maitinimo įtampa 24V iki $5,77\text{mA}$; Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 29V ; Maksimali srovė (budintis režimas) $450\mu\text{A}$; Garsumas, kai maitinimo įtampa 24V iki 95dB ; Apsaugos klasė – IP24C su baze B501 AP IP 44 su baze BPWE10 arba lygiavertis Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis-aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; Sirenos korpuso spalva – raudona; Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – $2,5\text{mm}^2$; Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo – WSO-PER-N33 arba lygiavertis.	Vnt.	10	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Technologica S.r.l., Italija, ESMI gaisrinė sirena WSO-PER-N33
3	Nuotolinis gaisro daviklio indikatorius turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis; Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki $+70^{\circ}\text{C}$; Pastatymo aukštis virš jūros lygio $\leq 1000\text{m}$; Jutiklio įtampa U (nuolatinė) nuo 5V iki 36V ; Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; Jutiklio korpuso spalva – balta; Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – $2,5\text{mm}$; Matmenys, gabaritas nedidesnis $80 \times 20\text{mm}$; Jutiklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG arba analogas; Bendras daviklio žymuo – ERI-10 Mini Disc, arba lygiavertis.	Vnt.	30	Schneider Electric, ESMI ERI-10 Mini Disk, Gamintojas: Pittway Technologica S.r.l., Italija

4	Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; Saugos klasė ne žemesnė kaip IP 20; Bazinio pagrindo korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; Bazinio pagrindo spalva – balta; Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm ² ; Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP0IV (atitikmuo – B501 arba B501DG) arba lygiavertis.	Vnt.	160	Schneider Electric, ESMI Jutiklio pagrindas B501AP, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija
5	Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas LST EN ISO 13943:2012 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C; Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V - 3,5mA; Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas) 200μA; Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. (budintis režimas) 300μA; Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; Daviklio išėjimo srovė I, kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Pajungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm ² ; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis	Vnt.	150	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, ESMI dūmų jutiklis 22051E
6	Adresinis relinis kontaktas automatikos valdymui turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis Naudojimo sąlygos – patalpoje; Aplinkos darbinė temperatūra: -30C iki +70C Modulio suderinamumas su esančia sistema. Maksimali srovė (budintis režimas) 500mA; Darbinė įtampa– 15-30VDC Išmatavimai: 24x94x94mm (±2mm); Bendras žymuo – EM201E arba lygiavertis	Vnt.	10	Schneider Electric, Gamintojas: Pittway Tecnologica S.r.l., Italija, ESMI relinis modulis EM201E, Žymėjimas sąskaitoje: ADEM201E

Papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.
2. Priešgaisrinės signalizacijos įrangą pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip 15 darbo dienų.
3. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (**Tiekėjui privaloma užpildyti, teikiant pasiūlymą**).



Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Kiekis	Kaina vnt. be PVM, Eur	Kaina vnt. su PVM, Eur	Suma su PVM, Eur
1	Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis Naudojimo sąlygos – patalpoje; Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; Pastatymo aukštis virš jūros lygio $\leq 1000\text{m}$; Mygtuko srovė I aliarmo metu iki 5mA; Darbinė įtampa U (nuolatinė) – 24V; Maksimali srovė I (budintis režimas) 300μA; Maksimali srovė su izoliatoriumi grandinėje (budintis režimas) – 400μA; Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24 Mygtuko išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V iki 10,8mA; Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm ² ; Bendras daviklio žymuo – MCP5, arba lygiavertis.	Vnt.	10	42,00	50,820	508,20
2	Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; Pastatymo aukštis virš jūros lygio $\leq 1000\text{m}$; Sirenos srovė I, kai maitinimo įtampa 24V iki 5,77mA; Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 29V; Maksimali srovė (budintis režimas) 450μA; Garsumas, kai maitinimo įtampa 24V iki 95dB; Apsaugos klasė – IP24C su baze B501 AP IP 44 su baze BPWE10 arba lygiavertis Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis-aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; Sirenos korpuso spalva – raudona; Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm ² ; Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo – WSO-PER-N33 arba lygiavertis.	Vnt.	10	51,350	62,1335	621,34
3	Nuotolinis gaisro daviklio indikatorius turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis; Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; Pastatymo aukštis virš jūros lygio $\leq 1000\text{m}$; Jutiklio įtampa U (nuolatinė) nuo 5V iki 36V; Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; Jutiklio korpuso spalva – balta; Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm; Matmenys, gabaritas nedidesnis 80x20mm; Jutiklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG arba analogas; Bendras daviklio žymuo – ERI-10 Mini Disc, arba lygiavertis.	Vnt.	30	1,730	2,0933	62,80

4	Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; Saugos klasė ne žemesnė kaip IP 20; Bazinio pagrindo korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; Bazinio pagrindo spalva – balta; Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm ² ; Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP0IV (atitikmuo – B501 arba B501DG) arba lygiavertis.	Vnt.	160	4,86	5,8806	940,90
5	Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas LST EN ISO 13943:2012 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C; Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V - 3,5mA; Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas) 200μA; Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. (budintis režimas) 300μA; Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; Daviklio išėjimo srovė I, kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Pajungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm ² ; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis	Vnt.	150	34,89	42,2169	6.332,54
6	Adresinis relinis kontaktas automatikos valdymui turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas – LST EN ISO 13943:2011 arba lygiavertis Naudojimo sąlygos – patalpoje; Aplinkos darbinė temperatūra: -30C iki +70C Modulio suderinamumas su esančia sistema. Maksimali srovė (budintis režimas) 500mA; Darbinė įtampa– 15-30VDC Išmatavimai: 24x94x94mm (±2mm); Bendras žymuo – EM201E arba lygiavertis	Vnt.	10	41,65	50,3965	503,97
Preliminari sutarties vertė Eur su PVM						8.969,73

Direktorius
Darius Kirvaitis
2020 m. 06.02.2020 d.



Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2020 m. 04.20.2020 d.

