



UAB ATEA

Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos
(Adresatas (Pirkėjas))

**PASIŪLYMAS
DĖL MAŽOS VERTĖS ELEKTROS SKIRSTYMO BLOKŲ PIRKIMO NESKELBIAMOS
APKLAUSOS BŪDU**

2020 07 15 Nr.1

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	ATEA, UAB, Į.k. 122588443
Tiekėjo adresas	J. Rutkausko g. 6
Už pasiūlymą atsakingo (įgalioto) asmens pareigos, vardas, pavardė	Mantas Mažeika
Telefono numeris	+37068255123
El. pašto adresas	mantas.mazeika@atea.lt

1. Mes siūlome šias prekes, kurios atitinka keliamus reikalavimus:

1 lentelė

Prekių pavadinimas	Tiekėjo siūlomų prekių gamintojo suteiktas pavadinimas (tipas, modelis)	Perkamų prekių kiekis, vnt.	Vieneto kaina, Eur su PVM	Iš viso kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	3x4
Elektros skirstymo blokai (atitinkantys 2 lentelėje pateiktus reikalavimus)	Eaton ePDU Metered - power distribution unit (EMIB05)	6	544,50	3267,00

2 lentelė

Eil. Nr.	Prekėms keliami reikalavimai	Siūlomų prekių detalus aprašymas
1.	Bendrieji reikalavimai	
1.1.	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.	Taip

1.2.	Pardavėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo puslapį, kuriame yra tiksliai pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija arba pateikti gamintojo patvirtintą techninę specifikaciją (jei siūlomos įrangos techninė specifikacija neskelbiama ar skelbiama, tačiau nedetalizuota oficialiame gamintojo tinklalapyje).	http://powerquality.eaton.com/ePDU-EMIB05.aspx?cx=101&GUID=A4988C92-C14A-4076-98F2-5C23AF0FE36B
1.3.	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar discontinued).	Taip
1.4.	Visi techninėje specifikacijoje išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai).	Taip
1.5.	Kokybės garantijos terminas ir nemokamas garantinis aptarnavimas (jei šiuo periodu reikalingas aptarnavimas pagal gamintojo nurodymus) – ne trumpesnis nei 24 mėn.. Sugedęs įrenginys, keičiamas nauju – ekvivalentišku ne ilgiau, kaip per 14 kalendorinių dienų.	Taip
2.	Elektros skirstymo bloko techniniai reikalavimai	
2.1.	Tipas ir jėgos grandinių įvesties / išvesties parametrai: ePDU, vienfazis; darbo įtampa – 230 V; dažnis – 50 Hz; maksimali apkrova – ne mažesnė nei 7 kW. Jėgos skirstymui turi būti ne mažiau kaip 20 vnt. IEC-60320-C13, ir ne mažiau kaip 4 vnt. IEC-60320-C19 standarto rozečių.	ePDU, vienfazis; darbo įtampa – 230 V; dažnis – 50 Hz; maksimali apkrova – ne mažesnė nei 7 kW. Jėgos skirstymui turi būti ne mažiau kaip 20 vnt. IEC-60320-C13, ir ne mažiau kaip 4 vnt. IEC-60320-C19 standarto rozečių.
2.2.	Matavimo charakteristikos: matuojamas įėjimas – fazė, įtampa, srovė ir elektros energijos sąnaudos, aktyvioji galia, pilnutinė galia, didžiausia galia; apskaitai tinkantis 1-os IEC klasės ($\pm 1\%$) tikslumas.	matuojamas įėjimas – fazė, įtampa, srovė ir elektros energijos sąnaudos, aktyvioji galia, pilnutinė galia, didžiausia galia; apskaitai tinkantis 1-os IEC klasės ($\pm 1\%$) tikslumas
2.3.	Valdymas ir duomenų perdavimo sąsaja: Daugiafunkcinis LCD ekranas su meniu valdymo mygtukais; bent viena USB ir RJ-45 jungtis; palaikomi ryšio protokolai: HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SMTP; gamintojo suteikiama duomenų apdorojimo programinė įranga.	Daugiafunkcinis LCD ekranas su meniu valdymo mygtukais; bent viena USB ir RJ-45 jungtis; palaikomi ryšio protokolai: HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SMTP; gamintojo suteikiama duomenų apdorojimo programinė įranga.
2.4.	Montavimo būdas ir matmenys: 0U, vertikalus, ne ilgesnis nei 26U	Montavimo būdas ir matmenys: 0U, vertikalus, ne ilgesnis nei 26U
2.5.	Darbo aplinkos sąlygos; darbo aplinkos temperatūra: nuo 0° iki 60°C	Darbo aplinkos sąlygos; darbo aplinkos temperatūra: nuo 0° iki 60°C

Pastabos:

*Nurodyti pavadinimai, medžiagų / įrangos gamintojai technologinis procesas, standartas, prekių kilmė, konkretus pavadinimas, ženklas (jei tokią prielaidą galima daryti) yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigojamas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją, standartą, procesą (gali naudoti lygiaverčius). Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis šiuo metu galiojančiais normatyvais technologijai, medžiagoms, įrangai bei darbams, atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką. Lygiavertiškumo nurodytiems duomenims įrodymo prievolė tenka tiekėjui.

**Į šią kainą įtraukiamos visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant PVM. Kaina pateikiama suapvalinus du skaičius po kablelio.

2. Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, kad sutinkame su šiomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sutarties projekte (pridedama) ir šioje pasiūlymo formoje.

3. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti.

Projektų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Mindaugas Valeiša

(Vardas ir pavardė)