

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BVPŽ KODAS 38400000-9

1 dalis Dūmų – gaisro signalizatorius, mod. DDF14, VP15

Perkamas kiekis 36 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas
1.	belaidė sistema sukomplektuota iš siųstuvo (detektorius) ir nešiojamo belaidžio imtuvo	Belaidė sistema sukomplektuota iš siųstuvo (detektorius) mod. DDF14 ir nešiojamo belaidžio imtuvo mod. VP15. <i>Žr. Dūmų – gaisro detektoriaus naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) 4, 10 psl. (pažymėta “Nr. 1”)</i>
2.	siųstuvas (detektorius) aktyvuojasi, kai patalpoje atsiranda dūmų	Siųstuvas (detektorius) aktyvuojasi, kai patalpoje atsiranda dūmų. <i>Žr. Dūmų – gaisro detektoriaus naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) 15 psl. (pažymėta “Nr. 2”)</i>
3.	siųstuvas (detektorius) turi veikti ne mažiau kaip 60 m spinduliu patalpoje	Siųstuvas veikia 60 m spinduliu patalpoje. <i>Žr. Dūmų – gaisro detektoriaus naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) 10 psl. (pažymėta “Nr. 3”)</i>
4.	siųstuvas (detektorius) turi būti sukomplektuotas su visomis tvirtinimui būtinomis detalėmis	Siųstuvas (detektorius) yra sukomplektuotas su visomis tvirtinimui būtinomis detalėmis, t. y. 2 varžtais ir 2 plastikiniais kaiščiais. <i>Žr. Dūmų – gaisro detektoriaus naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) 14 psl. (pažymėta “Nr. 4”)</i>
5.	siųstuvas turi perduoti signalą į ne mažiau kaip 2 imtuvus	Siųstuvas gali perduoti signalą į 2 ir daugiau Jenile prekės ženklo imtuvų. <i>Žr. Dūmų – gaisro detektoriaus naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) 16 psl. (pažymėta “Nr. 5”)</i>
6.	siųstuvas (detektorius) apie aptiktus dūmus informuoja garsu, ne mažesniu kaip 80 dB	Siųstuvas (detektorius) apie aptiktus dūmus informuoja 85 dB garsu. <i>Žr. Dūmų – gaisro detektoriaus naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) 10 psl. (pažymėta “Nr. 6”)</i>
7.	imtuvas turi būti pritaikytas kišeniniam naudojimui ir apie gautą signalą iš siųstuvo informuoti vibruodamas pasirinktu vibracijos lygiu (turi būti ne mažiau kaip 4 vibracijos lygiai) ir šviesos signalu	Imtuvas yra pritaikytas kišeniniam naudojimui, jo išmatavimai nedideli (6 x 8 x 1,3 cm). Apie gautą signalą iš siųstuvo informuoja vibruodamas pasirinktu vibracijos lygiu (vienu iš keturių galimų) ir šviesos signalu. <i>Žr. Dūmų – gaisro detektoriaus naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) 4 ir 5 psl. (pažymėta “Nr. 7”)</i>
8.	siųstuvas ir imtuvas sukomplektuoti su maitinimo (pakrovimo)	Siųstuvas ir imtuvas sukomplektuoti su maitinimo (pakrovimo) įranga (siųstuvo baterija, imtuvo pakraunama baterija ir pakrovimo laidu).

	įranga (maitinimo elementais, pakrovimo laidais)	<i>Žr. Dūmų – gaisro detektoriaus naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) 3 psl. (pažymėta “Nr. 8”)</i>
9.	skirtas asmenims, turintiems klausos negalią	Skirtas asmenims, turintiems klausos negalią. <i>Žr. Dūmų – gaisro detektoriaus naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) 1 psl. (pažymėta “Nr. 9”)</i>
10.	siųstuvo ir 6 dalies signalizavimo ir rodymo priemonės veikimas turi būti suderintas	Siųstuvo ir 6 dalies signalizavimo ir rodymo priemonės veikimas yra suderintas. <i>Žr. Dūmų – gaisro detektoriaus naudojimo instrukcijos (lietuvių kalba) 16 psl. (pažymėta “Nr. 10”)</i>
11.	garantijos laikas ne mažiau kaip 24 mėn.	Garantijos laikas 24 mėn. <i>Žr. Dūmų – gaisro signalizatoriaus mod. DDF14, VP15 garantinį lapą (pažymėta “Nr. 11”)</i>