UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

EPROMA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKOMS

PASIŪLYMAS
DĖL GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS MEDŽIAGŲ PIRKIMO

2015-06-29 Nr.1

Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	**UAB "EPROMA"**
Tiekėjo adresas	Studentų g.2B, LT-50246 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	133797095, LT337970917
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Pasiukevičius
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Darius Kirvaitis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT787044060003093479, AB "SEB bankas, 70440
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Prekybos padalinio vadovas Darius Pasiukevicius
Telefono numeris	8-37-454033
Fakso numeris	8-37-454033
El. pašto adresas	darius.pasiukevicius@eproma.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Kvietimo dalyvauti pirkime taikant mažos vertės pirkimų praktiką (apklausos raštu būdu) dokumentuose ir jų prieduose.

1 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS MEDŽIAGŲ PIRKIMO PASIŪLYMO Nr.1 PRIEDAS Nr.01	7
2.	Techninės specifikacijos	28
3.	Sutarties Nr.150629 projektas	3

Prekybos padalinio vadovas Darius Pasiukevičius

Studentų g.2B, Kaunas
Tel./Faks. (8-37)45 40 33
Tel. (8-37)45 29 47, 45 35 88
E-mail: info@eproma.lt
Įmonės kodas 133797095
PVM kodas LT337970917

A/s Nr. LT787044060003093479,
b/k 70440,
AB "Vilniaus bankas,
Įmonės įregistravimo Nr. AB 93-792
Registruota : Kauno miesto savivaldybėje
Rejestro tvarkytojas: V. Martinaitienė

GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS MEDŽIAGŲ PIRKIMO PASIŪLYMO Nr.1 PRIEDAS Nr.01

KONFIDENCIALU

Eil. Nr.	BVPŽ kodas	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Kiekis iki	Vieneto kaina be PVM, EUR	Vieneto kaina su PVM, EUR	Kaina viso su PVM, EUR	Gamintojas
1.	**35120000-1**	**Adresinis optinis dūmų daviklis** turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas LST EN ISO 13943:2002 - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra: -30^{0}C iki +70^{0}C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V - 3,5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas) 200mkA; - Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. (budintis režimas) 300mkA; - Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; - Daviklio išėjimo srovė I, kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Daviklio korpuso spalva – balta; - Pajungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm^2; - Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE	vnt	**35**	**43,51**	**52,65**	**1842,75**	Schneider Electric

		- Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E						
2.	**35120000-1**	**Adresinis temperatūrinis daviklis** turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002; - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -30^{0}C iki +70^{0}C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V – 3,5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas – 200mkA; - Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. Ūbudintis režimas) – 300mkA; - Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; - Daviklio išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Daviklio korpusas PVC medžiaga arba lygiavertė; - Daviklio korpuso spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm^2; - Daviklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG; - Bendras daviklio žymuo ESMI 52051RE,	vnt	**1**	**36,85**	**44,59**	**44,59**	Schneider Electric
3.	**35120000-1**	**Daviklio bazinis pagrindas** turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002; - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti	vnt	**36**	**6,07**	**7,34**	**264,24**	Schneider Electric

Prekybos paslaugos
Vadovės
Darija Paskievičė

LIETUVOS REPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA
Uždaroji akcinė bendrovė "EPROMA" Joint-stock company Ltd.
KAUNAS

		techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -30^{0}C iki +70^{0}C; - Saugos klasė IP 20; - Bazinio pagrindo korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Bazinio pagrindo spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm^2; - Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP0IV (atitikmuo – B501 arba B501DG).						
4.	**35120000-1**	**Nuotolinis gaisro indikatorius** turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002; - Techniniai gaminio reikalavimai: pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -10^{0}C iki +60^{0}C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Jutiklio įtampa U (nuolatinė) nuo 5V iki 36V; - Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Jutiklio korpuso spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm^2; - Matmenys, gabaritas - ¨80x20mm; - Jutiklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG arba analogas; - Bendras daviklio žymuo – ERI-10	vnt	**12**	**6,99**	**8,46**	**101,52**	Schneider Electric

Uždaroji akcinė bendrovė "EPROMA" Joint-stock Company Ltd. AUNAS

		MiniDisc.						
5.	**35120000-1**	**Adresinio gaisro aliarmo mygtukas** turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002; - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -30^{0}C iki +55^{0}C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Mygtuko srovė I aliarmo metu – 5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) – 24V; - Maksimali srovė I (budintis režimas) 300mkA; - Maksimali srovė su izoliatoriumi grandinėje (budintis režimas) – 400mkA; - Apsaugos klasė – IP24D; - Mygtuko išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm^2; - Bendras daviklio žymuo – MCP5/SR2G.	Vnt	**1**	**56,66**	**68,56**	**68,56**	Schneider Electric
6.	**35120000-1**	**Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena** turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002; - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje;	vnt	**1**	**64,5**	**78,05**	**78,05**	Schneider Electric

		- Aplinkos darbinė temperatūra -25^{0}C iki +70^{0}C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Sirenos srovė I, kai maitinimo štampa 24V – 5,77mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 29V; - Maksimali srovė (budintis režimas) 450mkA; - Garsumas, kai maitinimo įtampa 24V – 95dB; - Apsaugos klasė – IP24C su baze B501 AP IP 44 su baze BPWE10; - Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis-aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; - Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; - Sirenos korpuso spalva – raudona; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm^2; - Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; - Bendras sirenos žymuo – WSO-PR-N33.						
7.	**35120000-1**	**Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena su blykste** turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002; - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -25^{0}C iki +70^{0}C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio	vnt	**1**	**121,22**	**146,68**	**146,68**	Schneider Electric

		≤1000m; - Maksimali sirenos srovė I, kai maitinimo įtampa 24V – 9,05mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I (budintis režimas) 450mkA; - Garsumas, kai maitinimo įtampa 24V – 95dB; - Blykstės dažnumas – 1 Hz; - Apsaugos klasė – IP24C su baze B501 AP IP44 su baze BPWE10; - Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis – aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; - Sirenos korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Sirenos korpuso spalva – raudona; - Prisijungimo laidininko maksimalis diametras – 2,5mm^2; - Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP, BPWE10; - Bendras sirenos žymuo – WSS-PR-N33.						
8.	**35120000-1**	**Gaisro signalizacijos kabelis** turi tenkinti tokias charakteristikas: - Standartas – LST EN ISO 13943:2002; - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -15^{0}C iki +85^{0}C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Darbinė nuolatinė įtampa iki 32V; - Išorinės izoliacijos spalva – raudona;	m	**380**	**0,31**	**0,38**	**144,4**	FABBRICA TRENTINA CONDUTTORI

		- Vardinis dažnis – 50 Hz; - Kabelio struktūra ir laidininko storis – dviejų laidininkų 2x1,0 mm^2; - Ekranas – nealavuotas; - Laidininko struktūra – diagiagyslis laidininkas; - Mažiausias lenkimo spindulys – 64,8mm; - Išorinis kabelio diametras – 5,4mm; - Pakuotė (ekonomiškam montažui) – ne mažiau kaip 50m; - Bendras kabelio žymuo 2x1 TW.						
		Viso be PVM	EUR	**2223,79**				
		PVM	EUR	**467,00**				
		Viso su PVM (rašyti skaičiais ir žodžiais)	EUR	**2690,79**	**Du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt EUR, 79cnt**			

LIETUVOS RESPUBLIKA * REPUBLIC OF LITHUANIA *
Uždarojі akcinė bendrovė "EPROMA" Joint-stock company Ltd.
KAUNAS