

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Vilniaus vandenys“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekė** – Kogeneracinių jėgainių atsarginės detalės (toliau – Prekė).

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Kogeneracinių jėgainių atsarginės detalės (toliau – Prekė).

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/ESAMA SITUACIJA

- 3.1. Pirkimo objekto apimtys (toliau – Objektas) :

Eil. Nr.	Prekė	Reikalavimai Prekei		Matavimo vienetas	Prekių kiekis
1	O-ringas	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 01177727		vnt.	40
2	Tarpinė	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 12302352		vnt.	4
3	O-ringas	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 12128846		vnt.	8
4	Tarpinė	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 12302353		vnt.	4
5	O-ringas	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 01153843		vnt.	8
6	Tarpinė	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 12270878		vnt.	4
7	O-ringas	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 01160620		vnt.	28
8	O-ringas	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 01153845		vnt.	20
9	O-ringas	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 01171113		vnt.	12
10	O-ringas	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 01176807		vnt.	8
11	Flanšinė tarpinė	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 01167556		vnt.	4
12	O-ringas	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 01180772		vnt.	4
13	Flanšinė tarpinė	Detalės kodas pagal MWM katalogą: 01222928		vnt.	4
14	Aušinimo agentas G25	Statinės po 208 ltr.		vnt.	6
15	Rėlė	Veikimo režimai:	Vieno kanalo, automatinis atstatymas, dviejų kanalų, rankinis atstatymas, trumpų jungimų aptikimas kontaktuose, paleidimo testavimas, stebimas rankinis atstatymas, savitikra	vnt.	1
		Produkto standartas:	EN 60947-5-1		
		Standartai:	EN 50156-1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1, VDE 0116		
		Tiekimo įtampa (V):	24,0		
		Įtampos tipas:	DC		

		Terminalų tipas:	Plug-in		
		Momentinių saugos kontaktų skaičius:	3		
		Uždelstų saugos kontaktų skaičius:	0		
		Pagalbinių kontaktų skaičius:	1		
		Puslaidininkinių išėjimų skaičius:	1		
		Maks. srovė esant DC13 I (6 ciklai / min.):	0.4 A		
		Maks. srovė AC15:	0.6 A		
		Plotis :	22.5 mm		
		Aukštis :	98.0 mm		
		Gylis:	120.0 mm		
		Svoris:	200 g		
		Aplinkos temperatūra:	-10 - 60 °C		

#### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Vilniaus m. nuotekų valykla Titnago g. 74, Vilnius

#### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Siūloma Prekė gali būti lygiavertė, tačiau privalo pilnai atitikti 3.1. punkte aprašytą Prekę.

#### 6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos, paleistos ir suderintos per – 20 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos, Pirkėjo nurodytu adresu.

#### 7. PREKĖS KOKYBĖ

7.1. Prekės turi būti kokybiškos ir Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės Pirkėjas patirs nuostolių (jei bus sugadinta Pirkėjo turima įranga ir dėl netinkamos Prekės kokybės bus patiriamos įrenginio prastovos).