

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Vilniaus vandenys“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekė** – Garo katilų maitinimo vandens skaitiklis (toliau – Prekė).

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Garo katilų maitinimo vandens skaitiklis (toliau – Prekė).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/ESAMA SITUACIJA

- 3.1. Pirkimo objekto apimtys (toliau – Objektas) :

Eil. Nr.	Prekė	Reikalavimai Prekei	Matavimo vienetas	Prekių kiekis
1	Garo katilų maitinimo vandens skaitiklis	Diametras – DN 65; Debitas – nuo 0,2 iki 78,75 m ³ /h; R matavimo greitis (Q_3/Q_1) – 125; Koeficientas (Q_2/Q_1) – 1,6; Maks. Slėgio nuostoliai – 40 kPa; Tikslumas – 0,0005 m ³ ; Darbo slėgio diapazonas – nuo 0,3 iki 16 bar;	Vnt.	1

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Vilniaus m. nuotekų valykla Titnago g. 74, Vilnius

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Siūloma Prekė gali būti lygiavertė, tačiau privalo pilnai atitikti 3.1. punkte aprašytą Prekę.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos paleistos ir suderintos per – 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos, Pirkėjo nurodytu adresu.

7. PREKĖS KOKYBĖ

- 7.1. Prekės turi būti kokybiškos ir Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės Pirkėjas patirs nuostolių (jei bus sugadinta Pirkėjo turima įranga ir dėl netinkamos Prekės kokybės bus patiriamos įrenginio prastovos).