

## **PILLER UNIBLOCK-T-P-PB DIESEL SISTEMOS PALAIKYMOS PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

### **1. PIRKIMO OBJEKTAS.**

- 1.1.** „Piller UNIBLOCK –T-P-PB Diesel Sistema“ Dalys ir jų pakeitimo paslauga. BVPŽ kodas – 50532400-7;
- 1.2.** „Piller UNIBLOCK –T-P-PB Diesel Sistema“ Priežiūros paslauga. BVPŽ kodas – 50532400-7.

### **2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS.** Nepertraukiamas maitinimo šaltinis „Piller UNIBLOCK-T-P-PB Diesel sistema“, esantis adresu Geležinkelio g. 2 Vilnius, užtikrina nenutrūkstamą ir kokybišką elektros energijos tiekimą viešosios geležinkelių infrastruktūros įrenginiams.

### **3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PIRKIMO OBJEKTAS:**

- 3.1.** „Piller UNIBLOCK –T-P-PB Diesel Sistemos palaikymo paslauga apima:
  - 3.1.1.** periodinė techninė priežiūra;
  - 3.1.2.** įrenginių remontas ir gedimų šalinimas.
- 3.2.** Atliekant paslaugą užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, saugos nuo elektros, aplinkosaugos reikalavimus. Už šių reikalavimų vykdymą atliekant paslaugą atsakingas Paslaugos teikėjas.
- 3.3.** Paslaugos atliekamos ir eksploatavimo medžiagos naudojamos vadovaujantis Piller UNIBLOCK –T-P-PB Diesel Sistema gamintojų eksploatavimo instrukcijų reikalavimais.
- 3.4.** Periodinė techninė priežiūra atliekama pagal Užsakovo poreikį ir turi būti atlikta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo paraiškos išsiuntimo datos. Užsakovas paraiškoje nurodo tikslų paslaugos pavadinimą pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedo lentelę.
- 3.5.** Visos suteiktos periodinės techninės priežiūros paslaugos turi būti surašytos į esamus priežiūros žurnalus.
- 3.6.** Visi įrenginiai aptarnaujami ir remontuojami eksploatacijos vietoje, naudojant tik naujas originalias (arba lygiavertes) techninės įrangos gamintojo atsargines detales (jeigu detalės yra keičiamos). Detalių pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2018 m.
- 3.7.** Paslaugos teikėjas gedimo atveju privalo sudaryti defektinį aktą ir pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą, dienos. Defektniame akte nurodoma: konkretus sistemos gedimas, gedimo priežastis, reikalingos detalės gedimui pašalinti, detalių ir jų pakeitimo kaina (pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedą).
- 3.8.** Užsakovas gautą defektinį aktą suderina per 2 (dvi) darbo dienas arba pateikia pastabas. Paslaugos teikėjas remonto ir gedimo šalinimo paslaugas pradeda teikti tik gavęs iš Užsakovo suderintą defektinį aktą.
- 3.9.** Informaciją apie įrenginio gedimus Paslaugos teikėjui perduoda Užsakovo darbuotojai faksu arba elektroniniu paštu.
- 3.10.** Gedimas turi būti pašalintas ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakovo defektinio akto suderinimo dienos.
- 3.11.** Gedimas laikomas pašalintu ar suremontuotu, kai pakeičiamos reikiamos detalės atsarginėmis ir/ar sistemos darbas atstatomas pagal gamintojo numatytus parametrus.
- 3.12.** Piller UNIBLOCK –T-P-PB Diesel Sistema po periodinio aptarnavimo ir remonto ar gedimų šalinimo paslaugų suteikimo, privalo būti ne žemesnių techninių ir funkcinių parametrų nei buvo iki periodinio aptarnavimo arba gedimo.
- 3.13.** Visi gedimų šalinimai turi būti pildomi esamuose priežiūros žurnaluose.
- 3.14.** Paslaugos teikėjas, pašalinęs gedimą, perduoda Užsakovo atstovui paslaugų atlikimo aktą, kuriame nurodoma: gedimo aprašymas, atliktos paslaugos, panaudotos detalės, gedimo šalinimo pradžios ir pabaigos laikas, kas atliko darbus, kas priėmė darbus.
- 3.15.** Užsakovui pateikiami pakeistų detalių patikros protokolai, pasai, aprašymai ir sertifikatai, programinė ir instaliacinė įranga skaitmeninėje laikmenoje. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.