

PATALPOS ĮRENGIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Nr.
Vilnius

Valstybės įmonė Registrų centras, juridinio asmens kodas 124110246, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Satela“, juridinio asmens kodas 123432365, atstovaujama direktoriaus Valdo Stakausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami **Šalimi**, o abu kartu – **Šalimis**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Rangovo pasiūlymas Registrų centro viešojo pirkimo komisijos 2020-10-23 sprendimu Nr. 10 buvo pripažintas laimėjusiu Užsakovo vykdytą skelbiamą apklausą „Patalpos įrengimo darbai“ (pirkimo Nr. 507258);
 - Rangovas siūlo Užsakovui pirkimo dokumentus ir reikalavimus atitinkančius patalpos įrengimo darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas pageidauja juos pirkti,
- Šalys, pageidaudamos priimti sutartinius įsipareigojimus, susitaria ir sudaro šią Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **Sutartis**).

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo Užsakovui atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1 priede „Patalpos įrengimo techninė specifikacija“.

1.2. Rangovas per 5 (penkis) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo su Užsakovu suderina atliekamų Darbų planą.

1.3. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ KAINA

2.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos. **Pradinė Sutarties vertė (Sutarties kaina)** – 119.800,00 (šimtas devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai eurų) Eur be PVM (144.958,00 (šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai) Eur su PVM).

2.3. Sutarties kaina apima:

2.3.1. visus Rangovui privalomus mokėti mokesčius ir visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas;

2.3.2. tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2.4. Užsakovas už visą Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 %, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

2.5. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 %, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 % ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – **Metodika**) III skyriuje. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti tiekėjo siūlomi Darbų įkainiai, kuriais remiantis galima apskaičiuoti, ar neviršijama minėta riba, juos nustatant turi būti vadovaujamas Metodikos 28 punkte nustatytais kainodaros taisyklėmis.

2.6. Sutartyje nurodyta Sutarties kaina nebus keičiama ar perskaičiuojama.

3. APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties 3.3 punkte nurodytu būdu pateiktos sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data, numeris ir Darbų perdavimo-priėmimo akto data ir numeris.

3.2. Mokėjimai dalimis, t. y. už atliktą Darbų dalį netaikomi.

3.3. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/2370 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

3.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, įskaitant šias sąlygas:

3.5.1. Rangovus turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui;

3.5.2. avansinis mokėjimas subtiekejui nemokamas;

3.5.3. subtiekęjas sąskaitas faktūras Užsakovui pateikia Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka;

3.5.4. Užsakovas su subtiekeju atsiskaito Sutarties 3.1 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

4. SUSIRAŠINĖJIMAS

4.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

4.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

5.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti tinkamą Darbų atlikimą.

5.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

5.5. Užsakovas turi teisę nemokėti už Darbus, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta neteisinga suma, kol suma nebus ištaisyta.

5.6. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pranešti Rangovui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą bei Sutartyje įvardytų atsakingų asmenų kontaktinių duomenų pasikeitimus (jeigu jų atsirastų Sutarties vykdymo metu) raštu arba elektroniniu būdu.

5.7. Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį, Užsakovas turi teisę:

5.7.1. reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Sutartyje nustatytus delspinigius;

5.7.2. reikalauti, kad Rangovas atlygintų dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atsiradusius nuostolius;

5.7.3. vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytą baudą.

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Rangovas laikosi visų galinčių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

6.2. Rangovas turi teisę atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių Šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, kai Rangovas negali pristatyti savo pasiūlyme nurodyto modelio klimato kontrolės sistemos ir/ar nepertraukiamo maitinimo šaltinio, Užsakovui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Rangovo pasiūlyme nurodytos klimato kontrolės sistemos ir/ar nepertraukiamo maitinimo šaltinio kainos, pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede „Patalpos įrengimo techninė specifikacija“ įtvirtintus reikalavimus atitinkančią ir ne blogesnių nei pasiūlyme nurodytųjų techninių charakteristikų klimato kontrolės sistemą ir/ar nepertraukiamo maitinimo šaltinius.

6.3. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.4. Rangovas įsipareigoja užtikrinti Sutarties vykdymo metu iš Užsakovo gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.

6.5. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievolės, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su Darbų atlikimu.

6.6. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti Darbus ir suteikti 5 (penkerių) metų garantiją ir 10 (dešimties) metų garantiją paslėptiems darbams, skaičiuojant nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.7. Rangovas įsipareigoja klimato kontrolės sistemai ir nepertraukiamiesiems maitinimo šaltiniams (toliau – Prekės) bei jų montavimo ir konfigūravimo darbams suteikti ne trumpesnę nei 36 mėnesių trukmės garantiją bei teikti garantinę priežiūrą.

6.8. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinę saugumą darbų atlikimo metu.

6.9. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui.

6.10. Rangovas įsipareigoja nedelsiant pranešti Užsakovui apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą bei Sutartyje įvardytą už Sutarties tinkamą vykdymą atsakingų asmenų kontaktinius duomenų pasikeitimus (jeigu jų atsirastų Sutarties vykdymo metu) raštu arba elektroniniu paštu.

7. DARBŲ METU SUMONTUOTŲ PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

7.1. Rangovas garantuoja Darbų metu sumontuotų Prekių kokybę. Prekių kokybė, ženklavimas ir įpakavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

7.2. Prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminas negali būti trumpesnis, nei reikalaujama šioje Sutartyje.

7.3. Prekių Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

7.4. Rangovas kartu Darbų priėmimo-perdavimo metu privalo pateikti Užsakovui laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekių eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma Darbų perdavimo-priėmimo akte.

7.5. Rangovas garantuoja, kad visos pristatytos Prekės yra be defektų ir atitinka gamintojo reikalavimus.

7.6. Garantinio laikotarpio metu Rangovas Užsakovo patalpose privalo nemokamai šalinti gedimus arba sugedusias Prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis. Rangovas apmoka visas su garantiniu remontu susijusias išlaidas.

7.7. Jeigu Rangovas per nurodytą terminą nepašalina gedimų arba nepakeičia sugedusių Prekių, Užsakovas turi teisę pašalinti prekių trūkumus savo jėgomis ir savo sąskaita, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas Užsakovo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius.

7.8. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms galioja likusį Prekių garantinį terminą.

7.9. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems Užsakovui pažeidus gamintojo nustatytas prekių eksploatacijos sąlygas nurodytas Rangovo pateiktame Prekių garantiniame rašte arba Darbų perdavimo-priėmimo akte.

7.10. Rangovui nustačius gamintojo nustatytą Prekių eksploatacijos sąlygų pažeidimą, Rangovas surašo ir perduoda Užsakovui įrangos eksploatacijos sąlygų pažeidimo aktą.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties 2 priede „Rangovo pasiūlymas“ nurodytus subtiekejus ir/arba specialistus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekejo ir/arba specialisto, numatyto Sutarties 2 priede „Rangovo pasiūlymas“, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subtiekejui ir/arba specialistui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekejas ir/arba specialistas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekejas ir/arba specialistas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų subtiekejo ir/arba specialisto pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo ir/arba specialisto padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją ir/arba specialistą reikalavimus atitinkančiu subtiekeju ir/arba specialistu.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekejo ir/arba specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekejo ir/arba specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 3.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti Darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų Darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Rangovui vėluojant suteikti pagal garantinės priežiūros sąlygas nustatytą įrangos gedimų šalinimą, Rangovas Užsakovui moka 15,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą gedimų šalinimo dieną, kiekvienam atvejui.

9.4. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Šią baudą Rangovas turi sumokėti ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo gavimo dienos.

9.5 Rangovui ne dėl Užsakovo kaltės, nesant svarbių priežasčių, vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Šią baudą Rangovas turi sumokėti ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo gavimo dienos.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.3.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

10.3.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

10.3.3. Užsakovo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.3.4. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis. Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

10.3.4.1. Subteikėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas;

10.3.4.2. Rangovo vėlavimas atlikti Darbus ilgiau nei 30 kalendorinių dienų;

10.3.4.3. Darbų neatitikimas Sutarties 1 priede „Patalpos įrengimo techninė specifikacija“ pateiktiems reikalavimams ir jų neištaisymas per 14 kalendorinių dienų nuo Užsakovo įspėjimo.

10.3.5. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška ar panaši situacija, taip pat kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per (penkias) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie jo atžvilgiu pradėtas minėtas procedūras ir/arba jo organizacinės struktūros keitimą.

10.4. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir / arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Rangovas), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, teikimą.

10.5. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų Darbų teikimas atnaujinamas.

10.6. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos mažiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

10.7. Tais atvejais, kai sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos daugiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, Darbų teikimo terminas pratęsimas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

10.8. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant motyvuotas priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridėdant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

10.9. Jei Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.10. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos,

kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

11.1. Taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. nuostatos.

12. TAIKYTINA TEISĖ

12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

13.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. KONFIDENCIALUMAS

14.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją.

14.2. Rangovas įsipareigoja laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Rangovas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją.

14.3. Konfidencialia informacija laikoma:

14.3.1. bet koku būdu išreikšta informacija (rašytinė, žodinė, elektroninė ar vizualinė), kuria Šalys apsieičia Sutarties vykdymo metu;

14.3.2. kita informacija, pažymėta kaip konfidenciali ar nors ir nepažymėta, bet pagal savo turinį ir pobūdį laikytina konfidencialia.

14.4. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

14.5. Konfidencialia informacija nelaikoma Sutarties kaina, taip pat informacija, kuri:

14.5.1. yra viešai prieinama ar tapo viešai prieinama ne dėl kitos Šalies kaltės, taip pat informacija, kuriai Lietuvos Respublikos teisės aktai suteikia viešosios informacijos statusą;

14.5.2. buvo žinoma Rangovui prieš pasirašant Sutartį, ir ta informacija buvo gauta nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų;

14.5.3. nėra laikoma konfidencialia pagal Šalių rašytinį susitarimą.

14.6. Kilus neaiškumui, ar informacija yra konfidenciali, Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą dėl informacijos pobūdžio nustatymo.

14.7. Rangovas užtikrina, kad jo paskirti asmenys, dalyvaujantys Sutarties vykdyme, laikysis konfidencialumo reikalavimų Sutarties vykdymo metu ir įsipareigos neatskleisti konfidencialios informacijos perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

14.8. Rangovas įsipareigoja įgyvendinti tinkamas fizines, technines, programines ir organizacines priemones, skirtas konfidencialiai informacijai apsaugoti.

14.9. Rangovas bei jo paskirti asmenys, kurie sužino konfidencialią informaciją, gali ja naudotis tik tuo tikslu, dėl kurio ši informacija buvo atskleista, ir tik tiek, kiek būtina Šalių bendradarbiavimui.

14.10. Rangovas naudojasi konfidencialia informacija taip, kad būtų užtikrintas Sutarties įsipareigojimų vykdymas, bei konfidencialia laikomos informacijos saugumas ir neprieinamumas tretiesiems asmenims.

14.11. Jeigu Rangovas sužino ar pagrįstai įtaria, kad konfidenciali informacija gali būti atskleista tretiesiems asmenims, jis įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių konfidencialiai informacijai apsaugoti.

14.12. Rangovas įsipareigoja nedelsiant pranešti Užsakovui, jeigu sužino arba pagrįstai įtaria, kad konfidenciali informacija buvo neteisėtai atskleista tretiesiems asmenims.

14.13. Nutraukus Sutartį arba įgyvendinus tikslą, dėl kurio konfidenciali informacija buvo atskleista, Rangovas privalo sunaikinti visą iš Pirkėjo gautą konfidencialią informaciją. Užsakovui pareikalavus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo reikalavimo pateikimo dienos Rangovas turi pateikti rašytinį patvirtinimą apie konfidencialios informacijos sunaikinimą nurodant naudotas informacijos naikinimo priemones.

14.14. Rangovui draudžiama daryti iš Užsakovo gautos konfidencialios informacijos kopijas.

14.15. Rangovas, savo veiksmais ir (arba) neveikimu pažeidęs ir (arba) netinkamai vykdantis konfidencialumo reikalavimus, įsipareigoja nedelsiant, gavęs Pirkėjo pretenziją, atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kurie atsiranda dėl Sutartyje numatytų konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimo ir (arba) netinkamo vykdymo.

15. KITOS NUOSTATOS

15.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

15.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

15.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Turto valdymo skyriaus turto valdymo specialistas el. paštas

Rangovo asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą yra

Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

15.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

15.5. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

15.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

16.1.1. **1 priedas.** Patalpos įrengimo techninė specifikacija;

16.1.2. **2 priedas.** Rangovo pasiūlymas;

16.1.3. **3 priedas.** Darbų perdavimo-priėmimo akto forma.

17. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Valstybės įmonė Registrų centras:

Adresas: Lvovo g. 25-101,
03920 Vilnius
Tel. (8 5) 268 8262
Faksas (8 5) 268 8311
El. paštas info@registrucentras.lt
Juridinio asmens
kodas 124110246
PVM mokėtojo
kodas LT241102419
A. s. LT944010042400050387
Bankas AB Luminor bankas;

Generalinis direktorius
Saulius Urbanavičius

UAB „Satela“:

Adresas: Eišiškių pl. 25B, Vilnius
Tel. 8 699 90743
Faksas -
El. paštas rytis@satela.lt
Kodas 123432365
PVM mokėtojo
kodas LT234323610
A. s. LT507044060001097626
Bankas SEB Bankas

Direktorius
Valdas Statkauskas

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

PATALPOS ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija

- 1.1. Registrų centras siekia įrengti patalpas, esančias Vilniaus mieste.
- 1.2. Patalpų įrengimo metu elektros energijos įvadai, klimato kontrolės sistema ir kiti įrengiami inžinieriniai sprendimai turėtų būti projektuojami penkerioms aktyvią įrangą talpinančioms spintoms, turinčioms maksimalią po 6 kW galią ir techninėse specifikacijose aprašyti klimato kontrolės sistemos galiai. Visa pateikiama įranga/įrenginiai privalo būti nauji ir nenaudoti.
- 1.3. Tiekėjas, per 5 (penkis) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo turės parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti patalpos įrengimo projektą, kuriame turėtų būti aprašyti ir brėžiniuose atvaizduoti šioje techninėje specifikacijoje aprašomi darbai bei įsigyjama įranga.
- 1.4. Prieš teikdamas pasiūlymą ir norėdamas aiškiau suprasti techninėje specifikacijoje aprašomus reikalavimus tiekėjas CVP IS priemonėmis pateikęs prašymą ir pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą gali apsilankyti patalpose ir jam gali būti pateikti preliminarūs darbų projektai ir įrangos išdėstymo schema.
- 1.5. Tiekėjas bus atsakingas už visų savo siūlomų sprendimų tarpusavio suderinimą ir suderinimą su įgaliotomis institucijomis, pastatų savininkais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.
- 1.6. Patalpos įrengimo metu siekiama:
 - 1.6.1. Įrengti elektros energijos instaliacijos naujus įvadus:
 - pirmas įvadas pateikiamas iš pastato (su generatoriumi), prognozuojamas galingumas 43kW ;
 - antras įvadas iš miesto elektros tinklo, prognozuojamas galingumas 60kW;
 - 1.6.2. Įrengti naują klimato kontrolės sistemą;
 - 1.6.3. Įrengti „šiltą-karštą“ zoną;
 - 1.6.4. Įrengti keturias naujas aktyvią įrangą talpinančias spintas;
 - 1.6.5. Įrengti lokalų duomenų perdavimo tinklą;
 - 1.6.6. Įrengti naujus nepertraukiamo maitinimo šaltinius.

2. Patalpos įrengimo reikalavimai

- 2.1. Darbų atlikimo terminai: Techninės specifikacijos 1.6.1-1.6.6 punktuose nurodyti darbai turi būti atlikti ir įranga pristatyta per 45 k. d. po sutarties įsigaliojimo.
- 2.2. Visi atliekami darbai turi būti atliekami nepažeidžiant esamų inžinierinių sistemų garantijų ir užtikrinant veikiančių sistemų bei gretimų patalpų apsaugą nuo dulkių.
- 2.3. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje turi būti atliktas patalpos grindų valymas nuo darbų metu susidariusių dulkių ar panaudotų instaliacinių medžiagų.
- 2.4. Atlikus darbus tiekėjas privalo atlikti patalpų ir patalpoje esančių paviršių valymą.
- 2.5. Elektros energijos instaliacijos įrengimo reikalavimai:
 - 2.5.1. Elektros energijos instaliacija turi būti suprojektuota ir pritaikyta parenkant reikiamas instaliacines medžiagas:
 - 2.5.1.1. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniams turi būti užtikrinta ne mažiau kaip 30kW (UPS pajungtam iš miesto tinklo) ir ne mažiau kaip 30kW (įvadui iš pastato su generatoriumi).
 - 2.5.1.2. Klimato kontrolės sistemoms turi būti užtikrinta ne mažiau kaip 26kW iš įvado, pajungto iš miesto tinklo ir 13kW (įvadui iš pastato su generatoriumi);
 - 2.5.1.3. Ne mažiau kaip 4kW (iš miesto įvado) buitiniams rozetėms serverinės patalpoje iš miesto įvado apeinant UPS;
 - 2.5.2. Kiekvienai aktyvią įrangą talpinančiai spintai turi būti įrengiami trifaziai 32A paskirstymo automatai. Paskirstymo automatai turi būti sumontuoti atskirame skyde;

2.5.3. Elektros energijos įrengimas įvadui iš miesto elektros tinklo turi būti suprojektuotas taip, kad be papildomos instaliacijos būtų galima prijungti elektros generatorių (įrengtas papildomas skydas);

2.5.4. Įrengti maitinimą juostinei bibliotekai;

2.5.5. Užtikrinti nenutrūkstamą maitinimą esamos įrangos (I, II aukšto vartotojų tinklo komutatoriams, PBX) per esamą pajungimą.

2.6. Klimato kontrolės sistemos reikalavimai:

2.6.1. Patalpose esanti klimato kontrolės sistema ir jos instaliaciniai elementai turi būti demontuoti ir utilizuoti;

2.6.2. Turi būti įrengta nauja automatinė klimato kontrolės sistema, kuri kontroliuoja patalpos šildymą, ventiliaciją ir kondicionavimą 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Automatinė klimato kontrolės sistema turi turėti arba turi būti išplėsta papildoma įranga, turinčią temperatūros, drėgmės, vandens atsiradimo stebėjimo ir informavimo sistemą, kuri pranešimus galėtų siųsti nuotoliniu būdu;

2.6.3. Automatinė klimato kontrolės sistema turi turėti rezervą ir gedimo ar padidėjusios temperatūros atveju turi automatiškai pradėti veikti rezervinis patalpos klimato kontrolės įrenginys, kuris turi būti ne mažesnės galios nei tas, vietoj kurio jis pradeda veikti;

2.6.4. Šaltas oras bus tiekiamas palei grindis, karštas – ištraukiamas iš suprojektuotos karštosios zonos;

2.6.5. Patalpoje turi būti palaikoma 18–27 °C oro temperatūra. Apie pasikeitusią patalpos temperatūrą, drėgmės lygį, vandens atsiradimą, galimą įrangos perkaitimą automatinė klimato kontrolės sistema turi nuotoliniu būdu turi informuoti apie monitoringo sistemą (integruojant su ManageEngine sistema arba išsiunčiant el. paštu pranešimą ar pan.);

2.6.6. Klimato kontrolės šaltinio galia turi būti ne mažesnė nei 13+13kW (3 kondicionieriai po 13kW, vienas iš jų rezervinis);

2.6.7. Klimato kontrolės įranga turi užtikrinti kanalinį oro padavimo srauto galimybę, įvertinus išorinių blokų montavimo atstumus, preliminarus atstumas tarp išorinio ir vidinio bloko ~80 m, preliminarus aukščių perkirtis ~30 m. Tikslūs atstumai bus žinomi įvertinus patalpą ir parengus projektą).

2.6.8. Vienas pagrindinio klimato kontrolės įrenginio išorinis blokas turi būti sumontuotas senųjų blokų vietoje, kiti pagrindinio ir atsarginio klimato kontrolės įrenginių išoriniai blokai ant pastato stogo.

2.6.9. Klimato kontrolės sistemai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėnesių trukmės garantija bei teikiama 7 dienas per savaitę, 24 valandų per parą garantinė techninė priežiūra sistemos eksploatavimo vietoje. Reakcijos laikas į gedimus ne daugiau 4 val. Sistemos darbinė būklė turi būti atstatoma ne ilgiau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos;

2.6.10. Klimato kontrolės sistemai garantijos teikimo laikotarpiu turi būti atliekamas profilaktinis aptarnavimas pagal gamintojo nustatytus reikalavimus;

2.6.11. Klimato kontrolės sistema turi būti pritaikyta dirbti 24x7 režimu ir esamomis klimato sąlygomis;

2.6.12. Klimato kontrolės sistema turi atitikti LR normatyvinius aktus ir galiojančius priešgaisrinės saugos reikalavimus;

2.6.13. Tiekėjas turi pateikti klimato kontrolės sistemos gamintojo ar jo įgalioto atstovo Lietuvoje išduotą dokumentą, patvirtinantį teisę parduoti, montuoti ir aptarnauti siūlomą įrangą, bei patvirtinimą, kad siūloma įranga atitinka keliamus reikalavimus.

2.7. „Šiltos-karštos“ zonos reikalavimai:

2.7.1. Konstrukcija turi uždaryti karšto oro zoną sujungiant klimato kontrolės įrenginius (kondicionierius) kanalus ir aktyvią įrangą talpinančių spintų eiles;

2.7.2. Konstrukcija turi būti lengvai išardoma esant poreikiui prieiti prie lubose sumontuotų šviestuvų ir daviklių;

2.7.3. Konstrukcija turi apimti patalpoje numatytas aktyvią įrangą talpinančias spintas ir šaldymo sistemos įrenginius;

- 2.7.4. Konstrukcija turi būti tvirta ir hermetiška oro srautų atskyrimui;
- 2.7.5. Patekimui į karštą zoną turi būti numatytos slankiojančios ar varstomos durys;
- 2.7.6. Visos atskyrimo konstrukcijos plokštumos bei durys turi būti pagamintos iš anoduoto profilių rėminto skaidraus ne mažiau kaip 5 mm storio polikarbonatinio ar analogiškos medžiagos kanalinio stiklo;
- 2.7.7. Konstrukcijos statramsčiai ar kiti atraminiai elementai turi tvirtinti prie patalpos grindų ar lubų;
- 2.7.8. Konstrukcijos plokštuma turi būti tvirtinama tik prie statramsčių;
- 2.7.9. Tarpai tarp konstrukcijų ir aktyvią įrangą talpinančių spintų ar kitos įrangos, prie kurios liečiasi konstrukcija, turi būti hermetizuoti;
- 2.8. Aktyvią įrangą talpinančių spintų reikalavimai:
- 2.8.1. Įrengiamas kiekis – 5 vnt.
- 2.8.2. Pristatomas kiekis – 4 vnt. (viena spinta jau yra įrengiamoje patalpoje);
- 2.8.3. 42U talpos;
- 2.8.4. Išmatavimai 2000 mm x 1000 mm x 750 mm. (aukštis-gylis-plotis);
- 2.8.5. Išlaikoma apkrova – ne mažiau 1000 kg;
- 2.8.6. Priekinės ir galinės durys – rakinamos, perforuotos o šonai uždari;
- 2.8.7. Kiekvienoje spintoje turi būti sumontuotos kabelių paskirstymo kilpos iš abiejų pusių po 9 vnt. (viso 18 vnt. per spintą);
- 2.8.8. Prie kiekvienos spintos turi būti pateikta ne mažiau kaip 8 kabelių paskirstymo panelės.
- 2.8.9. Virš aktyvią įrangą talpinančių spintų turi būti įrengiamos naujos kabeliams skirtos kopėtėlės (atsiotos maitinimo ir duomenų perdavimo tinklo kabeliams) ar pritaikomos esamos ir įrengiamos reikiamos elektros jungtys (kištukiniai lizdai EC 60309, 10 vnt.) aktyvią įrangą talpinančių spintų PDU pajungimui nuo nepertraukiamo maitinimo šaltinių. Kiekvienoje spintoje turi būti sumontuoti 2 vnt. trifazius PDU iš kiekvieno UPS, kurių parametrai ne blogesni nei:
- Maksimali srovė: 32A;
 - Prievadai (nemažiau kaip): 19xC13 ir 4xC19;
 - PDU turi turėti tvirtinimo elementus montavimui serverių spintoje;
 - PDU turi turėti įvadinį kabelį su IEC 60309 kištuku;
 - PDU aukštis ne daugiau 1600 mm;
 - Aplinkos sąlygų (oro temperatūros, santykinio oro drėgnumo) daviklių fiksavimas;
 - Distancinis valdymas/stebėjimas per Ethernet prievadą.
- 2.9. Duomenų perdavimo tinklo reikalavimai:
- 2.9.1. Dvi spintos su pagrindine komutacine spinta turi būti sujungtos po 24 UTP Cat6 ir 96 šviesolaidinėmis multimodinėmis skaidulomis (kabeliu). Komutacijai turi būti naudojamos komutacinės panelės su RJ45 UTP Cat6 ir optinėmis LC tipo jungtimis;
- 2.9.2. Kitos dvi spintos ir juostinės bibliotekos spinta su pagrindine komutacine spinta turi būti sujungtos po 24 UTP Cat6 ir 48 šviesolaidinėmis multimodinėmis skaidulomis (MM kabeliu). Komutacijai turi būti naudojamos komutacinės panelės su RJ45 UTP cat6 ir optinėmis LC tipo jungtimis.
- 2.9.3. Optinių kabelių ODF moduliai turi turėti ne mažiau kaip po 48 LC jungtis.
- 2.9.4. Įrengti 24 skaidulų (single mode, SM) ir 24 (multi mode, MM) optinius jungiamuosius kabelius tarp Kudirkos g. 18-3 Vilnius I ir II aukšto serverinių patalpų. Optinių kabelių ODF turi būti 1U su 48 LC jungtimis (po 24 kiekvieno tipo skaiduloms (SM, MM). Preliminarus kabelio ilgis iki 100m.
- 2.10. Nepertraukiamo maitinimo šaltinių reikalavimai:
- 2.10.1. Turi būti įrengiami du nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1.	Bendrieji reikalavimai	
1.1.	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.	
1.2.	Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad įrangos gamintojas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nėra oficialiai paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos nutraukimą (end of life).	
1.3.	Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad įrangos atsarginės dalys bus tiekiamos ne trumpiau, kaip 5 (penkerius) metus po įrangos gamintojo oficialaus paskelbimo apie siūlomos įrangos gamybos nutraukimą (end of life).	
1.4.	Tiekėjas kartu su įranga turės pateikti visą reikiamą įrangos dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti lietuvių arba anglų kalba.	
1.5.	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į siūlomos įrangos gamintojo interneto puslapį, kuriame pateikta išsami ir tiksli pasiūlytos įrangos techninė specifikacija.	
1.6.	Garantijos/garantinės priežiūros sąlygos: • Įrangai ir įrangos montavimo bei konfigūravimo darbams suteikiama 36 mėnesių gamintojo garantija, skaičiuojama nuo įrangos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos; • Garantijos galiojimo laikotarpiu tiekėjas turi nemokamai atlikti įrangos gedimų šalinimą, profilaktinę priežiūrą ir konsultuoti perkančiąją organizaciją įrangos eksploatavimo klausimais; • Tiekėjas turi teikti įrangos gedimų (incidentų) registravimo paslaugas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę; • Apie įrangos gedimą (incidentą) perkančioji organizacija tiekėją informuoja telefonu, elektroniniu paštu arba raštu; • Gavęs pranešimą apie įrangos gedimą (incidentą) tiekėjas turi reaguoti (atvykti į įrangos buvimo vietą) ne ilgiau, kaip per 4 val. Tiekėjas privalo pašalinti gedimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie įrangos gedimą (incidentą) iš perkančiosios organizacijos gavimo dienos. Šis terminas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susitarimu gali būti pratęstas, esant nenumatytoms ir pagrįstoms aplinkybėms, pvz. jei gedimo pašalinimui reikalingų atsarginių įrangos detalių ar medžiagų įsigijimui reikalingas ilgesnis terminas. • Garantijos galiojimo laikotarpiu tiekėjo atliktų įrangos gedimų šalinimo ar profilaktinės priežiūros darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas tiekėjo ir perkančiosios organizacijos pasirašomu perdavimo–priėmimo aktu.	
2.	Techniniai reikalavimai	
2.1.	Pagrindiniai techniniai reikalavimai	2 NMS (su akumuliatorių baterijomis) montuojami atskiruose spintose, kurių dydis parenkamas pagal patalpą. NMS turi būti dvigubos konversijos (pagal IEC 62040-3 standarto klasifikaciją) su galimybe dirbti ekonominiame režime; Modulinės konstrukcijos, su galimybe atjungti avarinius pranešimus dėl (N-1) režimo signalizacijos suveikimo, kai sugedus vienam moduliui likusiems (likusiam) nepakaktų galingumo užtikrinti numatytą galią. NMS tokiu atveju turi persijungti į BYPASS režimą. Baterijų kiekis NMS skaičiuojamas taip, kad esant 30 kW apkrovimui energija būtų tiekiamą ne mažiau kaip 15 min.

		Baterijos į spintą turi būti montuojamos atskirais stelažais. Turi būti galimybė „hot swap“ režime keisti baterijas atskirais stelažais, mažinti, didinti NMS veikimo laiką iš akumuliatorių. NMS turi palaikyti vidinį ir išorinį gretšakės (bypass) įrenginį (Bypass skydas). NMS komplektuojami su vidinėmis gretšakės (bypass) grandinėmis ir išoriniais gretšakės (bypass) grandinių skydais. Turi būti galimybė iš interneto naršyklės prisijungti prie NMS ir stebėti jų darbo parametrus tokius kaip įėjimo/išėjimo įtampas ir sroves, apkrovą, temperatūras, darbo nuo akumuliatorių trukmę ir pan. Galimybė stebėti ir valdyti NMS parametrus naudojant TCP/IP, SNMP, HTTP/HTTPS protokolus.
2.2.	Išėjimo galia	Ne mažiau 30kW.
2.3.	Plėtimo galimybė	Ne mažiau kaip iki 60kW esamam korpuse.
2.4.	Naudingumo koeficientas	Ne mažiau 96% dvigubos konversijos režime; Ne mažiau 99% - ekonominiame režime.
2.5.	Santykinis drėgnumas	Ne mažiau 10-95% be kondensacijos. Aktualus nuo 2020-09-22.
Įėjimas:		
2.6.	Nominali įtampa:	400V, 3 fazės, nuo 45 Hz. Aktualus nuo 2020-09-25.
2.7.	Leistinos įtampos ribos:	Ne mažiau kaip -20% ir ne mažiau kaip +20%
2.8.	Leistinos dažnio ribos:	Panaikintas nuo 2020-09-25.
2.9.	Galios koeficientas (cosφ):	Ne mažiau 0,99
Išėjimas:		
2.10.	Nominali įtampa:	230/400V, 3 fazės
2.11.	Įtampos ribos:	Ne daugiau ±1 %.
2.12.	Dažnio ribos:	Ne daugiau ±0.1 %.
2.13.	Leistinos perkrovos:	110 ne mažiau kaip 10 min; 125 % ne mažiau kaip 1 min.
Elektroninė gretšakė (bypass)		
2.14.	Leistinos įtampos ribos:	Ne mažiau ± 10 %.
Akumuliatorių baterijos		
2.15.	Tipas:	Neaptarnaujamos, VRLA AGM, skirtos rezerviniams maitinimo sistemoms, tarnavimo laikas ne mažiau kaip 10-12 metų pagal EuroBat
2.16.	NMS autonominis darbo laikas iš akumuliatorių, veikiant 30kW apkrovimu:	Ne mažiau 15 min.
2.17.	Montavimas:	NMS spintoje atskiruose stelažuose.
Kiti reikalavimai		
2.18.	Sertifikavimas:	CE (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos atitikties deklaraciją)

3.	Įrangos pristatymo, sumontavimo ir parengimo naudoti terminai ir sąlygos
3.1.	Įrangą turi būti pristatyta, sumontuota, parengta naudoti, ištestuota (testavimo terminas – ne trumpesnis, kaip 24 val.) ir perduota perkančiajai organizacijai per 45 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Vilniaus mieste esančiose patalpose.
3.2.	NMŠ išėjimai turi būti paskirstyti 5-ioms aktyviai įrangą talpinančios spintoms: kiekvienai spintai trifaziai 25A paskirstymo automatai ir reikiamo skersmens kabeliai pasibaigiantys kištukiniais lizdais IEC 60309. Kiekvieno NMŠ paskirstymo automatai turi būti sumontuoti atskiruose skyduose.
3.3.	Kartu su kiekvienu NMŠ turi būti sumontuoti išoriniai gretšakės (bypass) įrenginys (Bypass skydas) su reikiamo galingumo kirtikliais. Skydai turi būti pajungti prie įvadų. Įvado ir apkrovos kabelių skerspjūvis turi būti tinkamas 60kW nepertraukiamo maitinimo šaltinio pajungimui. Gretšakės (bypass) įrenginys, turi užtikrinti apkrovos perjungimą tiesiai į tinklą arba per NMŠ be elektros tiekimo nutraukimo.
4.	Reikalavimai tiekėjui
4.1	Tiekėjas turi būti siūlomo nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinius (toliau – įranga, NMŠ) gamintojas, arba, jei pats siūlomos įrangos negamina, turi turėti rašytinį susitarimą su gamintoju dėl prekybos siūloma įranga ir jos montavimo. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba rašytinį susitarimą su gamintoju dėl prekybos siūloma įranga ir jos montavimo. Tiekėjas, jei jis yra siūlomos įrangos gamintojas, turi turėti siūlomos įrangos techninio (garantinio) aptarnavimo centrą. Jei tiekėjas pats siūlomos įrangos negamina, turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą techninio (garantinio) aptarnavimo centrą arba galiojančią bendradarbiavimo sutartį su siūlomos įrangos gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo centru arba su siūlomos įrangos gamintojo autorizuotu techninio (garantinio) aptarnavimo centru. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti: • Jei tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas – dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi siūlomos įrangos techninio (garantinio) aptarnavimo centrą; • Jei tiekėjas pats siūlomos įrangos negamina – siūlomos įrangos gamintojo išduotą galiojančią pažymą (ar kitą dokumentą), patvirtinantį autorizuoto techninio (garantinio) aptarnavimo centro statuso suteikimą tiekėjui, arba galiojančią bendradarbiavimo sutartį (ar kitą dokumentą) su siūlomos įrangos gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo centru arba su siūlomos įrangos gamintojo autorizuotu techninio (garantinio) aptarnavimo centru.

Valstybės įmonė Registrų centras

Generalinis direktorius
Saulius Urbanavičius

UAB „Satela“:

Direktorius
Valdas Statkauskas

Patalpos įrengimo viešojo pirkimo-
pardavimo sutarties Nr.
3 priedas

(Perdavimo–priėmimo akto forma)
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

(sudarymo vieta)

Šį aktą pasirašę atsakingi asmenys pažymi, kad, vadovaudamiesi pasirašytos Patalpos įrengimo viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ____ nuostatomis, Rangovas perduoda, o Užsakovas priima:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.)

Jeigu atsisakoma priimti Darbus, ar jų dalį, dėl perdavimo–priėmimo metu pastebėtų trūkumų, jie nurodomi ir aprašomi šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Trūkumų aprašymas	Numatomas trūkumų pašalinimo terminas	Pastabos

Pastaba: jei Darbų kokybės trūkumų nėra pastebėta, lentelė turi būti perbraukta „Z“ formos brūkšniais.

PRIĖMĖ:

Valstybės įmonė Registrų centras

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

Valstybės įmonė Registrų centras

Generalinis direktorius
Saulius Urbanavičius

PERDAVĖ:

(Rangovas):

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

UAB „Satela“:

Direktorius
Valdas Statkauskas

Uždaroji akcinė bendrovė "SATELA"
 Adresas: Eišiškių pl. 25 B, LT-02184 Vilnius
 Tel.: (5) 2620112
 Faks.: (5) 2127047
 E-paštas: info@satela.lt

Įmonės kodas 123432365
 PVM mok. k. LT234323610
 Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centro Vilniaus fil.
 Įm. reg. Nr. AB95-1854
 Sąskaita LT50 7044 0600 0109 7626

Valstybės įmonei Registrų centrui

PASIŪLYMAS PATALPOS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMUI

2020-10-05

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB "SATELA", id. kodas 123432365
Dalyvio kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi)	NĖRA
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Eišiškių pl. 25B, LT-02184 Vilnius
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Direktorius Valdas Stakauskas
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	
Dalyvio el. pašto adresas	
Dalyvio telefono numeris	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

1. Siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR su PVM*
1	2	3	4	5	6
1.	Patalpos įrengimo darbai:				
1.1.	Patalpos įrengimo darbai	Vnt.	1	63 700,00	77 077,00
1.2.	Klimato kontrolės sistema	Vnt.	1	25 500,00	30 855,00
1.3.	Nepartraukiamo maitinimo šaltiniai	Vnt.	2	30 600,00	37 026,00
Bendra suma:				119 800,00	144 958,00

* jei PVM netaikomas, pažymėti laukai nepildomi ir tiekėjas nurodo dėl kokių priežasčių PVM nėra taikomas TAIKOMAS

Pasiūlymo kaina (suma skaičiais ir žodžiais) :

Vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni EUR, 00ct su PVM.

Pastabos:

- Kainos nurodomos apvalinant šimtųjų (dviejų skaičių po kablelio) tikslumu
- Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos;
- Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekių bendra numatomų teikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Patvirtiname, kad siūlomi darbai/įranga visiškai atitinka Salygų 2 priede nurodytus techninius reikalavimus.

Atliekant patalpos įrengimo darbus montuosime šią įrangą, kurios gamintojus ir modelius nurodome ir, kuri atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus:

Įranga ir reikalavimai	Nurodo tiekėjas:
Klimato kontrolės sistema:	
Modelis	Išorinių blokų modeliai: RZAG140NY1 – 3 vnt., Vidinių blokų modeliai: FBA140A – 3 vnt.
Gamintojas	„Daikin“
Nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos įrangos techninis aprašymas (jeigu nuorodoje esanti dokumentacija neapima visų parametų, pagal kuriuos perkančioji organizacija galėtų įsitikinti įrangos atitikimu šioje lentelėje nurodytiems reikalavimams, šie dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu)	„RZAG-NV1_NY1_Product flyer_ECPEN19-147_English.pdf“ https://www.daikin.lt/lt_it/products/FBA-A---RZAG-NY1.table.html https://www.daikin.lt/lt_it/products/RZAG-NV1.table.html https://www.daikin.lt/lt_it/products/FBA-A.table.html
arba Gamintojo dokumentacija kurioje pateiktas siūlomos įrangos techninis aprašymas	
Automatinė klimato kontrolės sistema kontroliuoja patalpos šildymą, ventiliaciją ir kondicionavimą 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Automatinė klimato kontrolės sistema turi turėti arba turi būti išplėsta papildoma įranga, turinti temperatūros, drėgmės, vandens atsiradimo stebėjimo ir informavimo sistemą, kuri pranešimus galėtų siųsti nuotoliniu būdu	Automatinė klimato kontrolės sistema kontroliuoja patalpos šildymą, ventiliaciją ir kondicionavimą 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. MONITORINGAS: "RARITAN smart rack controller EMX-888, kompl su RHT davikliais, vandens aptikimo kabeliu, aliurminiais įėjimais kondicionierių būklės kontrolei https://www.raritan.com/assets/ram/resources/data_sheets/raritan-ds-EMX_rack_monitoring.pdf
Automatinė klimato kontrolės sistema turi turėti rezervą ir gedimo ar padidėjusios temperatūros atveju turi automatiškai pradėti veikti rezervinis patalpos klimato kontrolės įrenginys, kuris turi būti ne mažesnės galios nei tas, vietoj kurio jis pradeda veikti	Automatinė klimato kontrolės sistema turi rezervą ir gedimo ar padidėjusios temperatūros atveju automatiškai pradeda veikti rezervinis patalpos klimato kontrolės įrenginys, kuris yra ne mažesnės galios nei tas, vietoj kurio jis pradeda veikti
Šaltas oras bus tiekiamas palei grindis, karštas – ištraukiamas iš suprojektuotos karštosios zonos	Taip

Įranga ir reikalavimai		Nurodo tiekėjas:
Patalpoje turi būti palaikoma 18–27 °C oro temperatūra. Apie pasikeitusią patalpos temperatūrą, drėgmės lygį, vandens atsiradimą, galimą įrangos perkaitimą automatinė klimato kontrolės sistema turi nuotoliniu būdu turi informuoti RC monitoringo sistemą (integruojant su ManageEngine sistema arba išsiunčiant el. paštu pranešimą ar pan.)		Patalpoje šaltojoje zonoje bus palaikoma 18–27 °C oro temperatūra. MONITORINGAS: "RARITAN smart rack controller EMX-888, kompl su RHT davikliais, vandens aptikimo kabeliu, aliarminiais jėjimais kondicionierių būklės kontrolei https://www.raritan.com/assets/ram/resources/data_sheets/raritan-ds-EMX_rack_monitoring.pdf
Klimato kontrolės šaltčio galia turi būti ne mažesnė nei 13+13kW (3 kondicionieriai po 13kW, vienas iš jų rezervinis)		Klimato kontrolės šaltčio galia bus 13,4+13,4kW (3 kondicionieriai po 13,4kW, vienas iš jų rezervinis)
Klimato kontrolės sistemos gamintojo ar jo įgalioto atstovo Lietuvoje išduotą dokumentą, patvirtinantį teisę parduoti, montuoti ir aptarnauti siūlomą įrangą		Pateikiama siūlomos klimato kontrolės sistemos gamintojo ar jo įgalioto atstovo Lietuvoje išduotą dokumentą, patvirtinantį teisę parduoti, montuoti ir aptarnauti siūlomą įrangą. Priedama/
Maitinimo skirstymo blokas (PDU) (2 vnt.) (aktualus nuo 2020-09-29)		
Modelis	Rack PDU PX2-2493-BTO	
Gamintojas	RARITAN	
Maksimali srovė: 32A;	32A	
Prievadai (nemažiau kaip): 19xC13 ir 4xC19;	20xC13 ir 4xC19	
PDU turi turėti tvirtinimo elementus montavimui serverių spintoje;	Taip, turi.	
PDU turi turėti įvadinį kabelį su IEC 60309 kištuku;	PDU komplekte su įvadiniu kabeliu ir IEC 60309 32A kištuku.	
PDU aukštis ne daugiau 1600 mm;	PDU auštis- 1539 mm	
Aplinkos sąlygų (oro temperatūros, santykinio oro drėgnumo) daviklių fiksavimas;	Taip	
Distancinis valdymas/stebėjimas per Ethernet prievadą.	Taip. Kiekvieno išėjimo valdymas (komutavimas). PDU stebėjimas (matavimas).	
Nepartraukiamo maitinimo šaltiniai (2 vnt.):		
Modelis	Cover MZ60	
Gamintojas	Comex	
Nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos įrangos techninis aprašymas (jeigu nuorodoje esanti dokumentacija neapima visų parametrų, pagal kuriuos perkančioji organizacija galėtų įsitikinti įrangos atitikimu šioje lentelėje nurodytiems reikalavimams, šie dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu) arba Gamintojo dokumentacija kurioje pateiktas siūlomos įrangos techninis aprašymas		https://www.comex.com.pl/en/products/ups-power-suplies/198-mz-20k-200k-en
Techniniai reikalavimai:		-
Išėjimo galia	Ne mažiau 30kW.	30kW
Plėtimo galimybė	Ne mažiau kaip iki 60kW esamam korpuse.	60kW

Įranga ir reikalavimai		Nurodo tiekėjas:
Naudingumo koeficientas	Ne mažiau 96% dvigubos konversijos režime; Ne mažiau 99% - ekonominiame režime.	96% dvigubos konversijos režime 99% ECO režime
Santykinis drėgnumas	Ne mažiau 0÷95%, be kondensacijos.	0÷95%, be kondensacijos susidarymo
Nominali įtampa:	400V, 3 fazės, 50 Hz.	400V, 3 fazės, 50 Hz.
Leistinos įtampos ribos:	Ne mažiau kaip -20% ir ne mažiau kaip +20%	-60% ÷ +25%
Leistinos dažnio ribos:	Nuo ± 10 %	± 20 %
Galios koeficientas (cosφ):	Ne mažiau 0,99	0,99
Nominali įtampa:	230/400V, 3 fazės	230/400V, 3 fazės
Įtampos ribos:	Ne daugiau ±1 %.	±1 %
Dažnio ribos:	Ne daugiau ±0.1 %.	±0,05Hz (±0.1 %)
Leistinos perkrovos:	110 ne mažiau kaip 10 min; 125 % ne mažiau kaip 1 min.	130% - 10 min. 150% - 1 min.
Leistinos įtampos ribos:	Ne mažiau ± 10 %.	± 10 %.
Akumuliatorių baterijos:		
Tipas:	Neaptauojamos, VRLA AGM skirtos rezerviniams maitinimo sistemoms, tarnavimo laikas ne mažiau kaip 10-12 metų pagal EuroBat	Uždaro tipo neaptauojamos VRLA, 10-12 metų pagal EUROBAT
NMŠ autonominis darbo laikas iš akumuliatorių, veikiant 30kW apkrovimu:	Ne mažiau 15 min.	16 min.
Montavimas:	NMŠ spintoje atskiruose stelažuose.	Taip
Kiti reikalavimai:		-
Sertifikavimas:	CE	Taip. Failas MZ Declaration of Conformity 2020.pdf
1. Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas galintis parduoti, montuoti ir aptarnauti siūlomą įrangą. 2. Tiekėjas, jei jis yra siūlomos įrangos gamintojas, turi turėti siūlomos įrangos techninio (garantinio) aptarnavimo centrą. Jei tiekėjas pats siūlomos įrangos negamina, turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą techninio (garantinio) aptarnavimo centrą arba galiojančią bendradarbiavimo sutartį su siūlomos įrangos gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo centru arba su siūlomos įrangos gamintojo autorizuotu techninio (garantinio) aptarnavimo centru.		Pažyma, (failas: MZ Declaration of Conformity 2020.pdf) kad Subtiekėjas UAB „Energotecha“ yra gamintojo COMEX atstovas galintis parduoti, montuoti ir aptarnauti siūlomą įrangą bei atlikti gamintojo atstovas galintis parduoti, montuoti ir aptarnauti siūlomą įrangą. Failas: Pazyma gedimai UAB SATELA del 24/7 gedimų centro.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio atliekamų darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
	NĖRA			
		Viso:		

Informacija apie subtiekejus, kuriais remiamasi vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus	
			EUR su PVM	Proc.
	UAB „AIROVENTA“ , įmonės kodas 301730884, adresas Eišiškių pl. 25 B, Vilnius	Klimato kontrolės sistemos įrengimo darbai	30'855,00	21.29
	UAB „Energotecha“ , įmonės kodas 300033779, adresas: S.Konarskio g. 49 Vilnius	Nepartraukiamo maitinimo šaltinių įrengimo darbai	37'026,00	25.54
		Viso:		

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai	Pateiktas (Taip/Ne)
1.	EBVPD UAB "SATELA"	TAIP
2.	EBVPD UAB „AIROVENTA“	TAIP
3.	EBVPD UAB „ENERGOTECHA“	TAIP
4.	Ketinių protokolai tarp UAB "SATELA" ir UAB „AIROVENTA“	TAIP
5.	Ketinių protokolai tarp UAB "SATELA" ir UAB „ENERGOTECHA“	TAIP
6.	Siūlomos įrangos (klimato kontrolės sistemos) ar jo įgalioto atstovo Lietuvoje išduotą dokumentą, patvirtinantį teisę parduoti, montuoti ir aptarnauti siūlomą įrangą, bei patvirtinimą, kad siūloma įranga atitinka keliamus reikalavimus (privaloma pateikti)	TAIP
7.	Dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra siūlomos nepertraukiamo maitinimo įrangos gamintojas arba rašytinį susitarimą su gamintoju dėl prekybos siūloma įranga ir jos montavimo (privaloma pateikti)	TAIP
8.	Jei tiekėjas yra siūlomos nepertraukiamo maitinimo įrangos gamintojas – dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi siūlomos įrangos techninio (garantinio) aptarnavimo centrą. Jei tiekėjas pats siūlomos nepertraukiamo maitinimo įrangos negamina – siūlomos įrangos gamintojo išduotą galiojančią pažymą (ar kitą dokumentą), patvirtinantį autorizuoto techninio (garantinio) aptarnavimo centro statuso suteikimą tiekėjui, arba galiojančią bendradarbiavimo sutartį (ar kitą dokumentą) su siūlomos įrangos gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo centru arba su siūlomos įrangos gamintojo autorizuotu techninio (garantinio) aptarnavimo centru (privaloma pateikti)	TAIP
9.	Siūlomo nepertraukiamo maitinimo šaltinio gamintojo atitikties deklaracija (CE) (privaloma pateikti)	TAIP

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija¹:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
	NĖRA		

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Valdas Stakauskas

(Vardas ir pavardė)

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina / vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.**

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Registrų Centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Patalpos įrengimo darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-03 14:25 Nr. NST-98 (5.7 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Urbanavičius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-29 14:34
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-29 14:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-24 14:17 - 2022-08-24 14:17
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Stakauskas direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-03 11:19
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-04 03:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-07 12:26 - 2023-12-06 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	.
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-03 14:25
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-03 14:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-17 11:57 - 2024-07-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	patalpos įrengimo darbų sutarties 2 priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201027.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-11-09 09:13 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

PDFill PDF Editor with Free Writer and Tools