

**HIDROMETEOROLOGIJOS PASLAUGŲ
(VAINIKINIO IŠLYDŽIO SUKELIAMŲ ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO TECHNOLOGINIŲ NUOSTOLIŲ
PROGNOZAVIMUI REIKALINGŲ METEOROLOGINIŲ REIŠKINIŲ SPECIALIŲJŲ SKAITMENINIŲ PROGNOZIŲ
PATEIKIMO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Perkantysis subjektas - LITGRID AB.

2. Bendroji dalis:

2.1. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB, vykdydamas elektros energijos persiuntimo veiklą, yra atsakingas už elektros energijos technologinių sąnaudų susidarančių aukštos įtampos elektros perdavimo tinkle prognozavimą ir kompensavimą, ją įsigyjant elektros energijos rinkoje pagal nustatytus valandinius technologinių sąnaudų kiekius.

2.2. Technologinės sąnaudos 330 kV įtampos elektros perdavimo tinkle priklauso ne tik elektros energijos srautų, bet ir nuo meteorologinių sąlygų. Meteorologinės sąlygos įtakoja vainikinio išlydžio sąnaudas, kurios ypatingai padidėja esant šerkšniui, sudėtiniam apšalui ir kitiems laidų apledėjimą formuojantiems meteorologiniams reiškiniams.

3. Paslaugos apimtis:

3.1. Teikti lietaus, liūdros, snigio, šlapdribos, šerkšno ir kitų laidų apledėjimą formuojančių meteorologinių reiškinių prognozes (toliau tekste naudojama - Prognozes).

4. Reikalavimai Prognozių sudarymui ir pateikimui:

4.1. Meteorologinių reiškinių Prognozės turi būti sudaromos 48 valandų laikotarpiui ir atnaujinamos ne rečiau kaip kas 6 valandas.

4.2. Prognozės turi būti sudaromos Perkančiojo subjekto nurodytoms koordinatėms, bei pateikiamos pagal šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus.

4.3. Esamos Prognozių sudarymo konfigūracijos (sąrašo eiliškumo) pakeitimai galimi tik prieš tai raštu suderinus jų apimtį tarp Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto.

4.4. Šerkšno meteorologinio reiškinių pagal šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus papildomai pateikiamas reiškinių intensyvumas. Duomenų pateikimo formatas turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu.

4.5. Prognozės pagal šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus turi būti pateikiamos 4 kartus per parą Perkančiojo subjekto nurodytu elektroninio pašto adresu: _____.

Tiekėjas laiškus turi siųsti iš anksto suderinto savo el. pašto adreso.

4.6. Prie šios Techninės specifikacijos pridedami priedai:

4.6.1. Reikalavimai skaitmeninių prognozių pateikimui.

Priedas Nr. 1. Reikalavimai skaitmeninių prognozių pateikimui

PASTABA: • simboliu pažymėtuose langeliuose įrašomas tekstinis prognozuojamas meteorologinis reiškinyss pagal žemiau lentelėje nurodomas reikšmes. Pateikiamų reiškinių tekstiniai pavadinimai negali keistis.

Eil. Nr.	Reiškinys
1	lijundra
2	šerkšnas
3	lietus
4	sniegas
5	šlapdriba

Šerkšno meteorologinio intensyvumo įvertinimas:

Intensyvumo reikšmės:

• - nėra

0 - silpnas;

1 - vidutinis;

2 - stiprus.