

TAIKLU

UAB „Taiklu“
Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VĮ Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

PASIŪLYMAS DĖL PALAPINIŲ ANGARŲ

2020-11-10

Kaunas

<i>Tiekėjo pavadinimas</i>	UAB „Taiklu“
<i>Tiekėjo adresas, telefonas, faksas</i>	Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas
<i>Tiekėjo įmonės kodas</i>	304437662
<i>Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas</i>	Martynas Knyzelis, direktorius, +370 609 96170, info@taiklu.lt,

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Mes siūlome palapinės-angarus patvirtiname, kad prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

1.	Bendri reikalavimai palapinei - angarui	
1.1.	Palapinė-angaras galuose turi būti įrengti vartai skirti įvažiuoti ir išvažiuoti transporto priemonei, šalia pagrindinių vartų arba vartuose įrengtos aptarnavimo durys skirtos įėjimui ir išėjimui.	
1.2.	Turi būti nauja ir nenaudota pagaminta pagal LST EN 13782 standartą.	
1.3.	Palapinės spalva: RAL6003 matinė, be atspindžių, neblizgi.	
1.4.	Palapinė-angaras privalo būti pritaikyta naudoti – esant ne mažiau kaip 1 g/m ³ dulketumui, intensyviai lietui iki 1000 mm/m ² , esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 25 kg/m ² , vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo	
1.5.	Palapinė-angaras turi būti pritaikytas naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -35° iki +40° C temperatūrai	
2.	Palapinės techniniai duomenys	
2.1.	Palapinės medžiaga	Tentinė medžiaga – atspari gamtos poveikiui visais metų laikais; medžiagos tankis ne mažiau kaip 640 g/m ² ir ne

T A I K L U

		daugiau kaip 1100 g/m ² ; degumo klasė ne žemesnė kaip B-s2,d0
2.2.	Palapinės rėmas (Karkasas)	Aliuminis, plieninis cinkuotas rėmas
2.3.	Išmatavimai:	Plotis – ne mažiau 10 m ir ne daugiau 12 m Ilgis – ne mažiau 20 m ir ne daugiau 30 m
2.3.1	Plotas	Ne mažesnis nei 200 m ² ir ne daugiau 360 m ²
2.3.2	Bendras aukštis	Ne žemesnė nei 7 m
2.3.3	Aukštis šonuose	Ne žemesnė nei 5 m
2.4.	Vartai:	
2.4.1.	Vartų išmatavimai	Ne siauresni 4,6 m, ne žemesni 5 m
2.4.2.	Vartų aprašymas	2 vnt. vartų turi būti sumontuoti palapinės galuose per vidurį. Vartų rėmas – metalinis, užtikrinantis vartų tolygų slydimą ir nukreipimą. Vartų medžiaga tentinė PVC su metalinėmis juostomis užtikrinančiomis sklandų vartų klosčių pakėlimą ir nuleidimą. Vartai turi standžiai priglusti prie abiejų rėmų pusių ir apatinės sijos. Vartų pakėlimo/nuleidimo mechanizmas – rankinis grandinė. Vartų konstrukcijoje turi būti numatytas vartų fiksavimas norimoje padėtyje. Vartų konstrukcijoje turi būti numatytas vartų fiksavimas norimoje padėtyje. Vartai turi turėti mechanizmą neleidžiantį atidaryti vartų iš išorės
2.5.	Aptarnavimo durys	
2.5.1.	Durų išmatavimai	Ne žemesnės kaip 2 m, ne siauresnės kaip 1 m
2.5.2.	Durų aprašymas	Durų varčia pagaminta iš cinkuotos aliumininės arba plieninės skardos. Durų varčios turi būti įmontuotos palapinės galuose, šalia pagrindinių vartų kairėje pusėje. Durų varčios spalva turi atitikti palapinės-angaro spalvą. Turi būti rakinamos su įleidžiama spyna. Turi būti rankena. Durų atidarymas – į išorę
2.6.	Techninės angos	
2.6.1.	Anga šildymo sistemai	305 mm skersmens angos su rankovėmis šildymo žarnoms pajungti. Rankovių skaičius – ne mažiau kaip 4 vnt. kiekvienoje pusėje. Rankovių išdėstymas – pirma rankovė – 2,5 m nuo palapinės krašto, o toliau tolygiai per visą palapinės ilgį abejose pusėse. Rankovės turi būti pakeltos nuo žemės 200 mm ±10 mm. Rankovių galuose įmontuotos virvelės, jų užsandarinimui

T A I K L U

2.6.2.	Anga elektros instaliacijai	Palapinės galuose, dešinėje pusėje, turi būti po vieną angą (su rankove), skirtą elektros kabeliams. Angos diametras - 100 mm $\pm$ 10 mm. Nuo žemės pakelta 200 mm $\pm$ 10 mm. Rankovių galuose įmontuotos virvelės, jų užsandinimui
2.7.	Garantija	Tiekėjas turi suteikti gaminiu ne mažiau nei 2 metų garantiją ir užtikrinti eksploatacijos metu atsiradusių techninių gedimų šalinimą, jei jie atsirado ne dėl naudotojo kaltės
2.8.	Apmokymas	Tiekėjas turi išmokyti pirkėjo personalą (ne mažiau nei 10 žmonių) palapinę angarą pastatyti ir nurinkti
2.9.	Pristatymas	Tiekėjas pristato palapinę angarą su visomis komplektuojančiomis medžiagomis į pirkėjo nurodytą vietą savo lėšomis

Eil. nr.	Prekei keliami reikalavimai	Siūlomos prekės duomenys, pavadinimas
1.	Bendri reikalavimai	Basboga Cadir & Branda TIC ve SAN. A.S. ALUHALL (Turkija) (prekė bus gaminama pagal užsakymą)
1.1	Palapinė-angaras galuose turi būti įrengti vartai skirti įvažiuoti ir išvažiuoti transporto priemonei, šalia pagrindinių vartų arba vartuose įrengtos aptarnavo durys skirtos įėjimui ir išėjimui.	Palapinė-angaras galuose įrengti vartai skirti įvažiuoti ir išvažiuoti transporto priemonei, šalia pagrindinių vartų įrengtos aptarnavimo durys skirtos įėjimui ir išėjimui.
1.2	Turi būti nauja ir nenaudota pagaminta pagal LST EN 13782 standartą	Nauja ir nenaudota pagaminta pagal LST EN 13782.
1.3	Palapinės spalva: RAL6003 matinė, be atspindžių, neblizgi	Palapinės spalva: RAL6003 matinė, be atspindžių, neblizgi
1.4	Palapinė-angaras privalo būti pritaikyta naudoti – esant ne mažiau kaip 1 g/m ³ dulketumui, intensyviai lietui iki 1000 mm/m ² , esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 25 kg/m ² , vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo	Palapinė-angaras pritaikyta naudoti – esant 1 g/m ³ dulketumui, intensyviai lietui 1000 mm/m ² , esant sniego apkrovai 25 kg/m ² , vėjo gūsiams 100 km/h stiprumo
1.5	Palapinė-angaras turi būti pritaikytas naudoti Lietuvos Respublikos	Palapinė-angaras pritaikytas naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -40° iki +70° C temperatūrai

T A I K L U

	klimatinėje juostoje, esant nuo -35° iki +40° C temperatūrai	
2.	Palapinės-angaro techniniai duomenys	
2.1	Palapinės medžiaga. Tentinė medžiaga – atspari gamtos poveikiui visais metų laikais; medžiagos tankis ne mažiau kaip 640 g/m ² ir ne daugiau kaip 1100 g/m ² ; degumo klasė ne žemesnė kaip B-s2,d0	Palapinės medžiaga. Tentinė medžiaga „VALMEX® COLOR 8212 Mehler Technologies“ – atspari gamtos poveikiui visais metų laikais; medžiagos tankis 650 g/m ² ; degumo klasė B-s2,d0.
2.2	Palapinės rėmas (Karkasas). Aliuminis, plieninis cinkuotas rėmas	Aliuminis T6-6061 profilio karkasas, nešantis profilis 220x100x4mm, plieninės cinkuotos jungiamosios dalys.
2.3	Plotis – ne mažiau 10 m ir ne daugiau 12 m Ilgis – ne mažiau 20 m ir ne daugiau 30 m	Plotis –10 m Ilgis –20 m
2.3.1	Plotas. Ne mažesnis nei 200 m ² ir ne daugiau 360 m ²	Plotas - 200 m ² .
2.3.2.	Bendras aukštis. Ne žemesnė nei 7 m	7 m
2.3.3.	Aukštis šonuose. Ne žemesnė nei 5 m	5m
2.4	Vartai	
2.4.1.	Vartų išmatavimai. Ne siauresni 4,6 m, ne žemesni 5 m	Vartų išmatavimai. 4,6 m x 5 m
2.4.2	Vartų aprašymas. 2 vnt. vartų turi būti sumontuoti palapinės galuose per vidurį. Vartų rėmas – metalinis, užtikrinantis vartų tolygų slydimą ir nukreipimą. Vartų medžiaga tentinė PVC su metalinėmis juostomis užtikrinančiomis sklandų vartų klosčių pakėlimą ir nuleidimą. Vartai turi standžiai priglusti prie abiejų rėmų pusių ir apatinės sijos. Vartų pakėlimo/nuleidimo mechanizmas – rankinis grandinė. Vartų konstrukcijoje turi būti numatytas vartų fiksavimas norimoje padėtyje. Vartų konstrukcijoje turi būti numatytas vartų fiksavimas norimoje padėtyje. Vartai	Vartų aprašymas. 2 vnt. vartų sumontuoti palapinės galuose per vidurį. Vartų rėmas – metalinis, užtikrinantis vartų tolygų slydimą ir nukreipimą. Vartų medžiaga tentinė PVC su metalinėmis juostomis užtikrinančiomis sklandų vartų klosčių pakėlimą ir nuleidimą. Vartai standžiai priglunda prie abiejų rėmų pusių ir apatinės sijos. Vartų pakėlimo/nuleidimo mechanizmas – rankinis grandinė. Vartų konstrukcijoje - vartų fiksavimas norimoje padėtyje. Vartai turi mechanizmą neleidžianti atidaryti vartų iš išorės

TAIKLU

	turi turėti mechanizmą neleidžianti atidaryti vartų iš išorės	
2.5	Aptarnavimo durys	
2.5.1.	Durų išmatavimai. Ne žemesnės kaip 2 m, ne siauresnės kaip 1 m	Durų išmatavimai: 2 m x 1 m.
2.5.2.	Durų aprašymas. Durų varčia pagaminta iš cinkuotos aliumininės arba plieninės skardos. Durų varčios turi būti įmontuotos palapinės galuose, šalia pagrindinių vartų kairėje pusėje. Durų varčios spalva turi atitikti palapinės-angaro spalvą. Turi būti rakinamos su įleidžiama spyna. Turi būti rankena. Durų atidarymas – į išorę	Durų aprašymas. Durys iš aliuminio, įmontuotos palapinės galuose, šalia pagrindinių vartų kairėje pusėje. Durų varčios spalva atitinka palapinės-angaro spalvą. Rakinamos su įleidžiama spyna su rankena. Durų atidarymas – į išorę
2.6	Techninės angos	
2.6.1.	Anga šildymo sistemai. 305 mm skersmens angos su rankovėmis šildymo žarnoms pajungti. Rankovių skaičius – ne mažiau kaip 4 vnt. kiekvienoje pusėje. Rankovių išdėstymas – pirma rankovė – 2,5 m nuo palapinės krašto, o toliau tolygiai per visą palapinės ilgį abejose pusėse. Rankovės turi būti pakeltos nuo žemės 200 mm ±10 mm. Rankovių galuose įmontuotos virvelės, jų užsandinimui.	Anga šildymo sistemai. 305 mm skersmens angos su rankovėmis šildymo žarnoms pajungti. Rankovių skaičius – 4 vnt. kiekvienoje pusėje. Rankovių išdėstymas – pirma rankovė – 2,5 m nuo palapinės krašto, o toliau tolygiai per visą palapinės ilgį abejose pusėse. Rankovės pakeltos nuo žemės 200 mm. Rankovių galuose įmontuotos virvelės, jų užsandinimui.
2.6.2.	Anga elektros instaliacijai. Palapinės galuose, dešinėje pusėje, turi būti po vieną angą (su rankove), skirtą elektros kabeliams. Angos diametras - 100 mm ±10 mm. Nuo žemės pakelta 200 mm ±10 mm. Rankovių galuose įmontuotos virvelės, jų užsandinimui.	Anga elektros instaliacijai. Palapinės galuose, dešinėje pusėje, po vieną angą (su rankove), skirtą elektros kabeliams. Angos diametras - 100 mm. Nuo žemės pakelta 200 mm. Rankovių galuose įmontuotos virvelės, jų užsandinimui..
2.7	Garantija. Tiekėjas turi suteikti gaminiui ne mažiau nei 2 metų garantiją ir užtikrinti eksploatacijos metu atsiradusių techninių gedimų šalinimą, jei jie atsirado ne dėl naudotojo kaltės.	Garantija. Tiekėjas suteikia gaminiui 2 metų garantiją ir užtikrina eksploatacijos metu atsiradusių techninių gedimų šalinimą, jei jie atsirado ne dėl naudotojo kaltės.
2.8	Apmokymas. Tiekėjas turi išmokyti pirkėjo personalą (ne mažiau nei 10 žmonių) palapinę angą pastatyti ir nurinkti.	TAIP

TAIKLU

2.9	Pristatymas. Tiekėjas pristato palapinę angarą su visomis komplektuojančiomis medžiagomis į pirkėjo nurodytą vietą savo lėšomis	TAIP
-----	---	------

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis (gamintojas)	Kiekis, Vnt.	Vnt. kaina su PVM	Bendra kaina su PVM
1.	Palapinė-angaras	Basboga Cadir & Branda TIC ve SAN. A.S. ALUHALL (Turkija) (prekė bus gaminama pagal užsakymą)	2	27200	54400
				Viso:	54400

Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas.

Bendra pasiūlymo kaina Eur. su PVM: 54400 penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 9441,32 Eur.

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

Direktorius Martynas Knyzelis



KOPIJA TIKRA

M. Knyzelis



başboğa®

ÇADIR & BRANDA TİC. VE SAN. A.Ş.



HEAD OFFICE: Istanbul caddesi no.7 34075 Kemerburgaz/Istanbul, Turkey
TEL: (+90-212) 444 2642 FAX: (+90-212) 360 1395 E-MAIL: basboga@basboga.com.tr

Company Name: TAIKLU

OFFER NO: T20/1106

Attention: Martynas Knyzelis

Address: Lithuania

T:

F:

M: +370 609 96170

E: martynas@taiklu.lt

08.11.2020

First of all thank you for your interest to our company and products. As Başboğa, we are ready to offer time saving structures with our needs oriented solutions. Our facilities located in Istanbul-Kemerburgaz and Kırklareli-Babaeski have a total of 10,000 sqm closed and 40,000 sqm open area, with over 45 years of experience and more than 60 employees. We always strive to serve you with better quality products, and faster&higher quality service.

WHY SHOULD YOU CHOOSE BAŞBOĞA?

- Over 45 year of experience in tent industry
- Technical support before&after the sales and during the assembly operation
- Maximum care for health & safety regulations during entire production and assembly processes
- Manufacturing and organization system in compliance with ISO 9001: 2005 Quality Management System and ISO 3834 Welding Process Quality Management System
- Environment friendly approach at production and assembly
- Compliance with international production and construction standards
- A team of experts who constantly follow technological developments and innovations
- Young and dynamic staff following the customer-oriented tradition
- A specialist sales team working together with the customer to guide the needs during sales
- Our in-house technical staff
- R&D investments to continuously improve product quality and production techniques
- Total quality control due to the realization of all of the stages of membrane and construction design and production in our facilities. Production flexibility which can meet different customer needs
- Turnkey project solutions
- World-Wide projects, international references and large export volume



başboğa®

ÇADIR & BRANDA TİC. ve SAN. A.Ş.

HEAD OFFICE: İstanbul caddesi no.7 34075 Kemerburgaz/İstanbul, Turkey
TEL: (+90-212) 444 2642 FAX: (+90-212) 360 1395 E-MAIL: basboğa@basboğa.com.tr

1) ALUHALL TENT

Clear Span Width: 1000 cm

Length: 2000 cm

Eave height: 500 cm

Ridge height: 700 cm

Roof cover: 650g/sqm flame retardant(B1) PVC coated polyester fabric – Olive Green

Side wall cover: 650g/sqm flame retardant(B1) PVC coated polyester fabric – Olive Green. Sidewalls and roof covers manufactured separately. Each sidewall consist 2 pieces which can be opened&closed or completely removed when necessary. 8 x 305mm diameter and 2x 100mm diameter hoses placed on gable ends.

Structure: T6-6061 High reinforced aluminum structure. Base plates, eave connectors, middle section connectors and ridge connectors are galvanized steel profiles.

Door: 2x 460 cm (w) x 500 cm (h) roll up, fast PVC doors and 2x 100 cm (w) x 200 cm (h)

aluminum framed, single fly, hinged personnel doors. 1 fast PVC door and 1 personnel door shall be placed on each gable end

Main profile: 220x100x4mm

Bay distance: 500 cm