

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Vilniaus vandenys“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekė** – Karšto vandens katilo cirkuliacijos siurblio softstarteris (toliau – Prekė).

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Karšto vandens katilo cirkuliacijos siurblio softstarteris (toliau – Prekė).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/ESAMA SITUACIJA

- 3.1. Pirkimo objekto apimtys (toliau – Objektas) :

Eil. Nr.	Prekė	Reikalavimai Prekei	Matavimo vienetas	Prekių kiekis
1	Karšto vandens katilo cirkuliacijos siurblio softstarteris	Darbinė srovė – nuo 39 iki 45 A; Galia(prie 40°C) – nuo 10 iki 12 kW(prie 230V) arba nuo 20 iki 24 kW(prie 400V); Dažnis – 50 Hz; Valdymo maitinimo įtampa 1 su AC, 50 Hz – 24 V; Valdymo maitinimo įtampa 1 su DC – 24 V; Reguliuojama srovė variklio perkrovimo apsaugai prie minimalios nustatytos reikšmės – nuo 22 iki 24 A;	Vnt.	1

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Vilniaus m. nuotekų valykla Titnago g. 74, Vilnius

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Siūloma Prekė gali būti lygiavertė, tačiau privalo pilnai atitikti 3.1. punkte aprašytą Prekę.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos paleistos ir suderintos per – 20 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos, Pirkėjo nurodytu adresu.

7. PREKĖS KOKYBĖ

- 7.1. Prekės turi būti kokybiškos ir Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės Pirkėjas patirs nuostolių (jei bus sugadinta Pirkėjo turima įranga ir dėl netinkamos Prekės kokybės bus patiriamos įrenginio prastovos).