

7.3. Techniniai reikalavimai smaiginiams izoliatoriams 0,4 kV oro linijoms
(Versija 2)

Data: 2024-11-01

Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas		OOO Peršotravenskii Zavod Elektrofartoru	
Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis		OOO Peršotravenskii Zavod Elektrofartoru	
Eil. Nr.	Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės	Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės	Pasas, išmatavimai brežinys
1.	Skirti naudoti ^{d)}	Lauke	Atitinka
2.	Aplinkos temperatūra ^{d)}	-35 ... +35 C	Atitinka
3.	Vardinė įtampa ^{d)}	≥ 400 V	Atitinka
4.	Maksimalioji įtampa ^{d)}	≥ 1000 V	Atitinka
5.	Vardinis dažnis ^{d)}	50 Hz	Atitinka
6.	Izoliatoriaus tipas ^{d)}	Smaiginis, vientiso liejimo	Atitinka
7.	Srovės nuotėkio kelias ^{d)}	≥ 215 mm	Atitinka
8.	Izoliuojamoji medžiaga ^{d)}	Elektrotechninis porcelianas	Atitinka
9.	Izoliatorių suardanti mechaninė kaklelio apkrova ^{d)}	≥ 8 kN	Atitinka
10.	Smaigo (ant kurio tvirtinamas izoliatorius) diametras ^{d)}	18 mm	Atitinka
11.	Izoliatoriaus tvirtinimas ^{d)}	Užsukamas ant plastikinės įvorės	Atitinka
12.	Izoliatoriaus tvirtinimui ant smaigo kiaurymės matmenys: ^{d)} - gylis - skersmuo	 35 ... 40 mm; Ø 22±1 mm	Atitinka
13.	Laido tvirtinimas ^{d)}	Prie izoliatoriaus kaklelio arba ant izoliatoriaus galvutės (numatytoje išlietame griovelyje izoliatoriaus viršūnės viduryje)	Atitinka
14.	Izoliatoriaus griovelio laido tvirtinimui spindulys ^{d)} : - kaklelyje;	 5 ... 6 mm;	Atitinka