

LITGRID AB

ELEKTROS ENERGIJOS SKAITIKLIŲ PIRKIMO TIEKĖJŲ APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. LITGRID AB (toliau - Perkančioji organizacija) tiekėjų apklausos (toliau - Apklausos) būdu perka elektros energijos skaitiklius.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis LITGRID AB supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais.

1.3. Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt> kartu su skelbimu apie supaprastintą mažos vertės pirkimą. Visi pirkimo dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

1.4. Tiekėjas gali prašyti, kad Perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija atsakys į kiekvieną tiekėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktą tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą, registruotą įmonėje nustatyta tvarka, paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis gautas ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą pateikia CVP IS elektroninėmis priemonėmis pirkime užsiregistravusiems tiekėjams ir juos paskelbia CVP IS ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, pateikdama ir paskelbdama pirkimo dokumentų paaiškinimą, nenurodo iš ko gautas prašymas pateikti paaiškinimą.

1.5. Nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva CVP IS elektroninėmis priemonėmis paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tuo atveju, kai patikslinama paskelbta informacija, Perkančioji organizacija pranešus pradžiai pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

1.6. Visi susirašinėjimai tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo vykdomi lietuvių kalba.

1.7. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo datą.

1.8. Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo be jokių įsipareigojimų tiekėjams dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

1.9. Perkančioji organizacija neatlygins pirkime dalyvaujantiems tiekėjams jokių išlaidų, susijusių su pasiūlymų parengimu bei pateikimu, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, susijusias su dokumentų kopijavimu, spausdinimu, brėžiniais, nuotraukomis, dalykinėmis kelionėmis ir susitikimais, transportavimu, apgyvendinimu, atlyginimais, advokatų, inžinierių bei kitų asmenų honorarais, dokumentacija bei mokesčiais, ir bet kokių kitų išlaidų, susijusių su dalyvavimu apklausoje.

II. PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

2.1. Pirkimo tikslas - įsigyti elektros energijos skaitiklius (toliau - Prekės). Reikalavimai Prekėms yra nurodyti Apklausos sąlygų 1 priede (Techninė specifikacija)

2.2.

2.3. Tiekėjas turi turėti techninius pajėgumus, reikalingus Prekės tiekti. Atskiroms Prekėms tiekti tiekėjas pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis gali samdyti subtiekęją(-us).

2.4. Jeigu tiekėjas atskiroms Prekėms tiekti samdo subtiekęją(-us), tiekėjas privalo pateikti tiekėjo vadovo (įgalioto atstovo) pasirašytą Apklausos sąlygų 4 priede nustatytos formos subtiekęjų sąrašą.

III. KAINA, VALIUTA

3.1. Į Tiekėjo pasiūlyme nurodomą kainą turi būti įskaityta Prekių kaina ir visos tiekėjo išlaidos. Tiekėjas į Prekių kainą turi įskaityti PVM ir kitus mokesčius, mokamus galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. PVM turi būti nurodomas atskira eilute.

3.2. Prekių kaina dėl kainų lygio pasikeitimo pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perskaičiuojama. Pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu nustatytam PVM tarifui, mokestis mokamas pagal įstatymo nustatytą tarifą be atskiro pirkimo sutarties pakeitimo.

3.3. Tiekėjas pasiūlymo kainą nurodo eurai.

3.4. Tiekėjo pasiūlyme siūloma Prekių kaina bus nurodyta pirkimo sutartyje..

IV. MOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Mokėjimo sąlygos nurodytos Apklausos sąlygų 3 priede (Pirkimo sutarties projektas).

V. TERMINAI

5.1. Prekių pristatymo terminas nurodytas Apklausos sąlygų 3 priede (Pirkimo sutarties projektas).

VI. TIEKĖJO MINIMALŪS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

6.1. Tiekėjo kvalifikacijai minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nenustatomi.

VII. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

7.1. Apklausoje gali dalyvauti jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių tiekėjų grupė. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta solidarioji visų šios sutarties šalių atsakomybė už prievolių Perkančiajai organizacijai pagal numatomą sudaryti pirkimo sutartį nevykdymą, nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai (išvardinamos Prekės ir jų kiekis, kurias teks kiekviena jungtinės veiklos sutarties šalis) vykdant numatomą sudaryti su Perkančiąja organizacija pirkimo sutartį. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodytas jungtinę veiklą atstovaujantis partneris.

7.2. Atitinkamus jungtinės veiklos partnerių dokumentus kartu su pasiūlymu pateikia jungtinę veiklą atstovaujantis partneris (jei jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip).

7.3. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

VIII. PASIŪLYMŲ TURINYS, RENGIMAS, GALIOJIMO TERMINAS

8.1. Tiekėjas ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu apklausoje dalyvaujanti tiekėjų grupė gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jeigu pirkime dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių Tiekėjų grupė, pasiūlymą teikia jungtinę veiklą atstovaujantis partneris (jei jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip). Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Alternatyviu pasiūlymu taip pat laikomas jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateiktas bendras pasiūlymas su kitu ūkio subjektu. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

8.2. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visai Prekių apimčiai tiekti.

8.3. Tiekėjas pasiūlymą pateikia pagal pasiūlymo formą, pateiktą Apklausoje sąlygų 2 priede.

8.4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti visus Apklausoje sąlygų 2 priede (Pasiūlymo forma) prašomus pateikti dokumentus ir informaciją.

8.5. Tiekėjo pateikiamame pasiūlyme siūloma Prekių kaina nurodoma Apklausoje sąlygų III skyriuje nustatyta tvarka.

8.6. Tiekėjas pasiūlymą rengia ir pateikia lietuvių kalba. Techninius dokumentus tiekėjai gali pateikti anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, kartu su dokumentais turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.

8.7. Pasiūlymas galioja 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino. Sustabdžius pirkimo procedūras, šis terminas pratęsiamas pirkimo procedūrų sustabdymo laikui. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.

8.8. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kuri pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jeigu tokia informacija pateikiama. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, negali būti nurodyta kaip konfidenciali. Todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, Perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti.

8.9. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo arba įgalioto asmens. Jei pasiūlymą pasirašo tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, tai turi būti pateikiamas įstatymų nustatyta tvarka tiekėjo vadovo išduotas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą.

IX. PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS, KEITIMAS

9.1. Pasiūlyme pateikiami tik pirkimo dokumentuose reikalaujami dokumentai ir informacija.

9.2. Pasiūlymai pateikiami tik CVP IS elektroninėmis priemonėmis (t.y. pasiūlymas parengiamas CVP IS lange „Mano pasiūlymas“ ir pateikiamas paspaudus šio langonoorodą „Pateikti pasiūlymą“). Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su Apklausoje sąlygomis ir kitais pirkimo dokumentais (tame tarpe ir su pirkimo sutarties projektu) ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

9.3. Ne CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti pasiūlymai bus atmesti kaip neatitinkantys apklausoje sąlygų reikalavimų.

9.4. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti Tiekėjai. CVP IS pasiekiamas adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>. Registracija CVP IS yra nemokama.

9.5. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti CVP IS elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis, arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

9.6. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2015 m. rugpjūčio 18 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). Pavėluotai gautas pasiūlymas nenagrinėjamas ir nevertinamas.

9.7. Pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant kainą pasiūlymo formos (Apklausoje sąlygų 2 priedas) 1 lentelėje.

9.8. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Tiekėjas pasirašydamas CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtina, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti dokumentai yra tikri.

9.9. Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS elektroninėmis priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas keičiamas arba atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS elektroninėmis priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasibaigus šiam terminui pasiūlymas negali būti nei keičiamas, nei atšaukiamas.

9.10. Perkančioji organizacija neatsako už sutrikimus CVP IS ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių tiekėjai pasiūlymų negalėjo pateikti.

X. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Perkančioji organizacija Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalauja.

XI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

11.1. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas atmetamas, jei:

11.1.1. pasiūlymas pateiktas ne pirkimo dokumentuose nurodytam pirkimo objektui;

11.1.2. pasiūlymas pateiktas ne CVP IS elektroninėmis priemonėmis.

11.2. Pasiūlymai, neatmesti pagal 11.1 punktą, nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių Tiekėjų atstovams. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma žodžiais nurodyta kaina.

11.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymo turinio, Perkančioji organizacija CVP IS elektroninėmis priemonėmis gali prašyti, kad tiekėjai pateiktų pasiūlymų paaiškinimus. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikė, Perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos dienos. Pasiūlymo paaiškinimai, patikslinimai, papildymai ir kiti perduodami dokumentai turi būti pateikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymo paaiškinimą, patikslinimą, papildymą ir kitus perduodamus dokumentus tiekėjas privalo pateikti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

11.4. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jei:

11.4.1. Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatiksino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytą kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties;

11.4.2. pasiūlymas neatitinka Apklausos sąlygose ir jų prieduose nurodytų reikalavimų;

11.4.3. Perkančiosios organizacijos prašymu per jos nurodytą terminą tiekėjas neištaisė pasiūlyme pastebėtų aritmetinių klaidų ir/ar nepaaiškino pasiūlymo. Prašymas ir pataisymai ir/ar paaiškinimai pateikiami CVP IS elektroninėmis priemonėmis;

11.4.4. pateikė suklastotus dokumentus arba neteisingus duomenis;

11.4.5. jeigu nustatoma, kad tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai koku nors būdu bandė daryti įtaką, kad jam būtų palankiau taikomos pirkimo procedūros;

11.4.6. jei visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

11.5. Vertinant pasiūlymus, vertinimo kriterijus yra mažiausia pasiūlymo kaina su PVM.

11.6. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pagal apklausos sąlygose nustatytą pasiūlymų vertinimo kriterijų ir tvarką tiekėjų pasiūlymus, Perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikė tik 1 (vienas) tiekėjas) ir apklausą laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilę nustatoma kainų didėjimo tvarka. Tuo atveju, kai kelių tiekėjų pasiūlymų kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

11.7. Apklausą laimėjusiu pasiūlymu bus pripažintas pasiūlymų eilėje įrašytas pirmas pasiūlymas. Tuo atveju, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu pasiūlymas atitinka Apklausos sąlygose nustatytus reikalavimus ir pasiūlymo kaina yra priimtina Perkančiajai organizacijai.

XII. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO

12.1. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlys tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

12.2. Pranešimas apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiunčiamas visiems suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos ir pateikiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri nebuvo pateikta pirkimo procedūrų metu, santrauka, nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė (išskyrus atvejį, kai pasiūlymą pateikė tik 1 (vienas) tiekėjas), laimėjęs pasiūlymas. Taip pat nurodomos priežastys, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar pradėti pirkimą iš naujo.

XIII. SUTARTIES SUDARYMAS

13.1. Tiekėjui, kurio galutinis pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, apie tai pranešama ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos ir jis kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija nurodo laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Laimėjęs Tiekėjas pirkimo sutartį privalo pasirašyti per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą.

13.2. Tuo atveju, kai tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, CVP IS elektroninėmis priemonėmis atsisako ją sudaryti arba iki nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties ar atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

13.3. Sudaroma pirkimo sutartis atitiks apklausą laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, Apklausos sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus. Sutarties kaina yra pasiūlymo kaina.

13.4. Siūlomos pasirašyti pirkimo sutarties projektas pridedamas prie apklausos sąlygų (3 priedas).

XIV. KITOS SĄLYGOS

14.1. Bet kokie ginčai tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo sprendžiami Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki Pirkimo sutarties sudarymo. Pretenzija nagrinėjama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

XV. PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama apklausos sąlygų dalis.

15.2. Prie sąlygų pridedami šie priedai:

15.2.1. 1 priedas. Techninė specifikacija ir techninės specifikacijos 1 priedas „TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRIJŲ FAZIŲ ELEKTRONINIAMS DAUGIAFUNKCINIAMS DAUGIATARIFIAMS ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS PRIETAISAMS NR. TR-EA-EAP“, 8 lapai.

15.2.2. 2 priedas. Pasiūlymo forma, 3 lapai.

15.2.3. 3 priedas. Pirkimo sutarties projektas, 6 lapai.

15.2.4. 4 priedas. Subtiekėjų sąrašo forma, 1 lapas.

15.2.5. 5 priedas. Siūlomų Prekių atitikimas Prekių techniniams reikalavimams, 9 lapai.

Pirkimų skyriaus pirkimo vadybininkas

Stepas Macelis

Pasiūlymo forma
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresas (Perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS SKAITIKLIŲ PIRKIMUI TIEKĖJŲ APKLAUSOS BŪDU

Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	
Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai/	
[monės kodas/Jeigu pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį, nurodomi visų jungtinės veiklos sutarties partnerių kodai /	
Asmens, pasirašiusio Pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su Apklauso sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose (tame tarpe ir su pirkimo sutarties projektu) ir patvirtiname, kad šiame pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Mes siūlome parduoti Prekes už tokia kainą:

1 lentelė					
Prekių pavadinimas	Prekių kiekis, vnt.	Prekės vieneto kaina be PVM, EUR	Prekių kaina be PVM, EUR	PVM, EUR	Prekių kaina su PVM, EUR
1	2	3	4	5	6
Elektros energijos skaitikliai	100				
				Pasiūlymo kaina su PVM, EUR	

Pasiūlymo kaina su PVM, EUR: _____ (žodžiais)

Tuo atveju, kai Pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitinka Pasiūlymo kainos, nurodytos žodžiais, teisinga kaina bus laikoma žodžiais nurodyta kaina.

Ši Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Pastabos. 1. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kurios Pasiūlymo dalys ir informacija yra konfidencialios. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, negali būti nurodyta kaip konfidenciali. Todėl, Tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, Perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti.

2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos Pasiūlyme nėra ir Perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti.

Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.

Kartu su Pasiūlymu pateikiami dokumentai:

2 lentelė

Eil. Nr.	Privalomi pateikti dokumentai	Pateiktas dokumentas	Puslapių skaičius
1	Tiekėjo vadovo išduoto įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti pasiūlymą (pateikiama tuo atveju, jei pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas) skaitmeninė kopija. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.		
2	Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (tuo atveju, jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį).		
3	Subtiekėjų sąrašas (tuo atveju, jeigu tiekėjas samdo subtiekėją(-us) (Apklauso sąlygų 4 priedas). Pateikiama skaitmeninė kopija.		
4	Subtiekėjų raštiškų sutikimų, kad jie sutinka tiekti Prekes (rašte turi būti nurodytas tiekiamų prekių pavadinimas, kiekis ir jų apibūdinimas), skaitmeninės kopijos.		
5	Visų dokumentų ir informacijos, nurodytos 1 priede „Pateikiamų su pasiūlymu dokumentų ir informacijos sąrašas“ skaitmeninės kopijos.		
6	Tiekėjo pasirašytas patvirtinimas, kad siūlomos Prekės bus naujos, nenaudotos, pagamintos ne anksčiau, kaip prieš 6 mėnesius. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.		
7	Tiekėjo užpildyta „Siūlomų Prekių atitikimas Prekių techniniams reikalavimams“ atitikimo lentelė (Apklauso sąlygų 5 priedas). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.		

1 priedas. Pateikiamų su pasiūlymu dokumentų ir informacijos sąrašas, 1 lapas.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pateikiamų su pasiūlymu dokumentų ir informacijos sąrašas

Tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Informaciją apie siūlomų elektros skaitiklių gamintoją (gamintojo pilną pavadinimą originalo kalboje, pagaminimo šalį ir gamyklos gamintojos pavadinimą). Elektros energijos skaitiklių gamyklos gamintojos ISO 9001 sertifikato arba kito dokumento, patvirtinančio lygiavertės kokybės vadybos sistemos įdiegimą, gamybai kopiją.
2. Siūlomų elektros energijos skaitiklių tipą ar jų modifikaciją, techninių parametrų, nurodytų Techninės specifikacijos priede Nr. 1 atitikties patvirtinimą, nurodant siūlomų elektros energijos skaitiklių parametrų ar funkcijos reikšmę, išpildymą ar savybę su nuorodomis į Tiekėjo su pasiūlymu pateiktus atitiktį įrodančius dokumentus.
3. Gamyklinius brėžinius ir gamyklinius aprašymus, techninio paso kopiją, tipo bandymų protokolą ar kitus gamintojo dokumentus, patvirtinančius techninių specifikacijų nustatytus ir Tiekėjo nurodytus parametrus ar funkcijos reikšmę, išpildymą ar savybę.
4. Siūlomų elektros skaitiklių (matavimo priemonės) tipo tvirtinimo pažymėjimo (galiojančio) kopiją.
5. Tipo bandymų protokolų sąvadą (kuriame minimaliai turi būti nurodyta: standartas pagal kurį atliktas bandymas, bandymo protokolo Nr., bandymo metai, bandymus atlikusios laboratorijos pavadinimas), tipo bandymus atlikusios bandymų laboratorijos akreditacijos pagal EN (IEC) 17025 standartą sertifikato su priedais kopija (privalo būti nurodyta akreditacijos sritis), bandymo laboratorijai valstybės institucijos suteiktų įgaliojimų kopiją.
6. Elektros skaitiklių metrologinės patikros žymenų ir liudijimų (sertifikatų) pavyzdžius.
7. Elektros skaitiklio paso kopiją (lietuvių kalba).
8. Naudojimo ir techninio aptarnavimo instrukcijos (lietuvių kalba) kopiją.
9. Garantiją apie siūlomų elektros energijos skaitiklių garantinį techninį bei programinės įrangos aptarnavimą Lietuvoje. Tiekėjas kartu su pasiūlymu taip pat turi nurodyti potencialius techninio aptarnavimo centrus, kuriuose bus atliekamas siūlomų elektros skaitiklių garantinis aptarnavimas ir pateikti išvardintų centrų laisvos formos patvirtinimus dėl galimo garantinio aptarnavimo suteikimo.

**[PERKAMOS PREKĖS]
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS**

Vilnius], [2015 m. _____ d., Nr. _____

LITGRID AB (toliau - „Pirkėjas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas] ir [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], ir

[Pardavėjo pavadinimas] (toliau - „Pardavėjas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas],

toliau kiekviena atskirai vadinama „Šalimi“, o abi kartu - „Šalimis“, atsižvelgdamos į tai, kad Pardavėjas laimėjo Pirkėjo skelbtą pirkimą [pirkimo pavadinimas, būdas, paskelbimo data ir numeris (jei apie pirkimą skelbiama)], sudarė šią pirkimo - pardavimo sutartį (toliau - „Sutartis“) ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui parduoti 100 (vieną šimtą) vienetų elektros skaitiklių, atitinkančių Sutarties priede Nr. 2 nurodytus reikalavimus (toliau - „Prekės“).
- 1.2. Pardavėjas Pirkėjui Prekes pristato viena partija adresu: A. Juozapavičiaus 13, Vilnius.
- 1.3. Prekės bus laikomos perduotomis, kai abi Šalys pasirašys Prekių priėmimo - perdavimo aktą.
- 1.4. Pardavėjas Prekėms suteikia ne mažiau kaip 2 metų kokybės garantiją.

2. TERMINAI

- 2.1. Pardavėjas Prekes pristato ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.
- 2.2. Pardavėjui laiku nepristačius Prekių, Pirkėjas turi teisę reikalauti [0,04%] dydžio delspinigių [nuo Sutarties kainos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną].

3. KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 3.1. Bendra Sutarties kaina yra:
 - A) Sutarties kaina be PVM: [suma ir valiuta];
 - B) Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma ir valiuta];
 - C) Sutarties kaina su PVM: [suma ir valiuta].
- 3.2. Aukščiau nurodyta Sutarties kaina yra fiksuota suma, kurią Pirkėjas sumokės Pardavėjui už visas Sutartyje nurodytas Prekes (toliau - „Prekių kaina“).
- 3.3. Prekių kainą Pirkėjas sumokės per 30 dienų nuo visų Prekių pateikimo ir PVM sąskaitos faktūros, išrašytos Prekių priėmimo - perdavimo akto pagrindu, gavimo dienos.

4. ATSAKINGI ASMENYS

- 4.1. Su Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis:

Pirkėjo atsakingas asmuo:	Pardavėjo atsakingas asmuo:
Pareigos, vardas, pavardė	Pareigos, vardas, pavardė
Telefonas, faksas	Telefonas, faksas
E. paštas	E. paštas

5. KITOS SĄLYGOS

- 5.1. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovausis aukščiau nurodytomis Sutarties sąlygomis ir 2014-11-14 LITGRID AB generalinio direktoriaus įsakymu nr. IS-113 patvirtintomis LITGRID AB bendrosiomis pirkimo - pardavimo sutarties sąlygomis PPS:2014, kurios yra neatsiejama Sutarties dalis. Jeigu tarp Sutarties sąlygų ir bendrųjų pirkimo - pardavimo sutarties sąlygų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, bus remiamasi šiomis Sutarties sąlygomis.

Sutarties priedai:

- 1) Priedas Nr. 1. LITGRID AB bendrosios pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos PPS:2014;
- 2) Priedas Nr. 2. Elektros energijos skaitiklių Techninė specifikacija, 9 lapai;
- 3) Priedas Nr. 3. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir/ar patikslinimai, išskyrus jų dalis, kurios pridedamos prie Sutarties kaip atskiri priedai;
- 4) Priedas Nr. 4. Pardavėjo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir/ar patikslinimai.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė Sutartį dviem originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

Pirkėjas:

LITGRID AB
Įmonės kodas 302564383
A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
Tel. +370 5 278 2777;
Faksas +370 5 272 3986
A.s. LT457300010124963570
„Swedbank“, AB (banko kodas 73000)
PVM mokėtojo kodas LT100005748413

[Pareigos]
[vardas, pavardė]

(parašas)

[Pareigos]
[vardas, pavardė]

(parašas)

A.V.

Pardavėjas:

[Pareigos]
[vardas, pavardė]

(parašas)

A.V.

SUBTIEKĖJŲ SĄRAŠAS

Eil. nr.	Subtiekėjo(-ų) pavadinimas	Subtiekėjo(-ų) adresas, telefonas	Subtiekėjo(-ų) tiekiamų prekių pavadinimas, aprašymas, kiekis
1	2	3	4

* Pastaba. Tuo atveju, kai tiekėjas ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu susivienijusių tiekėjų grupė samdo subtiekėją(-us), privaloma pateikti subtiekėjo(-ų), nurodyto(-ų) sąraše, raštišką(-us) sutikimą(-us), kad jie sutinka tiekti Prekes.

Įmonės vadovas (įgaliotas atstovas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Siūlomų Prekių atitikimas Prekių techniniams reikalavimams

Tiekėjas privalo užpildyti stulpelį „Atitikimas reikalavimams“, įrašant jame siūlomų Prekių konkretų parametro dydį/reikšmę (kur Prekių techniniuose reikalavimuose nurodyti konkrečios parametrų reikšmės ar dydžiai), vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, patvirtinimą atitikimui ir pažymint pasiūlymo puslapį ar kitokią nuorodą, kur pateiktuose Prekių techniniuose aprašymuose, brėžiniuose, schemose ar kitoje pateikiamoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinimas atitikimui, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą Prekių techninės specifikacijos reikalavimams

TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRIJŲ FAZIŲ ELEKTRONINIAMS DAUGIAFUNKCINIAMS DAUGIATARIFIAMS ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS PRIETAISAMS Nr. TR-EA-EAP

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikimas reikalavimams
1.	Standartai	LST EN 62053-22 arba lygiavertis	
2.	Tikslumo klasė	Ne žemesnė, kaip: - aktyviajai energijai: 0.25 kl. (LST EN 62053-22) arba lygiavertis - reaktyviajai energijai: 0.55 kl. (LST EN 62053-22) arba lygiavertis, matavimams vietoj cosφ naudojant sinφ	
3.	Vardinė skaitiklio įtampa	3x57.7/100 V	
4.	Vardinė srovė (maksimali srovė), transformatorinio jungimo	1(6) A	
5.	Slenkstinis jautrumas	≤ 0,1 % vardinės srovės	
6.	Įtampos matavimo ribos	-20% ÷ +15% vardinės tinklo įtampos, tenkinant 4 punkto reikalavimus	
7.	Tikslumo užtikrinimas	-10% ÷ +10% vardinės tinklo įtampos	
8.	Vardinis dažnis	50 Hz	
9.	Darbo temperatūra	- 25°C ... +55°C (taikoma skaitikliams ir indikatoriams)	
10.	Skiriamoji geba (porcija)	≤0,05 Wh	
11.	Matavimo elementų (sistemų) kiekis	3	
12.	Pajungimo tipas	keturlaidis	
13.	Apsauga nuo elektros srovės poveikio	II klasė	
14.	Matmenys ne didesni kaip, mm: - aukštis (storis)	140 330	

	- ilgis (su gnybtų dangteliu ir viršutine tvirtinimo ausele) - plotis	190	
15.	Irašai skydelyje	Lietuvių kalba	
16.	Pagal įrengimo tipą skirti darbai	- uždaruose IP-44 apsaugos laipsnio skyduose (pagal LST EN 60529:1999); - vidutinio ir šalto klimato sąlygomis (pagal LST HD 478.2.1 S1:2002); - kai ore nėra agresyviųjų garų, dujų; - kai santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 90 %.	
17.	Skirti darbai apskaitos schemose su matavimo transformatoriais:		
	- prijungiamų srovės matavimo transformatorių kiekis	3	
	- prijungiamų įtampos matavimo transformatorių kiekis	3	
18.	Skaitiklio naudojama galia, esant normaliai oro temperatūrai, varinei srovei bei dažniui:		
	- kiekvienoje įtampos grandinėje	≤3VA	
	- kiekvienoje srovės grandinėje	≤0,5VA	
19	Gaubtai:	vienalyčiai, standūs pagaminti iš elektrai nelaidžios ir nedegios medžiagos negalima atidaryti nenuėmus skaitiklio gnybtų dangtelio užplombuoti metrologinę patikrą atlikusios organizacijos pakabinamomis plombomis (žymenimis) užplombuoti gamintojo pakabinamomis plombomis užplombuoti pakabinama numerine vienkartinė tipo SUPER SCUT, TANO II, ROTO SEAL ar analogiška plomba gaubtų plombavimo konstrukcija turi užtikrinti jo rodmenų saugumą, t.y. neturi būti galimybių intervencijai į skaitiklį po jo gaubtu, nepažeidžiant gaubto plombų	

20.	Gnybtų dangteliai: - pritaisyti plombavimui - tvirtinamųjų plombavimo varžtų kiaurymės, skirtos plombavimo vielos praverimui, skersmuo - apatinė dalis be išpjovų	ne mažiau 2-jose vietose ≥ 2,0 mm	
21	Laidininkų pajungimo gnybtai: - patikimai priveržiamo laidininko minimalus skerspjuvis - kontaktiniai paviršiai	Užtikrintas neprieinamumas prie kontaktinių dalių	
22.	Raidinis-skaitmeninis skystųjų kristalų indikatorius skaitiklyje esančios informacijos atvaizdavimui: - bendras indikatoriaus ženklų kiekis - ženklų kiekis rodmenų (apskaitos duomenų) atvaizdavimui - turi būti galimybė visą skaitiklyje esančią informaciją peržiūrėti (atvaizduoti) indikatoriuje	1,5 mm ² (įtampos grandinių prijungimui); 2,5 mm ² (srovės grandinių prijungimui) Pritaikyti aliumininį ir varinių laidininkų pajungimui	
23.	Skaitiklyje esančios informacijos išskvietimas į indikatorių	≥ 30	
24.	Laiko, datos bei suminės energijos ir mėnesio galios maksimumo ciklinė indikacija	≥ 8 (įskaitant ženklus po kablelio)	
25.	Į indikatorių taip pat išvedama informacija apie skaitiklio darbą (būsenos ir perspėjimo signalai) - per žema rezervinio vidinio šaltinio įtampa - laikrodžio darbo sutrikimas - elektros skaitiklio gedimas - programos sutrikimas - užfiksuotas skaitiklio gaubto atidarymas	Turi būti tenkinama sąlyga Turi būti tenkinama sąlyga Turi būti tenkinama sąlyga Turi būti tenkinama sąlyga Turi būti tenkinama sąlyga	
26.	Matuojamos energijos	A ⁺ , A ⁻ , R ⁺ , R ⁻ (+kWh, -kWh, +kVarh, -kVarh)	
27.	Matuojamos galios (keturiuose kvadrantose)	P ⁺ , P ⁻ , Q ⁺ , Q ⁻ (+kW, -kW, +kVar, -kVar)	
28.	Skačiuoja energiją atjungus skaitiklio nulini laidą	Turi būti tenkinama sąlyga	
29.	Integravimo periodų trukmės	15, 30, 60 min. (programuojamos)	
30.	Tarifai:		

	- sudaromų sezonų kiekių metuose - kiekviename sezone sudaromų tarifinių zonų kiekis - kiekvienoje tarifinėje zonoje sudaromų skirtingų laiko intervalų kiekis - galimybė priskirti atskiroms tarifinėms zonoms - duomenų saugojimas tarifiniame modulyje išjungus tinklo įtampą	≥ 4 (programuojamas) ≥ 4, programuojamas (nurodoma užsakant) 1 ÷ 4 (reikiamas kiekis pasirenkamas parametruojant skaitiklį) - paros valandas; - savaitės dienas; - atskiras mėnesio dienas ≥ 15 metų (prie 20° C)	
31.	Matuojamos dviejų kryptių energijos ir galios tipai (rodmenų tipai):	- Suminė energija: kiekvieno tarifo ir visų tarifų suma - Mėnesio energija: kiekvieno tarifo ir visų tarifų suma - Parų energija: kiekvieno tarifo ir visų tarifų suma - 15, 30 ar 60 integravimo periodo vidutinės galios - Paros laikotarpyje užfiksuota maksimali integravimo periodo galios reikšmė - Mėnesio laikotarpyje užfiksuota maksimali integravimo periodo galios reikšmė	
32.	Matuojamos atitinkamai vienos (dviejų) kryptių momentinės reikšmės (ne rečiau, kaip 2 sek.):	- Momentinės reikšmės: - kiekvienos fazės įtampa, srovė, cosφ; - kiekvienos fazės ir visų fazių aktyvioji galia, reaktyvioji galia, pilnoji galia; - dažnis - požymis apie tiesioginę arba atvirkštinę fazių seką	
33.	Rodmenų saugojimo elektros skaitiklio atmintyje trukmė:		
	- dviejų kryptių kiekvienos tarifinės zonos suminė energija	Visą laiką (kaupiama nuo skaitiklio įjungimo pradžios), netrinama	
	- dviejų kryptių kiekvienos tarifinės zonos mėnesių energijos	≥ 15 mėn.	
	- dviejų kryptių kiekvienos tarifinės zonos parų energija	≥ 35 paros	
	- 15 min., 30 min., 60 min. integravimo periodo vidutinės galios	Atitinkamai: ≥ 35 parų, ≥ 70 parų ir ≥ 140 parų	

	- paros laikotarpyje užfiksuota maksimali integravimo periodo galios reikšmė - mėnesio laikotarpyje užfiksuota maksimali integravimo periodo galios reikšmė	Nurodoma užsakant: - ≥ 35 paros ≥ 15 mėn.	
34.	Tarfinės laiko zonos perjungiamos (valdomos) vidinio autonominio laikrodžio: - standartas - paklaida, esant $+ 24^{\circ}\text{C}$ temperatūrai - datos skaičiavimas - realaus laiko skaičiavimas - minimalus tarifinių zonų nustatymo laiko intervalas - tarifinių laiko zonų formavimui intervalas - galimybė nustatyti-koreguoti laiką - automatinis vasaros/žiemos laiko keitimas - įtampos dingimo atvejais turi užtikrinti tarifinių laiko zonų valdymo funkciją -laiko skaičiavimo funkcija, kai atjungta įtampa - galimybė koreguoti laiką per duomenų nuskaitymo elektrinę sąsają (srovės kilpa)	LST EN 61038+A1+A2+AC arba lygiavertis $\leq \pm 0,5$ s/per parą - metų, mėnesių, dienų savaitės dienų - valandų, minučių, sekundžių 1 min. 60 min. Per ryšio sąsajas Programuojamas ≥ 12 mėnesių ≥ 5 metai Turi būti tenkinama sąlyga Programuojama	
35.	Mėnesio atsiskaitymo laikotarpio periodo pabaiga (diena)	Turi būti tenkinama sąlyga	
36.	Galimybė į elektros skaitiklius įvesti įtampos ir srovės matavimo transformatorių transformacijos koeficientus	Turi būti tenkinama sąlyga	
37.	Visi matuojami, per ryšio sąsajas perduodami ir išvedami į indikatorių energijų ir galių dydžiai turi būti padauginti iš įvestų įtampos ir srovės matavimo transformatorių transformacijos koeficientų	Turi būti tenkinama sąlyga	
38.	Turi būti galimybė atstatyti realius energijos ir galios apskaitos duomenis, jeigu jie korumpuoti dėl nesankcionuotų įtampos ir srovės transformacijos koeficientų pakeitimo	Turi būti tenkinama sąlyga	
39.	Elektros skaitikliai turi fiksuoti ir kaupti duomenis apie: -įtampos ir srovės transformacijos koeficientus	Turi būti tenkinama sąlyga	

40.	- tinklo išjungimus/ijungimus	≥ 10 paskutinių įtamos grandinių išjungimo/ijungimo atvejų datos ir laikai;	
	- įtamos fazių skaičiaus pasikeitimus	≥ 10 paskutinių srovės grandinių išjungimo/ijungimo atvejų datos ir laikai	
	- poveikį (virš 50,0 mT) išoriniu kintamu ir pastoviu magnetiniu lauku	≥ 5 paskutiniųjų pasikeitimų datas ir laikus Bendras poveikių skaičius, bendra poveikių trukmė, ≥ 10 paskutiniųjų poveikių datos ir laikai	
	- apie bet kokius (konfigūracijos) parametrų keitimus bei informacijos nutrynimus	Bendras parametrų keitimo (parametravimų) kiekis; ≥ 10 paskutiniųjų įvykių su datos ir laiko požymiais	
	- elektros skaitiklio gedimus (darbo sutrikimus), skaitiklio programos sutrikimus	Bendras sutrikimų skaičius, ≥ 10 paskutiniųjų sutrikimų su datos ir laiko požymiais	
	- apie fazių sekų pasikeitimus	Turi būti tenkinama sąlyga	
	- parametravimo konstantas	Turi būti tenkinama sąlyga	
	- paskutinio parametravimo datą ir laiką	Turi būti tenkinama sąlyga	
	- laikrodžio sutrikimus	Bendras sutrikimų skaičius	
	- skaitiklio korpuso gaubto atidarymą	Pageidautina sąlyga	
	Nuoseklaus ryšio sąsajos:		
	- optinė sąsaja (visos skaitiklyje esančios informacijos nuskaitymui, laiko nustatymui, parametravimui)	Duomenų perdavimo protokolas pagal LST EN 62056-21 standartą	
	- dvi nepriklausomos 20 mA srovės kilpos sąsajos:	Duomenų perdavimo protokolas pagal LST EN 62056-31 standartą	
	visos skaitiklyje esančios informacijos (įskaitant ir momentines reikšmes) nuskaitymui, laiko nustatymui, parametravimui, momentinių (U, I, P, Q ir dažnio) reikšmių nuskaitymui		
	- optinė sąsaja turi turėti plombuojamą ryšio apsaugą, kurią reiktų atplombuoti tik norint perparametruoti skaitiklį (duomenų nuskaitymui plombuojamos apsaugos nuimti nereikia)	Turi būti tenkinama sąlyga	
	- srovės sąsajos išėjimai	Plombuojami	
	- galimybė perduoti-priimti duomenis optine sąsaja	Neatjungiant srovės kilpos sąsajos	

41.	Išvadai: - optinių impulsų išėjimai (patikrai) - telemetriniai išvadai: - impulsų konstantos - izoliacijos varža	A+, A-, R+, R- A+, A-, R+, R- Programuojamos Turi atlaikyti 1,2/50 μs 4 kV įtampos impulsus	
42.	Realizuota galimybė maitinti skaitiklį iš išorinio 12 V maitinimo šaltinio	Pagrindinės įtampos dingimo atvejais	
43.	Vidiniai rezervinio maitinimo šaltiniai: - tipas - įtampos dingimo atvejais, informacija ir parametravimo konstantos skaitiklyje išsaugomos	Li-Ion baterija, Li baterija ≥ 10 metų	
44.	Elektros skaitikliai turi veikti kaip vieno tarifo apskaitos prietaisai ir registruoti suminę sunaudotą energiją vienoje iš parametruojamų tarifinių zonų	Esant atjungtai elektros skaitiklių maitinimo įtampai daugiau negu 12 mėnesių (arba sutrikus skaitiklio tarifus valdantiems laikrodžiui)	
45.	Visų skaitiklio parametravimo operacijų apsauga slaptažodžiu: - slaptažodžio kartojimo ribojimo galimybė (iš eilės klaidingų slaptažodžio įvedimų kiekis per parą; po šių bandymų skaitiklio parametravimo operacija turi būti uždrausta 24 valandoms)	≤ 5 kartų	
46.	Turi būti galimybė parametravimo metu į skaitiklį įvesti	- kliento, kuriam įrengiamas skaitiklis, pavadinimą; - vartotojo kodą	
47.	Vykdamas su elektros skaitikliais bet kokias (konfigūracijos) parametru keitimo operacijas, jei tos korekcijos tiesiogiai nedaro įtakos į skaitiklio atmintyje saugomų duomenų korektišką interpretavimą, elektros skaitiklių atmintyje turi išlikti:	- įvestas slaptažodis - įvestas vartotojo kodas - įvestas vartotojo pavadinimas - įvesta laiko korekcijos reikšmė	
		- nuo elektros skaitiklio eksploatavimo pradžios užfiksuotos dviejų krypčių kiekvienos tarifinės zonos aktyviosios bei reaktyviosios suminės energijos vertės (užfiksuotos suminės energijos reikšmės, atliekant parametravimo veiksmus, neturi pakisti)	

		- visos skaitiklio atmintyje esančios (saugojamos) dviejų krypčių kiekvienos tarifinės zonos aktyviosios bei reaktyviosios mėnesių (ne mažiau 15 mėn.) bei parų (ne mažiau 35 parų) energijos - visa skaitiklio atmintyje esanti informacija apie konfigūracijos parametrų keitimus ne mažiau kaip 10 kartų, informacijos nutrynimus (datos)	
48.	Tiekiami elektros skaitikliai turi būti pagaminti ir metrologiškai patikrinti	Ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki tiekimo	
49.	Skaitiklių tarnavimo laikas	> 16 metų	
50.	Garantinis laikas (skačiuojamas nuo el. skaitiklių eksploatavimo pradžios)	≥ 24 mėnesių	
51.	Kartu su skaitikliais turi būti pateikiama programinė (lietuvių kalba) įranga, skirta skaitiklių parametravimui, rodmenų ir duomenų nuskaitymui į personalinį kompiuterį bei skaitiklių laiko nustatymui	Nurodyta užsakymo tekste	
52.	Pateikiama dokumentacija:	- techninių parametrų atitikimą patvirtinantis gamintojo dokumentai (su pasiūlymu)	
		- Siūlomų elektros skaitiklių, įrašymo į Lietuvos matavimo priemonių registrą tipo patvirtinimo galiojančių sertifikatų (pažymėjimų) kopijos arba garantinis raštas dėl šios informacijos pateikimo iki prekių tiekimo pradžios (su pasiūlymu)	
		- tipo bandymų protokolų savadas (tipų bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje) (su pasiūlymu)	
		- metrologinės patikros sertifikatai arba juos keičiantys žymenys, ar garantinis raštas (su pasiūlymu) dėl šios informacijos pateikimo iki prekių tiekimo pradžios	

	- atliktos metrologinės patikros rezultatų protokolai (pavyzdys su pasiūlymu ir konkretūs - su kiekvienu elektros energijos skaitikliu pasirašius Prekių pirkimo sutartį) - elektros skaitiklių pasai ir vartotojo instrukcija lietuvių kalba (pavyzdžiai teikiami su pasiūlymu, o konkretūs - su kiekvienu skaitikliu pasirašius Prekių pirkimo sutartį)	
	- parametravimo (konfigūravimo) programinė įranga elektroninėje laikmenoje (CD, DVD arba USB) su licencija ir aprašymu lietuvių kalba (pasirašius Prekių pirkimo sutartį) - srovės kilpos sąsaja priimamų-perduodamų duomenų užklauso struktūros (protokolų struktūros) (pasirašius Prekių pirkimo sutartį pagal LITGRID AB atskirą pareikalavimą)	