

DĖL ATSAKYMŲ (-Ų) PATEIKIMO

Siunčiame atsakymą (-us) į iš tiekėjo gautą (-us) klausimą (-us), uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas) skelbiamų derybų būdu vykdant „**Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų SB „Beržynas“ Vilniuje ir Vilniaus raj. projektavimo ir statybos darbų pirkimas**“ pirkimą (pirkimo sąlygos patvirtintos 2020 m. rugsėjo 7 d. Komisijos protokolu Nr. PR-VP20-1280) (pirkimo numeris – 506431) (toliau – Pirkimas).

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

1 klausimas:

Atsižvelgiant į 2020 m. spalio 7 d. pateiktus atsakymus į klausimus atsakant į 1 klausimą nurodote, kad "Esamos siurblynės, iš kurios eina slėginis tinklas Molėtų pl., siurblių maksimalus pakėlimo aukštis 67 m.", siekiant tinkamai parinkti naujai numatomos siurblynės siurblių parametrus bei tinkamai įsivertinti visus reikiamus darbus, prašome nurodyti slėginės linijos slėgį numatomame pasijungimo taške? Pažymime, kad be šių duomenų tiekėjai neturi galimybės tinkamai įsivertinti reikiamus darbus bei parengti pasiūlymą?

Atsakymas į 1 klausimą:

Preliminarus esamo slėginio buitinių nuotekų tinklo slėgis pasijungimo taške 3,0 – 3,4 bar.

Papildomai informuojame, jog vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 11.3 pratęsiamas pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Pirminius pasiūlymus reikia pateikti **iki 2020 m. spalio 19 d. 09:00 val.**

