

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau- Pirkėjas) siunčia atsakymą (-us) į tiekėjo (-ų) klausimą (-us) vykdant skelbiamų derybų būdu **Invazinių debitmačių (su strypu) geriamam vandeniui pirkimą** (Pirkimo sąlygos patvirtintos patvirtintos 2020 m. spalio 16 d. Komisijos protokolu registracijos Nr. PR-VP20-1495) (pirkimo numeris – 515906) (toliau – Pirkimas).

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

1) Klausimas:

Invaziniai debitomačiai turi būti sumontuoti vamzdyje taip, kad jų indukcinis sensorius būtų tiksliai vamzdžio viduryje. Tam yra naudojamas debitomačių įkišimo į vamzdį matuoklis. Kuris t.p. yra naudojamas, kaip vamzdžio vidinio skersmens nustatymo įrenginys. Vamzdžio vidinio skersmens ir įkišimo gylio matuoklis koknrečioje matavimo vietoje nustatomas vieną kartą. Formaliai tai galėtų būti vienas gylio matuoklis visiems vamzdžių dydžiams, nurodytiems pirkime. Tačiau vamzdžiams kurie yra DN900 strypas yra labai ilgas ir didelė tikimybė, kad daugelyje šulinių (kuriuose sumontuoti mažesnio skersmens vamzdžiai) nebus galimybės jo įkišti dėl mažo šulinių aukščio. Todėl rekomenduojama Pirkėjui įsigyti bent dviejų ilgių vamzdžio vidaus skersmens ir debitomačių įkišimo gylio matuoklius: DN500 ir DN 900.

Atsakymas:

Pirkėjas įvertinęs Tiekėjo klausimą sutinka, kad **Tiekėjas (-ai) savo nuožiūra**, į prekių komplektaciją įtrauktų dviejų ilgių gylio matuoklius prietaisams DN500 ir/ar DN900. Tokiu atveju, Tiekėjas (-ai) Pasiūlymo formoje nurodant debitmačio įkainį vamzdyno diametrai DN500 ir/ar DN900, turės įsivertinti dviejų ilgių gylio matuoklius.

