

UAB „GLOMAR“ siūlomų prekių techninė specifikacija

1.	Modulius sudaro 20' jūriniai konteineriai, kurių išoriniai ilgio ir pločio matmenys su leistiniais nuokrypiais turi atitikti standarto ISO 668 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (ilgis – 6058 mm±20 mm; plotis – 2438±20 mm; aukštis – 2800±20 mm).	2 kopml.
2.	Moduliai išlieka funkcionalus kai: išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -30° C iki + 40° C; - esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35° C temperatūros; - esant 2,0 g/m³ dulkėtumui; - esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša); - esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s; - esant staigiam užšalimui (konteinerių ir apžvalgos terasos su užlipimo laiptais konstrukcinis dizainas toks, kad ledo arba sniego akumuliacija negadina ir nedeformuoja konteinerio elementų).	2 kopml
3.	Modulio išorė su durimis dažoma chaki arba kita atskirai suderinus su užsakovu spalva. Rėmo konstrukcijų padengimas - ne mažiau kaip 60 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 60 µm storio dažų sluoksnis. Visi metaliniai paviršių padengimas - ne mažiau kaip 30 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 30 µm storio dažų sluoksnis.	2 kopml
4.	Stogas, sienos ir grindys padengtas ne plonesne kaip 0,45 mm storio plienine skarda. Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip $U = 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$. Stogas ir sienos iš vidaus dengiamos 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312. Grindys iš vidaus dengiamos plokštėmis (OSB), ne plonesnėmis kaip 24 mm storio, tinkamos naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal standartą EN 1995-1-1. Grindų leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 200 kg/m ² . Ofiso grindų apdaila - iš homogeninės PVC medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430), ne žemesnės nei 33 atsparumo klasės pagal standartą ISO 10874 (EN 685), atsparumas chemikalams „labai geras“ pagal standartą ISO 26987 (EN 423), atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425). Grindų dangos ir apvadų spalva turi būti tamsiai pilka. Langų skaičius ofiso konteineryje – 8 vnt., langų matmenys ne mažesni kaip 940x1150 mm. Langai (4 vnt.) turi 3 padėčių varstymo mechanizmą, dešinės pusės, atsidaro į vidų, likusieji langai nevarstomi. Langų rėmai pagaminti iš PVC profilių, turinčių ne mažiau kaip 5 kameras, įstiklinti trigubu stiklo paketu, lango rėmo vidaus spalva – balta, išorės – juoda / pilka. Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip $U=1,2 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Langų žaliuzės, tinklelis nuo uodų. Durų skaičius ofiso konteineryje – 1 vnt., durų angos išmatavimai (matuojama nuo vieno apvado krašto iki kito): plotis 800–900 mm, aukštis 1950–2100 mm, „švarus praėjimas“ ne mažiau kaip 825x1930 mm. Durys plieninės, apšiltintos iš vidaus mineraline vata, šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip $1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Durys	2 kompl.

	su užraktu (2 vnt. raktų komplektas). Durų vidaus spalva – balta, išorėje – konteinerio spalva. Durys atsidaro į išorę, dešininės. Šildymas – prie lango užsakovo pasirinktoje vietoje montuojamas elektrinis konvekcinis radiatorius. Radiatoriaus galingumas ne mažesnis nei 1200 W, su apsauga nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu. Kondicionavimas – patalpose montuojamas kondicionavimo įrenginys, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą konteineryje vasaros sezono metu Lietuvoje. Kondicionieriaus šaldymo galia turi būti ne mažesnė nei 2,5 kW, o šildymo galia ne mažesnė kaip 3 kW. Kondicionierius montuojamas ant konteinerio stogo. Garažo vartai segmentiniai, pakeliami, apšiltinti plotis – 200 cm, aukštis – 200 cm. Elektros instaliacija. Konteinerių išorėje į rėmą įleistos rozetės, 32 A, IP 44 (kiekis pagal Užsakovo specifikaciją). Konteinerių lubose montuojami liuminescenciniai šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 (du) vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi LED 18 W galingumo lempos. Kiekvienam šviestuvui atskiras jungiklis. Elektros instaliacija (pagal užsakovo specifikaciją) Įžeminimo terminalai: apatinėje konteinerio rėmo dalyje, kiekviename kampe išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų prijungimui. Konteinerio viduje įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas strypas ir elementai modulių sujungimui į vientisą grandinę). Konteinerių patalpose įrengiamos dvi ventiliacinės angos, uždengtos apsauginiais tinkleliais (abiejose pusėse). Patalpose montuojami dūmų detektoriai.	
5.	Konteinerio išorėje turi būti numatytos ir instaliuotos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų.	2 kompl.
6.	Terasos matmenys: plotis ne mažiau kaip 120 cm x ilgis 250 cm, terasos aukštis sutampa su ofiso konteinerio grindimis, jos įrengiamos tame pačiame lygyje. Užlipimo laiptų plotis 120 cm. Terasos grindims ir užlipimo laiptų pakopoms naudojamos karštai cinkuotos presuotos grotelės, grotelių aukštis > 30 mm, grotelių nešančios juostos storis > 3 mm, akutės dydis 34x33 mm. Visos terasos dalys, konstrukcija, turėklai, išskyrus terasos grindis ir užlipimo laiptų pakopas, nudažytos konteinerių spalva.	2 kompl.
7.	Vėliavos stiebas. Prie konteinerio montuojamas plieninis > Ø 50 mm stiebas vėliavai, virš konstrukcijos iškilęs > 2 m, prie stiebo montuojamas išorinis vėliavos pakėlimo mechanizmas. Stiebas montuojamas prie ofiso konteinerio kampo, ant terasos prie pakilimo laiptų. Atsparus mechaniniam poveikiui – atlaikantis ne mažiau kaip 25 m/s greičio vėją. Įspėjamasis žibintas. Prie konteinerio montuojamas įspėjamasis LED > 18 W galingumo raudonos spalvos žibintas (360° kampu), iškilęs virš ofiso konteinerio > 0,5 m aukštyje. Žibinto įjungimas / išjungimas sumontuotas ofiso konteinerio išorėje prie durų.	2 kompl.