

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Siunčiame atsakymą (-us) į iš tiekėjo gautą (-us) klausimą (-us), uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas arba Bendrovė) skelbiamų derybų būdu vykdant „**Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Sembų g., Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus raj. projektavimo ir statybos darbai**“ pirkimą (pirkimo numeris – 508671) (toliau – Pirkimas).

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

1 klausimas:

Prašome patvirtinti, kad "Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Sembų g., Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus raj., statybos projektas" projektinių pasiūlymų techniniuose rodikiuose nurodomos įrengti buitinių nuotekų siurblinės pakėlimo aukštis turi būti 16,0 m.

Atsakymas į 1 klausimą:

Perkantysis subjektas nepatvirtins, kad Projektiniuose pasiūlymuose (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1) nurodytas buitinių nuotekų siurblinės siurblių pakėlimo aukštis turi būti 16,0 m, nes Projektiniai pasiūlymai yra rekomendacinio pobūdžio, todėl juose yra nurodytas preliminarus siurblinės siurblių pakėlimo aukštis. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės parengti techninį darbo projektą, kurio apimtyje turės būti įvertintas (apskaičiuotas) buitinių nuotekų siurblinės siurblių pakėlimo aukštis.

